



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 206 (ישן 129)

תקופת דוח: (30/04/22 - 01/04/22)

תאריך הפקה: 11/05/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.69	672.10	304.00	127.20	240.90	19051821 - 2	מבנה 206 מחסן מקדונלדס	37954	1
		104.33	66.02	24.75	13.56	ציבורי ומ"א			
		776.43	370.02	151.95	254.46	סה"כ צריכה			
	6.51	790.60	180.40	85.60	524.60	19051821 - 3	מבנה 206 תמיס טכנולוגיות	37955	2
		85.37	39.18	16.65	29.54	ציבורי ומ"א			
		875.97	219.58	102.25	554.14	סה"כ צריכה			
		1,652.40	589.60	254.20	808.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		1,652.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 808.60)
■ גבע (Kwh 254.20)
■ שפל (Kwh 589.60)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	7.89	1,652.40	589.60	254.20	808.60	19051821 - 1	מבנה 206 ציבורי	39305	1
	1.69	-672.10	-304.00	-127.20	-240.90	19051821 - 2			
	6.51	-790.60	-180.40	-85.60	-524.60	19051821 - 3			
		189.70	105.20	41.40	43.10	סה"כ צריכה			

