



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/04/22 - 30/04/22)

תאריך הפקה: 12/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	183.46	20.99	55.99	260.44	5.21	
			סה"כ צריכה	183.46	20.99	55.99	260.44		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,839.96	442.52	974.76	3,257.24	10.49	
			סה"כ צריכה	1,839.96	442.52	974.76	3,257.24		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	795.01	269.19	697.44	1,761.64	8.47	
			00023364 - 8	900.48	240.05	559.01	1,699.54	10.72	
			סה"כ צריכה	1,695.48	509.25	1,256.45	3,461.19		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	7,117.37	2,117.86	5,071.80	14,307.02	64.63	
			00021300 - 7	-2,233.36	-795.03	-1,904.90	-4,933.29	21.62	
			00021300 - 8	-2,037.92	-367.18	-846.47	-3,251.56	47.70	
			סה"כ צריכה	2,846.09	955.65	2,320.43	6,122.17		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,233.36	795.03	1,904.90	4,933.29	21.62	
			סה"כ צריכה	2,233.36	795.03	1,904.90	4,933.29		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,037.92	367.18	846.47	3,251.56	47.70	
			סה"כ צריכה	2,037.92	367.18	846.47	3,251.56		
7	20387	חניון חיוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	782.90	336.51	897.50	2,016.90	3.28	
			סה"כ צריכה	782.90	336.51	897.50	2,016.90		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,294.67	407.71	1,117.76	2,820.14	11.13	
			00021300 - 2	748.11	54.56	150.68	953.35	58.43	
			00021300 - 3	13,889.72	3,795.26	9,376.02	27,061.00	120.83	
			00021300 - 4	85.72	36.91	97.51	220.14	0.36	
			00021300 - 5	8,613.94	3,550.00	9,517.70	21,681.64	32.62	
			סה"כ צריכה	24,632.16	7,844.43	20,259.68	52,736.27		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	27,669.60	8,850.60	22,365.28	58,885.48	199.28	
			00020900 - 1	-1,839.96	-442.52	-974.76	-3,257.24	10.49	
			00021300 - 1	-1,294.67	-407.71	-1,117.76	-2,820.14	11.13	
			00021300 - 2	-748.11	-54.56	-150.68	-953.35	58.43	
			00021300 - 3	-13,889.72	-3,795.26	-9,376.02	-27,061.00	120.83	
			00021300 - 4	-85.72	-36.91	-97.51	-220.14	0.36	
			00021300 - 5	-8,613.94	-3,550.00	-9,517.70	-21,681.64	32.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	22,970.48	7,060.92	18,441.08	48,472.48	112.48	
			00022181 - 1	-183.46	-20.99	-55.99	-260.44	5.21	
			00023361 - 1	-2,447.42	-780.84	-2,057.19	-5,285.45	16.53	
			00023361 - 2	-1,841.21	-566.99	-1,495.68	-3,903.88	10.40	
			00023361 - 3	-4,398.62	-1,145.91	-2,946.29	-8,490.82	21.90	
			00023361 - 4	-2,411.03	-774.14	-2,024.57	-5,209.74	16.76	
			00023361 - 5	-2,748.72	-961.14	-2,554.71	-6,264.57	14.78	
			00023361 - 6	-2,697.81	-938.41	-2,445.39	-6,081.61	17.57	
			00023361 - 7	-2,194.42	-792.91	-2,097.42	-5,084.75	11.84	
			00023364 - 1	-1,192.04	-317.20	-739.19	-2,248.43	14.12	
			00023364 - 2	-87.32	-16.28	-41.75	-145.35	3.87	
			00023364 - 3	-107.56	-53.42	-111.96	-272.94	2.44	
			00023364 - 4	-164.72	-26.50	-65.09	-256.31	1.71	
			00023364 - 5	-224.14	-45.12	-122.54	-391.81	3.01	
			00023364 - 6	-101.28	-19.49	-54.65	-175.43	2.15	
			00023364 - 7	-102.50	-15.60	-40.29	-158.39	2.89	
			סה"כ צריכה	3,265.71	1,149.62	2,719.19	7,134.52		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,447.42	780.84	2,057.19	5,285.45	16.53	
			00023361 - 8	-795.01	-269.19	-697.44	-1,761.64	8.47	
			00023364 - 1	1,192.04	317.20	739.19	2,248.43	14.12	
			00023364 - 8	-900.48	-240.05	-559.01	-1,699.54	10.72	
			סה"כ צריכה	1,943.97	588.79	1,539.93	4,072.70		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,658.03	472.47	1,331.05	4,461.55	17.44	
			00023322 - 1	369.40	79.73	240.12	689.24	5.70	
			סה"כ צריכה	3,027.43	552.20	1,571.17	5,150.80		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,841.21	566.99	1,495.68	3,903.88	10.40	
			00023364 - 2	87.32	16.28	41.75	145.35	3.87	
			סה"כ צריכה	1,928.52	583.27	1,537.44	4,049.23		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	4,398.62	1,145.91	2,946.29	8,490.82	21.90	
			00023364 - 5	224.14	45.12	122.54	391.81	3.01	
			סה"כ צריכה	4,622.77	1,191.04	3,068.83	8,882.63		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,748.72	961.14	2,554.71	6,264.57	14.78	
			00023364 - 3	107.56	53.42	111.96	272.94	2.44	
			סה"כ צריכה	2,856.28	1,014.56	2,666.67	6,537.52		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,697.81	938.41	2,445.39	6,081.61	17.57	
			00023364 - 4	164.72	26.50	65.09	256.31	1.71	
			סה"כ צריכה	2,862.53	964.91	2,510.48	6,337.92		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,194.42	792.91	2,097.42	5,084.75	11.84	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	102.50	15.60	40.29	158.39	2.89	
			סה"כ צריכה	2,296.92	808.51	2,137.71	5,243.15		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,411.03	774.14	2,024.57	5,209.74	16.76	
			00023364 - 6	101.28	19.49	54.65	175.43	2.15	
			סה"כ צריכה	2,512.31	793.63	2,079.22	5,385.17		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	40,714.72	13,158.40	34,740.45	88,613.57	231.42	
			סה"כ צריכה	40,714.72	13,158.40	34,740.45	88,613.57		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	120,918.15	51,519.20	136,656.85	309,094.20	469.60	
			סה"כ צריכה	120,918.15	51,519.20	136,656.85	309,094.20		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	41,543.65	16,116.15	38,161.65	95,821.45		
			סה"כ צריכה	41,543.65	16,116.15	38,161.65	95,821.45		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	46,935.50	15,694.70	38,808.00	101,438.20	401.30	
			סה"כ צריכה	46,935.50	15,694.70	38,808.00	101,438.20		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	108,564.40	44,115.80	116,359.40	269,039.60	470.30	
			סה"כ צריכה	108,564.40	44,115.80	116,359.40	269,039.60		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	27,669.60	8,850.60	22,365.28	58,885.48	199.28	
			סה"כ צריכה	27,669.60	8,850.60	22,365.28	58,885.48		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	22,970.48	7,060.92	18,441.08	48,472.48	112.48	
			סה"כ צריכה	22,970.48	7,060.92	18,441.08	48,472.48		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	20,346.80	4,369.08	11,355.08	36,070.96	228.16	
			סה"כ צריכה	20,346.80	4,369.08	11,355.08	36,070.96		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	41,568.00	14,634.68	37,017.68	93,220.36	380.32	
			00023317 - 1	-2,658.03	-472.47	-1,331.05	-4,461.55	17.44	
			סה"כ צריכה	38,909.97	14,162.21	35,686.63	88,758.81		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	200,310.40	81,237.25	246,562.40	528,110.05	896.50	
			סה"כ צריכה	200,310.40	81,237.25	246,562.40	528,110.05		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	159,899.25	65,894.50	132,703.60	358,497.35		
			סה"כ צריכה	159,899.25	65,894.50	132,703.60	358,497.35		
			סה"כ צריכה	828,782.92	322,178.81	831,840.42	1,982,802.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,982,802.15		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 828,782.92)
- גבע (Kwh 322,178.81)
- שפל (Kwh 831,840.42)

