



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/04/22 - 04/04/22)

תאריך הפקה: 16/05/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	312.72	137,464.84	51,957.96	21,379.80	64,127.08	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		137,464.84	51,957.96	21,379.80	64,127.08	סה"כ צריכה			
		28,632.50	10,044.40	4,205.90	14,382.20	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		28,632.50	10,044.40	4,205.90	14,382.20	סה"כ צריכה			
		166,097.34	62,002.36	25,585.70	78,509.28	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		166,097.34				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (78,509.28 Kwh)
■ גבע (25,585.70 Kwh)
■ שפל (62,002.36 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.94	2,378.50	970.35	383.67	1,024.48	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		2,378.50	970.35	383.67	1,024.48	סה"כ צריכה			
	37.66	10,699.15	1,900.08	1,906.41	6,892.66	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		10,699.15	1,900.08	1,906.41	6,892.66	סה"כ צריכה			
	312.72	137,464.84	51,957.96	21,379.80	64,127.08	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		28,632.50	10,044.40	4,205.90	14,382.20	13127926 - 1			
		166,097.34	62,002.36	25,585.70	78,509.28	סה"כ צריכה			

