

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (26/04/22 - 25/03/22)

תאריך הפקה: 17/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,490.50	414.60	165.10	2,070.20	78.44	
			סה"כ צריכה	1,490.50	414.60	165.10	2,070.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	10,270.70	1,394.10	1,166.60	12,831.40		
			סה"כ צריכה	10,270.70	1,394.10	1,166.60	12,831.40		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	4,607.90	1,667.70	1,387.60	7,663.20		
			סה"כ צריכה	4,607.90	1,667.70	1,387.60	7,663.20		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	8,438.40	2,202.20	2,410.70	13,051.30		
			סה"כ צריכה	8,438.40	2,202.20	2,410.70	13,051.30		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	34.06	0.00	0.00	34.06	4.92	
			אוויר צח	7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	41.17	1.98	0.79	43.93		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	27.41	0.00	0.00	27.41	0.15	
			אוויר צח	7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	34.51	1.98	0.79	37.27		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	21.78	0.00	0.00	21.78	2.47	
			אוויר צח	7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	28.88	1.98	0.79	31.64		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	220.00	8.00	24.00	252.00	115.52	
			אוויר צח	43.31	12.05	4.80	60.16		
			סה"כ צריכה	263.31	20.05	28.80	312.16		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	2.24	0.00	0.00	2.24	0.25	
			אוויר צח	11.15	3.10	1.23	15.48		
			סה"כ צריכה	13.39	3.10	1.23	17.72		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	33.07	0.98	0.50	34.54	1.08	
			אוויר צח	11.33	3.15	1.26	15.74		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	44.41	4.13	1.75	50.29		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	24.10	0.64	2.61	27.34	3.13	
		אוויר צח		5.78	1.61	0.64	8.02		
			סה"כ צריכה	29.87	2.25	3.25	35.37		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		9.57	2.66	1.06	13.30		
			סה"כ צריכה	9.57	2.66	1.06	13.30		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	31.17	0.00	0.00	31.17	4.54	
		אוויר צח		9.57	2.66	1.06	13.30		
			סה"כ צריכה	40.74	2.66	1.06	44.46		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	50.10	5.94	13.46	69.49	0.92	
		אוויר צח		9.57	2.66	1.06	13.30		
			סה"כ צריכה	59.67	8.60	14.52	82.78		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	11.23	0.00	0.00	11.23	1.67	
		אוויר צח		7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	18.34	1.98	0.79	21.10		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	104.29	0.00	2.46	106.75	6.29	
		אוויר צח		11.28	3.14	1.25	15.66		
			סה"כ צריכה	115.56	3.14	3.71	122.41		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	62.80	8.46	26.14	97.41	2.96	
		אוויר צח		6.79	1.89	0.75	9.42		
			סה"כ צריכה	69.59	10.35	26.90	106.83		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.05	0.02	0.06	0.13		
		אוויר צח		7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	7.15	1.99	0.85	9.99		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	44.53	6.90	0.00	51.42	3.23	
		אוויר צח		7.10	1.98	0.79	9.87		
			סה"כ צריכה	51.63	8.87	0.79	61.29		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	10.54	1.86	1.44	13.84	0.45	
			15129231 - 9	3.71	0.46	1.95	6.13	0.26	
			15129231 - 14	2.29	0.08	0.00	2.37	0.39	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	40.80	11.35	4.52	56.67		
			סה"כ צריכה	57.34	13.75	7.91	79.01		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	32.85	0.20	3.50	36.55	3.61	
			אוויר צח	26.67	7.42	2.95	37.05		
			סה"כ צריכה	59.52	7.62	6.45	73.60		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	48.30	34.85	1.10	84.25	12.60	
			אוויר צח	25.25	7.02	2.80	35.07		
			סה"כ צריכה	73.55	41.87	3.90	119.32		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	9.06	2.52	1.00	12.58		
			סה"כ צריכה	9.06	2.52	1.00	12.58		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	1.38	0.60	1.52	3.50	0.005	
			אוויר צח	12.93	3.60	1.43	17.95		
			סה"כ צריכה	14.31	4.20	2.95	21.45		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	61.40	46.60	118.85	226.85	1.84	
			אוויר צח	38.72	10.77	4.29	53.78		
			סה"כ צריכה	100.12	57.37	123.14	280.63		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	6.45	0.60	0.70	7.75	0.45	
			אוויר צח	18.55	5.16	2.06	25.77		
			סה"כ צריכה	25.00	5.76	2.76	33.52		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	143.05	58.90	145.90	347.85	3.06	
			אוויר צח	22.37	6.22	2.48	31.07		
			סה"כ צריכה	165.42	65.12	148.38	378.92		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	12.18	0.90	0.00	13.08	0.86	
			אוויר צח	14.33	3.99	1.59	19.90		
			סה"כ צריכה	26.51	4.89	1.59	32.98		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	184.65	14.05	1.85	200.55	7.37	
			אוויר צח	21.92	6.10	2.43	30.44		
			סה"כ צריכה	206.57	20.15	4.28	230.99		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	33.08	5.64	0.54	39.26	0.61	
			אוויר צח	10.19	2.84	1.13	14.16		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	43.27	8.48	1.67	53.42		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	1.96	0.00	0.00	1.96	0.10	
			אוויר צח	8.80	2.45	0.97	12.22		
			סה"כ צריכה	10.76	2.45	0.97	14.18		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	79.20	1.46	0.00	80.66	1.68	
			אוויר צח	41.12	11.44	4.55	57.11		
			סה"כ צריכה	120.32	12.90	4.55	137.77		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	51.80	0.00	0.00	51.80	2.40	
			אוויר צח	24.78	6.89	2.74	34.42		
			סה"כ צריכה	76.58	6.89	2.74	86.22		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	5.06	0.00	0.00	5.06	0.35	
			אוויר צח	9.76	2.71	1.08	13.55		
			סה"כ צריכה	14.82	2.71	1.08	18.61		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	28.66	0.00	0.00	28.66	0.44	
			אוויר צח	16.64	4.63	1.84	23.11		
			סה"כ צריכה	45.30	4.63	1.84	51.77		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	50.75	1.25	0.00	52.00	2.34	
			אוויר צח	18.51	5.15	2.05	25.71		
			סה"כ צריכה	69.26	6.40	2.05	77.71		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	62.20	0.35	1.30	63.85	3.15	
			אוויר צח	18.55	5.16	2.06	25.77		
			סה"כ צריכה	80.75	5.51	3.36	89.62		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	12.65	0.65	2.40	15.70	6.22	
			אוויר צח	32.69	9.09	3.62	45.40		
			סה"כ צריכה	45.34	9.74	6.02	61.10		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	64.45	9.40	22.20	96.05	5.29	
			אוויר צח	12.47	3.47	1.38	17.32		
			סה"כ צריכה	76.92	12.87	23.58	113.37		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	6.78	0.24	0.00	7.02	0.43	
			אוויר צח	15.16	4.22	1.68	21.06		
			סה"כ צריכה	21.94	4.46	1.68	28.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	34.80	0.30	0.15	35.25	2.32	
		אוויר צח		22.02	6.12	2.44	30.58		
		סה"כ צריכה		56.82	6.42	2.59	65.83		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	13.20	0.54	1.00	14.74	2.11	
		אוויר צח		4.37	1.22	0.48	6.08		
		סה"כ צריכה		17.57	1.76	1.48	20.82		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	18.20	0.00	0.00	18.20	0.73	
		אוויר צח		61.26	17.04	6.79	85.08		
		סה"כ צריכה		79.46	17.04	6.79	103.28		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	23.74	3.56	3.00	30.30	0.37	
		אוויר צח		11.04	3.07	1.22	15.33		
		סה"כ צריכה		34.78	6.63	4.22	45.63		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	52.42	0.22	0.90	53.54	0.39	
		אוויר צח		9.44	2.62	1.05	13.11		
		סה"כ צריכה		61.86	2.84	1.95	66.65		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	10.94	0.38	1.58	12.90	0.35	
		אוויר צח		11.57	3.22	1.28	16.07		
		סה"כ צריכה		22.51	3.60	2.86	28.97		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
		אוויר צח		16.64	4.63	1.84	23.11		
		סה"כ צריכה		16.64	4.63	1.84	23.11		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	80.55	0.50	0.00	81.05	8.36	
		אוויר צח		29.51	8.21	3.27	40.99		
		סה"כ צריכה		110.06	8.71	3.27	122.04		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	0.60	0.00	0.00	0.60	0.14	
		אוויר צח		14.45	4.02	1.60	20.07		
		סה"כ צריכה		15.05	4.02	1.60	20.67		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	49.95	5.60	27.65	83.20	1.67	
		אוויר צח		41.51	11.55	4.60	57.65		
		סה"כ צריכה		91.46	17.15	32.25	140.85		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	42.55	0.75	0.00	43.30	0.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	21.90	6.09	2.43	30.42		
			סה"כ צריכה	64.45	6.84	2.43	73.72		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	81.90	1.75	2.40	86.05	4.87	
			אוויר צח	14.13	3.93	1.57	19.63		
			סה"כ צריכה	96.03	5.68	3.97	105.68		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	11.41	3.17	1.26	15.85		
			סה"כ צריכה	11.41	3.17	1.26	15.85		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	8.94	0.10	0.00	9.04	0.23	
			אוויר צח	6.70	1.86	0.74	9.30		
			סה"כ צריכה	15.64	1.96	0.74	18.34		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	8.64	1.28	2.22	12.14	0.28	
			אוויר צח	9.30	2.59	1.03	12.92		
			סה"כ צריכה	17.94	3.87	3.25	25.06		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	1.55	0.00	0.00	1.55	0.29	
			אוויר צח	61.94	17.23	6.86	86.03		
			סה"כ צריכה	63.49	17.23	6.86	87.58		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	78.80	0.96	0.96	80.72	3.67	
			אוויר צח	15.44	4.29	1.71	21.44		
			סה"כ צריכה	94.24	5.25	2.67	102.16		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	36.00	9.10	24.00	69.10	2.06	
			אוויר צח	26.42	7.35	2.93	36.69		
			סה"כ צריכה	62.42	16.45	26.93	105.79		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	22.94	0.00	0.00	22.94	0.65	
			אוויר צח	16.94	4.71	1.88	23.52		
			סה"כ צריכה	39.88	4.71	1.88	46.46		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	12.05	1.65	0.00	13.70	3.51	
			אוויר צח	19.44	5.41	2.15	27.00		
			סה"כ צריכה	31.49	7.06	2.15	40.70		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלוי	2 - 15129232	23.90	0.00	0.00	23.90	0.65	
			אוויר צח	21.91	6.09	2.43	30.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	45.81	6.09	2.43	54.33		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	51.90	0.04	0.00	51.94	2.54	
			אוויר צח	18.67	5.19	2.07	25.93		
			סה"כ צריכה	70.57	5.23	2.07	77.87		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	28.40	11.80	32.20	72.40	0.12	
			אוויר צח	20.28	5.64	2.25	28.17		
			סה"כ צריכה	48.68	17.44	34.45	100.57		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	99.60	2.70	0.00	102.30	5.31	
			אוויר צח	20.73	5.77	2.30	28.79		
			סה"כ צריכה	120.33	8.47	2.30	131.09		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נויורבלייד	15113416 - 7	1.24	0.00	0.00	1.24	0.38	
			אוויר צח	7.74	2.15	0.86	10.75		
			סה"כ צריכה	8.98	2.15	0.86	11.99		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	33.78	0.00	0.04	33.82	0.37	
			אוויר צח	9.44	2.62	1.05	13.11		
			סה"כ צריכה	43.22	2.62	1.09	46.93		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נויורבלייד	16045522 - 2	1.40	0.00	0.00	1.40		
			אוויר צח	7.74	2.15	0.86	10.75		
			סה"כ צריכה	9.14	2.15	0.86	12.15		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נויורבלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.39	2.05	0.82	10.26		
			סה"כ צריכה	7.39	2.05	0.82	10.26		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נויורבלייד	15113416 - 9	9.30	0.58	2.30	12.18	0.29	
			אוויר צח	7.00	1.95	0.78	9.72		
			סה"כ צריכה	16.30	2.53	3.08	21.90		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נויורבלייד	15113416 - 1	22.30	0.00	0.00	22.30	0.37	
			אוויר צח	10.03	2.79	1.11	13.94		
			סה"כ צריכה	32.33	2.79	1.11	36.24		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נויורבלייד	15113416 - 2	14.54	0.00	0.00	14.54	0.77	
			אוויר צח	22.56	6.28	2.50	31.34		
			סה"כ צריכה	37.10	6.28	2.50	45.88		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	85.82	0.00	0.16	85.98	6.55	
		אוויר צח		14.36	3.99	1.59	19.94		
		סה"כ צריכה		100.18	3.99	1.75	105.92		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	17.22	0.00	0.00	17.22	0.61	
		אוויר צח		9.86	2.74	1.09	13.69		
		סה"כ צריכה		27.08	2.74	1.09	30.91		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	10.86	0.18	0.14	11.18	8.00	
		אוויר צח		14.86	4.13	1.65	20.64		
		סה"כ צריכה		25.72	4.31	1.79	31.82		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	6.04	0.00	0.00	6.04	0.31	
		אוויר צח		14.33	3.99	1.59	19.90		
		סה"כ צריכה		20.37	3.99	1.59	25.94		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	67.15	1.15	1.55	69.85	3.26	
		אוויר צח		21.91	6.09	2.43	30.43		
		סה"כ צריכה		89.06	7.24	3.98	100.28		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	13.38	0.00	0.00	13.38	6.08	
		אוויר צח		7.06	1.96	0.78	9.80		
		סה"כ צריכה		20.44	1.96	0.78	23.18		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	43.74	1.86	0.00	45.60	0.33	
		אוויר צח		8.17	2.27	0.91	11.35		
		סה"כ צריכה		51.91	4.13	0.91	56.95		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	37.88	1.78	1.00	40.66	0.30	
		אוויר צח		9.88	2.75	1.09	13.73		
		סה"כ צריכה		47.76	4.53	2.09	54.39		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	64.04	4.90	0.00	68.94	4.89	
		אוויר צח		19.63	5.46	2.17	27.26		
		סה"כ צריכה		83.67	10.36	2.17	96.20		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	14.52	0.64	0.40	15.56	0.39	
		אוויר צח		14.12	3.93	1.56	19.61		
		סה"כ צריכה		28.64	4.57	1.96	35.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	54.40	0.00	0.00	54.40	8.11	
		אוויר צח		10.76	2.99	1.19	14.95		
		סה"כ צריכה		65.16	2.99	1.19	69.35		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	208.80	19.80	13.05	241.65	3.72	
		אוויר צח		65.88	18.33	7.30	91.50		
		סה"כ צריכה		274.68	38.13	20.35	333.15		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	349.30	17.10	5.80	372.20	6.14	
		אוויר צח		100.52	27.96	11.13	139.61		
		סה"כ צריכה		449.82	45.06	16.93	511.81		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,971.90	790.50	1,165.70	3,928.10	9.42	
		סה"כ צריכה		1,971.90	790.50	1,165.70	3,928.10		
		סה"כ צריכה		30,186.89	6,767.34	6,788.68	43,742.91		
		חשבון חברת חשמל					72,360.00		
		הפרש בקוט"ש					-65,571.32		
		הפרש באחוזים					-90.62%		
							-39.55%		



- פסגה (Kwh 30,186.89)
- גבע (Kwh 6,767.34)
- שפל (Kwh 6,788.68)

