



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (26/04/22 - 25/03/22)

תאריך הפקה: 17/05/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	18.40	3.36	10.40	32.16	0.58	
			סה"כ צריכה	18.40	3.36	10.40	32.16		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	18.40	3.52	10.56	32.48	0.59	
			סה"כ צריכה	18.40	3.52	10.56	32.48		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	9,593.40	1,066.80	93.60	10,753.80	99.92	
			סה"כ צריכה	9,593.40	1,066.80	93.60	10,753.80		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	2,864.71	508.70	341.60	3,715.01	99.57	
			סה"כ צריכה	2,864.71	508.70	341.60	3,715.01		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	3,119.40	586.00	1,702.20	5,407.60	3,853,516.80	
			סה"כ צריכה	3,119.40	586.00	1,702.20	5,407.60		
7	44593	קומה 2 בני השרון	20065478 - 2	304.84	73.80	185.28	563.92	78.12	
			סה"כ צריכה	304.84	73.80	185.28	563.92		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	710.50	41.50	97.60	849.60	4.57	
			סה"כ צריכה	710.50	41.50	97.60	849.60		
9	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	166.12	13.44	27.20	206.76	78.57	
			סה"כ צריכה	166.12	13.44	27.20	206.76		
10	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	720.20	152.04	361.64	1,233.88	77.55	
			סה"כ צריכה	720.20	152.04	361.64	1,233.88		
11	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	276.24	29.00	67.52	372.76	3.18	
			סה"כ צריכה	276.24	29.00	67.52	372.76		
13	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	220.00	19.56	43.28	282.84	2.34	
			סה"כ צריכה	220.00	19.56	43.28	282.84		
14	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	380.40	68.64	153.12	602.16	3.92	
			סה"כ צריכה	380.40	68.64	153.12	602.16		
15	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	269.00	45.68	102.32	417.00	2.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	269.00	45.68	102.32	417.00		
16	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	224.88	24.68	40.12	289.68	1.70	
			סה"כ צריכה	224.88	24.68	40.12	289.68		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	177.20	8.16	18.52	203.88	1.68	
			סה"כ צריכה	177.20	8.16	18.52	203.88		
18	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	333.12	36.32	81.00	450.44	2.36	
			סה"כ צריכה	333.12	36.32	81.00	450.44		
19	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	215.00	24.88	62.96	302.84	2.07	
			סה"כ צריכה	215.00	24.88	62.96	302.84		
20	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	188.64	27.96	60.84	277.44	3.01	
			סה"כ צריכה	188.64	27.96	60.84	277.44		
21	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	682.92	58.76	165.88	907.56	6.28	
			סה"כ צריכה	682.92	58.76	165.88	907.56		
22	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	407.16	72.80	141.20	621.16	4.64	
			סה"כ צריכה	407.16	72.80	141.20	621.16		
23	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	1,379.20	79.84	168.32	1,627.36	9.06	
			סה"כ צריכה	1,379.20	79.84	168.32	1,627.36		
24	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	1,723.84	156.00	395.52	2,275.36	12.52	
			סה"כ צריכה	1,723.84	156.00	395.52	2,275.36		
25	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	176.10	25.40	69.30	270.80	342,097.92	
			20281613 - 1	205.00	57.00	157.90	419.90	68,157.44	
			סה"כ צריכה	381.10	82.40	227.20	690.70		
			סה"כ צריכה	24,374.67	3,183.84	4,557.88	32,116.39		
			חשבון חברת חשמל			47,480.00	47,480.00		
			הפרש בקוט"ש			-42,922.12	-15,363.61		
			הפרש באחוזים			-90.40%	-32.36%		





■ פסגה (Kwh 24,374.67)  
■ גבע (Kwh 3,183.84)  
■ שפל (Kwh 4,557.88)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	30,367.90	4,600.90	9,294.40	44,263.20	12,763,136.00	
			סה"כ צריכה	30,367.90	4,600.90	9,294.40	44,263.20		

