



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (26/05/22 - 27/04/22)

תאריך הפקה: 30/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,344.30	411.00	174.50	1,929.80	156.88	
			סה"כ צריכה	1,344.30	411.00	174.50	1,929.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	10,105.00	2,522.20	2,046.50	14,673.70		
			סה"כ צריכה	10,105.00	2,522.20	2,046.50	14,673.70		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	12,074.60	2,649.10	1,857.50	16,581.20		
			סה"כ צריכה	12,074.60	2,649.10	1,857.50	16,581.20		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	7,533.00	1,263.50	1,249.90	10,046.40		
			סה"כ צריכה	7,533.00	1,263.50	1,249.90	10,046.40		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	22.42	3.12	0.00	25.54	0.67	
			אוויר צח	6.41	1.96	0.83	9.20		
			סה"כ צריכה	28.82	5.08	0.83	34.73		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	14.10	0.00	0.00	14.10	0.29	
			אוויר צח	6.41	1.96	0.83	9.20		
			סה"כ צריכה	20.50	1.96	0.83	23.29		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	6.35	0.26	0.00	6.61	0.34	
			אוויר צח	6.41	1.96	0.83	9.20		
			סה"כ צריכה	12.76	2.21	0.83	15.80		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	126.00	2.00	0.00	128.00	18.02	
			אוויר צח	39.06	11.94	5.07	56.08		
			סה"כ צריכה	165.06	13.94	5.07	184.08		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	1.57	0.00	0.00	1.57	0.25	
			אוויר צח	10.05	3.07	1.30	14.43		
			סה"כ צריכה	11.62	3.07	1.30	16.00		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	26.77	2.67	0.98	30.42	0.91	
			אוויר צח	10.22	3.13	1.33	14.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	36.99	5.80	2.30	45.09		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	39.78	0.00	0.00	39.78	0.81	
		אוויר צח		5.21	1.59	0.68	7.48		
		סה"כ צריכה		44.98	1.59	0.68	47.25		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	7.65	0.03	0.00	7.68	0.41	
		אוויר צח		8.63	2.64	1.12	12.39		
		סה"כ צריכה		16.28	2.67	1.12	20.07		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	26.86	0.27	0.00	27.14	0.49	
		אוויר צח		8.63	2.64	1.12	12.39		
		סה"כ צריכה		35.50	2.91	1.12	39.53		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	68.94	14.29	20.56	103.79	2.09	
		אוויר צח		8.63	2.64	1.12	12.39		
		סה"כ צריכה		77.58	16.93	21.68	116.19		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	107.07	14.11	8.21	129.39	4.31	
		אוויר צח		6.41	1.96	0.83	9.20		
		סה"כ צריכה		113.48	16.07	9.04	138.59		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	35.74	0.88	0.00	36.62	1.95	
		אוויר צח		10.17	3.11	1.32	14.60		
		סה"כ צריכה		45.91	3.99	1.32	51.22		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	18.86	2.78	6.38	28.03	1.07	
		אוויר צח		6.12	1.87	0.79	8.79		
		סה"כ צריכה		24.98	4.66	7.18	36.82		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.05	0.02	0.05	0.11		
		אוויר צח		6.41	1.96	0.83	9.20		
		סה"כ צריכה		6.45	1.97	0.88	9.31		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	17.82	1.42	0.00	19.25	0.40	
		אוויר צח		6.41	1.96	0.83	9.20		
		סה"כ צריכה		24.23	3.38	0.83	28.44		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	27.49	4.16	0.08	31.73	0.91	
			15129231 - 9	16.11	0.93	0.00	17.04	0.34	
			15129231 - 14	3.55	1.95	0.22	5.73	0.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	36.80	11.25	4.78	52.83		
			סה"כ צריכה	83.95	18.29	5.08	107.32		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	40.35	2.00	1.55	43.90	1.08	
			אוויר צח	24.06	7.36	3.12	34.54		
			סה"כ צריכה	64.41	9.36	4.67	78.44		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	116.25	9.15	7.70	133.10	4.08	
			אוויר צח	22.77	6.96	2.96	32.69		
			סה"כ צריכה	139.02	16.11	10.66	165.79		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	8.17	2.50	1.06	11.73		
			סה"כ צריכה	8.17	2.50	1.06	11.73		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	0.98	0.54	1.28	2.80	0.04	
			אוויר צח	11.66	3.56	1.51	16.74		
			סה"כ צריכה	12.64	4.10	2.79	19.54		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	1.05	0.00	0.00	1.05	1.76	
			אוויר צח	34.92	10.68	4.53	50.14		
			סה"כ צריכה	35.97	10.68	4.53	51.19		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	25.70	2.60	0.00	28.30	0.43	
			אוויר צח	16.73	5.12	2.17	24.02		
			סה"כ צריכה	42.43	7.72	2.17	52.32		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	159.00	64.50	152.80	376.30	2.20	
			אוויר צח	20.18	6.17	2.62	28.97		
			סה"כ צריכה	179.18	70.67	155.42	405.27		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	9.74	0.50	0.10	10.34	0.83	
			אוויר צח	12.92	3.95	1.68	18.55		
			סה"כ צריכה	22.66	4.45	1.78	28.89		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	272.75	29.45	2.15	304.35	6.95	
			אוויר צח	19.77	6.04	2.57	28.38		
			סה"כ צריכה	292.52	35.49	4.72	332.73		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	33.28	7.02	0.00	40.30	0.92	
			אוויר צח	9.19	2.81	1.19	13.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42.47	9.83	1.19	53.50		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	3.26	0.00	0.00	3.26	0.10	
			אוויר צח	7.94	2.43	1.03	11.39		
			סה"כ צריכה	11.20	2.43	1.03	14.65		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	103.60	3.28	1.48	108.36	2.01	
			אוויר צח	37.08	11.34	4.81	53.23		
			סה"כ צריכה	140.68	14.62	6.29	161.59		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	72.10	0.40	1.30	73.80	3.61	
			אוויר צח	22.35	6.83	2.90	32.08		
			סה"כ צריכה	94.45	7.23	4.20	105.88		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	5.22	0.00	0.00	5.22	0.34	
			אוויר צח	8.80	2.69	1.14	12.63		
			סה"כ צריכה	14.02	2.69	1.14	17.85		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	61.48	4.58	0.00	66.06	0.97	
			אוויר צח	15.01	4.59	1.95	21.55		
			סה"כ צריכה	76.49	9.17	1.95	87.61		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	63.50	0.40	0.45	64.35	1.10	
			אוויר צח	16.70	5.10	2.17	23.97		
			סה"כ צריכה	80.20	5.50	2.62	88.32		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	65.75	1.65	0.00	67.40	1.02	
			אוויר צח	16.73	5.12	2.17	24.02		
			סה"כ צריכה	82.48	6.77	2.17	91.42		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	5.00	4.05	2.30	11.35	0.75	
			אוויר צח	29.48	9.01	3.83	42.32		
			סה"כ צריכה	34.48	13.06	6.13	53.67		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	27.40	3.85	8.55	39.80	0.88	
			אוויר צח	11.25	3.44	1.46	16.15		
			סה"כ צריכה	38.65	7.29	10.01	55.95		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	7.26	0.78	0.88	8.92	0.98	
			אוויר צח	13.67	4.18	1.77	19.63		
			סה"כ צריכה	20.93	4.96	2.65	28.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	24.30	0.90	0.05	25.25	0.82	
		אוויר צח		19.86	6.07	2.58	28.51		
		סה"כ צריכה		44.16	6.97	2.63	53.76		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	19.76	2.16	0.84	22.76	0.33	
		אוויר צח		3.95	1.21	0.51	5.66		
		סה"כ צריכה		23.71	3.37	1.35	28.42		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	30.00	0.80	0.00	30.80	16.58	
		אוויר צח		55.25	16.89	7.17	79.31		
		סה"כ צריכה		85.25	17.69	7.17	110.11		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	21.48	0.14	0.00	21.62	1.87	
		אוויר צח		9.95	3.04	1.29	14.29		
		סה"כ צריכה		31.43	3.18	1.29	35.91		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	63.74	1.96	0.00	65.70	11.19	
		אוויר צח		8.51	2.60	1.10	12.22		
		סה"כ צריכה		72.25	4.56	1.10	77.92		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	13.82	2.52	6.48	22.82	7.73	
		אוויר צח		10.44	3.19	1.35	14.98		
		סה"כ צריכה		24.26	5.71	7.83	37.80		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	
		אוויר צח		15.01	4.59	1.95	21.55		
		סה"כ צריכה		15.01	4.59	1.95	21.55		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	46.35	0.30	0.00	46.65	10.94	
		אוויר צח		26.62	8.14	3.46	38.21		
		סה"כ צריכה		72.97	8.44	3.46	84.86		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	7.45	0.00	0.00	7.45	24.27	
		אוויר צח		13.04	3.99	1.69	18.71		
		סה"כ צריכה		20.49	3.99	1.69	26.16		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	30.80	2.45	1.15	34.40	11.45	
		אוויר צח		37.44	11.45	4.86	53.74		
		סה"כ צריכה		68.24	13.90	6.01	88.14		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	51.40	3.90	0.75	56.05	4.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	19.75	6.04	2.56	28.36		
			סה"כ צריכה	71.15	9.94	3.31	84.41		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	69.80	2.60	0.85	73.25	56.84	
			אוויר צח	12.75	3.90	1.65	18.30		
			סה"כ צריכה	82.55	6.50	2.50	91.55		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	
			אוויר צח	10.29	3.15	1.34	14.78		
			סה"כ צריכה	10.29	3.15	1.34	14.78		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	15.24	2.52	0.00	17.76	6.25	
			אוויר צח	6.04	1.85	0.78	8.67		
			סה"כ צריכה	21.28	4.37	0.78	26.43		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	10.56	0.14	0.58	11.28	4.41	
			אוויר צח	8.39	2.57	1.09	12.05		
			סה"כ צריכה	18.95	2.71	1.67	23.33		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	35.00	1.75	0.00	36.75	21.50	
			אוויר צח	55.87	17.08	7.25	80.20		
			סה"כ צריכה	90.87	18.83	7.25	116.95		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	107.00	0.00	0.00	107.00	5.23	
			אוויר צח	13.92	4.26	1.81	19.99		
			סה"כ צריכה	120.92	4.26	1.81	126.99		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	64.40	24.40	54.30	143.10	4.50	
			אוויר צח	23.83	7.29	3.09	34.21		
			סה"כ צריכה	88.23	31.69	57.39	177.31		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	44.24	2.62	1.50	48.36	1.07	
			אוויר צח	15.28	4.67	1.98	21.93		
			סה"כ צריכה	59.52	7.29	3.48	70.29		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	35.90	2.00	0.35	38.25	6.71	
			אוויר צח	17.53	5.36	2.28	25.17		
			סה"כ צריכה	53.43	7.36	2.63	63.42		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	45.50	0.65	2.65	48.80	16.34	
			אוויר צח	19.76	6.04	2.56	28.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	65.26	6.69	5.21	77.16	4.59	
		אוויר צח		16.84	5.15	2.19	24.17		
		סה"כ צריכה		77.56	7.57	2.19	87.31		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	33.50	15.50	36.95	85.95	5.42	
		אוויר צח		18.29	5.59	2.37	26.26		
		סה"כ צריכה		51.79	21.09	39.32	112.21		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	129.50	0.00	0.45	129.95	1.57	
		אוויר צח		18.69	5.72	2.43	26.84		
		סה"כ צריכה		148.19	5.72	2.88	156.79		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נויורבלייד	15113416 - 7	1.74	0.00	0.00	1.74	0.37	
		אוויר צח		6.98	2.13	0.91	10.02		
		סה"כ צריכה		8.72	2.13	0.91	11.76		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	24.76	1.08	0.00	25.84	0.74	
		אוויר צח		8.51	2.60	1.10	12.22		
		סה"כ צריכה		33.27	3.68	1.10	38.06		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נויורבלייד	16045522 - 2	1.46	0.00	0.00	1.46	0.23	
		אוויר צח		6.98	2.13	0.91	10.02		
		סה"כ צריכה		8.44	2.13	0.91	11.48		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נויורבלייד	15113416 - 8	1.06	0.00	0.00	1.06	0.29	
		אוויר צח		6.66	2.04	0.86	9.57		
		סה"כ צריכה		7.72	2.04	0.86	10.63		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נויורבלייד	15113416 - 9	5.88	0.36	1.44	7.68	0.19	
		אוויר צח		6.31	1.93	0.82	9.06		
		סה"כ צריכה		12.19	2.29	2.26	16.74		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נויורבלייד	15113416 - 1	36.08	0.86	0.00	36.94	0.65	
		אוויר צח		9.05	2.77	1.17	12.99		
		סה"כ צריכה		45.13	3.63	1.17	49.93		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נויורבלייד	15113416 - 2	52.50	11.30	19.16	82.96	1.39	
		אוויר צח		20.35	6.22	2.64	29.22		
		סה"כ צריכה		72.85	17.52	21.80	112.18		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	15.36	0.72	0.00	16.08	0.46	
		אוויר צח		12.95	3.96	1.68	18.59		
		סה"כ צריכה		28.31	4.68	1.68	34.67		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	27.92	0.00	0.00	27.92	0.72	
		אוויר צח		8.89	2.72	1.15	12.77		
		סה"כ צריכה		36.81	2.72	1.15	40.69		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	9.90	0.40	0.28	10.58	0.46	
		אוויר צח		13.41	4.10	1.74	19.24		
		סה"כ צריכה		23.31	4.50	2.02	29.82		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	19.06	0.42	0.00	19.48	0.55	
		אוויר צח		12.92	3.95	1.68	18.55		
		סה"כ צריכה		31.98	4.37	1.68	38.03		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	74.35	1.55	0.05	75.95	1.57	
		אוויר צח		19.76	6.04	2.56	28.36		
		סה"כ צריכה		94.11	7.59	2.61	104.31		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	6.20	0.06	0.00	6.26	0.40	
		אוויר צח		6.36	1.95	0.83	9.14		
		סה"כ צריכה		12.56	2.01	0.83	15.40		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	53.04	4.86	0.00	57.90	0.75	
		אוויר צח		7.37	2.25	0.96	10.58		
		סה"כ צריכה		60.41	7.11	0.96	68.48		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	30.16	1.36	0.00	31.52	0.57	
		אוויר צח		8.91	2.73	1.16	12.80		
		סה"כ צריכה		39.07	4.09	1.16	44.32		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	82.76	5.48	0.00	88.24	1.79	
		אוויר צח		17.70	5.41	2.30	25.41		
		סה"כ צריכה		100.46	10.89	2.30	113.65		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	28.14	0.56	0.00	28.70	0.92	
		אוויר צח		12.73	3.89	1.65	18.28		
		סה"כ צריכה		40.87	4.45	1.65	46.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	67.40	0.00	0.00	67.40	1.26	
		אויר צח		9.71	2.97	1.26	13.94		
		סה"כ צריכה		77.11	2.97	1.26	81.34		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	211.20	16.30	33.65	261.15	4.85	
		אויר צח		59.42	18.17	7.71	85.30		
		סה"כ צריכה		270.62	34.47	41.36	346.45		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	461.20	37.10	26.00	524.30	6.29	
		אויר צח		90.66	27.72	11.77	130.15		
		סה"כ צריכה		551.86	64.82	37.77	654.45		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,772.90	721.60	1,005.10	3,499.60	18.84	
		סה"כ צריכה		1,772.90	721.60	1,005.10	3,499.60		
		סה"כ צריכה		36,641.24	7,903.19	6,738.00	51,282.42		
		חשבון חברת חשמל				76,880.00	76,880.00		
		הפרש בקוט"ש				-25,597.58	-70,142.00		
		הפרש באחוזים				-33.30%	-91.24%		



■ פסגה (Kwh 36,641.24)
■ גבע (Kwh 7,903.19)
■ שפל (Kwh 6,738.00)

