



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (26/05/22 - 27/04/22)

תאריך הפקה: 31/05/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	159.04	74.24	178.24	411.52	1.17	
			סה"כ צריכה	159.04	74.24	178.24	411.52		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	163.68	76.00	182.56	422.24	1.20	
			סה"כ צריכה	163.68	76.00	182.56	422.24		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	12,574.80	1,810.80	319.80	14,705.40	137.74	
			סה"כ צריכה	12,574.80	1,810.80	319.80	14,705.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	3,190.80	346.80	65.40	3,603.00	200.44	
			סה"כ צריכה	3,190.80	346.80	65.40	3,603.00		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	3,659.10	856.10	1,782.10	6,297.30	3,853,575.60	
			סה"כ צריכה	3,659.10	856.10	1,782.10	6,297.30		
7	44593	קומה 2 בני השרון	20065478 - 2	304.00	63.80	159.08	526.88	156.31	
			סה"כ צריכה	304.00	63.80	159.08	526.88		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	657.90	44.30	95.70	797.90	10.66	
			סה"כ צריכה	657.90	44.30	95.70	797.90		
9	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	195.40	15.88	21.40	232.68	157.14	
			סה"כ צריכה	195.40	15.88	21.40	232.68		
10	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	865.32	196.56	404.40	1,466.28	154.94	
			סה"כ צריכה	865.32	196.56	404.40	1,466.28		
11	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	281.88	24.36	56.96	363.20	5.63	
			סה"כ צריכה	281.88	24.36	56.96	363.20		
13	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	197.92	25.64	36.84	260.40	4.84	
			סה"כ צריכה	197.92	25.64	36.84	260.40		
14	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	386.52	78.44	162.20	627.16	5.25	
			סה"כ צריכה	386.52	78.44	162.20	627.16		
15	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	260.80	46.08	95.40	402.28	4.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	260.80	46.08	95.40	402.28		
16	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	213.72	17.60	35.80	267.12	3.60	
			סה"כ צריכה	213.72	17.60	35.80	267.12		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	173.48	7.72	18.68	199.88	2.98	
			סה"כ צריכה	173.48	7.72	18.68	199.88		
18	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	321.60	45.76	108.40	475.76	4.65	
			סה"כ צריכה	321.60	45.76	108.40	475.76		
19	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	245.80	33.84	65.00	344.64	4.21	
			סה"כ צריכה	245.80	33.84	65.00	344.64		
20	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	168.40	27.36	59.40	255.16	4.68	
			סה"כ צריכה	168.40	27.36	59.40	255.16		
21	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	630.08	68.40	148.56	847.04	11.13	
			סה"כ צריכה	630.08	68.40	148.56	847.04		
22	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	368.48	78.72	126.52	573.72	4.33	
			סה"כ צריכה	368.48	78.72	126.52	573.72		
23	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	1,687.04	84.64	210.24	1,981.92	24.29	
			סה"כ צריכה	1,687.04	84.64	210.24	1,981.92		
24	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	1,888.32	170.88	336.96	2,396.16	27.13	
			סה"כ צריכה	1,888.32	170.88	336.96	2,396.16		
25	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	185.10	51.50	96.40	333.00	342,103.14	
			20281613 - 1	168.50	72.90	163.70	405.10	68,158.48	
			סה"כ צריכה	353.60	124.40	260.10	738.10		
			סה"כ צריכה	28,947.68	4,318.32	4,929.74	38,195.74		
			חשבון חברת חשמל	34,540.00	7,060.00	10,740.00	52,340.00		
			הפרש בקוט"ש	-5,592.32	-2,741.68	-5,810.26	-14,144.26		
			הפרש באחוזים	-16.19%	-38.83%	-54.10%	-27.02%		





■ פסגה (Kwh 28,947.68)
■ גבע (Kwh 4,318.32)
■ שפל (Kwh 4,929.74)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	34,776.20	6,700.30	10,102.50	51,579.00	14,926,018.75	
			סה"כ צריכה	34,776.20	6,700.30	10,102.50	51,579.00		

