



דוח קוט"ש

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור: קניון הפסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/05/22 - 31/05/22)

תאריך הפקה: 01/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	0.00	-0.0005	0.00	-0.0005		
			מיזוג אויר	90.71	21.31	5.25	117.27		
			סה"כ צריכה	90.71	21.31	5.25	117.27		
2	27928	KIWI	00023147 - 13	138.27	36.94	24.60	199.81	0.65	
			00023147 - 14	152.86	58.05	111.70	322.61	0.60	
			00023147 - 15	285.02	67.57	10.25	362.85	1.31	
			מיזוג אויר	354.56	83.32	20.52	458.39		
			סה"כ צריכה	930.71	245.89	167.07	1,343.66		
3	38304	אגד רב קו	00023147 - 19	87.51	34.52	74.59	196.63	0.43	
			00023147 - 20	12.99	5.58	13.07	31.64	0.08	
			00023147 - 21	162.65	37.50	42.87	243.03	1.05	
			מיזוג אויר	163.27	38.37	9.45	211.08		
			סה"כ צריכה	426.42	115.97	139.98	682.37		
4	44713	אזורוב רוסלן - קליעה למטרה	00015051 - 8	173.29	22.71	5.36	201.36	2.28	
			מיזוג אויר	539.91	126.87	31.24	698.03		
			סה"כ צריכה	713.20	149.58	36.60	899.38		
5	33850	אופטיקה	00011176 - 3	223.92	50.53	32.60	307.05	2.17	
			מיזוג אויר	222.88	52.37	12.90	288.14		
			סה"כ צריכה	446.80	102.90	45.49	595.19		
6	21479	אינגליש קיק	00023692 - 8	4,519.78	1,770.94	3,336.30	9,627.02	34.75	
			מיזוג אויר	605.13	142.20	35.01	782.35		
			סה"כ צריכה	5,124.91	1,913.14	3,371.32	10,409.37		
7	21480	אינטימה	00023167 - 13	257.60	62.45	32.99	353.04	1.38	
			מיזוג אויר	252.68	59.38	14.62	326.68		
			סה"כ צריכה	510.28	121.83	47.61	679.72		
8	21486	בוניטה דה מאס	00023149 - 13	408.12	90.43	33.52	532.07	4.05	
			מיזוג אויר	324.60	76.28	18.78	419.65		
			סה"כ צריכה	732.71	166.71	52.31	951.73		
9	21487	בורגראנץ	00011176 - 6	3,015.16	1,112.98	1,963.39	6,091.53	27.08	
			מיזוג אויר	399.10	93.78	23.09	515.98		
			סה"כ צריכה	3,414.26	1,206.76	1,986.49	6,607.51		
10	44924	ביזמרקט	00018095 - 1	633.33	149.44	50.47	833.24	4.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	1,057.69	248.54	61.20	1,367.43		
			סה"כ צריכה	1,691.02	397.98	111.67	2,200.67		
11	44705	בנק הפועלים	00015051 - 1	3,370.19	1,014.74	1,564.52	5,949.46	16.02	
			מיזוג אוויר	2,645.57	621.67	153.08	3,420.32		
			סה"כ צריכה	6,015.76	1,636.41	1,717.61	9,369.78		
12	44709	גולברי	00015051 - 3	616.61	176.80	80.84	874.24	11.06	
			מיזוג אוויר	723.05	169.91	41.84	934.80		
			סה"כ צריכה	1,339.66	346.70	122.67	1,809.03		
13	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8	61.84	20.65	25.11	107.60	0.55	
			00023167 - 10	586.22	160.06	68.91	815.18	3.22	
			00023167 - 11	338.62	89.78	17.28	445.68	1.57	
			00023167 - 12	571.67	157.06	60.50	789.22	2.62	
			00023167 - 16	203.41	47.19	3.09	253.69	0.95	
			00023167 - 17	265.31	61.04	4.13	330.48	1.37	
			מיזוג אוויר	1,079.83	253.74	62.48	1,396.05		
			סה"כ צריכה	3,106.89	789.51	241.50	4,137.90		
14	44710	גולף אנד קו	00015051 - 5	1,616.76	370.54	173.06	2,160.36	10.09	
			מיזוג אוויר	1,025.83	241.06	59.36	1,326.25		
			סה"כ צריכה	2,642.59	611.60	232.42	3,486.61		
15	39531	גלי חדש	00023147 - 4	448.77	119.92	42.51	611.21	2.18	
			00023147 - 5	551.34	149.11	55.14	755.59	2.52	
			00023147 - 6	524.06	151.10	97.57	772.73	2.79	
			00023692 - 1	-0.001	0.00	0.00	-0.001	0.003	
			מיזוג אוויר	1,391.35	326.95	80.51	1,798.81		
			סה"כ צריכה	2,915.53	747.08	275.73	3,938.34		
16	44707	גלית קצפת	00015051 - 2	-0.0005	0.001	-0.0005	0.0005	0.002	
			00015051 - 4	4,864.55	2,138.85	4,130.59	11,133.98	24.71	
			מיזוג אוויר	558.49	131.24	32.32	722.04		
			סה"כ צריכה	5,423.03	2,270.08	4,162.90	11,856.02		
17	42314	גרעיני עפולה	00023167 - 23	235.49	90.05	165.94	491.47	2.05	
			מיזוג אוויר	215.97	50.75	12.50	279.21		
			סה"כ צריכה	451.45	140.80	178.44	770.68		
18	47220	גרפוס 1990	00023167 - 19	22.24	9.29	21.19	52.72	0.68	
			00023167 - 20	242.69	55.07	18.97	316.73	1.06	
			00023167 - 21	126.81	27.10	21.68	175.59	0.89	
			מיזוג אוויר	593.90	139.56	34.37	767.83		
			סה"כ צריכה	985.65	231.02	96.21	1,312.87		
19	45119	דזון מגנוליה	00023167 - 4	125.54	60.10	80.68	266.32	0.50	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	97.18	22.84	5.62	125.64		
			סה"כ צריכה	222.73	82.94	86.30	391.97		
20	37450	דוכן סלולר - ישי פנחסוב	00023149 - 1	52.14	13.00	8.19	73.32	0.34	
			מיזוג אויר	45.35	10.66	2.62	58.63		
			סה"כ צריכה	97.49	23.65	10.81	131.95		
21	44712	דוכן עולם הממתקים - פיצוחי ירושלים	00015051 - 6	939.23	297.71	543.77	1,780.71	4.54	
			מיזוג אויר	97.18	22.84	5.62	125.64		
			סה"כ צריכה	1,036.41	320.55	549.39	1,906.35		
22	21516	דוכן עינת גורדון	00023149 - 5	106.65	26.74	16.88	150.27	0.48	
			מיזוג אויר	94.05	22.10	5.44	121.60		
			סה"כ צריכה	200.70	48.84	22.33	271.87		
23	42900	דורושנקו יורי	00023149 - 16	155.17	34.95	38.30	228.42	1.36	
			מיזוג אויר	397.38	93.38	22.99	513.75		
			סה"כ צריכה	552.55	128.33	61.30	742.17		
24	40364	די אנד איי (חדש)	00011176 - 4	556.76	153.83	161.23	871.82	3.76	
			מיזוג אויר	323.95	76.12	18.74	418.82		
			סה"כ צריכה	880.71	229.95	179.98	1,290.64		
25	42932	דלתא חדש	00023167 - 2	276.56	84.77	56.96	418.30	1.74	
			00023167 - 3	186.80	56.90	26.96	270.67	0.81	
			00023167 - 7	300.85	84.29	23.71	408.86	1.70	
			00023167 - 15	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			מיזוג אויר	819.59	192.59	47.42	1,059.60		
			סה"כ צריכה	1,583.80	418.56	155.06	2,157.43		
26	21526	הום סנטר	00023673 - 6	3,899.84	661.86	393.98	4,955.68	19.98	
			מיזוג אויר	5,380.77	1,264.40	311.35	6,956.52		
			סה"כ צריכה	9,280.60	1,926.26	705.33	11,912.20		
27	43878	הרמוניה לבית	00023149 - 22	0.009	0.003	0.003	0.02	0.002	
			00023149 - 23	0.003	0.004	0.01	0.02	0.004	
			00023149 - 24	15.56	6.98	16.84	39.38	0.06	
			מיזוג אויר	1,565.75	367.93	90.60	2,024.27		
			סה"כ צריכה	1,581.32	374.92	107.45	2,063.69		
28	21530	ורדינון	00023149 - 11	421.92	111.57	94.99	628.47	2.13	
			מיזוג אויר	347.27	81.60	20.09	448.97		
			סה"כ צריכה	769.19	193.17	115.08	1,077.44		
29	21859	זיפ	00023149 - 7	285.30	85.45	68.27	439.01	3.43	
			00023149 - 8	380.39	91.72	55.31	527.42	2.54	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023149 - 18	77.94	24.06	37.50	139.50	0.47	
			מיזוג אויר	794.75	186.75	45.99	1,027.49		
			סה"כ צריכה	1,538.38	387.97	207.06	2,133.42		
30	21751	טופ טן	00023692 - 6	394.40	130.67	112.21	637.28	1.67	
			מיזוג אויר	161.97	38.06	9.37	209.41		
			סה"כ צריכה	556.38	168.73	121.58	846.68		
31	48053	יאמאן - בר גיל דוד	00023149 - 4	98.52	44.03	108.07	250.62	0.45	
			מיזוג אויר	242.96	57.09	14.06	314.11		
			סה"כ צריכה	341.48	101.12	122.12	564.73		
32	39530	ליאור מוצרי חשמל חדש	00009305 - 5	1,412.69	445.81	391.68	2,250.19	6.59	
			מיזוג אויר	1,398.37	328.60	80.91	1,807.88		
			סה"כ צריכה	2,811.07	774.41	472.60	4,058.07		
33	42051	ללין חדש	00023167 - 1	723.46	202.34	108.85	1,034.66	3.29	
			מיזוג אויר	333.02	78.25	19.27	430.54		
			סה"כ צריכה	1,056.48	280.60	128.12	1,465.20		
34	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	364.48	114.00	66.07	544.55	2.00	
			מיזוג אויר	329.35	77.39	19.06	425.80		
			סה"כ צריכה	693.83	191.39	85.13	970.34		
35	43588	מפגש השיח'	00023673 - 2	4,436.14	1,412.19	3,055.15	8,903.47	30.11	
			מיזוג אויר	720.24	169.25	41.68	931.17		
			סה"כ צריכה	5,156.38	1,581.44	3,096.82	9,834.64		
36	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	122.59	53.38	126.18	302.14	0.73	
			מיזוג אויר	97.18	22.84	5.62	125.64		
			סה"כ צריכה	219.77	76.21	131.80	427.79		
37	31413	מתפרה	00023149 - 17	63.81	5.35	3.18	72.34	1.00	
			מיזוג אויר	213.81	50.24	12.37	276.42		
			סה"כ צריכה	277.62	55.59	15.55	348.76		
38	40365	ניב אופנה	00023149 - 19	309.20	54.44	5.62	369.27	1.61	
			00023149 - 20	-0.001	0.00	0.00	-0.001		
			00023149 - 21	0.87	0.00	0.00	0.87	0.16	
			מיזוג אויר	398.46	93.63	23.06	515.14		
			סה"כ צריכה	708.52	148.08	28.68	885.28		
39	44925	נעמן גרופ	00011176 - 5	415.20	101.45	66.57	583.22	2.05	
			00023167 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00023167 - 9	0.00	-0.001	0.00	-0.001		
			מיזוג אויר	712.68	167.47	41.24	921.39		
			סה"כ צריכה	1,127.88	268.92	107.81	1,504.61		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	21782	סופר פארם	00023673 - 1	8,374.70	2,792.51	2,407.94	13,575.15	33.80	
			סה"כ צריכה	11,878.74	3,615.90	2,610.70	18,105.34		
			מיזוג אויר	3,504.03	823.40	202.75	4,530.18		
41	46582	סטייליש	00023673 - 3	490.77	148.57	66.55	705.89	2.83	
			סה"כ צריכה	1,042.88	278.31	98.50	1,419.69		
			מיזוג אויר	552.11	129.74	31.95	713.80		
42	21784	סיגולד	00023167 - 24	220.42	58.17	22.47	301.06	2.50	
			סה"כ צריכה	316.79	80.82	28.05	425.66		
			מיזוג אויר	96.37	22.65	5.58	124.60		
43	47638	ספורט הפסגה תאריך כניסה: 10/05/22	00015051 - 7	174.41	63.98	149.11	387.50	1.38	
			סה"כ צריכה	381.82	108.60	161.13	651.55		
			מיזוג אויר	207.41	44.62	12.03	264.05		
44	36462	סקארה	00009305 - 1	707.45	205.32	97.56	1,010.33	3.85	
			סה"כ צריכה	1,235.21	329.33	128.10	1,692.65		
			מיזוג אויר	527.76	124.02	30.54	682.32		
45	38186	סקופ חדש	00009305 - 8	1,421.26	457.77	368.05	2,247.08	6.41	
			סה"כ צריכה	2,051.50	605.87	404.52	3,061.89		
			מיזוג אויר	630.24	148.10	36.47	814.80		
46	42355	עו"ד בן חמו מירב	00009305 - 2	62.20	12.51	29.39	104.09	1.17	
			סה"כ צריכה	225.47	50.87	38.83	315.17		
			מיזוג אויר	163.27	38.37	9.45	211.08		
47	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	1,136.17	366.44	241.75	1,744.36	5.59	
			סה"כ צריכה	1,558.38	465.66	266.18	2,290.22		
			מיזוג אויר	422.21	99.21	24.43	545.86		
48	48031	עמרם ציון - ילדים זה שמחה תאריך כניסה: 15/05/22	00023149 - 2	0.50	0.09	0.14	0.73	0.02	
			סה"כ צריכה	65.14	12.81	4.02	81.96		
			מיזוג אויר	64.63	12.72	3.88	81.23		
49	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10	898.88	287.76	86.67	1,273.32	4.07	
			סה"כ צריכה	3,961.79	1,156.77	377.46	5,496.02		
			מיזוג אויר	1,436.17	337.48	83.10	1,856.75		
			סה"כ צריכה	3,961.79	1,156.77	377.46	5,496.02		
50	46101	פיש אנד צ'יפס	00009305 - 4	770.79	328.02	0.00	1,098.81	24.26	
			סה"כ צריכה	986.76	378.76	12.50	1,378.02		
			מיזוג אויר	215.97	50.75	12.50	279.21		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
51	47221	פרנס-מכון יופי	00023692 - 2	334.97	83.59	15.50	434.07	5.73	
			מיזוג אויר	310.45	72.95	17.96	401.36		
			סה"כ צריכה	645.42	156.54	33.46	835.43		
52	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 1	-707.45	-205.32	-97.56	-1,010.33	3.85	
			00009305 - 2	-62.20	-12.51	-29.39	-104.09	1.17	
			00009305 - 3	-1,023.85	-271.61	-210.54	-1,506.00	8.89	
			00009305 - 4	-770.79	-328.02	0.00	-1,098.81	24.26	
			00009305 - 5	-1,412.69	-445.81	-391.68	-2,250.19	6.59	
			00009305 - 6	-1,545.81	-396.98	-250.49	-2,193.27	6.52	
			00009305 - 7	-3,858.19	-1,312.04	-2,234.74	-7,404.97	22.19	
			00009305 - 8	-1,421.26	-457.77	-368.05	-2,247.08	6.41	
			00011176 - 1	-364.48	-114.00	-66.07	-544.55	2.00	
			00011176 - 2	-284.06	-72.96	-76.38	-433.40	2.46	
			00011176 - 3	-223.92	-50.53	-32.60	-307.05	2.17	
			00011176 - 4	-556.76	-153.83	-161.23	-871.82	3.76	
			00011176 - 5	-415.20	-101.45	-66.57	-583.22	2.05	
			00011176 - 6	-3,015.16	-1,112.98	-1,963.39	-6,091.53	27.08	
			00011176 - 7	86,988.95	27,159.75	35,782.70	149,931.40	449.50	
			00011176 - 8	-30,728.08	-11,358.55	-24,158.56	-66,245.19	149.47	
			00015051 - 1	-3,370.19	-1,014.74	-1,564.52	-5,949.46	16.02	
			00015051 - 2	0.0005	-0.001	0.0005	-0.0005	0.002	
			00015051 - 3	-616.61	-176.80	-80.84	-874.24	11.06	
			00015051 - 4	-4,864.55	-2,138.85	-4,130.59	-11,133.98	24.71	
			00015051 - 5	-1,616.76	-370.54	-173.06	-2,160.36	10.09	
			00015051 - 6	-939.23	-297.71	-543.77	-1,780.71	4.54	
			00015051 - 7	-174.41	-63.98	-149.11	-387.50	1.38	
			00015051 - 8	-173.29	-22.71	-5.36	-201.36	2.28	
			00018095 - 1	-633.33	-149.44	-50.47	-833.24	4.73	
			00023147 - 1	-25.52	-8.15	-0.79	-34.46	1.73	
			00023147 - 4	-448.77	-119.92	-42.51	-611.21	2.18	
			00023147 - 5	-551.34	-149.11	-55.14	-755.59	2.52	
			00023147 - 6	-524.06	-151.10	-97.57	-772.73	2.79	
			00023147 - 7	-1,323.94	-392.54	-232.64	-1,949.12	7.49	
			00023147 - 8	-935.71	-254.50	-140.16	-1,330.37	5.82	
			00023147 - 9	-551.68	-116.64	-6.30	-674.62	4.93	
			00023147 - 10	-898.88	-287.76	-86.67	-1,273.32	4.07	
			00023147 - 11	-942.20	-308.19	-120.35	-1,370.74	4.04	
			00023147 - 12	-684.54	-223.34	-87.34	-995.22	3.42	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023147 - 13	-138.27	-36.94	-24.60	-199.81	0.65	
			00023147 - 14	-152.86	-58.05	-111.70	-322.61	0.60	
			00023147 - 15	-285.02	-67.57	-10.25	-362.85	1.31	
			00023147 - 17	-81.06	-23.72	-26.23	-131.01	0.38	
			00023147 - 18	-192.75	-46.36	-6.24	-245.36	0.91	
			00023147 - 19	-87.51	-34.52	-74.59	-196.63	0.43	
			00023147 - 20	-12.99	-5.58	-13.07	-31.64	0.08	
			00023147 - 21	-162.65	-37.50	-42.87	-243.03	1.05	
			00023147 - 22	-409.03	-116.89	-207.71	-733.62	3.82	
			00023147 - 23	51.63	36.74	90.81	179.17	0.11	
			00023147 - 24	-170.12	-39.95	-98.91	-308.98	0.87	
			00023149 - 1	-52.14	-13.00	-8.19	-73.32	0.34	
			00023149 - 2	-0.50	-0.09	-0.14	-0.73	0.02	
			00023149 - 4	-98.52	-44.03	-108.07	-250.62	0.45	
			00023149 - 5	-106.65	-26.74	-16.88	-150.27	0.48	
			00023149 - 7	-285.30	-85.45	-68.27	-439.01	3.43	
			00023149 - 8	-380.39	-91.72	-55.31	-527.42	2.54	
			00023149 - 11	-421.92	-111.57	-94.99	-628.47	2.13	
			00023149 - 13	-408.12	-90.43	-33.52	-532.07	4.05	
			00023149 - 15	-122.59	-53.38	-126.18	-302.14	0.73	
			00023149 - 16	-155.17	-34.95	-38.30	-228.42	1.36	
			00023149 - 17	-63.81	-5.35	-3.18	-72.34	1.00	
			00023149 - 18	-77.94	-24.06	-37.50	-139.50	0.47	
			00023149 - 19	-309.20	-54.44	-5.62	-369.27	1.61	
			00023149 - 20	0.001	0.00	0.00	0.001		
			00023149 - 21	-0.87	0.00	0.00	-0.87	0.16	
			00023149 - 22	-0.009	-0.003	-0.003	-0.02	0.002	
			00023149 - 23	-0.003	-0.004	-0.01	-0.02	0.004	
			00023149 - 24	-15.56	-6.98	-16.84	-39.38	0.06	
			00023167 - 1	-723.46	-202.34	-108.85	-1,034.66	3.29	
			00023167 - 2	-276.56	-84.77	-56.96	-418.30	1.74	
			00023167 - 3	-186.80	-56.90	-26.96	-270.67	0.81	
			00023167 - 4	-125.54	-60.10	-80.68	-266.32	0.50	
			00023167 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00023167 - 6	0.00	0.0005	0.00	0.0005		
			00023167 - 7	-300.85	-84.29	-23.71	-408.86	1.70	
			00023167 - 8	-61.84	-20.65	-25.11	-107.60	0.55	
			00023167 - 9	0.00	0.001	0.00	0.001		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.22	-815.18	-68.91	-160.06	-586.22	00023167 - 10			
	1.57	-445.68	-17.28	-89.78	-338.62	00023167 - 11			
	2.62	-789.22	-60.50	-157.06	-571.67	00023167 - 12			
	1.38	-353.04	-32.99	-62.45	-257.60	00023167 - 13			
		0.0005	0.00	0.00	0.0005	00023167 - 15			
	0.95	-253.69	-3.09	-47.19	-203.41	00023167 - 16			
	1.37	-330.48	-4.13	-61.04	-265.31	00023167 - 17			
	0.68	-52.72	-21.19	-9.29	-22.24	00023167 - 19			
	1.06	-316.73	-18.97	-55.07	-242.69	00023167 - 20			
	0.89	-175.59	-21.68	-27.10	-126.81	00023167 - 21			
	2.05	-491.47	-165.94	-90.05	-235.49	00023167 - 23			
	2.50	-301.06	-22.47	-58.17	-220.42	00023167 - 24			
	33.80	-13,575.15	-2,407.94	-2,792.51	-8,374.70	00023673 - 1			
	30.11	-8,903.47	-3,055.15	-1,412.19	-4,436.14	00023673 - 2			
	2.83	-705.89	-66.55	-148.57	-490.77	00023673 - 3			
	10.64	-3,790.26	-1,268.93	-634.68	-1,886.64	00023673 - 4			
	8.69	-1,907.14	-353.47	-242.79	-1,310.88	00023673 - 5			
	19.98	-4,955.68	-393.98	-661.86	-3,899.84	00023673 - 6			
	5.91	-2,192.41	-680.98	-317.96	-1,193.47	00023673 - 8			
	0.003	0.001	0.00	0.00	0.001	00023692 - 1			
	5.73	-434.07	-15.50	-83.59	-334.97	00023692 - 2			
	457.40	146,971.45	33,010.15	26,587.70	87,373.60	00023692 - 3			
	484.42	-58,013.31	-2,394.78	-10,493.95	-45,124.58	00023692 - 5			
	1.67	-637.28	-112.21	-130.67	-394.40	00023692 - 6			
	5.59	-1,744.36	-241.75	-366.44	-1,136.17	00023692 - 7			
	34.75	-9,627.02	-3,336.30	-1,770.94	-4,519.78	00023692 - 8			
		51,255.60	14,893.08	9,652.07	26,710.44	סה"כ צריכה			
	22.19	7,404.97	2,234.74	1,312.04	3,858.19	00009305 - 7	קופת חולים + רנטגן	21868	53
	3.82	733.62	207.71	116.89	409.03	00023147 - 22			
	0.11	-179.17	-90.81	-36.74	-51.63	00023147 - 23			
	0.87	308.98	98.91	39.95	170.12	00023147 - 24			
		4,208.46	188.36	764.92	3,255.19	מיזוג אוויר			
		12,476.85	2,638.89	2,197.07	7,640.89	סה"כ צריכה			
	8.69	1,907.14	353.47	242.79	1,310.88	00023673 - 5	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	21820	54
		1,005.16	44.99	182.69	777.47	מיזוג אוויר			
		2,912.30	398.46	425.48	2,088.36	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	35131	קסימי ווג	00009305 - 6	1,545.81	396.98	250.49	2,193.27	6.52	
			מיזוג אויר	993.44	233.44	57.48	1,284.37		
			סה"כ צריכה	2,539.25	630.42	307.97	3,477.63		
56	43324	קעקור תאמר - כוף קפה	00023673 - 4	1,886.64	634.68	1,268.93	3,790.26	10.64	
			מיזוג אויר	737.84	173.38	42.69	953.92		
			סה"כ צריכה	2,624.49	808.06	1,311.63	4,744.18		
57	43326	רשות הדואר	00023673 - 8	1,193.47	317.96	680.98	2,192.41	5.91	
			מיזוג אויר	931.35	218.85	53.89	1,204.09		
			סה"כ צריכה	2,124.82	536.82	734.87	3,396.51		
58	21835	שופרסל	00011176 - 8	30,728.08	11,358.55	24,158.56	66,245.19	149.47	
			מיזוג אויר	5,779.22	1,358.03	334.40	7,471.66		
			סה"כ צריכה	36,507.30	12,716.58	24,492.96	73,716.85		
59	21836	שטיפת מכונות	00009305 - 3	1,023.85	271.61	210.54	1,506.00	8.89	
			סה"כ צריכה	1,023.85	271.61	210.54	1,506.00		
60	22629	שמפיין חדש	00023147 - 1	25.52	8.15	0.79	34.46	1.73	
			00023147 - 17	81.06	23.72	26.23	131.01	0.38	
			00023147 - 18	192.75	46.36	6.24	245.36	0.91	
			מיזוג אויר	264.34	62.12	15.30	341.75		
			סה"כ צריכה	563.68	140.35	48.55	752.58		
61	21841	תמונה באהבה	00011176 - 2	284.06	72.96	76.38	433.40	2.46	
			מיזוג אויר	250.63	58.89	14.50	324.02		
			סה"כ צריכה	534.68	131.85	90.89	757.42		
			סה"כ צריכה	174,362.55	53,747.45	68,792.85	296,902.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				296,902.85		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (174,362.55 Kwh)
■ גבע (53,747.45 Kwh)
■ שפל (68,792.85 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21844	מיזוג אוויר - לחלוקה	00023147 - 7	1,323.94	392.54	232.64	1,949.12	7.49	
			00023147 - 8	935.71	254.50	140.16	1,330.37	5.82	
			00023147 - 9	551.68	116.64	6.30	674.62	4.93	
			00023692 - 5	45,124.58	10,493.95	2,394.78	58,013.31	484.42	
			סה"כ צריכה	47,935.90	11,257.63	2,773.89	61,967.42		
2	21458	שדה חיוני	00023692 - 4	15,849.73	5,909.75	10,660.41	32,419.89	74.35	
			סה"כ צריכה	15,849.73	5,909.75	10,660.41	32,419.89		

