



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/05/22 - 31/05/22)

תאריך הפקה: 02/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	27,676.25	10,606.33	22,776.46	61,059.04	169.54	
			תוספת צריכה	1,660.57	636.38	1,366.59	3,663.54		
			סה"כ צריכה	29,336.82	11,242.71	24,143.04	64,722.58		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-622.50	-104.30	-184.00	-910.80		
			1 - 15112930	-2,596.90	-285.60	-119.70	-3,002.20		
			3 - 81018601	6,973.71	1,258.51	1,817.70	10,049.92	34.91	
			4 - 81018601	13,794.42	3,945.12	6,915.02	24,654.56	54.08	
			5 - 81018601	2,356.58	654.82	647.09	3,658.48	8.90	
			לוח שירותי בית	503.27	232.33	482.85	1,218.45		
			סה"כ צריכה	20,408.58	5,700.89	9,558.94	35,668.41		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	622.50	104.30	184.00	910.80		
			1 - 15112930	2,596.90	285.60	119.70	3,002.20		
			1 - 20281997	565.10	323.20	778.90	1,667.20	14.97	
			6 - 81018601	14,580.46	4,134.70	8,434.75	27,149.90	81.02	
			7 - 81018601	1,203.65	504.10	772.83	2,480.57	24.50	
			8 - 81018601	75.95	34.27	83.19	193.40	0.28	
			סה"כ צריכה	19,644.55	5,386.16	10,373.37	35,404.08		
			סה"כ צריכה	69,389.96	22,329.76	44,075.36	135,795.07		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				135,795.07		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (69,389.96 Kwh)  
■ גבע (22,329.76 Kwh)  
■ שפל (44,075.36 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	503.27	232.33	482.85	1,218.45	2.94	
			סה"כ צריכה	503.27	232.33	482.85	1,218.45		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	34,779.10	11,587.20	22,939.10	69,305.40	1.49	
			סה"כ צריכה	34,779.10	11,587.20	22,939.10	69,305.40		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	33,911.40	11,280.90	22,330.80	67,523.10	1.46	
			סה"כ צריכה	33,911.40	11,280.90	22,330.80	67,523.10		

