



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 07/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31019	(בא לי) קניון	4 - 00024306	-0.14	-0.06	-0.14	-0.33	0.007	
			סה"כ צריכה	-0.14	-0.06	-0.14	-0.33		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 00023702	2,791.28	1,161.41	2,457.43	6,410.12	10.99	
			סה"כ צריכה	2,791.28	1,161.41	2,457.43	6,410.12		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	5 - 00024325	476.07	198.87	443.85	1,118.79	1.88	
			סה"כ צריכה	476.07	198.87	443.85	1,118.79		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	8 - 00024307	1,855.80	807.67	1,860.49	4,523.95	7.41	
			סה"כ צריכה	1,855.80	807.67	1,860.49	4,523.95		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	8 - 00024317	333.27	137.19	315.17	785.63	1.38	
			סה"כ צריכה	333.27	137.19	315.17	785.63		
6	21644	002.4-סלקום	3 - 00013177	1,047.48	456.28	991.33	2,495.10	4.10	
			סה"כ צריכה	1,047.48	456.28	991.33	2,495.10		
7	21969	003-אתי פולישוק	4 - 00024326	227.42	108.18	12.70	348.30	6.22	
			סה"כ צריכה	227.42	108.18	12.70	348.30		
8	21967	004-קידום לחמן	2 - 00024326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	21693	005-טוים אר אס	2 - 00023916	3,416.96	1,130.05	512.84	5,059.86	28.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,181.13	1,373.87	531.58	5,086.58		
			סה"כ צריכה	6,598.09	2,503.92	1,044.42	10,146.43		
10	21641	008-ארומה	1 - 00011151	8,035.50	2,762.96	2,778.57	13,577.03	42.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	972.66	420.07	162.54	1,555.28		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	9,008.17	3,183.03	2,941.11	15,995.31		
11	42089	101-2 עדיקה	1 - 00023516	1,121.44	354.57	208.14	1,684.16	19.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,588.22	685.92	265.40	2,539.53		
			סה"כ צריכה	2,709.66	1,040.49	473.54	4,223.69		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	00011015 - 1	56,547.40	21,488.80	30,843.80	108,880.00	341.20	
			סה"כ צריכה	56,547.40	21,488.80	30,843.80	108,880.00		
13	21899	102-בסט מובייל	00024321 - 7	593.77	206.83	234.43	1,035.02	6.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.04	107.56	41.62	398.21		
			סה"כ צריכה	842.81	314.38	276.04	1,433.23		
14	46283	103 דרך היופי	00024321 - 3	359.16	117.08	56.79	533.02	4.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.65	83.20	32.19	308.05		
			סה"כ צריכה	551.81	200.28	88.98	841.07		
15	42457	104 - קארטרס	00024321 - 2	358.27	153.12	195.09	706.48	8.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	404.85	174.85	67.65	647.36		
			סה"כ צריכה	763.12	327.96	262.74	1,353.83		
16	21897	109-106-גולף - פולגת	00024321 - 6	5,344.36	1,812.97	709.08	7,866.41	35.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,193.51	515.45	199.44	1,908.41		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	6,537.87	2,328.43	908.52	10,519.98		
17	21889	110-112 אימפרס	00024321 - 1	2,164.84	711.45	192.59	3,068.88	12.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	422.90	182.64	70.67	676.21		
			סה"כ צריכה	2,587.74	894.09	263.26	3,745.09		
18	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	10,219.67	3,574.07	1,864.66	15,658.40	48.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,357.97	586.48	226.92	2,171.37		
			סה"כ צריכה	11,577.64	4,160.55	2,091.58	17,829.77		
19	21708	115- הודיס	00024306 - 7	3,278.88	1,217.96	651.47	5,148.31	19.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	328.92	142.05	54.96	525.94		
			סה"כ צריכה	3,607.80	1,360.01	706.44	5,674.25		
20	21713	116-סטימצקי	00024307 - 4	2,010.22	804.61	892.63	3,707.46	18.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	502.78	217.14	84.02	803.93		
			סה"כ צריכה	2,513.00	1,021.75	976.65	4,511.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	21706	117-118 טווינטי פור סבן	00024306 - 5	1,201.38	432.24	67.69	1,701.31	16.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	911.58	393.69	152.33	1,457.60		
			סה"כ צריכה	2,112.95	825.93	220.02	3,158.91		
22	32473	119-120 דיזל איטליה	00024306 - 3	2,807.78	938.64	250.45	3,996.88	21.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	765.91	330.78	127.99	1,224.69		
			סה"כ צריכה	3,573.69	1,269.43	378.44	5,221.56		
23	47217	121 - זיפ	00023916 - 1	3,469.74	1,338.78	1,586.68	6,395.21	18.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,564.72	675.77	261.47	2,501.96		
			סה"כ צריכה	5,034.46	2,014.56	1,848.15	8,897.17		
24	21711	122-קרייזי ליון	00024307 - 2	2,214.90	698.41	233.54	3,146.85	15.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	723.62	312.52	120.92	1,157.06		
			סה"כ צריכה	2,938.52	1,010.93	354.46	4,303.91		
25	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	14,128.88	4,867.27	4,030.51	23,026.66	59.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,176.43	1,371.84	530.79	5,079.06		
			סה"כ צריכה	17,305.31	6,239.11	4,561.30	28,105.72		
26	21697	124-זארה	00024291 - 1	29,401.44	9,695.51	10,447.04	49,543.99	119.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	29,401.44	9,695.51	10,447.04	49,648.95		
27	21664	126 לנדור מטבח	00023527 - 5	7,948.77	2,742.87	2,749.08	13,440.72	49.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,094.83	472.84	182.95	1,750.62		
			סה"כ צריכה	9,043.60	3,215.71	2,932.03	15,191.34		
28	21749	126.1-מחסן לנדור	00024309 - 7	40.96	18.28	42.31	101.56	0.29	
			סה"כ צריכה	40.96	18.28	42.31	101.56		
29	21667	SIS - 126.2	00023527 - 8	117.63	43.39	35.17	196.19	1.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	169.16	73.06	28.27	270.48		
			סה"כ צריכה	286.79	116.45	63.43	466.68		
30	21663	127-עונות	00023527 - 4	1,362.71	438.52	246.76	2,047.99	9.97	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	540.37	233.37	90.30	864.04		
			סה"כ צריכה	1,903.08	671.90	337.06	2,912.03		
31	21661	128-פרג'1	00023527 - 3	1,364.58	430.29	141.00	1,935.87	10.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.52	138.00	53.39	510.91		
			סה"כ צריכה	1,684.10	568.29	194.39	2,446.78		
32	21742	128.1-מחסן פרג	00024309 - 5	78.71	9.80	24.67	113.19	4.50	
			סה"כ צריכה	78.71	9.80	24.67	113.19		
33	21659	129-1 - אוריגנל	00023527 - 1	1,355.45	473.12	328.89	2,157.46	8.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	333.62	144.08	55.75	533.45		
			סה"כ צריכה	1,689.07	617.21	384.64	2,690.91		
34	43108	130 גולדה	00023527 - 2	6,410.20	2,210.07	2,073.72	10,694.00	36.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	714.23	308.46	119.35	1,142.04		
			מנדפים 2	582.45	253.24	135.98	971.67		
			סה"כ צריכה	7,706.88	2,771.77	2,329.05	12,807.70		
35	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	12,826.00	4,731.60	4,011.20	21,568.80	99.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	4,844.53	2,092.26	809.54	7,746.32		
			סה"כ צריכה	17,670.53	6,823.86	4,820.74	29,315.12		
36	22149	131.1 בלאק	16048032 - 4	7,115.80	2,562.20	3,740.20	13,418.20	44.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	845.80	365.28	141.34	1,352.41		
			סה"כ צריכה	7,961.60	2,927.48	3,881.54	14,770.61		
37	22144	131.2 מחסן בלאק	16193880 - 2	561.20	248.20	591.60	1,401.00	2.73	
			סה"כ צריכה	561.20	248.20	591.60	1,401.00		
38	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	00024310 - 2	372.35	77.82	94.22	544.39	3.03	
			סה"כ צריכה	372.35	77.82	94.22	544.39		
39	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	00024310 - 4	7.71	1.02	2.25	10.98	0.74	
			סה"כ צריכה	7.71	1.02	2.25	10.98		
40	22147	133 א.ל.מ.	16048032 - 2	1,969.80	576.20	219.20	2,765.20	25.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,616.41	698.10	270.11	2,584.61		
			סה"כ צריכה	3,586.21	1,274.30	489.31	5,349.81		
41	21691	134-צילדרנס פליס	00023703 - 8	3,989.31	1,322.11	503.39	5,814.81	25.88	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,240.50	535.75	207.29	1,983.54		
			סה"כ צריכה	5,229.81	1,857.86	710.68	7,798.35		
42	21915	134.2 - יאנגה	00024323 - 2	572.80	181.81	145.21	899.82	6.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		
			סה"כ צריכה	817.14	287.34	186.04	1,290.52		
43	21682	135 לי קופר	00023700 - 7	742.68	226.95	111.58	1,081.21	7.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	479.28	206.99	80.09	766.37		
			סה"כ צריכה	1,221.97	433.95	191.67	1,847.58		
44	21678	136-קרבץ	00023700 - 3	928.92	339.13	199.98	1,468.03	6.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	512.18	221.20	85.59	818.96		
			סה"כ צריכה	1,441.09	560.33	285.57	2,286.99		
45	21676	137-לל"ן	00023700 - 1	1,694.07	594.31	289.21	2,577.59	7.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.05	87.26	33.76	323.08		
			סה"כ צריכה	1,896.12	681.57	322.97	2,900.66		
46	21918	137.1 טופ טן	00024323 - 4	779.44	314.67	157.19	1,251.31	6.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.26	79.14	30.62	293.02		
			סה"כ צריכה	962.70	393.82	187.82	1,544.33		
47	21680	138-דיזל	00023700 - 5	1,928.30	662.01	249.21	2,839.52	11.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.22	140.02	54.18	518.43		
			סה"כ צריכה	2,252.52	802.04	303.39	3,357.95		
48	47545	14 - א.ל.מ חדש	00023916 - 6	1,936.11	674.14	529.80	3,140.05	25.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,921.83	830.003	321.15	3,072.98		
			סה"כ צריכה	3,857.94	1,504.14	850.95	6,213.04		
49	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	3,082.77	1,026.73	494.85	4,604.36	15.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	648.44	280.05	108.36	1,036.85		
			סה"כ צריכה	3,731.22	1,306.78	603.21	5,641.21		
50	21685	141-אריסטו שמש	00023703 - 2	1,164.58	359.88	138.60	1,663.05	10.48	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.22	140.02	54.18	518.43		
			סה"כ צריכה	1,488.80	499.90	192.78	2,181.48		
51	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	1,771.47	650.82	307.33	2,729.62	12.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	441.69	190.76	73.81	706.26		
			סה"כ צריכה	2,213.16	841.58	381.14	3,435.88		
52	21689	143 - סברובסקי	00023703 - 6	605.75	221.71	112.83	940.29	6.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		
			סה"כ צריכה	850.09	327.24	153.66	1,330.98		
53	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,279.73	703.94	269.85	3,253.52	13.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	559.16	241.49	93.44	894.10		
			סה"כ צריכה	2,838.90	945.43	363.29	4,147.62		
54	22094	145 - מנגו	81011813 - 1	5,439.86	1,965.86	1,476.32	8,882.04	33.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,645.46	1,142.52	442.07	4,230.05		
			סה"כ צריכה	8,085.32	3,108.38	1,918.39	13,112.09		
55	21917	146 - אינטימה	00024323 - 3	1,999.56	690.40	298.51	2,988.47	12.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	549.77	237.43	91.87	879.07		
			סה"כ צריכה	2,549.33	927.83	390.38	3,867.54		
56	21683	146.1 - קסטרו קיד	00023700 - 8	1,909.31	671.51	262.25	2,843.07	14.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	549.77	237.43	91.87	879.07		
			סה"כ צריכה	2,459.08	908.94	354.12	3,722.14		
57	21926	147 - רנואר	00024323 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,950.03	842.18	325.86	3,118.06		
			סה"כ צריכה	1,950.03	842.18	325.86	3,118.06		
58	21714	147-148 מחסן רנואר	00024307 - 5	14.21	5.60	14.15	33.96	0.19	
			סה"כ צריכה	14.21	5.60	14.15	33.96		
59	21679	149 א'-ארנקי שולה	00023700 - 4	2,005.47	662.89	111.75	2,780.11	11.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	267.84	115.67	44.76	428.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,273.30	778.56	156.51	3,208.38		
60	25901	150-2 רנואר	00023703 - 7	9,914.31	3,359.30	1,650.34	14,923.95	64.59	
			סה"כ צריכה	9,914.31	3,359.30	1,650.34	14,923.95		
61	21928	151- אופטיקה הלפרין	00024323 - 8	916.27	365.67	378.81	1,660.76	10.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		
			סה"כ צריכה	1,160.61	471.20	419.64	2,051.45		
62	21688	151-1 סמארטפון גרעין 5 ק.3	00023703 - 5	125.37	56.18	135.96	317.51	0.45	
			סה"כ צריכה	125.37	56.18	135.96	317.51		
63	41840	152.3 ספורט דיפוי	00023700 - 2	106.61	33.24	11.19	151.04	1.74	
			00024323 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.35	85.23	32.98	315.56		
			סה"כ צריכה	303.96	118.47	44.17	466.60		
64	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,875.87	779.70	1,278.57	3,934.14	9.15	
			סה"כ צריכה	1,875.87	779.70	1,278.57	3,934.14		
65	21639	155.1-סחוט מחסן	00023702 - 8	315.18	140.89	338.14	794.22	1.36	
			סה"כ צריכה	315.18	140.89	338.14	794.22		
66	21703	156-דינמיקה	00024306 - 2	386.58	180.69	280.53	847.79	1.77	
			סה"כ צריכה	386.58	180.69	280.53	847.79		
67	21702	157-דזוכן עולם הממתקים	00024306 - 1	477.53	192.08	344.41	1,014.02	2.51	
			סה"כ צריכה	477.53	192.08	344.41	1,014.02		
68	21997	158-ריגושים	00024803 - 2	135.89	44.09	8.16	188.14	0.77	
			סה"כ צריכה	135.89	44.09	8.16	188.14		
69	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	00024309 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	21779	162-מפעל הפיס - היפרנטו	00024310 - 5	151.64	64.01	123.54	339.18	1.42	
			סה"כ צריכה	151.64	64.01	123.54	339.18		
71	21636	164-מגנוליה	00023702 - 5	219.08	98.37	236.97	554.41	0.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	79.88	34.50	13.35	127.73		
			סה"כ צריכה	298.96	132.87	250.32	682.14		
72	21707	167-חדר מירס	00024306 - 6	0.41	0.17	0.32	0.90	0.02	
			סה"כ צריכה	0.41	0.17	0.32	0.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
73	21651	170 אפרודיטה	00022798 - 2	3,177.76	1,117.71	402.29	4,697.76	17.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	662.54	286.14	110.71	1,059.39		
			סה"כ צריכה	3,840.30	1,403.84	513.00	5,757.15		
74	21656	171-ורדינון	00022798 - 7	1,402.15	405.27	258.88	2,066.30	12.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	545.07	235.40	91.08	871.56		
			סה"כ צריכה	1,947.22	640.67	349.96	2,937.85		
75	21657	172-173-ביוטיקר	00022798 - 8	1,613.33	463.47	217.46	2,294.26	10.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	812.90	351.08	135.84	1,299.82		
			סה"כ צריכה	2,426.23	814.55	353.30	3,594.08		
76	21654	174-גולף בייבי	00022798 - 5	6,192.85	2,075.50	604.11	8,872.47	39.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	648.44	280.05	108.36	1,036.85		
			סה"כ צריכה	6,841.29	2,355.55	712.47	9,909.32		
77	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	1,475.18	606.76	272.54	2,354.48	12.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,287.49	556.04	215.14	2,058.67		
			סה"כ צריכה	2,762.67	1,162.80	487.68	4,413.15		
78	22143	180 בודי שופ תאריך יציאה: 25/05/22	16193880 - 1	257.20	86.80	33.90	377.90	4.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.65	82.79	30.32	310.76		
			סה"כ צריכה	454.85	169.59	64.22	688.66		
79	21745	182 אושי אושי דוכן	00024310 - 6	1,389.64	522.23	791.57	2,703.44	8.98	
			סה"כ צריכה	1,389.64	522.23	791.57	2,703.44		
80	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,398.35	464.21	401.27	2,263.83	15.82	
			סה"כ צריכה	1,398.35	464.21	401.27	2,263.83		
81	21787	189 - ריבאר	00024310 - 7	935.19	323.97	519.82	1,778.98	5.50	
			סה"כ צריכה	935.19	323.97	519.82	1,778.98		
82	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	359.30	166.50	357.60	883.40	2.36	
			סה"כ צריכה	359.30	166.50	357.60	883.40		
83	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	1,266.16	365.93	102.64	1,734.72	6.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	239.64	103.50	40.05	383.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,505.80	469.42	142.69	2,117.90		
84	21670	203- פלומר	3 - 00023699	928.59	336.86	208.33	1,473.78	6.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.35	85.23	32.98	315.56		
			סה"כ צריכה	1,125.94	422.09	241.31	1,789.34		
85	33829	204 - סולתם	7 - 00023699	933.29	341.39	209.87	1,484.55	6.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	347.72	150.17	58.10	555.99		
			סה"כ צריכה	1,281.00	491.56	267.97	2,040.54		
86	21645	209-הדור השלישי	4 - 00013177	1,548.96	495.36	220.04	2,264.36	7.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	441.69	190.76	73.81	706.26		
			סה"כ צריכה	1,990.66	686.12	293.84	2,970.62		
87	21643	210- גויה	2 - 00013177	722.44	209.55	56.72	988.71	5.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	286.63	123.79	47.90	458.32		
			סה"כ צריכה	1,009.07	333.34	104.62	1,447.02		
88	21675	211-סבון של פעם	8 - 00023699	574.65	173.36	179.65	927.66	9.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	253.74	109.58	42.40	405.72		
			סה"כ צריכה	828.39	282.95	222.05	1,333.39		
89	47548	212 - רויאלטי	6 - 00023699	925.75	284.83	112.22	1,322.80	6.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	239.64	103.50	40.05	383.18		
			סה"כ צריכה	1,165.39	388.33	152.27	1,705.98		
90	21649	212.1 אוינס	8 - 00013177	166.04	53.61	53.60	273.24	3.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.77	48.70	18.84	180.32		
			סה"כ צריכה	278.81	102.31	72.44	453.56		
91	21904	213.1- סמארט	2 - 00024322	303.05	132.75	188.61	624.42	4.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.26	79.14	30.62	293.02		
			סה"כ צריכה	486.31	211.90	219.24	917.44		
92	21907	213.2 רולדין	4 - 00024322	6,251.68	2,264.85	3,929.59	12,446.12	35.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	371.21	160.32	62.03	593.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	6,622.89	2,425.17	3,991.62	13,784.85		
93	39913	215-214 נעמן גרופ	00024320 - 1	1,379.59	504.62	212.01	2,096.21	9.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	521.57	225.26	87.16	833.99		
			סה"כ צריכה	1,901.16	729.87	299.17	2,930.20		
94	21912	216-ניין ווסט	00024322 - 6	1,301.72	443.39	219.70	1,964.81	8.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	357.11	154.23	59.67	571.02		
			סה"כ צריכה	1,658.83	597.62	279.37	2,535.82		
95	21903	217-נעלי נימרוד	00024322 - 1	506.30	176.17	78.29	760.75	4.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	357.11	154.23	59.67	571.02		
			סה"כ צריכה	863.41	330.40	137.96	1,331.77		
96	21910	218 - 219 פייר קרדן	00024322 - 5	2,821.88	812.26	492.25	4,126.40	17.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	733.02	316.58	122.49	1,172.09		
			סה"כ צריכה	3,554.90	1,128.84	614.74	5,298.49		
97	21886	220-הגרה	00024320 - 7	571.30	141.62	79.79	792.71	3.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.04	107.56	41.62	398.21		
			סה"כ צריכה	820.34	249.17	121.40	1,190.92		
98	21885	221-גרבו	00024320 - 5	748.51	227.06	67.61	1,043.18	6.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		
			סה"כ צריכה	992.85	332.58	108.44	1,433.88		
99	21878	222-מגיך שיווק מתנות	00024320 - 3	932.09	313.15	211.31	1,456.55	7.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.52	138.00	53.39	510.91		
			סה"כ צריכה	1,251.62	451.14	264.70	1,967.46		
100	21888	223-224 אפריל	00024320 - 8	1,328.86	448.34	440.29	2,217.48	17.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	812.90	351.08	135.84	1,299.82		
			סה"כ צריכה	2,141.76	799.41	576.12	3,517.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
101	22104	H&M חנות 225	81011867 - 4	26,141.17	8,544.16	3,355.26	38,040.59	126.88	
			סה"כ צריכה	26,141.17	8,544.16	3,355.26	38,040.59		
102	21866	229-ריקושט	00024319 - 2	1,181.97	367.81	271.43	1,821.21	7.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	662.54	286.14	110.71	1,059.39		
			סה"כ צריכה	1,844.51	653.95	382.14	2,880.60		
103	47543	WOW א' - 230	00024325 - 6	1,406.43	415.11	151.05	1,972.59	8.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	418.20	180.61	69.88	668.69		
			סה"כ צריכה	1,824.63	595.72	220.93	2,641.28		
104	21863	230-קרוקס	00024319 - 1	2,191.06	761.84	288.76	3,241.66	14.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	413.50	178.58	69.10	661.18		
			סה"כ צריכה	2,604.56	940.42	357.86	3,902.84		
105	21954	232-סוויט גירל שופ	00024325 - 3	933.21	270.10	273.27	1,476.59	8.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.94	101.47	39.26	375.67		
			סה"כ צריכה	1,168.15	371.57	312.53	1,852.26		
106	21872	233-באג	00024319 - 5	1,273.08	390.20	187.68	1,850.96	7.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	563.86	243.52	94.22	901.61		
			סה"כ צריכה	1,836.94	633.72	281.90	2,752.56		
107	21943	234-הפנינג	00024325 - 1	1,850.25	653.12	269.82	2,773.19	12.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	610.85	263.82	102.08	976.74		
			סה"כ צריכה	2,461.10	916.94	371.90	3,749.93		
108	21874	235 א'-גלידה ב"ש	00024319 - 6	1,766.71	749.22	1,433.81	3,949.75	9.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.97	60.88	23.56	225.40		
			סה"כ צריכה	1,907.68	810.10	1,457.37	4,175.15		
109	21965	235-עולם הממתקים	00024325 - 8	555.77	224.17	287.58	1,067.52	4.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	164.46	71.03	27.48	262.97		
			סה"כ צריכה	720.23	295.20	315.07	1,330.49		
110	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	00023702 - 6	92.91	31.47	85.41	209.79	1.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	92.91	31.47	85.41	209.79		
111	21634	235.2- מחסן גלידה בש	00023702 - 2	126.38	55.88	134.99	317.25	0.70	
			סה"כ צריכה	126.38	55.88	134.99	317.25		
112	21951	237-צבע הכסף 2	00024325 - 2	361.99	123.32	41.73	527.04	5.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	263.14	113.64	43.97	420.75		
			סה"כ צריכה	625.13	236.97	85.70	947.79		
113	21701	238-גלובוס מקס	00024304 - 1	30,364.90	15,173.79	26,308.62	71,847.31	221.25	
			סה"כ צריכה	30,364.90	15,173.79	26,308.62	71,847.31		
114	21995	239-צוקה	00024622 - 8	5,383.87	1,946.11	1,789.44	9,119.42	26.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		
			מנדפים 2	489.19	222.99	117.34	829.53		
			סה"כ צריכה	6,117.40	2,274.63	1,947.61	10,339.64		
115	21738	239.1-צוקה מחסן	00024309 - 3	74.73	30.76	69.60	175.08	0.29	
			סה"כ צריכה	74.73	30.76	69.60	175.08		
116	21994	240-המטבח של סימה	00024622 - 7	3,406.86	1,066.55	765.27	5,238.68	23.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	385.31	166.41	64.39	616.10		
			מנדפים 2	309.56	122.21	50.18	481.95		
			סה"כ צריכה	4,101.73	1,355.17	879.84	6,336.73		
117	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	00024803 - 1	5.36	2.42	5.91	13.69	0.02	
			סה"כ צריכה	5.36	2.42	5.91	13.69		
118	21990	241-מקדונלס-כשר	00024622 - 4	3,641.39	1,210.07	1,144.52	5,995.98	20.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.65	83.20	32.19	308.05		
			מנדפים 2	330.87	138.65	75.05	544.57		
			סה"כ צריכה	4,164.91	1,431.93	1,251.77	6,848.61		
119	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	00024309 - 2	904.01	399.16	946.73	2,249.89	4.59	
			סה"כ צריכה	904.01	399.16	946.73	2,249.89		
120	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	00024622 - 3	1,457.09	570.44	845.37	2,872.90	10.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.65	83.20	32.19	308.05		
			מנדפים 2	132.39	65.36	55.43	253.19		
			סה"כ צריכה	1,782.14	719.01	933.00	3,434.14		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
121	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	00024310 - 3	206.60	91.61	220.24	518.45	0.95	
			סה"כ צריכה	206.60	91.61	220.24	518.45		
122	21799	243-קרפצו	00024317 - 1	3,424.48	1,288.27	1,247.25	5,960.00	26.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	253.74	109.58	42.40	405.72		
			סה"כ צריכה	3,678.22	1,397.85	1,289.65	6,365.72		
123	38752	244- סיציליאנו	00024622 - 5	2,328.53	854.47	930.98	4,113.98	17.01	
			סה"כ צריכה	2,328.53	854.47	930.98	4,113.98		
124	41850	245 - בורגרנץ'	00024318 - 5	3,624.74	1,432.14	1,912.18	6,969.06	19.80	
			סה"כ צריכה	3,624.74	1,432.14	1,912.18	6,969.06		
125	21987	245 א-מקדונלס	00024622 - 1	6,920.51	3,188.15	4,048.10	14,156.76	42.17	
			העמסת מנדף	1,482.08	796.68	644.98	2,923.74		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	455.79	196.85	76.16	728.80		
			סה"כ צריכה	8,858.38	4,181.68	4,769.24	17,809.30		
126	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	00023702 - 1	772.05	336.66	778.09	1,886.80	4.52	
			סה"כ צריכה	772.05	336.66	778.09	1,886.80		
127	21840	246-אינגליש קייק	00024318 - 4	4,967.15	1,739.42	2,781.90	9,488.47	31.64	
			העמסת מנדפים	1,063.76	434.66	443.24	1,941.65		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	446.39	192.79	74.59	713.77		
			סה"כ צריכה	6,477.30	2,366.86	3,299.73	12,143.90		
128	35574	247 - ריפליי	00024317 - 5	1,465.84	528.25	443.52	2,437.61	13.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	592.06	255.70	98.93	946.69		
			סה"כ צריכה	2,057.90	783.94	542.46	3,384.30		
129	21805	248 - קיווי	00024317 - 3	1,528.09	253.55	147.19	1,928.83	9.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.03	127.85	49.47	473.34		
			סה"כ צריכה	1,824.12	381.40	196.66	2,402.17		
130	19670	249 בובי בראון	16048038 - 1	1,035.30	329.45	141.15	1,505.90	8.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.06	66.97	25.91	247.94		
			סה"כ צריכה	1,190.36	396.42	167.06	1,753.84		
131	27301	249-250 ביגה	00024622 - 2	7,722.13	2,785.48	3,020.09	13,527.71	40.22	
			מיזוג אוויר	375.91	162.35	62.82	601.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מנדפים להעמסה	1,653.76	696.06	481.19	2,831.00		
			סה"כ צריכה	9,751.80	3,643.89	3,564.10	16,959.79		
132	21638	249.1- מחסן רולדין	7 - 00023702	628.46	261.00	613.04	1,502.50	2.87	
			סה"כ צריכה	628.46	261.00	613.04	1,502.50		
133	27302	249.2 ביגה	4 - 00024309	1,114.98	464.52	1,050.69	2,630.19	5.36	
			סה"כ צריכה	1,114.98	464.52	1,050.69	2,630.19		
134	21802	251- גנטלמן	2 - 00024317	1,119.52	407.12	165.01	1,691.64	9.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	263.14	113.64	43.97	420.75		
			סה"כ צריכה	1,382.66	520.76	208.98	2,112.39		
135	21819	253-הבורסה לתכשטים	6 - 00024317	948.71	321.18	149.36	1,419.25	4.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.26	79.14	30.62	293.02		
			סה"כ צריכה	1,131.97	400.33	179.98	1,712.28		
136	21852	254-היינס	7 - 00024318	1,445.57	452.25	233.80	2,131.62	10.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	512.18	221.20	85.59	818.96		
			סה"כ צריכה	1,957.75	673.45	319.38	2,950.58		
137	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 16048038	912.05	302.30	127.00	1,341.35	5.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	366.51	158.29	61.25	586.05		
			סה"כ צריכה	1,278.56	460.59	188.25	1,927.40		
138	21822	254.2 תפור עלי	7 - 00024317	978.53	297.70	75.21	1,351.43	7.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.55	97.41	37.69	360.64		
			סה"כ צריכה	1,204.07	395.10	112.90	1,712.08		
139	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	8 - 00024310	27.73	6.38	16.19	50.30	0.64	
			סה"כ צריכה	27.73	6.38	16.19	50.30		
140	21831	255- גלי	1 - 00024318	424.73	56.43	58.98	540.13	5.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	991.46	428.19	165.68	1,585.33		
			סה"כ צריכה	1,416.19	484.62	224.65	2,125.46		
141	21837	257-צומת ספרים	3 - 00024318	3,602.63	1,234.46	456.51	5,293.59	18.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	991.46	428.19	165.68	1,585.33		
			סה"כ צריכה	4,594.08	1,662.65	622.19	6,878.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
142	21834	258-לורד קיטש	00024318 - 2	1,084.62	377.04	211.28	1,672.93	8.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	460.49	198.88	76.95	736.31		
			סה"כ צריכה	1,545.11	575.91	288.23	2,409.25		
143	44108	259 - הארי	00024318 - 8	2,979.60	759.86	413.63	4,153.09	27.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,451.95	627.07	242.63	2,321.64		
			סה"כ צריכה	4,431.55	1,386.93	656.26	6,474.73		
144	21992	260-262-גולף אנד קו	00024622 - 6	7,224.53	2,579.12	711.18	10,514.83	38.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,874.85	809.71	313.29	2,997.85		
			סה"כ צריכה	9,099.38	3,388.83	1,024.47	13,512.68		
145	30974	263 - דלתא (פומה)	00023699 - 1	166.23	50.06	121.32	337.60	2.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.55	97.41	37.69	360.64		
			סה"כ צריכה	391.77	147.47	159.01	698.25		
146	21646	264-תמנון	00013177 - 5	3,601.85	1,163.25	383.99	5,149.09	17.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,061.94	458.63	177.45	1,698.03		
			סה"כ צריכה	4,663.80	1,621.88	561.44	6,847.12		
147	21666	265-סחוט	00023527 - 7	2,208.40	901.62	1,643.97	4,753.99	10.27	
			סה"כ צריכה	2,208.40	901.62	1,643.97	4,753.99		
148	21715	265.1-מחסן סחוט	00024307 - 6	544.13	239.25	561.47	1,344.85	2.43	
			סה"כ צריכה	544.13	239.25	561.47	1,344.85		
149	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	81011724 - 5	0.0010	0.001	0.00	0.002		
			סה"כ צריכה	0.0010	0.001	0.00	0.002		
150	21968	268-אור חשאי	00024326 - 3	1,617.48	339.26	33.00	1,989.74	12.26	
			סה"כ צריכה	1,617.48	339.26	33.00	1,989.74		
151	22114	301-פוקס	81018431 - 8	8,642.00	2,767.60	1,712.00	13,121.60	54.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,994.03	1,724.94	667.42	6,386.39		
			סה"כ צריכה	12,636.03	4,492.54	2,379.42	19,507.99		
152	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	1,494.55	510.00	180.05	2,184.60	9.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	906.88	391.66	151.54	1,450.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,401.43	901.66	331.59	3,634.69		
153	22120	302 - מגה ספורט ילדים	7 - 81018444	1,889.60	610.90	301.70	2,802.20	16.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	714.23	308.46	119.35	1,142.04		
			סה"כ צריכה	2,603.83	919.36	421.05	3,944.24		
154	22129	303.1 פנדורה	3 - 81034859	817.80	259.60	135.40	1,212.80	5.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.85	95.38	36.90	353.13		
			סה"כ צריכה	1,038.65	354.98	172.30	1,565.93		
155	25902	304 - אי דיג'יטל	4 - 81034859	1,111.00	426.40	581.20	2,118.60	8.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	563.86	243.52	94.22	901.61		
			סה"כ צריכה	1,674.86	669.92	675.42	3,020.21		
156	22128	304.2 בילבונג	2 - 81034859	668.30	237.00	258.60	1,163.90	8.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.52	138.00	53.39	510.91		
			סה"כ צריכה	987.82	375.00	311.99	1,674.81		
157	22131	305 פיקס	5 - 81034859	843.40	255.60	153.30	1,252.30	7.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	328.92	142.05	54.96	525.94		
			סה"כ צריכה	1,172.32	397.65	208.26	1,778.24		
158	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	1,212.50	380.20	165.50	1,758.20	8.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.12	133.94	51.82	495.88		
			סה"כ צריכה	1,522.62	514.14	217.32	2,254.08		
159	22133	307 יונס קמוטו	7 - 81034859	488.60	160.00	64.30	712.90	2.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.82	135.97	52.61	503.40		
			סה"כ צריכה	803.42	295.97	116.91	1,216.30		
160	22115	309.1-טבע נאות	1 - 81018444	725.40	217.40	208.10	1,150.90	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	272.53	117.70	45.54	435.78		
			סה"כ צריכה	997.93	335.10	253.64	1,586.68		
161	22116	309.2-ליידי קומפורט	2 - 81018444	359.50	128.70	99.00	587.20	8.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.34	105.53	40.83	390.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	603.84	234.23	139.83	977.90		
162	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	10,935.21	4,029.37	4,026.77	18,991.35	57.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	328.92	142.05	54.96	525.94		
			סה"כ צריכה	11,264.13	4,171.42	4,081.74	19,517.29		
163	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	326.20	134.10	72.55	532.85	1.25	
			סה"כ צריכה	326.20	134.10	72.55	532.85		
164	22079	312 ניו	81011509 - 2	1,523.76	508.23	340.65	2,372.65	10.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.22	140.02	54.18	518.43		
			סה"כ צריכה	1,847.98	648.26	394.83	2,891.07		
165	29212	313 סלקום	81011509 - 3	1,763.49	502.92	515.24	2,781.65	12.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	446.39	192.79	74.59	713.77		
			סה"כ צריכה	2,209.88	695.71	589.84	3,495.42		
166	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	1,942.48	627.28	377.89	2,947.66	13.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	436.99	188.73	73.02	698.75		
			סה"כ צריכה	2,379.48	816.01	450.91	3,646.40		
167	43032	315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה	81037207 - 1	522.40	150.10	104.45	776.95	6.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	338.32	146.11	56.53	540.97		
			סה"כ צריכה	860.72	296.21	160.98	1,317.92		
168	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	2,115.49	712.46	586.77	3,414.72	10.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	258.44	111.61	43.19	413.24		
			סה"כ צריכה	2,373.93	824.08	629.96	3,827.96		
169	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	965.96	341.57	279.83	1,587.36	8.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.03	127.85	49.47	473.34		
			סה"כ צריכה	1,261.99	469.42	329.30	2,060.70		
170	22084	318 מאק	81011509 - 7	1,467.38	519.11	315.24	2,301.73	10.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.12	133.94	51.82	495.88		
			סה"כ צריכה	1,777.51	653.05	367.06	2,797.62		
171	45430	GUESS 319	81011509 - 8	2,106.62	588.21	156.04	2,850.87	12.39	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	620.25	267.87	103.65	991.77		
			סה"כ צריכה	2,726.87	856.08	259.69	3,842.64		
172	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	5,750.10	2,140.20	1,571.50	9,461.80	42.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,095.69	905.09	350.20	3,350.98		
			סה"כ צריכה	7,845.79	3,045.29	1,921.70	12,812.78		
173	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	4,367.60	1,642.70	1,641.70	7,652.00	31.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,860.75	803.62	310.94	2,975.31		
			סה"כ צריכה	6,228.35	2,446.32	1,952.64	10,627.31		
174	22107	329-אלדו	81018431 - 1	2,431.50	789.40	438.50	3,659.40	14.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	681.34	294.26	113.85	1,089.44		
			סה"כ צריכה	3,112.84	1,083.66	552.35	4,748.84		
175	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	562.00	183.90	99.20	845.10	4.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.55	97.41	37.69	360.64		
			סה"כ צריכה	787.55	281.31	136.89	1,205.74		
176	22154	331 דפנה לוינסון	81039935 - 5	418.00	107.80	64.90	590.70	4.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.05	87.26	33.76	323.08		
			סה"כ צריכה	620.05	195.06	98.66	913.78		
177	22155	332 דלתא	81039935 - 6	1,705.30	545.25	316.90	2,567.45	14.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	737.72	318.61	123.28	1,179.60		
			סה"כ צריכה	2,443.02	863.86	440.18	3,747.05		
178	22150	333 אדיס	81039935 - 1	3,909.40	1,259.30	636.40	5,805.10	21.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	925.68	399.78	154.68	1,480.14		
			סה"כ צריכה	4,835.08	1,659.08	791.08	7,285.24		
179	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	3,045.40	1,039.90	539.20	4,624.50	19.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,029.05	444.43	171.96	1,645.44		
			סה"כ צריכה	4,074.45	1,484.33	711.16	6,269.94		
180	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	2,257.00	621.70	232.80	3,111.50	16.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	888.09	383.55	148.40	1,420.03		
			סה"כ צריכה	3,145.09	1,005.25	381.20	4,531.53		
181	44107	337 - מגה ספורט	7 - 81039935	3,057.00	1,289.75	914.55	5,261.30	15.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	930.37	401.81	155.47	1,487.65		
			סה"כ צריכה	3,987.37	1,691.56	1,070.02	6,748.95		
182	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	5,509.20	2,181.20	1,868.40	9,558.80	44.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,701.85	1,166.87	451.49	4,320.21		
			סה"כ צריכה	8,211.05	3,348.07	2,319.89	13,879.01		
183	22076	343-יוגו מחסן	1 - 70010468	13.05	7.15	9.90	30.10	0.05	
			סה"כ צריכה	13.05	7.15	9.90	30.10		
184	22112	344-קרוליה למקה	6 - 81018431	330.15	116.10	66.40	512.65	1.50	
			סה"כ צריכה	330.15	116.10	66.40	512.65		
185	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	388.35	144.75	265.75	798.85	2.50	
			סה"כ צריכה	388.35	144.75	265.75	798.85		
186	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	1,808.55	749.55	522.70	3,080.80	13.25	
			סה"כ צריכה	1,808.55	749.55	522.70	3,080.80		
187	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	1,300.00	553.00	1,123.00	2,976.00	7.70	
			סה"כ צריכה	1,300.00	553.00	1,123.00	2,976.00		
188	42855	349 דונה ויקטוריה	2 - 81037207	794.90	237.95	239.95	1,272.80	6.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	328.92	142.05	54.96	525.94		
			סה"כ צריכה	1,123.82	380.004	294.91	1,798.74		
189	21672	8.1-פרטנר אנטנות	5 - 00023699	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
190	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 00023702	2,846.33	1,158.59	2,500.25	6,505.16	10.90	
			סה"כ צריכה	2,846.33	1,158.59	2,500.25	6,505.16		
191	21913	8.3-פרטנר אנטנות	7 - 00024322	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
192	21963	8.4-פרטנר אנטנות	7 - 00024325	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
193	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	7 - 81011813	750.82	131.88	78.51	961.21	14.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	750.82	131.88	78.51	961.21		
194	47403	Q12 עמדות - טעינה DC	81011813 - 8	883.93	627.24	223.22	1,734.39	90.56	
			סה"כ צריכה	883.93	627.24	223.22	1,734.39		
195	39921	אופטיקנה	00024307 - 1	1,628.19	607.14	562.26	2,797.59	11.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	338.32	146.11	56.53	540.97		
			סה"כ צריכה	1,966.51	753.26	618.80	3,338.56		
196	42426	אופטיקנה שמיעה	00023916 - 3	188.26	22.81	50.65	261.73	2.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	145.66	62.91	24.34	232.92		
			סה"כ צריכה	333.93	85.72	74.99	494.64		
197	43364	אורבניקה	16092245 - 4	6,972.00	2,462.00	364.40	9,798.40	786.38	
			20281823 - 1	7,815.20	2,269.80	467.20	10,552.20	73.48	
			81011724 - 4	23,822.07	9,046.41	12,110.86	44,979.34	93.36	
			סה"כ צריכה	38,609.27	13,778.21	12,942.46	65,329.94		
198	47405	איגלו	81037207 - 7	1,177.20	1,304.80	2,509.20	4,991.20	31.60	
			סה"כ צריכה	1,177.20	1,304.80	2,509.20	4,991.20		
199	29015	א"י אופטיק - 252-3	00024317 - 4	372.68	127.65	80.48	580.81	5.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.22	140.02	54.18	518.43		
			סה"כ צריכה	696.90	267.67	134.66	1,099.23		
200	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	1,225.39	411.46	187.05	1,823.90	6.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	243.17	105.02	40.63	388.82		
			סה"כ צריכה	1,468.55	516.48	227.68	2,212.71		
201	47219	אירוקה	00024319 - 3	560.39	174.53	54.35	789.27	5.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	150.36	64.94	25.13	240.43		
			סה"כ צריכה	710.75	239.47	79.48	1,029.70		
202	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	1,245.60	335.70	186.00	1,767.30	11.00	
			סה"כ צריכה	1,245.60	335.70	186.00	1,767.30		
203	34779	ברניקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	99.26	44.69	104.43	248.38	0.63	
			סה"כ צריכה	99.26	44.69	104.43	248.38		
205	32131	דוכן יוגו	16193880 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	21894	דוכן שאנטי	00024321 - 5	221.38	78.57	52.75	352.70	1.26	
			סה"כ צריכה	221.38	78.57	52.75	352.70		
207	34770	הוניגמן ילדים (אבני שוהם בע"מ)	00024326 - 7	1,440.54	332.55	109.89	1,882.99	7.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	286.63	123.79	47.90	458.32		
			סה"כ צריכה	1,727.17	456.34	157.79	2,341.30		
208	39253	ואהבת	00024325 - 4	1,665.45	575.98	470.07	2,711.51	9.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	291.33	125.82	48.68	465.83		
			סה"כ צריכה	1,956.78	701.80	518.76	3,177.34		
209	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	1,259.50	316.73	89.50	1,665.73	543,948.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.13	81.68	31.60	302.41		
			סה"כ צריכה	1,448.63	398.41	121.10	1,968.14		
210	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	34769	טוז (אלפא תכשטים בע"מ)	81018444 - 3	1,226.70	531.50	575.30	2,333.50	7.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.03	127.85	49.47	473.34		
			סה"כ צריכה	1,522.73	659.35	624.77	2,806.84		
212	32710	יולו	00024323 - 1	500.97	165.07	77.83	743.87	5.59	
			סה"כ צריכה	500.97	165.07	77.83	743.87		
213	28735	מאניה ילדים	00023699 - 2	1,156.78	396.82	325.09	1,878.69	7.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.82	135.97	52.61	503.40		
			סה"כ צריכה	1,471.60	532.78	377.70	2,382.09		
214	32611	מחסן חברת נקיון	00024803 - 6	249.93	130.52	264.89	645.34	2.88	
			סה"כ צריכה	249.93	130.52	264.89	645.34		
215	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.72	0.34	0.78	1.84	10.49	
			סה"כ צריכה	0.72	0.34	0.78	1.84		
216	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	37.41	16.79	26.99	81.19	3.96	
			סה"כ צריכה	37.41	16.79	26.99	81.19		
217	32087	מחסן צוקה	16092235 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
218	47412	מחסן תפוחי אדמה	00024309 - 6	129.74	59.33	135.83	324.91	0.71	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	129.74	59.33	135.83	324.91		
219	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,269.45	419.15	198.80	1,887.40	13.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	493.38	213.08	82.45	788.91		
			סה"כ צריכה	1,762.83	632.23	281.25	2,676.31		
220	46277	מסטר קורן	16048038 - 4	2,721.35	1,064.85	805.55	4,591.75	22.57	
			סה"כ צריכה	2,721.35	1,064.85	805.55	4,591.75		
221	21736	משרד מוקד אמון	00024309 - 1	501.04	300.36	1,330.90	2,132.30	7.33	
			סה"כ צריכה	501.04	300.36	1,330.90	2,132.30		
222	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	1,118.20	406.20	289.10	1,813.50	8.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	996.16	430.22	166.46	1,592.84		
			סה"כ צריכה	2,114.36	836.42	455.56	3,406.34		
223	21974	נטורפיל	00024326 - 8	39.36	17.62	42.38	99.36	0.14	
			סה"כ צריכה	39.36	17.62	42.38	99.36		
224	42139	סבן סבנטין	17312829 - 1	80.50	49.70	37.25	167.45	10.47	
			סה"כ צריכה	80.50	49.70	37.25	167.45		
225	41949	סופר קופיקס (רמי לוי)	00023916 - 5	22,784.61	8,348.51	11,465.33	42,598.45	115.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	939.77	405.87	157.04	1,502.68		
			סה"כ צריכה	23,724.38	8,754.38	11,622.37	44,101.13		
226	28769	סקיצרס - 207-1	81011813 - 3	3,107.26	942.19	508.12	4,557.58	17.54	
			סה"כ צריכה	3,107.26	942.19	508.12	4,557.58		
227	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	8,544.70	3,055.90	2,221.00	13,821.60	58.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,161.48	933.50	361.19	3,456.17		
			סה"כ צריכה	10,706.18	3,989.40	2,582.19	17,277.77		
228	39255	פמינה	81034859 - 8	936.30	282.50	163.90	1,382.70	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.82	135.97	52.61	503.40		
			סה"כ צריכה	1,251.12	418.47	216.51	1,886.10		
229	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	62.05	27.70	66.55	156.30	0.37	
			סה"כ צריכה	62.05	27.70	66.55	156.30		
230	21970	פנוי 11 - 266-שנטי	00024326 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	21716	פנוי 2-160	00024307 - 7	18.03	2.73	1.62	22.37	0.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18.03	2.73	1.62	22.37		
232	19669	פעלתון	1 - 16048039	2,503.40	669.30	776.20	3,948.90	68.32	
			סה"כ צריכה	2,503.40	669.30	776.20	3,948.90		
233	27584	פרטנר חנות	1 - 00013177	1,441.53	499.20	822.13	2,762.86	7.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.47	50.73	19.63	187.84		
			סה"כ צריכה	1,559.00	549.93	841.76	2,950.70		
234	47218	קופיקס (רמי לוי)	4 - 00023916	12,606.05	4,759.18	8,301.96	25,667.20	61.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,881.26	1,676.24	648.57	6,206.07		
			סה"כ צריכה	16,487.31	6,435.42	8,950.54	31,873.27		
235	38884	קפה נאמן	6 - 00023527	7,360.34	2,478.04	4,226.03	14,064.42	66.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	432.30	186.70	72.24	691.23		
			מנדפים 2	668.78	283.94	277.11	1,229.84		
			סה"כ צריכה	8,461.42	2,948.69	4,575.38	15,985.49		
236	47222	קרולינה למקה - חנות	3 - 00024307	2,513.93	918.46	482.03	3,914.42	14.00	
			סה"כ צריכה	2,513.93	918.46	482.03	3,914.42		
237	32609	שקעי כח חברת נקיון	4 - 00024803	131.47	45.98	93.29	270.74	1.36	
			סה"כ צריכה	131.47	45.98	93.29	270.74		
238	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	5 - 00024803	49.89	21.53	49.62	121.04	0.26	
			סה"כ צריכה	49.89	21.53	49.62	121.04		
			סה"כ צריכה	747,102.27	277,548.06	253,201.63	1,280,310.26		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,280,310.26		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 747,102.27) 58%  
■ גבע (Kwh 277,548.06) 22%  
■ שפל (Kwh 253,201.63) 20%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק			
1	23465	*לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה	18029704 - 1	8,327.20	3,622.60	1,325.20	13,275.00	33.87				
			18029704 - 2	6,470.00	2,880.30	1,214.30	10,564.60	24.88				
			18029704 - 5	3,106.20	1,157.60	233.80	4,497.60	13.28				
			18029704 - 14	82,216.00	35,712.00	14,024.00	131,952.00	316.59				
			סה"כ צריכה	100,119.40	43,372.50	16,797.30	160,289.20					
2	23152	*ציבורי שנאי 1	00025487 - 1	3,819.08	1,623.68	2,117.82	7,560.58	18.16				
			00025487 - 2	3,216.10	1,449.71	3,386.37	8,052.18	17.49				
			00025487 - 3	495.38	204.49	355.09	1,054.96	2.06				
			00025487 - 5	3,903.26	1,620.25	3,019.66	8,543.16	18.05				
			00025487 - 6	-0.001	-0.001	0.00	-0.002	0.002				
			00025487 - 8	1,897.48	969.36	1,423.29	4,290.12	11.35				
			סה"כ צריכה	13,331.30	5,867.48	10,302.22	29,501.00					
3	23154	*ציבורי שנאי 2	00025463 - 1	29,027.92	12,115.55	19,274.02	60,417.49	115.76				
			15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00					
			15129217 - 2	3.10	0.00	0.00	3.10	0.92				
			15129217 - 8	1,056.20	337.80	113.60	1,507.60	4.25				
			15129217 - 9	684.60	232.20	247.40	1,164.20	2.70				
			15129217 - 10	1,192.60	646.80	1,553.80	3,393.20	14.57				
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00					
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00					
			15129217 - 13	155.90	59.80	181.40	397.10	0.55				
			15129217 - 14	359.90	70.85	74.80	505.55	4.03				
						סה"כ צריכה	32,480.22	13,463.00	21,445.02	67,388.24		
			4	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
						15129239 - 2	1,204.00	395.80	225.00	1,824.80	4.22	
						15129239 - 4	18,375.20	6,256.80	8,356.00	32,988.00	89.82	
15129239 - 8	332.75	127.65				66.80	527.20	1.21				
15129239 - 9	1,087.75	414.60				214.15	1,716.50	3.87				
15129239 - 10	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 11	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 12	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 13	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 14	1,335.80	485.40				1,130.80	2,952.00	4.57				
						סה"כ צריכה	22,335.50	7,680.25	9,992.75	40,008.50		
5	23153	*ציבורי שנאי 4+5				00023916 - 4	-12,606.05	-4,759.18	-8,301.96	-25,667.20	61.95	
						00023916 - 5	-22,784.61	-8,348.51	-11,465.33	-42,598.45	115.81	
						00023916 - 6	-1,936.11	-674.14	-529.80	-3,140.05	25.98	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	11.85	381,677.60	36,561.50	95,731.70	249,384.40	16226471 - 15			
	33.87	-13,275.00	-1,325.20	-3,622.60	-8,327.20	18029704 - 1			
	24.88	-10,564.60	-1,214.30	-2,880.30	-6,470.00	18029704 - 2			
	13.28	-4,497.60	-233.80	-1,157.60	-3,106.20	18029704 - 5			
	316.59	-131,952.00	-14,024.00	-35,712.00	-82,216.00	18029704 - 14			
	163.20	-49,232.62	-7,884.26	-10,708.24	-30,640.12	81029270 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81029731 - 1			
		100,750.08	-8,417.16	27,869.13	81,298.11	סה"כ צריכה			
	18.92	4,420.40	611.10	986.70	2,822.60	14155701 - 1	*ציבורי שנאי 6	23158	6
	8.26	3,711.62	1,346.13	716.00	1,649.50	14155701 - 3			
	11.67	1,844.90	258.00	512.80	1,074.10	15091164 - 2			
	2.03	543.10	69.30	130.30	343.50	15091164 - 3			
	7.25	2,161.40	453.60	535.20	1,172.60	15091164 - 4			
	16.07	6,737.20	3,188.20	1,337.00	2,212.00	16092245 - 3			
		19,418.63	5,926.33	4,218.00	9,274.30	סה"כ צריכה			
	7.61	-2,762.86	-822.13	-499.20	-1,441.53	00013177 - 1	*ציבורי שנאי 8	22294	7
	5.46	-988.71	-56.72	-209.55	-722.44	00013177 - 2			
	4.10	-2,495.10	-991.33	-456.28	-1,047.48	00013177 - 3			
	7.97	-2,264.36	-220.04	-495.36	-1,548.96	00013177 - 4			
	17.99	-5,149.09	-383.99	-1,163.25	-3,601.85	00013177 - 5			
	9.15	-3,934.14	-1,278.57	-779.70	-1,875.87	00013177 - 7			
	3.16	-273.24	-53.60	-53.61	-166.04	00013177 - 8			
	2.59	-337.60	-121.32	-50.06	-166.23	00023699 - 1			
	6.60	-1,473.78	-208.33	-336.86	-928.59	00023699 - 3			
	6.82	-1,734.72	-102.64	-365.93	-1,266.16	00023699 - 4			
	6.10	-1,322.80	-112.22	-284.83	-925.75	00023699 - 6			
	6.83	-1,484.55	-209.87	-341.39	-933.29	00023699 - 7			
	9.10	-927.66	-179.65	-173.36	-574.65	00023699 - 8			
	4.52	-1,886.80	-778.09	-336.66	-772.05	00023702 - 1			
	0.70	-317.25	-134.99	-55.88	-126.38	00023702 - 2			
	10.99	-6,410.12	-2,457.43	-1,161.41	-2,791.28	00023702 - 3			
	10.90	-6,505.16	-2,500.25	-1,158.59	-2,846.33	00023702 - 4			
	0.78	-554.41	-236.97	-98.37	-219.08	00023702 - 5			
	1.07	-209.79	-85.41	-31.47	-92.91	00023702 - 6			
	2.87	-1,502.50	-613.04	-261.00	-628.46	00023702 - 7			
	1.36	-794.22	-338.14	-140.89	-315.18	00023702 - 8			
	2.43	-1,344.85	-561.47	-239.25	-544.13	00024307 - 6			
	0.63	-22.37	-1.62	-2.73	-18.03	00024307 - 7			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024307 - 8	-1,855.80	-807.67	-1,860.49	-4,523.95	7.41	
			00024326 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024326 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024326 - 4	-227.42	-108.18	-12.70	-348.30	6.22	
			00024326 - 7	-1,440.54	-332.55	-109.89	-1,882.99	7.63	
			00024326 - 8	-39.36	-17.62	-42.38	-99.36	0.14	
			16048039 - 2	-1,552.10	-488.10	-139.20	-2,179.40	10.29	
			16048039 - 3	-1,269.45	-419.15	-198.80	-1,887.40	13.49	
			81011724 - 1	98,148.20	36,193.48	34,644.15	168,985.83	439.91	
			81011724 - 3	-10,219.67	-3,574.07	-1,864.66	-15,658.40	48.45	
			81011724 - 4	-23,822.07	-9,046.41	-12,110.86	-44,979.34	93.36	
			81011724 - 5	-0.0010	-0.001	0.00	-0.002		
			81018444 - 1	-725.40	-217.40	-208.10	-1,150.90	6.90	
			81018444 - 2	-359.50	-128.70	-99.00	-587.20	8.90	
			81018444 - 3	-1,226.70	-531.50	-575.30	-2,333.50	7.70	
			81018444 - 5	-1,300.00	-553.00	-1,123.00	-2,976.00	7.70	
			81018444 - 6	-388.35	-144.75	-265.75	-798.85	2.50	
			81018444 - 7	-1,889.60	-610.90	-301.70	-2,802.20	16.00	
			81018444 - 8	-1,808.55	-749.55	-522.70	-3,080.80	13.25	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-668.30	-237.00	-258.60	-1,163.90	8.10	
			81034859 - 3	-817.80	-259.60	-135.40	-1,212.80	5.90	
			81034859 - 4	-1,111.00	-426.40	-581.20	-2,118.60	8.20	
			81034859 - 5	-843.40	-255.60	-153.30	-1,252.30	7.50	
			81034859 - 6	-1,212.50	-380.20	-165.50	-1,758.20	8.40	
			81034859 - 7	-488.60	-160.00	-64.30	-712.90	2.50	
			81034859 - 8	-936.30	-282.50	-163.90	-1,382.70	8.30	
			סה"כ צריכה	20,393.14	7,767.03	1,239.60	29,399.77		
			15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8	15129205 - 4	13,409.28	5,507.84	8,933.12	27,850.24	60.08	
		22535	15129205 - 5	1.30	0.00	2.30	3.60	0.39	*ציבורי שנאי 9
			15129205 - 6	1,145.60	546.20	671.80	2,363.60	5.75	
			15129205 - 7	11,140.00	4,704.90	10,345.30	26,190.20	44.45	
			15129205 - 8	1,985.40	890.20	1,136.00	4,011.60	9.59	
			15129205 - 9	936.85	446.95	106.55	1,490.35	9.32	
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	2,136.70	956.60	1,629.80	4,723.10	10.24	
			15129205 - 12	891.30	390.50	923.30	2,205.10	3.28	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129205 - 13	78.15	37.15	8.90	124.20	0.76	
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	31,724.58	13,480.34	23,757.07	68,961.99		
9	31574	343 - פנוי	81018431 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	21558	דרגנועים	15091164 - 3	343.50	130.30	69.30	543.10	2.03	
			סה"כ צריכה	343.50	130.30	69.30	543.10		
11	21557	דרגנועים	15091164 - 2	1,074.10	512.80	258.00	1,844.90	11.67	
			סה"כ צריכה	1,074.10	512.80	258.00	1,844.90		
12	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	30,640.12	10,708.24	7,884.26	49,232.62	163.20	
			סה"כ צריכה	30,640.12	10,708.24	7,884.26	49,232.62		
13	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	2.40	0.00	2.40	4.80	5.82	
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	2.40	4.80		
14	22015	יטא 2	18029704 - 4	2,342.40	852.80	181.20	3,376.40	8.51	
			סה"כ צריכה	2,342.40	852.80	181.20	3,376.40		
15	23184	יטא 5	16226471 - 7	2,095.60	779.20	617.20	3,492.00	7.62	
			סה"כ צריכה	2,095.60	779.20	617.20	3,492.00		
16	23183	יטא 6	16226471 - 8	1,284.00	557.60	306.00	2,147.60	4.75	
			סה"כ צריכה	1,284.00	557.60	306.00	2,147.60		
17	22014	יטא 7	18029704 - 3	2,523.20	899.40	178.20	3,600.80	9.33	
			סה"כ צריכה	2,523.20	899.40	178.20	3,600.80		
18	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	24,642.19	9,047.69	10,010.64	43,700.52	127.92	
			סה"כ צריכה	24,642.19	9,047.69	10,010.64	43,700.52		
21	15436	לוח 02E	15129205 - 12	891.30	390.50	923.30	2,205.10	3.28	
			סה"כ צריכה	891.30	390.50	923.30	2,205.10		
22	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	78.15	37.15	8.90	124.20	0.76	
			סה"כ צריכה	78.15	37.15	8.90	124.20		
23	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	936.85	446.95	106.55	1,490.35	9.32	
			סה"כ צריכה	936.85	446.95	106.55	1,490.35		
25	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	60,686.40	20,545.60	18,214.40	99,446.40	343.49	
			סה"כ צריכה	60,686.40	20,545.60	18,214.40	99,446.40		
27	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	25,117.20	8,425.20	3,235.20	36,777.60	153.11	
			סה"כ צריכה	25,117.20	8,425.20	3,235.20	36,777.60		
28	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	5,392.70	1,894.90	1,623.40	8,911.00	27.38	
			סה"כ צריכה	5,392.70	1,894.90	1,623.40	8,911.00		
29	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	29,027.92	12,115.55	19,274.02	60,417.49	115.76	
			סה"כ צריכה	29,027.92	12,115.55	19,274.02	60,417.49		
30	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	13,409.28	5,507.84	8,933.12	27,850.24	60.08	
			סה"כ צריכה	13,409.28	5,507.84	8,933.12	27,850.24		
31	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	979.10	447.40	1,066.60	2,493.10	69.15	
			סה"כ צריכה	979.10	447.40	1,066.60	2,493.10		
32	22071	לוח חניון F625 EPN1	16092245 - 3	2,212.00	1,337.00	3,188.20	6,737.20	16.07	
			סה"כ צריכה	2,212.00	1,337.00	3,188.20	6,737.20		
33	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	1,056.20	337.80	113.60	1,507.60	4.25	
			סה"כ צריכה	1,056.20	337.80	113.60	1,507.60		
36	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	7.87	19.15	90.03	117.06	0.35	
			סה"כ צריכה	7.87	19.15	90.03	117.06		
37	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	8.21	18.75	85.54	112.50	0.41	
			סה"כ צריכה	8.21	18.75	85.54	112.50		
38	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	22031	לוח מפוחים איור צח	15129217 - 14	359.90	70.85	74.80	505.55	4.03	
			סה"כ צריכה	359.90	70.85	74.80	505.55		
40	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	16,513.60	6,551.20	1,112.80	24,177.60	97.65	
			סה"כ צריכה	16,513.60	6,551.20	1,112.80	24,177.60		
41	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	2,136.70	956.60	1,629.80	4,723.10	10.24	
			סה"כ צריכה	2,136.70	956.60	1,629.80	4,723.10		
42	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	11,140.00	4,704.90	10,345.30	26,190.20	44.45	
			סה"כ צריכה	11,140.00	4,704.90	10,345.30	26,190.20		
43	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,985.40	890.20	1,136.00	4,011.60	9.59	
			סה"כ צריכה	1,985.40	890.20	1,136.00	4,011.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	1,145.60	546.20	671.80	2,363.60	5.75	
			סה"כ צריכה	1,145.60	546.20	671.80	2,363.60		
45	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	3.10	0.00	0.00	3.10	0.92	
			סה"כ צריכה	3.10	0.00	0.00	3.10		
46	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	684.60	232.20	247.40	1,164.20	2.70	
			סה"כ צריכה	684.60	232.20	247.40	1,164.20		
47	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	1,192.60	646.80	1,553.80	3,393.20	14.57	
			סה"כ צריכה	1,192.60	646.80	1,553.80	3,393.20		
48	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	1,049.10	968.90	1,239.00	3,257.00	15.22	
			סה"כ צריכה	1,049.10	968.90	1,239.00	3,257.00		
49	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	2,822.60	986.70	611.10	4,420.40	18.92	
			סה"כ צריכה	2,822.60	986.70	611.10	4,420.40		
50	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	1,172.60	535.20	453.60	2,161.40	7.25	
			סה"כ צריכה	1,172.60	535.20	453.60	2,161.40		
51	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	7.14	17.36	81.44	105.94	0.32	
			סה"כ צריכה	7.14	17.36	81.44	105.94		
52	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	9,091.59	2,961.05	1,171.16	13,223.80	55.86	
			סה"כ צריכה	9,091.59	2,961.05	1,171.16	13,223.80		
53	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	1,696.00	386.40	50.40	2,132.80	11.77	
			סה"כ צריכה	1,696.00	386.40	50.40	2,132.80		
54	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	10,872.40	3,834.40	2,648.80	17,355.60	60.06	
			סה"כ צריכה	10,872.40	3,834.40	2,648.80	17,355.60		
55	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	15,051.20	4,996.80	3,815.20	23,863.20	82.90	
			סה"כ צריכה	15,051.20	4,996.80	3,815.20	23,863.20		
56	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	29,896.00	8,636.00	12,574.40	51,106.40	169.49	
			סה"כ צריכה	29,896.00	8,636.00	12,574.40	51,106.40		
57	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	8,639.34	3,412.36	7,155.56	19,207.26	40.93	
			סה"כ צריכה	8,639.34	3,412.36	7,155.56	19,207.26		
58	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	155.90	59.80	181.40	397.10	0.55	
			סה"כ צריכה	155.90	59.80	181.40	397.10		
60	22069	מעלית 17	16092245 - 1	70.10	23.90	38.00	132.00	65.61	
			סה"כ צריכה	70.10	23.90	38.00	132.00		
61	22070	מעלית 18	16092245 - 2	72.05	25.00	40.40	137.45	98.18	
			סה"כ צריכה	72.05	25.00	40.40	137.45		
62	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	51.20	0.00	0.00	51.20	45.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.20	0.00	0.00	51.20		
63	21998	פנוי 12-167.1 רכז מירס 24803-03	3 - 00024803	17.22	10.66	13.90	41.77	1.04	
			סה"כ צריכה	17.22	10.66	13.90	41.77		
64	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	6 - 81011867	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	22092	פנוי -זארה	7 - 81011724	3.69	1.68	4.09	9.46	0.01	
			סה"כ צריכה	3.69	1.68	4.09	9.46		
66	21647	פנוי 1 13177-06	6 - 00013177	65.18	29.52	72.30	167.00	0.23	
			סה"כ צריכה	65.18	29.52	72.30	167.00		
67	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	1 - 00022798	865.85	348.41	197.13	1,411.39	4.19	
			סה"כ צריכה	865.85	348.41	197.13	1,411.39		
68	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	4 - 00022798	243.88	89.08	88.60	421.55	1.49	
			סה"כ צריכה	243.88	89.08	88.60	421.55		
69	21709	פנוי 7 121 -קרייזי ליון לשעבר 24306-08	8 - 00024306	-0.43	-0.20	-0.49	-1.11	0.05	
			סה"כ צריכה	-0.43	-0.20	-0.49	-1.11		
70	21849	פנוי 8 -022-קידי סטאר 24318-06	6 - 00024318	25.02	11.34	23.16	59.52	0.23	
			סה"כ צריכה	25.02	11.34	23.16	59.52		
71	21906	פנוי 9 -227 רוקפורט לשעבר 24322-03	3 - 00024322	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	6 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	8 - 00025487	1,897.48	969.36	1,423.29	4,290.12	11.35	
			סה"כ צריכה	1,897.48	969.36	1,423.29	4,290.12		
74	22135	ציבורי דרגנוע יורד	1 - 81036741	314.10	113.30	92.30	519.70	2.00	
			סה"כ צריכה	314.10	113.30	92.30	519.70		
75	22136	ציבורי דרגנוע עולה	2 - 81036741	582.90	232.60	151.40	966.90	2.80	
			סה"כ צריכה	582.90	232.60	151.40	966.90		
76	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	3 - 81036741	1,913.60	701.00	287.60	2,902.20	7.40	
			סה"כ צריכה	1,913.60	701.00	287.60	2,902.20		
77	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	4 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	7,080.27	3,076.08	2,805.36	12,961.72	37.07	
			סה"כ צריכה	7,080.27	3,076.08	2,805.36	12,961.72		
79	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	00025487 - 6	-0.001	-0.001	0.00	-0.002	0.002	
			סה"כ צריכה	-0.001	-0.001	0.00	-0.002		
80	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	00025487 - 5	3,903.26	1,620.25	3,019.66	8,543.16	18.05	
			סה"כ צריכה	3,903.26	1,620.25	3,019.66	8,543.16		
81	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	00025487 - 3	495.38	204.49	355.09	1,054.96	2.06	
			סה"כ צריכה	495.38	204.49	355.09	1,054.96		
82	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	00025487 - 1	3,819.08	1,623.68	2,117.82	7,560.58	18.16	
			סה"כ צריכה	3,819.08	1,623.68	2,117.82	7,560.58		
83	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	00025487 - 2	3,216.10	1,449.71	3,386.37	8,052.18	17.49	
			סה"כ צריכה	3,216.10	1,449.71	3,386.37	8,052.18		
84	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	22017	צילר 1	18029704 - 8	2,125.20	307.20	159.60	2,592.00	82.94	
			סה"כ צריכה	2,125.20	307.20	159.60	2,592.00		
86	22020	צילר 2	18029704 - 11	20,422.80	7,316.80	1,328.00	29,067.60	91.21	
			סה"כ צריכה	20,422.80	7,316.80	1,328.00	29,067.60		
87	23181	צילר 3	16226471 - 1	32,900.00	11,572.00	2,188.00	46,660.00	289.68	
			סה"כ צריכה	32,900.00	11,572.00	2,188.00	46,660.00		
88	23180	צילר 4	16226471 - 2	14,288.00	5,156.80	972.00	20,416.80	256.62	
			סה"כ צריכה	14,288.00	5,156.80	972.00	20,416.80		
89	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	23178	צילר 6	16226471 - 4	1.60	0.00	0.00	1.60	8.85	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	0.00	1.60		
91	22018	צילר 7	18029704 - 9	10,208.40	3,656.00	636.80	14,501.20	44.73	
			סה"כ צריכה	10,208.40	3,656.00	636.80	14,501.20		
92	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	17,376.80	6,302.40	4,059.20	27,738.40	99.19	
			סה"כ צריכה	17,376.80	6,302.40	4,059.20	27,738.40		
93	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	16,567.60	5,578.00	6,097.20	28,242.80	97.06	
			סה"כ צריכה	16,567.60	5,578.00	6,097.20	28,242.80		
94	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	1,649.50	716.00	1,346.13	3,711.62	8.26	
			סה"כ צריכה	1,649.50	716.00	1,346.13	3,711.62		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
95	44095	ראשי מעגלים FSE-FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	3,686.00	1,771.20	3,680.00	9,137.20	23.42	
			סה"כ צריכה	3,686.00	1,771.20	3,680.00	9,137.20		
97	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.86	6.85	31.10	40.82	0.12	
			סה"כ צריכה	2.86	6.85	31.10	40.82		
98	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	5.30	9.71	6.99	22.00	10.54	
			סה"כ צריכה	5.30	9.71	6.99	22.00		
99	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	6.14	16.06	76.51	98.72	0.30	
			סה"כ צריכה	6.14	16.06	76.51	98.72		
101	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	13.49	35.78	171.28	220.54	0.67	
			סה"כ צריכה	13.49	35.78	171.28	220.54		
102	22005	שנאי 1	00025487 - 4	162,229.56	57,701.20	48,502.64	268,433.40	773.68	
			סה"כ צריכה	162,229.56	57,701.20	48,502.64	268,433.40		
103	21700	שנאי 2	00024303 - 1	78,664.52	34,357.36	49,885.80	162,907.68	422.00	
			סה"כ צריכה	78,664.52	34,357.36	49,885.80	162,907.68		
104	21985	שנאי 3	00024364 - 1	201,672.37	72,839.44	89,441.11	363,952.92	1,249.73	
			סה"כ צריכה	201,672.37	72,839.44	89,441.11	363,952.92		
105	22075	שנאי 4	16226471 - 15	249,384.40	95,731.70	36,561.50	381,677.60	11.85	
			סה"כ צריכה	249,384.40	95,731.70	36,561.50	381,677.60		
106	22125	שנאי 5	81029731 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	22105	שנאי 6	81011867 - 5	73,564.47	26,129.51	17,286.99	116,980.97	376.63	
			סה"כ צריכה	73,564.47	26,129.51	17,286.99	116,980.97		
108	22086	שנאי 8	81011724 - 1	98,148.20	36,193.48	34,644.15	168,985.83	439.91	
			סה"כ צריכה	98,148.20	36,193.48	34,644.15	168,985.83		
109	22098	שנאי 9	81011813 - 5	117,829.58	44,689.95	52,489.01	215,008.54	607.44	
			סה"כ צריכה	117,829.58	44,689.95	52,489.01	215,008.54		

