



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 08/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סיריוס - סופר פארם	00017841 - 8	26,522.34	5,574.99	12,518.28	44,615.61	139.02	
			00023662 - 1	771.64	219.39	421.93	1,412.96	3.07	
			00023662 - 2	560.39	90.93	159.78	811.10	2.06	
			00023662 - 3	867.22	191.72	350.99	1,409.94	3.35	
			סה"כ צריכה	28,721.60	6,077.03	13,450.98	48,249.61		
2	42237	בניין A סיריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	23,779.38	10,123.18	24,014.69	57,917.25	89.84	
			סה"כ צריכה	23,779.38	10,123.18	24,014.69	57,917.25		
3	42200	בניין A סיריוס - ק.1 אוה טרייד	00017841 - 2	8,644.50	3,232.38	7,527.84	19,404.72	38.10	
			00023697 - 8	0.002	0.003	0.006	0.01	0.001	
			סה"כ צריכה	8,644.50	3,232.38	7,527.85	19,404.73		
4	42217	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	1,006.02	172.96	263.68	1,442.66	5.56	
			סה"כ צריכה	1,006.02	172.96	263.68	1,442.66		
5	42227	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	1,363.74	294.13	336.71	1,994.57	8.49	
			סה"כ צריכה	1,363.74	294.13	336.71	1,994.57		
6	42199	בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	1,355.71	269.59	554.14	2,179.44	6.79	
			00017841 - 6	966.26	214.74	433.02	1,614.02	4.65	
			סה"כ צריכה	2,321.96	484.33	987.16	3,793.46		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	3,551.24	1,319.05	2,945.40	7,815.68	20.71	
			סה"כ צריכה	3,551.24	1,319.05	2,945.40	7,815.68		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - חניאוי	00017841 - 3	7,424.75	2,294.93	4,218.30	13,937.99	41.50	
			סה"כ צריכה	7,424.75	2,294.93	4,218.30	13,937.99		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	376.80	162.58	385.38	924.75	3.95	
			סה"כ צריכה	376.80	162.58	385.38	924.75		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	5,324.66	1,926.59	2,713.09	9,964.34	28.99	
			סה"כ צריכה	5,324.66	1,926.59	2,713.09	9,964.34		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פליטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,623.27	661.39	1,597.45	3,882.11	13.19	
		סה"כ צריכה		1,623.27	661.39	1,597.45	3,882.11		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	34.44	15.38	36.64	86.47	0.12	
		סה"כ צריכה		34.44	15.38	36.64	86.47		
13	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	1,042.11	174.40	353.91	1,570.42	7.70	
		סה"כ צריכה		1,042.11	174.40	353.91	1,570.42		
14	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	639.26	149.40	293.84	1,082.49	4.91	
		סה"כ צריכה		639.26	149.40	293.84	1,082.49		
15	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ ק.0	00023678 - 5	1,348.08	360.51	646.71	2,355.30	9.40	
		סה"כ צריכה		1,348.08	360.51	646.71	2,355.30		
16	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	4,623.18	2,379.96	4,450.71	11,453.84	29.87	
		סה"כ צריכה		4,623.18	2,379.96	4,450.71	11,453.84		
17	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	6,622.35	986.73	2,901.11	10,510.20	43.17	
		סה"כ צריכה		6,622.35	986.73	2,901.11	10,510.20		
18	47350	בניין B פליטיקה קומה 0	00023678 - 8	253.05	121.05	263.53	637.63	2.51	
		סה"כ צריכה		253.05	121.05	263.53	637.63		
19	46145	בניין B פליטיקה קומה 1	00019007 - 4	0.01	-0.006	0.00	0.008	0.004	
		סה"כ צריכה		0.01	-0.006	0.00	0.008		
		00019007 - 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
20	42259	בניין B פליטיקה קומה 2	14155760 - 3	3,858.00	867.20	1,384.80	6,110.00	27.08	
		סה"כ צריכה		3,858.00	867.20	1,384.80	6,110.00		
21	40554	בניין C פליטיקה קומה 4	17312743 - 1	1,850.20	813.30	1,956.30	4,619.80	53.48	
		סה"כ צריכה		1,850.20	813.30	1,956.30	4,619.80		
22	42260	בניין B פליטיקה קומה 5	14155760 - 4	3,811.20	932.80	1,616.40	6,360.40	22.74	
		סה"כ צריכה		3,811.20	932.80	1,616.40	6,360.40		
23	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	2,131.20	290.00	640.80	3,062.00	12.02	
		סה"כ צריכה		2,131.20	290.00	640.80	3,062.00		
24	42188	בניין C *יח אויר צח ב.חיני	21055417 - 3	3,377.70	708.00	168.90	4,254.60	15.20	
		סה"כ צריכה		3,377.70	708.00	168.90	4,254.60		
25	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיני	21055417 - 4	12,044.00	2,949.20	6,392.00	21,385.20	69.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,044.00	2,949.20	6,392.00	21,385.20		
26	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	6,291.40	2,947.40	7,140.40	16,379.20	23.05	
			סה"כ צריכה	6,291.40	2,947.40	7,140.40	16,379.20		
27	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	3,050.40	1,299.20	1,631.80	5,981.40	52.46	
			סה"כ צריכה	3,050.40	1,299.20	1,631.80	5,981.40		
28	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	5,637.00	2,317.60	3,206.80	11,161.40	53.67	
			סה"כ צריכה	5,637.00	2,317.60	3,206.80	11,161.40		
29	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	6,972.90	819.00	253.50	8,045.40	484.99	
			סה"כ צריכה	6,972.90	819.00	253.50	8,045.40		
30	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	14,289.30	3,455.70	8,271.00	26,016.00	148.05	
			סה"כ צריכה	14,289.30	3,455.70	8,271.00	26,016.00		
31	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	17,822.05	3,674.27	5,419.61	26,915.93	152.36	
			סה"כ צריכה	17,822.05	3,674.27	5,419.61	26,915.93		
32	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	4,435.60	1,624.53	3,656.86	9,716.99	22.62	
			סה"כ צריכה	4,435.60	1,624.53	3,656.86	9,716.99		
33	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	970.16	261.36	425.27	1,656.79	5.46	
			סה"כ צריכה	970.16	261.36	425.27	1,656.79		
34	42235	בניין C אקוופוז	21055348 - 3	18.15	9.45	22.35	49.95	131.12	
			סה"כ צריכה	18.15	9.45	22.35	49.95		
35	42474	בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	700.49	117.93	190.90	1,009.32	5.26	
			סה"כ צריכה	700.49	117.93	190.90	1,009.32		
36	42251	בניין C המילטון (2012)	00025427 - 7	594.14	156.69	321.70	1,072.52	4.77	
			סה"כ צריכה	594.14	156.69	321.70	1,072.52		
37	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	537.51	113.24	173.46	824.22	3.40	
			סה"כ צריכה	537.51	113.24	173.46	824.22		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,427.95	317.39	725.92	2,471.25	8.23	
			סה"כ צריכה	1,427.95	317.39	725.92	2,471.25		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	53.90	2.40	0.00	56.30	17.05	
			סה"כ צריכה	53.90	2.40	0.00	56.30		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה	00025508 - 4	80.86	22.95	55.83	159.64	0.56	
			סה"כ צריכה	80.86	22.95	55.83	159.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055348 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	5,006.72	1,674.60	3,976.97	10,658.29	21.86	
			00025243 - 2	4,794.75	1,707.68	4,071.36	10,573.80	19.66	
			00025243 - 3	5,023.59	1,780.20	4,209.74	11,013.53	20.97	
			16092203 - 1	227.40	101.30	240.90	569.60	0.89	
			סה"כ צריכה	15,052.46	5,263.79	12,498.97	32,815.21		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	2,491.34	732.46	1,470.16	4,693.96	12.77	
			00025243 - 5	1,779.94	522.80	1,088.78	3,391.52	7.77	
			00025243 - 6	1,766.87	546.91	1,209.33	3,523.11	7.70	
			16092203 - 2	322.40	145.50	351.90	819.80	1.15	
			סה"כ צריכה	6,360.55	1,947.67	4,120.16	12,428.39		
44	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	00025243 - 7	1,474.40	491.06	1,016.85	2,982.30	7.71	
			00025243 - 8	1,147.97	335.38	614.67	2,098.02	6.43	
			00025243 - 9	776.78	241.26	449.90	1,467.95	4.86	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055348 - 2	2,531.10	299.40	319.20	3,149.70	15.83	
			סה"כ צריכה	5,930.25	1,367.10	2,400.62	9,697.97		
45	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	00025508 - 2	4,416.58	1,726.80	3,729.64	9,873.02	36.97	
			סה"כ צריכה	4,416.58	1,726.80	3,729.64	9,873.02		
46	42230	בניין C ק.6 ארקין	21055347 - 3	9,478.00	2,234.80	3,921.73	15,634.53	45.58	
			סה"כ צריכה	9,478.00	2,234.80	3,921.73	15,634.53		
47	42229	בניין C ק.6 בטריו וונצ'רס	21055347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	42247	בניין C ק.7 NVP	00025427 - 3	977.88	249.80	561.79	1,789.47	9.30	
			סה"כ צריכה	977.88	249.80	561.79	1,789.47		
49	42246	בניין C ק.8 אגל מערכות	00025427 - 2	5,005.31	1,987.24	4,374.64	11,367.18	25.19	
			סה"כ צריכה	5,005.31	1,987.24	4,374.64	11,367.18		
50	42248	בניין C ק.8 כהנא	00025427 - 4	930.41	236.47	443.54	1,610.43	5.11	
			סה"כ צריכה	930.41	236.47	443.54	1,610.43		
51	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	7,288.20	2,679.88	4,205.83	14,173.91	35.42	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,288.20	2,679.88	4,205.83	14,173.91		
52	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	35,825.95	7,126.93	10,219.85	53,172.72	225.55	
			00023662 - 8	28,746.60	8,750.05	16,787.70	54,284.35	170.30	
			סה"כ צריכה	64,572.55	15,876.98	27,007.55	107,457.08		
53	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	11,358.80	2,080.04	3,335.04	16,773.88	124.92	
			00023678 - 2	11,699.50	3,819.42	6,978.26	22,497.18	152.52	
			סה"כ צריכה	23,058.30	5,899.46	10,313.30	39,271.06		
54	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	4,118.32	1,839.08	4,210.74	10,168.14	14.78	
			00023662 - 5	8,796.55	3,456.07	6,289.50	18,542.12	80.58	
			סה"כ צריכה	12,914.87	5,295.15	10,500.25	28,710.26		
55	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	192.85	86.70	211.78	491.34	11.17	
			00023678 - 4	525.15	107.73	56.31	689.19	4.40	
			סה"כ צריכה	718.00	194.43	268.10	1,180.53		
56	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	0.16	0.69	3.28	4.13	0.05	
			00023697 - 4	-0.0003	-0.0003	0.00	-0.0006	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	8.31	11.76	42.14	62.21	0.65	
			סה"כ צריכה	8.47	12.45	45.42	66.34		
57	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	0.16	0.69	3.28	4.13	0.05	
			00023697 - 4	-0.0003	-0.0003	0.00	-0.0006	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	8.31	11.76	42.14	62.21	0.65	
			סה"כ צריכה	8.47	12.45	45.42	66.34		
58	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	0.21	0.92	4.38	5.51	0.05	
			00023697 - 4	-0.0004	-0.0004	0.00	-0.0008	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	11.08	15.68	56.18	82.94	0.65	
			סה"כ צריכה	11.29	16.60	60.56	88.45		
59	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-0.53	-2.30	-10.95	-13.78	0.05	
			00023697 - 4	0.001	0.001	0.00	0.002	0.002	
			18075265 - 1	15,342.30	5,058.70	9,537.30	29,938.30		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	-27.70	-39.20	-140.45	-207.35	0.65	
			סה"כ צריכה	15,314.07	5,017.20	9,385.90	29,717.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	45431	ציבורי בניין A	00017841 - 2	-8,644.50	-3,232.38	-7,527.84	-19,404.72	38.10	
			00017841 - 3	-7,424.75	-2,294.93	-4,218.30	-13,937.99	41.50	
			00017841 - 4	-3,551.24	-1,319.05	-2,945.40	-7,815.68	20.71	
			00017841 - 5	-1,355.71	-269.59	-554.14	-2,179.44	6.79	
			00017841 - 6	-966.26	-214.74	-433.02	-1,614.02	4.65	
			00017841 - 7	-5,324.66	-1,926.59	-2,713.09	-9,964.34	28.99	
			00017841 - 8	-26,522.34	-5,574.99	-12,518.28	-44,615.61	139.02	
			00023662 - 1	-771.64	-219.39	-421.93	-1,412.96	3.07	
			00023662 - 2	-560.39	-90.93	-159.78	-811.10	2.06	
			00023662 - 3	-867.22	-191.72	-350.99	-1,409.94	3.35	
			00023662 - 4	-4,118.32	-1,839.08	-4,210.74	-10,168.14	14.78	
			00023662 - 5	-8,796.55	-3,456.07	-6,289.50	-18,542.12	80.58	
			00023662 - 6	-1,006.02	-172.96	-263.68	-1,442.66	5.56	
			00023662 - 7	-35,825.95	-7,126.93	-10,219.85	-53,172.72	225.55	
			00023662 - 8	-28,746.60	-8,750.05	-16,787.70	-54,284.35	170.30	
			00023697 - 5	-1,623.27	-661.39	-1,597.45	-3,882.11	13.19	
			00023697 - 7	-1,363.74	-294.13	-336.71	-1,994.57	8.49	
			00023697 - 8	-0.002	-0.003	-0.006	-0.01	0.001	
			00025156 - 2	-23,779.38	-10,123.18	-24,014.69	-57,917.25	89.84	
			17313183 - 1	183,647.00	53,548.00	107,379.80	344,574.80	896.40	
			18075265 - 1	-15,342.30	-5,058.70	-9,537.30	-29,938.30		
			21055370 - 1	-376.80	-162.58	-385.38	-924.75	3.95	
			סה"כ צריכה	6,679.37	568.62	1,894.02	9,142.02		
61	45432	ציבורי בניין B	00019007 - 1	-6,622.35	-986.73	-2,901.11	-10,510.20	43.17	
			00019007 - 2	-1,042.11	-174.40	-353.91	-1,570.42	7.70	
			00019007 - 4	-0.01	0.006	0.00	-0.008	0.004	
			00019007 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00019007 - 7	-34.44	-15.38	-36.64	-86.47	0.12	
			00023678 - 1	-11,358.80	-2,080.04	-3,335.04	-16,773.88	124.92	
			00023678 - 2	-11,699.50	-3,819.42	-6,978.26	-22,497.18	152.52	
			00023678 - 3	-192.85	-86.70	-211.78	-491.34	11.17	
			00023678 - 4	-525.15	-107.73	-56.31	-689.19	4.40	
			00023678 - 5	-1,348.08	-360.51	-646.71	-2,355.30	9.40	
			00023678 - 6	-639.26	-149.40	-293.84	-1,082.49	4.91	
			00023678 - 7	-4,623.18	-2,379.96	-4,450.71	-11,453.84	29.87	
			00023678 - 8	-253.05	-121.05	-263.53	-637.63	2.51	
			14155760 - 2	-2,131.20	-290.00	-640.80	-3,062.00	12.02	
			14155760 - 3	-3,858.00	-867.20	-1,384.80	-6,110.00	27.08	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 4	-3,811.20	-932.80	-1,616.40	-6,360.40	22.74	
			17312743 - 1	-1,850.20	-813.30	-1,956.30	-4,619.80	53.48	
			20281675 - 1	51,137.38	19,803.27	34,830.82	105,771.47	396.00	
			סה"כ צריכה	1,148.00	6,618.64	9,704.68	17,471.32		
62	45433	ציבורי בניין C	00005140 - 1	-970.16	-261.36	-425.27	-1,656.79	5.46	
			00025243 - 1	-5,006.72	-1,674.60	-3,976.97	-10,658.29	21.86	
			00025243 - 2	-4,794.75	-1,707.68	-4,071.36	-10,573.80	19.66	
			00025243 - 3	-5,023.59	-1,780.20	-4,209.74	-11,013.53	20.97	
			00025243 - 4	-2,491.34	-732.46	-1,470.16	-4,693.96	12.77	
			00025243 - 5	-1,779.94	-522.80	-1,088.78	-3,391.52	7.77	
			00025243 - 6	-1,766.87	-546.91	-1,209.33	-3,523.11	7.70	
			00025243 - 7	-1,474.40	-491.06	-1,016.85	-2,982.30	7.71	
			00025243 - 8	-1,147.97	-335.38	-614.67	-2,098.02	6.43	
			00025243 - 9	-776.78	-241.26	-449.90	-1,467.95	4.86	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025427 - 1	-700.49	-117.93	-190.90	-1,009.32	5.26	
			00025427 - 2	-5,005.31	-1,987.24	-4,374.64	-11,367.18	25.19	
			00025427 - 3	-977.88	-249.80	-561.79	-1,789.47	9.30	
			00025427 - 4	-930.41	-236.47	-443.54	-1,610.43	5.11	
			00025427 - 6	-537.51	-113.24	-173.46	-824.22	3.40	
			00025427 - 7	-594.14	-156.69	-321.70	-1,072.52	4.77	
			00025427 - 8	-4,435.60	-1,624.53	-3,656.86	-9,716.99	22.62	
			00025508 - 1	49,709.92	14,605.08	26,979.00	91,294.00	278.08	
			00025508 - 2	-4,416.58	-1,726.80	-3,729.64	-9,873.02	36.97	
			00025508 - 4	-80.86	-22.95	-55.83	-159.64	0.56	
			00025508 - 5	-1,427.95	-317.39	-725.92	-2,471.25	8.23	
			00025508 - 7	-7,288.20	-2,679.88	-4,205.83	-14,173.91	35.42	
			00025508 - 8	-17,822.05	-3,674.27	-5,419.61	-26,915.93	152.36	
			16092203 - 1	-227.40	-101.30	-240.90	-569.60	0.89	
			16092203 - 2	-322.40	-145.50	-351.90	-819.80	1.15	
			16092203 - 3	-53.90	-2.40	0.00	-56.30	17.05	
			21055347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055347 - 3	-9,478.00	-2,234.80	-3,921.73	-15,634.53	45.58	
			21055348 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54	
			21055348 - 2	-2,531.10	-299.40	-319.20	-3,149.70	15.83	
			21055348 - 3	-18.15	-9.45	-22.35	-49.95	131.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055417 - 1	93,592.00	27,212.00	56,166.00	176,970.00	507.08	
			21055417 - 2	-6,972.90	-819.00	-253.50	-8,045.40	484.99	
			21055417 - 3	-3,377.70	-708.00	-168.90	-4,254.60	15.20	
			21055417 - 4	-12,044.00	-2,949.20	-6,392.00	-21,385.20	69.41	
			21055418 - 1	-14,289.30	-3,455.70	-8,271.00	-26,016.00	148.05	
			21055418 - 2	-6,291.40	-2,947.40	-7,140.40	-16,379.20	23.05	
			21055418 - 3	-3,050.40	-1,299.20	-1,631.80	-5,981.40	52.46	
			21055418 - 4	-5,637.00	-2,317.60	-3,206.80	-11,161.40	53.67	
			סה"כ צריכה	9,558.77	3,327.22	8,831.80	21,717.79		
			סה"כ צריכה	378,086.30	115,168.35	225,355.62	718,610.27		
			חשבון חברת חשמל	394,040.00	113,360.00	222,040.00	729,440.00		
			הפרש בקוט"ש	-15,953.70	1,808.35	3,315.62	-10,829.73		
			הפרש באחוזים	-4.05%	1.60%	1.49%	-1.48%		



■ פסגה (Kwh 378,086.30)
■ גבע (Kwh 115,168.35)
■ שפל (Kwh 225,355.62)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	183,647.00	53,548.00	107,379.80	344,574.80	896.40	
			סה"כ צריכה	183,647.00	53,548.00	107,379.80	344,574.80		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	51,137.38	19,803.27	34,830.82	105,771.47	396.00	
			סה"כ צריכה	51,137.38	19,803.27	34,830.82	105,771.47		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	93,592.00	27,212.00	56,166.00	176,970.00	507.08	
			סה"כ צריכה	93,592.00	27,212.00	56,166.00	176,970.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	49,709.92	14,605.08	26,979.00	91,294.00	278.08	
			סה"כ צריכה	49,709.92	14,605.08	26,979.00	91,294.00		

