



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 09/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-101,451.00	-33,726.00	-74,151.00	-209,328.00	557.93	
			14155681 - 4	-1,183.40	-433.15	-1,055.70	-2,672.25	6.09	
			14158969 - 1	132,453.00	46,775.40	88,835.80	268,064.20		
			17313057 - 1	-1,381.00	-235.30	-288.80	-1,905.10	8.10	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-1,764.00	-172.80	-336.40	-2,273.20	525.16	
			18170718 - 3	-208.80	-92.00	-228.60	-529.40	0.95	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	26,464.80	12,116.15	12,775.30	45,156.25		
2	37471	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	18247537 - 1	152.80	0.20	0.90	153.90	7.24	
			סה"כ צריכה	152.80	0.20	0.90	153.90		
3	29022	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	13199836 - 1	93.60	0.00	3.20	96.80		
			סה"כ צריכה	93.60	0.00	3.20	96.80		
4	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	1,537.91	94.27	641.64	2,273.81		
			סה"כ צריכה	1,537.91	94.27	641.64	2,273.81		
5	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	208.80	92.00	228.60	529.40	0.95	
			סה"כ צריכה	208.80	92.00	228.60	529.40		
6	32873	לח-6 מפלס ביניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	14899	מיזוג אוויר	15091220 - 1	5,111.60	1,586.00	3,133.20	9,830.80	139.54	
			15091220 - 2	1,164.40	482.00	1,277.60	2,924.00	6.50	
			15091220 - 3	13,142.40	2,364.00	6,530.40	22,036.80	137.01	
			15091220 - 4	35,376.40	12,140.00	26,768.80	74,285.20	1,450.22	
			15091221 - 1	1,416.80	536.80	1,300.00	3,253.60	26.01	
			15091222 - 1	14,902.40	4,238.00	8,562.80	27,703.20	154.26	
			15091222 - 2	17,164.40	5,810.80	10,987.20	33,962.40	182.37	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	6,720.80	2,273.20	4,914.00	13,908.00	1,048.19	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	1,916.00	500.00	1,205.60	3,621.60	136.92	
			15091228 - 1	23,439.20	6,775.20	15,562.40	45,776.80	207.87	
			15091228 - 2	6,512.00	1,012.80	2,727.20	10,252.00	150.35	
			15091228 - 3	3,782.40	1,768.80	2,348.00	7,899.20	103.00	
			15091228 - 4	6,552.80	2,720.40	6,737.20	16,010.40	25.86	
			16224404 - 1	1,636.90	591.70	1,228.00	3,456.60		
			16224406 - 1	6,071.40	2,408.20	4,754.40	13,234.00		
			16224407 - 1	8,018.00	3,574.40	6,865.10	18,457.50		
			16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224409 - 1	1,414.10	684.00	1,257.00	3,355.10		
			סה"כ צריכה	154,342.00	49,466.30	106,158.90	309,967.20		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,381.00	235.30	288.80	1,905.10	8.10	
			סה"כ צריכה	1,381.00	235.30	288.80	1,905.10		
9	20366	משאבה F2	16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	6,071.40	2,408.20	4,754.40	13,234.00		
			סה"כ צריכה	6,071.40	2,408.20	4,754.40	13,234.00		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,771.90	613.90	1,255.50	3,641.30		
			סה"כ צריכה	1,771.90	613.90	1,255.50	3,641.30		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	23.30	10.00	20.20	53.50		
			סה"כ צריכה	23.30	10.00	20.20	53.50		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	4,868.40	2,165.60	4,388.80	11,422.80	92.52	
			סה"כ צריכה	4,868.40	2,165.60	4,388.80	11,422.80		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	2,401.50	1,075.80	2,600.60	6,077.90	11.17	
			סה"כ צריכה	2,401.50	1,075.80	2,600.60	6,077.90		
15	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	79.80	35.75	86.90	202.45	0.27	
			סה"כ צריכה	79.80	35.75	86.90	202.45		
16	12170	קומה 1- חברת סולר	14155681 - 2	1,746.50	769.60	1,860.90	4,377.00	6.66	
			סה"כ צריכה	1,746.50	769.60	1,860.90	4,377.00		
17	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	1,183.40	433.15	1,055.70	2,672.25	6.09	
			סה"כ צריכה	1,183.40	433.15	1,055.70	2,672.25		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	417.00	104.20	300.00	821.20	3.29	
			סה"כ צריכה	417.00	104.20	300.00	821.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	4,684.40	331.60	902.40	5,918.40	47.82	
			סה"כ צריכה	4,684.40	331.60	902.40	5,918.40		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	392.00	46.00	166.80	604.80	261.60	
			סה"כ צריכה	392.00	46.00	166.80	604.80		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	2,539.40	753.60	1,813.60	5,106.60	16.72	
			14155676 - 4	3,221.60	1,160.60	2,722.00	7,104.20	15.40	
			16045505 - 1	2,950.80	689.80	1,223.60	4,864.20	14.80	
			סה"כ צריכה	8,711.80	2,604.00	5,759.20	17,075.00		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,292.40	400.80	944.40	2,637.60	15.06	
			14155682 - 4	1,465.60	614.00	1,486.00	3,565.60	7.35	
			16045506 - 1	710.80	202.80	495.60	1,409.20	6.25	
			16048017 - 2	1,388.00	619.40	1,505.40	3,512.80	5.13	
			סה"כ צריכה	4,856.80	1,837.00	4,431.40	11,125.20		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	3,756.00	1,408.50	3,425.70	8,590.20	16.94	
			סה"כ צריכה	3,756.00	1,408.50	3,425.70	8,590.20		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	507.80	192.40	479.80	1,180.00	6.99	
			סה"כ צריכה	507.80	192.40	479.80	1,180.00		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	1,516.80	450.50	955.20	2,922.50	7.30	
			סה"כ צריכה	1,516.80	450.50	955.20	2,922.50		
26	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	1,435.40	413.30	959.40	2,808.10	11.10	
			סה"כ צריכה	1,435.40	413.30	959.40	2,808.10		
27	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	483.30	79.20	186.80	749.30	6.12	
			סה"כ צריכה	483.30	79.20	186.80	749.30		
28	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	675.20	251.60	548.20	1,475.00	526.96	
			16045503 - 2	2,527.10	656.20	1,313.90	4,497.20	12.35	
			סה"כ צריכה	3,202.30	907.80	1,862.10	5,972.20		
29	47359	קומה 16 אוונטיס טים מזרח	20281561 - 1	1,525.62	415.65	1,038.38	2,979.65	7.89	
			סה"כ צריכה	1,525.62	415.65	1,038.38	2,979.65		
30	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	2,662.00	598.30	799.20	4,059.50	12.68	
			16045504 - 4	2,195.30	694.00	1,397.20	4,286.50	13.16	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,857.30	1,292.30	2,196.40	8,346.00		
31	19570	קומה 17+16 סיסנס מ"א	16045502 - 1	1,348.00	686.80	1,807.20	3,842.00	9.18	
			16045502 - 4	319.00	119.20	307.50	745.70	1.51	
			סה"כ צריכה	1,667.00	806.00	2,114.70	4,587.70		
32	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,361.20	897.20	2,173.60	6,432.00	17.63	
			סה"כ צריכה	3,361.20	897.20	2,173.60	6,432.00		
33	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	943.20	254.00	617.20	1,814.40	7.63	
			סה"כ צריכה	943.20	254.00	617.20	1,814.40		
34	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,223.50	199.30	450.30	1,873.10	12.20	
			סה"כ צריכה	1,223.50	199.30	450.30	1,873.10		
35	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,154.40	256.40	582.80	1,993.60	8.84	
			סה"כ צריכה	1,154.40	256.40	582.80	1,993.60		
36	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	376.20	107.18	178.40	661.78	3.37	
			סה"כ צריכה	376.20	107.18	178.40	661.78		
37	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	62.35	17.83	26.38	106.55	0.78	
			סה"כ צריכה	62.35	17.83	26.38	106.55		
38	44507	קומה 2 פיודיויר	17312642 - 1	0.50	0.20	0.40	1.10	7.07	
			17313187 - 1	2,067.90	513.00	1,031.20	3,612.10	36.86	
			סה"כ צריכה	2,068.40	513.20	1,031.60	3,613.20		
39	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	792.50	208.40	272.80	1,273.70	8.79	
			סה"כ צריכה	792.50	208.40	272.80	1,273.70		
40	24649	קומה 20 אקווה סקויריטי ב.חיוני	16048029 - 4	1,127.80	344.60	831.40	2,303.80	7.90	
			סה"כ צריכה	1,127.80	344.60	831.40	2,303.80		
41	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	1,206.70	380.95	866.15	2,453.80	6.33	
			14155678 - 1	6.40	0.95	4.05	11.40	0.26	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			14155679 - 1	587.00	130.80	327.50	1,045.30	5.39	
			סה"כ צריכה	1,800.10	512.70	1,197.70	3,510.50		
42	47408	קומה 20 פליופס מ"א	14155659 - 1	44.00	2.90	4.30	51.20	0.75	
			סה"כ צריכה	44.00	2.90	4.30	51.20		
43	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,845.70	911.90	1,769.90	5,527.50	12.78	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,845.70	911.90	1,769.90	5,527.50		
44	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	491.20	94.80	67.20	653.20	8.49	
			סה"כ צריכה	491.20	94.80	67.20	653.20		
45	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי.ב.חינוי	16048029 - 2	2,180.90	308.00	752.40	3,241.30	11.57	
			סה"כ צריכה	2,180.90	308.00	752.40	3,241.30		
46	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי.מ"א	14155667 - 3	641.80	15.80	35.00	692.60	8.93	
			סה"כ צריכה	641.80	15.80	35.00	692.60		
47	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,764.00	172.80	336.40	2,273.20	525.16	
			סה"כ צריכה	1,764.00	172.80	336.40	2,273.20		
48	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	408.80	147.60	376.20	932.60	4.51	
			סה"כ צריכה	408.80	147.60	376.20	932.60		
49	22314	קומה 22 טאבולה ב.חינוי	14155660 - 2	1,188.60	406.80	961.70	2,557.10	7.58	
			סה"כ צריכה	1,188.60	406.80	961.70	2,557.10		
50	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	846.95	75.95	133.30	1,056.20	69.19	
			סה"כ צריכה	846.95	75.95	133.30	1,056.20		
51	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	3,876.40	1,322.50	3,188.30	8,387.20	24.84	
			סה"כ צריכה	3,876.40	1,322.50	3,188.30	8,387.20		
52	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	923.20	111.00	182.00	1,216.20	6.90	
			סה"כ צריכה	923.20	111.00	182.00	1,216.20		
53	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חינוי	16045510 - 1	4,477.30	1,251.80	2,902.20	8,631.30	19.07	
			סה"כ צריכה	4,477.30	1,251.80	2,902.20	8,631.30		
54	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	831.00	64.00	131.40	1,026.40	8.07	
			סה"כ צריכה	831.00	64.00	131.40	1,026.40		
55	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	1,692.50	565.00	1,370.30	3,627.80	11.66	
			14155672 - 1	3,254.00	1,292.40	3,117.60	7,664.00	13.92	
			סה"כ צריכה	4,946.50	1,857.40	4,487.90	11,291.80		
56	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	620.00	13.60	9.60	643.20	7.31	
			סה"כ צריכה	620.00	13.60	9.60	643.20		
57	40042	קומה 27 ארניקס	14155690 - 3	2,453.20	320.30	545.60	3,319.10	13.41	
			16254101 - 1	77.30	34.80	87.10	199.20	65.79	
			16254101 - 2	109.60	49.60	120.60	279.80	0.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,640.10	404.70	753.30	3,798.10		
58	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	686.60	123.60	300.00	1,110.20	265.23	
			סה"כ צריכה	686.60	123.60	300.00	1,110.20		
59	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,787.40	1,072.20	2,559.40	6,419.00	13.82	
			14155745 - 1	52.45	9.60	22.00	84.05	0.50	
			14155745 - 2	0.10	0.00	0.00	0.10	0.08	
			סה"כ צריכה	2,839.95	1,081.80	2,581.40	6,503.15		
60	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	821.20	379.60	905.60	2,106.40	9.77	
			סה"כ צריכה	821.20	379.60	905.60	2,106.40		
61	7567	קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	2,793.70	727.70	1,608.60	5,130.00	15.97	
			14155709 - 3	328.00	147.60	361.20	836.80	524.44	
			14155745 - 3	62.70	20.10	52.55	135.35	0.28	
			14155745 - 4	14.60	5.95	14.55	35.10	0.07	
			סה"כ צריכה	3,199.00	901.35	2,036.90	6,137.25		
62	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	16224961 - 3	647.60	54.20	0.00	701.80	9.15	
			סה"כ צריכה	647.60	54.20	0.00	701.80		
63	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	4,102.00	1,445.20	3,363.60	8,910.80	17.42	
			14155709 - 1	74.35	32.05	79.10	185.50	0.44	
			14155709 - 2	104.05	45.40	111.55	261.00	33.25	
			14155709 - 4	3,346.40	1,481.20	3,624.40	8,452.00	11.66	
			סה"כ צריכה	7,626.80	3,003.85	7,178.65	17,809.30		
64	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	567.20	156.80	365.20	1,089.20	6.07	
			סה"כ צריכה	567.20	156.80	365.20	1,089.20		
65	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	970.40	57.60	58.80	1,086.80	6.78	
			16048033 - 1	1,113.60	122.40	218.40	1,454.40	8.72	
			16048033 - 2	892.80	48.80	46.80	988.40	6.60	
			סה"כ צריכה	2,976.80	228.80	324.00	3,529.60		
66	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	2,050.13	755.85	1,838.08	4,644.05	9.42	
			סה"כ צריכה	2,050.13	755.85	1,838.08	4,644.05		
67	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	3,854.40	1,287.50	3,145.00	8,286.90	19.14	
			16045511 - 2	5,435.70	1,930.80	4,734.00	12,100.50	27.30	
			סה"כ צריכה	9,290.10	3,218.30	7,879.00	20,387.40		
68	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,641.00	531.92	1,286.45	3,459.38	6.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,641.00	531.92	1,286.45	3,459.38		
69	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,084.80	1,247.60	3,079.60	7,412.00	521.40	
			סה"כ צריכה	3,084.80	1,247.60	3,079.60	7,412.00		
70	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	619.22	68.93	153.90	842.05	6.09	
			סה"כ צריכה	619.22	68.93	153.90	842.05		
71	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,769.20	512.80	1,156.40	4,438.40	18.91	
			16254138 - 3	915.63	215.90	456.10	1,587.63	5.93	
			סה"כ צריכה	3,684.83	728.70	1,612.50	6,026.03		
72	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	999.60	117.00	293.40	1,410.00	11.45	
			16048033 - 4	1,840.00	736.00	1,795.20	4,371.20	14.23	
			סה"כ צריכה	2,839.60	853.00	2,088.60	5,781.20		
73	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,320.60	1,116.50	2,196.20	6,633.30	13.85	
			16048030 - 1	2,696.80	982.80	1,975.60	5,655.20	16.39	
			סה"כ צריכה	6,017.40	2,099.30	4,171.80	12,288.50		
74	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	3,221.20	1,399.20	3,562.00	8,182.40	15.07	
			סה"כ צריכה	3,221.20	1,399.20	3,562.00	8,182.40		
75	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,554.80	1,727.60	4,127.20	10,409.60	20.93	
			סה"כ צריכה	4,554.80	1,727.60	4,127.20	10,409.60		
76	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	532.80	10.80	132.40	676.00	8.06	
			סה"כ צריכה	532.80	10.80	132.40	676.00		
77	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	913.20	78.40	106.80	1,098.40	7.41	
			סה"כ צריכה	913.20	78.40	106.80	1,098.40		
78	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,131.80	406.40	880.80	3,419.00	11.12	
			סה"כ צריכה	2,131.80	406.40	880.80	3,419.00		
79	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,144.20	464.80	1,081.60	3,690.60	12.60	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	2,144.20	464.80	1,081.60	3,690.60		
80	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	362.40	9.40	17.00	388.80	3.47	
			סה"כ צריכה	362.40	9.40	17.00	388.80		
81	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	527.70	82.90	131.20	741.80	3.52	
			סה"כ צריכה	527.70	82.90	131.20	741.80		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	13102	קומה 40 אנרגיקס בע"מ ב.חינוי	16048030 - 2	2,952.30	545.40	1,224.00	4,721.70	67.87	
			סה"כ צריכה	2,952.30	545.40	1,224.00	4,721.70		
83	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.30	0.00	0.30	0.81	
			סה"כ צריכה	0.00	0.30	0.00	0.30		
84	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חינוי	16193841 - 1	418.95	76.45	172.55	667.95	6.36	
			סה"כ צריכה	418.95	76.45	172.55	667.95		
85	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חינוי מ"א	16048026 - 3	698.60	115.00	265.20	1,078.80	132.92	
			סה"כ צריכה	698.60	115.00	265.20	1,078.80		
86	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	19.70	5.20	10.95	35.85	0.26	
			סה"כ צריכה	401.40	107.80	206.80	716.00	4.61	
			סה"כ צריכה	421.10	113.00	217.75	751.85		
87	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	4,039.40	1,378.40	3,312.20	8,730.00	21.35	
			סה"כ צריכה	16048008 - 1	0.80	0.35	6.45	0.22	
			סה"כ צריכה	16048008 - 2	0.00	0.05	0.10	0.08	
			סה"כ צריכה	4,044.70	1,379.25	3,312.60	8,736.55		
88	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	1,370.40	569.80	1,321.80	3,262.00	9.93	
			סה"כ צריכה	1,370.40	569.80	1,321.80	3,262.00		
89	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חינוי	16045505 - 3	4,671.80	1,574.40	3,458.00	9,704.20	21.76	
			סה"כ צריכה	4,671.80	1,574.40	3,458.00	9,704.20		
90	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	474.00	79.60	0.80	554.40	6.11	
			סה"כ צריכה	474.00	79.60	0.80	554.40		
91	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	264.40	67.60	289.60	621.60	11.12	
			סה"כ צריכה	264.40	67.60	289.60	621.60		
92	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	3,753.40	1,167.00	2,093.20	7,013.60	20.88	
			סה"כ צריכה	3,753.40	1,167.00	2,093.20	7,013.60		
93	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	364,026.70	116,177.92	242,548.07	716,552.69		
			חשבון חברת חשמל	459,650.00	153,964.00	323,369.00	936,983.00		
			הפרש בקוט"ש	-95,623.30	-37,786.08	-80,820.93	-220,430.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	-20.80%	-24.54%	-24.99%	-23.53%		



- פסגה (Kwh 364,026.70)
- גבע (Kwh 116,177.92)
- שפל (Kwh 242,548.07)

