



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 09/06/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	330.64	144,864.80	50,688.80	25,085.08	69,090.92	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		144,864.80	50,688.80	25,085.08	69,090.92	סה"כ צריכה			
		77,975.40	28,675.80	12,624.40	36,675.20	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		77,975.40	28,675.80	12,624.40	36,675.20	סה"כ צריכה			
		222,840.20	79,364.60	37,709.48	105,766.12	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		222,840.20				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (105,766.12 Kwh)  
■ גבע (37,709.48 Kwh)  
■ שפל (79,364.60 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.53	2,958.23	1,147.48	520.73	1,290.02	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		2,958.23	1,147.48	520.73	1,290.02	סה"כ צריכה			
	44.65	15,145.66	2,207.64	2,995.68	9,942.34	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		15,145.66	2,207.64	2,995.68	9,942.34	סה"כ צריכה			
	330.64	144,864.80	50,688.80	25,085.08	69,090.92	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		77,975.40	28,675.80	12,624.40	36,675.20	13127926 - 1			
		222,840.20	79,364.60	37,709.48	105,766.12	סה"כ צריכה			

