

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (01/05/22 - 15/05/22)

תאריך הפקה: 12/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39770	*לבדיקה מא (נובה) (מועמס לפי אחוז	21055537 - 1	2,073.60	746.00	184.00	3,003.60	18.63	
			21055537 - 3	289.00	163.20	370.00	822.20	2.34	
			סה"כ צריכה	2,362.60	909.20	554.00	3,825.80		
2	39772	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	21055537 - 4	6,742.80	2,216.40	5,008.80	13,968.00	126.48	
			21055538 - 2	9,825.60	5,013.60	8,868.00	23,707.20	210.14	
			21055543 - 4	13,015.80	7,031.40	14,626.80	34,674.00	181.72	
			סה"כ צריכה	29,584.20	14,261.40	28,503.60	72,349.20		
3	47258	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות מועמס לפי אחוז רק 75% (נטע)	21055537 - 4	5,827.20	0.00	25.80	5,853.00		
			21055538 - 2	8,551.20	1,351.20	852.00	10,754.40		
			21055543 - 4	-208,966.80	1,359.60	976.20	-206,631.00		
			סה"כ צריכה	-194,588.40	2,710.80	1,854.00	-190,023.60		
4	39786	*נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה	21055538 - 1	20,392.50	10,570.00	22,325.00	53,287.50	441.80	
			21055540 - 1	23,440.00	12,975.00	27,242.50	63,657.50	502.80	
			21055538 - 2	-4,912.80	-2,506.80	-4,434.00	-11,853.60	210.14	
			21055538 - 3	-2.65	-1.75	-3.55	-7.95	0.38	
			21055538 - 4	-5,157.30	-2,562.90	-5,940.00	-13,660.20	92.72	
			20065587 - 2	-3,404.40	-1,711.20	-3,375.60	-8,491.20	73.24	
			20065587 - 3	-2,026.80	-1,164.20	-2,813.40	-6,004.40	56.86	
			20065587 - 4	-1,096.80	-524.20	-1,188.40	-2,809.40	24.11	
			21055544 - 1	-147.10	-85.25	-200.00	-432.35	68.68	
			21055544 - 2	-52.30	-21.20	-51.40	-124.90	248.83	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26	
			21055539 - 1	-192.68	-173.00	-403.98	-769.66	7.19	
			21055539 - 2	-63.42	-33.55	-73.05	-170.005	2.07	
			21055540 - 2	-4,019.16	-2,288.52	-4,913.88	-11,221.56	78.90	
			21055540 - 3	-4,580.76	-2,774.88	-6,110.88	-13,466.52	94.67	
			21055537 - 1	-1,036.80	-373.00	-92.00	-1,501.80	18.63	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.34	-411.10	-185.00	-81.60	-144.50	21055537 - 3			
	126.48	-6,984.00	-2,504.40	-1,108.20	-3,371.40	21055537 - 4			
	262.48	-56.20	-25.60	-11.50	-19.10	21055543 - 1			
	12.21	-1,373.40	-557.40	-268.80	-547.20	21055543 - 2			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	10.52	-498.00	-183.70	-84.70	-229.60	21055537 - 2			
	181.72	-17,337.00	-7,313.40	-3,515.70	-6,507.90	21055543 - 4			
		19,771.76	9,197.86	4,254.05	6,319.84	סה"כ צריכה			
	73.24	-16,982.40	-6,751.20	-3,422.40	-6,808.80	20065587 - 2	ציבורי 100% לבדיקה	39784	5
	56.86	-12,008.80	-5,626.80	-2,328.40	-4,053.60	20065587 - 3			
	24.11	-5,618.80	-2,376.80	-1,048.40	-2,193.60	20065587 - 4			
	18.63	-3,003.60	-184.00	-746.00	-2,073.60	21055537 - 1			
	10.52	-996.00	-367.40	-169.40	-459.20	21055537 - 2			
	2.34	-822.20	-370.00	-163.20	-289.00	21055537 - 3			
	126.48	-13,968.00	-5,008.80	-2,216.40	-6,742.80	21055537 - 4			
	441.80	106,575.00	44,650.00	21,140.00	40,785.00	21055538 - 1			
	210.14	-23,707.20	-8,868.00	-5,013.60	-9,825.60	21055538 - 2			
	0.38	-15.90	-7.10	-3.50	-5.30	21055538 - 3			
	92.72	-27,320.40	-11,880.00	-5,125.80	-10,314.60	21055538 - 4			
	7.19	-1,539.32	-807.96	-346.00	-385.36	21055539 - 1			
	2.07	-340.01	-146.09	-67.09	-126.83	21055539 - 2			
	502.80	127,315.00	54,485.00	25,950.00	46,880.00	21055540 - 1			
	78.90	-22,443.12	-9,827.76	-4,577.04	-8,038.32	21055540 - 2			
	94.67	-26,933.04	-12,221.76	-5,549.76	-9,161.52	21055540 - 3			
	262.48	-112.40	-51.20	-23.00	-38.20	21055543 - 1			
	12.21	-2,746.80	-1,114.80	-537.60	-1,094.40	21055543 - 2			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	181.72	-34,674.00	-14,626.80	-7,031.40	-13,015.80	21055543 - 4			
	68.68	-864.70	-400.00	-170.50	-294.20	21055544 - 1			
	248.83	-249.80	-102.80	-42.40	-104.60	21055544 - 2			
	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 3			
	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 4			
		39,543.51	18,395.73	8,508.11	12,639.67	סה"כ צריכה			
	441.80	106,575.00	44,650.00	21,140.00	40,785.00	21055538 - 1	שנאי 1 - לבדיקה	39741	6
		106,575.00	44,650.00	21,140.00	40,785.00	סה"כ צריכה			
	502.80	127,315.00	54,485.00	25,950.00	46,880.00	21055540 - 1	שנאי 2 - לבדיקה	39757	7
		127,315.00	54,485.00	25,950.00	46,880.00	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47264	*נובה מא חריג	21055537 - 4	820.20	2,176.20	5,132.40	8,128.80		
			21055538 - 2	-167,570.40	172,344.00	8,170.80	12,944.40		
			21055543 - 4	-242,799.60	249,358.20	234,747.00	241,305.60		
			סה"כ צריכה	-409,549.80	423,878.40	248,050.20	262,378.80		
2	39748	אפלייד חדש ק.3	20065587 - 4	2,193.60	1,048.40	2,376.80	5,618.80	24.11	
		מא שעות רגילות		-11,986.65	166.99	114.21	-11,705.45		
		ציבורי		328.59	195.02	433.35	956.95		
		סה"כ צריכה		-9,464.46	1,410.40	2,924.35	-5,129.70		
3	39785	אפריקה ישראל (50%) ציבורי	21055538 - 1	20,392.50	10,570.00	22,325.00	53,287.50	441.80	
			21055540 - 1	23,440.00	12,975.00	27,242.50	63,657.50	502.80	
			21055538 - 2	-4,912.80	-2,506.80	-4,434.00	-11,853.60	210.14	
			21055538 - 3	-2.65	-1.75	-3.55	-7.95	0.38	
			21055538 - 4	-5,157.30	-2,562.90	-5,940.00	-13,660.20	92.72	
			20065587 - 2	-3,404.40	-1,711.20	-3,375.60	-8,491.20	73.24	
			20065587 - 3	-2,026.80	-1,164.20	-2,813.40	-6,004.40	56.86	
			20065587 - 4	-1,096.80	-524.20	-1,188.40	-2,809.40	24.11	
			21055544 - 1	-147.10	-85.25	-200.00	-432.35	68.68	
			21055544 - 2	-52.30	-21.20	-51.40	-124.90	248.83	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26	
			21055539 - 1	-192.68	-173.00	-403.98	-769.66	7.19	
			21055539 - 2	-63.42	-33.55	-73.05	-170.005	2.07	
			21055540 - 2	-4,019.16	-2,288.52	-4,913.88	-11,221.56	78.90	
			21055540 - 3	-4,580.76	-2,774.88	-6,110.88	-13,466.52	94.67	
			21055537 - 1	-1,036.80	-373.00	-92.00	-1,501.80	18.63	
			21055537 - 3	-144.50	-81.60	-185.00	-411.10	2.34	
			21055537 - 4	-3,371.40	-1,108.20	-2,504.40	-6,984.00	126.48	
			21055543 - 1	-19.10	-11.50	-25.60	-56.20	262.48	
			21055543 - 2	-547.20	-268.80	-557.40	-1,373.40	12.21	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			21055537 - 2	-229.60	-84.70	-183.70	-498.00	10.52	
			21055543 - 4	-6,507.90	-3,515.70	-7,313.40	-17,337.00	181.72	
			סה"כ צריכה	6,319.84	4,254.05	9,197.86	19,771.76		
4	39765	אפריקה ישראל ק.1	21055543 - 1	38.20	23.00	51.20	112.40	262.48	
		סה"כ צריכה		38.20	23.00	51.20	112.40		
5	39743	אפריקה ישראל ק.1 חדש	21055538 - 3	5.30	3.50	7.10	15.90	0.38	
		מא שעות רגילות		-4,105.82	57.20	39.12	-4,009.50		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	39758	ביומקס ק.ד.	21055540 - 2	-4,100.52	60.70	46.22	-3,993.60	78.90	
			מה שעות רגילות	-33,002.19	459.75	314.44	-32,228.00		
			מיזוג אוויר	692.01	266.30	162.27	1,120.58		
			ציבורי	1,204.08	851.40	1,791.83	3,847.32		
			סה"כ צריכה	-23,067.78	6,154.50	12,096.30	-4,816.99		
7	39751	ביומקס ק.ד. חיוני	21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	39759	ביומקס ק.ה.	21055540 - 3	9,161.52	5,549.76	12,221.76	26,933.04	94.67	
			מה שעות רגילות	-33,002.19	459.75	314.44	-32,228.00		
			מיזוג אוויר	692.01	266.30	162.27	1,120.58		
			ציבורי	1,372.33	1,032.34	2,228.32	4,632.99		
			סה"כ צריכה	-21,776.34	7,308.16	14,926.78	458.60		
9	39752	ביומקס ק.ה. חיוני	21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26	
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39753	חניה	21055539 - 1	385.36	346.00	807.96	1,539.32	7.19	
			סה"כ צריכה	385.36	346.00	807.96	1,539.32		
11	39768	נובה	20065587 - 3	4,053.60	2,328.40	5,626.80	12,008.80	56.86	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			מה שעות רגילות	-20,996.09	292.50	200.05	-20,503.55		
			ציבורי	607.20	433.12	1,025.90	2,066.22		
			סה"כ צריכה	-16,335.29	3,054.01	6,852.75	-6,428.53		
12	39754	נובה - לוח קומת גג	21055539 - 2	126.83	67.09	146.09	340.01	2.07	
			ציבורי	19.00	12.48	26.64	58.11		
			סה"כ צריכה	145.83	79.57	172.73	398.12		
13	39766	נובה ק.1	21055543 - 2	1,094.40	537.60	1,114.80	2,746.80	12.21	
			ציבורי	163.93	100.002	203.25	467.19		
			סה"כ צריכה	1,258.33	637.60	1,318.05	3,213.99		
14	39762	נובה ק.6 - קומת גג -קפיטריה	21055537 - 2	459.20	169.40	367.40	996.00	10.52	
			סה"כ צריכה	459.20	169.40	367.40	996.00		
15	39745	נובה ק.קרקע חדש 5ע	20065587 - 1	5,820.80	2,928.80	6,486.80	15,236.40	51.90	
			מה שעות רגילות	-15,917.33	221.74	151.66	-15,543.93		
			ציבורי	871.91	544.80	1,182.70	2,599.41		
			סה"כ צריכה	-9,224.62	3,695.34	7,821.15	2,291.88		
16	39749	נובה ק.קרקע חיוני	21055544 - 1	294.20	170.50	400.00	864.70	68.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	44.07	31.72	72.93	148.71		
			סה"כ צריכה	338.27	202.22	472.93	1,013.41		
17	39769	נובה קומת קרקע	1 - 20065587	-5,820.80	-2,928.80	-6,486.80	-15,236.40	51.90	
			4 - 21055538	10,314.60	5,125.80	11,880.00	27,320.40	92.72	
			מא שעות רגילות	-13,679.56	190.57	130.34	-13,358.66		
			מיזוג אוויר	286.82	110.38	67.26	464.45		
			ציבורי	673.14	408.68	983.31	2,065.12		
			סה"כ צריכה	-8,225.81	2,906.62	6,574.10	1,254.92		
18	39746	פתולאב ק.2	2 - 20065587	6,808.80	3,422.40	6,751.20	16,982.40	73.24	
			מא שעות רגילות	-33,002.19	459.75	314.44	-32,228.00		
			מיזוג אוויר	692.01	266.30	162.27	1,120.58		
			ציבורי	1,019.91	636.62	1,230.90	2,887.43		
			סה"כ צריכה	-24,481.48	4,785.07	8,458.81	-11,237.59		
19	39750	פתולאב ק.2 חיוני	2 - 21055544	104.60	42.40	102.80	249.80	248.83	
			ציבורי	15.67	7.89	18.74	42.30		
			סה"כ צריכה	120.27	50.29	121.54	292.10		
			סה"כ צריכה	-517,160.79	459,015.34	320,260.34	262,114.89		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				262,114.89		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh -517,160.79) -197%
- גבע (Kwh 459,015.34) 175%
- שפל (Kwh 320,260.34) 122%

