



דוח קוט"ש

עבור: קנית

דוח מסכם עבור: מרכז עזריאלי חולון

תקופת דוח: (11/06/22 - 01/06/22)

תאריך הפקה: 12/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20009	בניין A - אופטימל - שלט	13044110 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	7382	בניין A - אופטימל פלוס	13044100 - 7	5,564.00	2,540.00	5,892.00	13,996.00	71.24	
			סה"כ צריכה	5,564.00	2,540.00	5,892.00	13,996.00		
3	24797	בניין A - אורנג'	16226535 - 1	278.57	138.97	318.50	736.03	10.56	
			סה"כ צריכה	278.57	138.97	318.50	736.03		
4	27004	בניין A - בי.בי.בי מחסן	16226535 - 2	19.80	8.45	19.70	47.95	0.43	
			סה"כ צריכה	19.80	8.45	19.70	47.95		
5	7317	בניין A - ג'וני קריספי	13044061 - 1	521.40	168.80	334.60	1,024.80	11.89	
			סה"כ צריכה	521.40	168.80	334.60	1,024.80		
6	24803	בניין A - ג'וני קריספי מחסן	16226535 - 7	80.80	40.30	97.35	218.45	0.96	
			סה"כ צריכה	80.80	40.30	97.35	218.45		
7	22795	בניין A - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224426 - 1	1,688.90	869.80	2,000.20	4,558.90		
			סה"כ צריכה	1,688.90	869.80	2,000.20	4,558.90		
8	40444	בניין A - חנות בגדים ראשי	18247176 - 1	150.90	46.40	80.40	277.70	6.70	
			סה"כ צריכה	150.90	46.40	80.40	277.70		
9	41773	בניין A - חנות מטרו סטי	16226535 - 5	335.20	79.60	45.00	459.80	8.11	
			סה"כ צריכה	335.20	79.60	45.00	459.80		
10	7405	בניין A - טלדור - שלט	13044111 - 8	19.25	9.90	23.50	52.65	0.20	
			סה"כ צריכה	19.25	9.90	23.50	52.65		
11	7397	בניין A - לוח חרום סאפיינס	13044110 - 3	6,996.00	3,446.40	8,113.20	18,555.60	75.55	
			סה"כ צריכה	6,996.00	3,446.40	8,113.20	18,555.60		
12	40445	בניין A - מספרה	16226535 - 8	587.60	147.10	205.70	940.40	17.45	
			18247176 - 1	-150.90	-46.40	-80.40	-277.70	6.70	
			סה"כ צריכה	436.70	100.70	125.30	662.70		
13	36263	בניין A - נקודת טבע מ.ש.מ.	16226535 - 9	1,045.00	363.20	637.50	2,045.70	14.39	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,045.00	363.20	637.50	2,045.70		
14	20010	בניין A - נת"ע - שלט	13044110 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	24796	בניין A - סלקום	16226535 - 1	278.57	138.97	318.50	736.03	10.56	
			סה"כ צריכה	278.57	138.97	318.50	736.03		
16	7404	בניין A - ספיס - מכון כושר	13044111 - 5	3,600.80	1,666.40	1,413.60	6,680.80	69.66	
			סה"כ צריכה	3,600.80	1,666.40	1,413.60	6,680.80		
17	47631	בניין A - פיצה סנטרל	13044061 - 3	214.20	6.80	28.20	249.20	5.20	
			סה"כ צריכה	214.20	6.80	28.20	249.20		
18	20007	בניין A - פיריון - שלט	13044110 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	24795	בניין A - פלאפון	16226535 - 1	278.57	138.97	318.50	736.03	10.56	
			סה"כ צריכה	278.57	138.97	318.50	736.03		
20	24799	בניין A - פנדה שטיפת מכונות	16226535 - 3	1,496.20	401.40	428.40	2,326.00	36.22	
			סה"כ צריכה	1,496.20	401.40	428.40	2,326.00		
21	26689	בניין A - ק.0 - בי.בי.בי	13044061 - 2	2,753.00	1,550.80	2,243.20	6,547.00	44.78	
			סה"כ צריכה	2,753.00	1,550.80	2,243.20	6,547.00		
22	22812	בניין A - ק.01 - חברת ש.ב.א - ב.ח	16224420 - 1	2,489.40	632.70	1,108.60	4,230.70		
			סה"כ צריכה	2,489.40	632.70	1,108.60	4,230.70		
23	24802	בניין A - ק.02 - הסטוק	16226535 - 6	1,067.80	332.40	129.60	1,529.80	17.73	
			סה"כ צריכה	1,067.80	332.40	129.60	1,529.80		
24	7321	בניין A - ק.03 - פיריון	13044061 - 5	5,748.00	2,116.00	5,014.00	12,878.00	72.86	
			סה"כ צריכה	5,748.00	2,116.00	5,014.00	12,878.00		
25	24800	בניין A - ק.04 - פיריון	16226535 - 4	4,014.00	1,410.00	2,830.00	8,254.00	52.62	
			סה"כ צריכה	4,014.00	1,410.00	2,830.00	8,254.00		
26	46050	בניין A - ק.05 - פיריון	13044100 - 6	4,766.00	1,806.00	3,876.00	10,448.00	60.80	
			סה"כ צריכה	4,766.00	1,806.00	3,876.00	10,448.00		
			17313035 - 1	-1,077.10	-515.90	-1,197.10	-2,790.10	14.76	
			20281666 - 1	-1,545.80	-436.50	-957.60	-2,939.90	60.30	
			סה"כ צריכה	2,143.10	853.60	1,721.30	4,718.00		
27	46049	בניין A - ק.05 - רוקול	17313035 - 1	1,077.10	515.90	1,197.10	2,790.10	14.76	
			20281666 - 1	1,545.80	436.50	957.60	2,939.90	60.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,622.90	952.40	2,154.70	5,730.00		
28	7316	בניין A - ק.06 - טלדור	13044057 - 5	5,392.00	1,698.00	3,754.00	10,844.00	71.82	
			סה"כ צריכה	5,392.00	1,698.00	3,754.00	10,844.00		
29	7403	בניין A - ק.07 - טלדור	13044111 - 4	5,012.00	1,602.00	2,432.00	9,046.00	71.62	
			סה"כ צריכה	5,012.00	1,602.00	2,432.00	9,046.00		
30	32741	בניין A - ק.08 - אופסיס	18040295 - 2	1,404.80	616.80	1,414.40	3,436.00	16.56	
			סה"כ צריכה	1,404.80	616.80	1,414.40	3,436.00		
31	32743	בניין A - ק.08 - אופסיס E2	18040295 - 4	1,499.20	510.40	792.00	2,801.60	23.80	
			סה"כ צריכה	1,499.20	510.40	792.00	2,801.60		
32	32742	בניין A - ק.08 - נת"ע	18040295 - 3	1,891.20	494.40	655.20	3,040.80	31.14	
			סה"כ צריכה	1,891.20	494.40	655.20	3,040.80		
33	32737	בניין A - ק.08 - נת"ע - חדר שרתים	18040295 - 1	231.40	107.20	251.20	589.80	5.03	
			סה"כ צריכה	231.40	107.20	251.20	589.80		
34	7315	בניין A - ק.09 - נת"ע	13044057 - 4	4,524.00	1,710.00	3,428.00	9,662.00	71.10	
			סה"כ צריכה	4,524.00	1,710.00	3,428.00	9,662.00		
35	46975	בניין A - ק.10 - נת"ע	13044111 - 3	1,904.00	412.00	616.00	2,932.00	43.42	
			סה"כ צריכה	1,904.00	412.00	616.00	2,932.00		
36	7379	בניין A - ק.11 - סאפיינס	13044100 - 4	3,688.00	734.00	918.00	5,340.00	65.06	
			סה"כ צריכה	3,688.00	734.00	918.00	5,340.00		
37	7314	בניין A - ק.12 - סאפיינס	13044057 - 3	2,938.00	362.00	194.00	3,494.00	59.38	
			סה"כ צריכה	2,938.00	362.00	194.00	3,494.00		
38	20174	בניין A מיזוג אוויר	13044057 - 2	92.00	0.00	0.00	92.00	175.24	
			13044100 - 3	582.00	0.00	0.00	582.00	270.26	
			13044110 - 2	17,608.00	4,536.00	5,032.00	27,176.00	347.34	
			13044110 - 5	12,718.80	6,056.40	12,354.00	31,129.20	209.96	
			13044111 - 2	4,292.00	314.00	96.00	4,702.00	261.40	
			16201588 - 2	16,256.00	4,128.00	3,636.00	24,020.00	338.14	
			16201588 - 3	2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	288.28	
			16201588 - 5	0.00	0.00	344.40	344.40	79.07	
			16201588 - 6	7,385.60	1,772.80	3,142.40	12,300.80	166.85	
			סה"כ צריכה	61,096.40	16,807.20	24,604.80	102,508.40		
39	20179	בניין A ציבורי	13044057 - 1	50,624.00	19,008.00	39,404.80	109,036.80	850.30	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	175.24	-92.00	0.00	0.00	-92.00	13044057 - 2			
	59.38	-3,494.00	-194.00	-362.00	-2,938.00	13044057 - 3			
	71.10	-9,662.00	-3,428.00	-1,710.00	-4,524.00	13044057 - 4			
	71.82	-10,844.00	-3,754.00	-1,698.00	-5,392.00	13044057 - 5			
	11.89	-1,024.80	-334.60	-168.80	-521.40	13044061 - 1			
	44.78	-6,547.00	-2,243.20	-1,550.80	-2,753.00	13044061 - 2			
	5.20	-249.20	-28.20	-6.80	-214.20	13044061 - 3			
	72.86	-12,878.00	-5,014.00	-2,116.00	-5,748.00	13044061 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044100 - 2			
	270.26	-582.00	0.00	0.00	-582.00	13044100 - 3			
	65.06	-5,340.00	-918.00	-734.00	-3,688.00	13044100 - 4			
	60.80	-10,448.00	-3,876.00	-1,806.00	-4,766.00	13044100 - 6			
	71.24	-13,996.00	-5,892.00	-2,540.00	-5,564.00	13044100 - 7			
	707.58	93,824.00	32,352.00	17,049.60	44,422.40	13044110 - 1			
	347.34	-27,176.00	-5,032.00	-4,536.00	-17,608.00	13044110 - 2			
	75.55	-18,555.60	-8,113.20	-3,446.40	-6,996.00	13044110 - 3			
	209.96	-31,129.20	-12,354.00	-6,056.40	-12,718.80	13044110 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 9			
	491.14	42,406.40	11,699.20	7,264.00	23,443.20	13044111 - 1			
	261.40	-4,702.00	-96.00	-314.00	-4,292.00	13044111 - 2			
	43.42	-2,932.00	-616.00	-412.00	-1,904.00	13044111 - 3			
	71.62	-9,046.00	-2,432.00	-1,602.00	-5,012.00	13044111 - 4			
	69.66	-6,680.80	-1,413.60	-1,666.40	-3,600.80	13044111 - 5			
	0.20	-52.65	-23.50	-9.90	-19.25	13044111 - 8			
	528.13	51,769.60	10,784.00	7,929.60	33,056.00	16201588 - 1			
	338.14	-24,020.00	-3,636.00	-4,128.00	-16,256.00	16201588 - 2			
	288.28	-2,162.00	0.00	0.00	-2,162.00	16201588 - 3			
	79.07	-344.40	-344.40	0.00	0.00	16201588 - 5			
	166.85	-12,300.80	-3,142.40	-1,772.80	-7,385.60	16201588 - 6			
		-4,230.70	-1,108.60	-632.70	-2,489.40	16224420 - 1			
		-4,558.90	-2,000.20	-869.80	-1,688.90	16224426 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16224436 - 1			
	10.56	-2,208.10	-955.50	-416.90	-835.70	16226535 - 1			
	0.43	-47.95	-19.70	-8.45	-19.80	16226535 - 2			
	36.22	-2,326.00	-428.40	-401.40	-1,496.20	16226535 - 3			
	52.62	-8,254.00	-2,830.00	-1,410.00	-4,014.00	16226535 - 4			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226535 - 5	-335.20	-79.60	-45.00	-459.80	8.11	
			16226535 - 6	-1,067.80	-332.40	-129.60	-1,529.80	17.73	
			16226535 - 7	-80.80	-40.30	-97.35	-218.45	0.96	
			16226535 - 8	-587.60	-147.10	-205.70	-940.40	17.45	
			16226535 - 9	-1,045.00	-363.20	-637.50	-2,045.70	14.39	
			18040295 - 1	-231.40	-107.20	-251.20	-589.80	5.03	
			18040295 - 2	-1,404.80	-616.80	-1,414.40	-3,436.00	16.56	
			18040295 - 3	-1,891.20	-494.40	-655.20	-3,040.80	31.14	
			18040295 - 4	-1,499.20	-510.40	-792.00	-2,801.60	23.80	
			סה"כ צריכה	18,121.55	8,184.25	19,784.55	46,090.35		
40	27554	בניין AKT - B	15129207 - 10	488.80	171.80	419.40	1,080.00	7.59	
			סה"כ צריכה	488.80	171.80	419.40	1,080.00		
41	23425	בניין B - אורגל - ראשי	15091232 - 3	1,165.20	272.40	620.00	2,057.60	20.19	
			סה"כ צריכה	1,165.20	272.40	620.00	2,057.60		
42	20142	בניין B - אורגל משרדים	15091232 - 2	337.80	51.00	114.60	503.40	263.85	
			סה"כ צריכה	337.80	51.00	114.60	503.40		
43	7343	בניין B - אס טי ג' STG	13044076 - 7	299.70	43.70	101.50	444.90	6.22	
			סה"כ צריכה	299.70	43.70	101.50	444.90		
44	7334	בניין B - ארט סיס	13044066 - 5	18.00	8.60	20.10	46.70	1.28	
			סה"כ צריכה	18.00	8.60	20.10	46.70		
45	7417	בניין B - בר אירי אוסקר ווילד	13080904 - 9	1,432.80	808.40	1,519.20	3,760.40	32.72	
			סה"כ צריכה	1,432.80	808.40	1,519.20	3,760.40		
46	46362	בניין B - ברלה - סברס	13080904 - 6	287.40	208.60	355.20	851.20	21.80	
			סה"כ צריכה	287.40	208.60	355.20	851.20		
47	32200	בניין B - זיילינקס	18029660 - 12	281.80	61.80	115.00	458.60	7.30	
			סה"כ צריכה	281.80	61.80	115.00	458.60		
48	22796	בניין B - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224424 - 1	2,398.80	1,236.60	2,889.50	6,524.90		
			סה"כ צריכה	2,398.80	1,236.60	2,889.50	6,524.90		
49	20141	בניין B - טירן הנדסה	15091232 - 1	248.20	19.60	39.20	307.00	5.50	
			סה"כ צריכה	248.20	19.60	39.20	307.00		
50	27557	בניין B - מרקורי	15129207 - 13	152.80	16.00	34.80	203.60	5.86	
			סה"כ צריכה	152.80	16.00	34.80	203.60		
51	37910	בניין B - פאלז בורגר	13080904 - 12	1,780.40	212.40	490.40	2,483.20	44.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,780.40	212.40	490.40	2,483.20		
52	7412	בניין B - ק.0 - ממתקי סיוון - חנות	13080904 - 2	618.80	239.40	498.80	1,357.00	8.93	
			סה"כ צריכה	618.80	239.40	498.80	1,357.00		
53	7411	בניין B - ק.0 - עגבניה	13080904 - 1	1,051.20	432.60	872.00	2,355.80	26.81	
			סה"כ צריכה	1,051.20	432.60	872.00	2,355.80		
54	27343	בניין B - ק.01 - גנרטור	13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	28802	בניין B - ק.01 יח' 01 - טלדור מערכות	14118701 - 1	181.10	70.20	120.20	371.50	3.19	
			סה"כ צריכה	181.10	70.20	120.20	371.50		
56	44923	בניין B - ק.01 יח' 06 - קבוצת יעקובסון	14118701 - 3	89.90	12.10	7.60	109.60	2.68	
			סה"כ צריכה	89.90	12.10	7.60	109.60		
57	37500	בניין B - ק.01 יח' 07 - יונסי וגלילי השקעות	14118701 - 9	99.50	7.90	2.20	109.60	2.49	
			סה"כ צריכה	99.50	7.90	2.20	109.60		
58	45787	בניין B - ק.01 יח' 08 - אוויה	14118701 - 11	35.70	0.20	0.00	35.90	1.53	
			סה"כ צריכה	35.70	0.20	0.00	35.90		
59	46364	בניין B - ק.01 יח' 09 - מרטנס הופמן	14118701 - 5	86.00	8.20	8.20	102.40	2.12	
			סה"כ צריכה	86.00	8.20	8.20	102.40		
60	47417	בניין B - ק.01 יח' 10 - אורון	14118701 - 12	113.50	8.80	8.20	130.50	2.52	
			סה"כ צריכה	113.50	8.80	8.20	130.50		
61	45741	בניין B - ק.01 יח' 11 - עו"ד לריסה פז	14118701 - 6	66.10	1.70	0.00	67.80	1.89	
			סה"כ צריכה	66.10	1.70	0.00	67.80		
62	47561	בניין B - ק.01 יח' 12 - גולבן סחר בע"מ	14118701 - 13	2.80	0.50	1.10	4.40	1.47	
			סה"כ צריכה	2.80	0.50	1.10	4.40		
63	7419	בניין B - ק.01 - - שבט בנימין 1	13080904 - 11	28.80	9.80	23.60	62.20	1.50	
			סה"כ צריכה	28.80	9.80	23.60	62.20		
64	24792	בניין B - ק.01 - - שבט בנימין 2	13080904 - 10	184.30	44.80	60.60	289.70	5.35	
			סה"כ צריכה	184.30	44.80	60.60	289.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	27342	בניין B - ק.02 - פאב ברונ	14 - 13080904	648.40	468.40	1,174.40	2,291.20	20.56	
		סה"כ צריכה		648.40	468.40	1,174.40	2,291.20		
66	45535	בניין B - ק.02 יח' 21 - בוני התיכון	1 - 14086110	150.70	10.60	24.80	186.10	3.73	
		סה"כ צריכה		150.70	10.60	24.80	186.10		
67	46046	בניין B - ק.02 יח' 22 - אר. אר. מרקטינג	8 - 14086110	75.80	6.80	17.60	100.20	2.33	
		סה"כ צריכה		75.80	6.80	17.60	100.20		
68	44383	בניין B - ק.02 יח' 23 - אייל פתרות תוכנה	2 - 14086110	96.30	1.60	2.30	100.20	3.18	
		סה"כ צריכה		96.30	1.60	2.30	100.20		
69	45728	בניין B - ק.02 יח' 24 - כאן בינו ויזום בע"מ	9 - 14086110	105.40	4.20	2.40	112.00	2.49	
		סה"כ צריכה		105.40	4.20	2.40	112.00		
70	45049	בניין B - ק.02 יח' 25 - משק עפר	3 - 14086110	80.60	5.80	9.20	95.60	2.54	
		סה"כ צריכה		80.60	5.80	9.20	95.60		
71	8353	בניין B - ק.02 יח' 26 - קרן פוזן	10 - 14086110	21.30	0.50	1.10	22.90	1.27	
		סה"כ צריכה		21.30	0.50	1.10	22.90		
72	29859	בניין B - ק.02 יח' 27 - עו"ד קרן פוזן	4 - 14086110	18.30	0.50	1.00	19.80	1.51	
		סה"כ צריכה		18.30	0.50	1.00	19.80		
73	47585	בניין B - ק.02 יח' 28 - הסתדרות המורים	11 - 14086110	28.80	6.00	12.90	47.70	1.79	
		סה"כ צריכה		28.80	6.00	12.90	47.70		
74	45439	בניין B - ק.02 יח' 29 - חברת קווים	5 - 14086110	104.10	9.60	23.20	136.90	2.52	
		סה"כ צריכה		104.10	9.60	23.20	136.90		
75	14875	בניין B - ק.02 יח' 30 - אבישי בוגן	12 - 14086110	81.00	8.60	2.90	92.50	2.15	
		סה"כ צריכה		81.00	8.60	2.90	92.50		
76	45991	בניין B - ק.02 יח' 31 - סוכרים	6 - 14086110	78.60	6.60	10.00	95.20	2.16	
		סה"כ צריכה		78.60	6.60	10.00	95.20		
77	44903	בניין B - ק.02 יח' 32 - חכשורי בנייה	13 - 14086110	105.10	27.70	60.60	193.40	2.85	
		סה"כ צריכה		105.10	27.70	60.60	193.40		
78	43460	בניין B - ק.02 יח' 33 - קולירס בע"מ	7 - 14086110	84.90	2.30	0.00	87.20	1.95	
		סה"כ צריכה		84.90	2.30	0.00	87.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	46361	בניין B - ק.02 יח' 34 - אינטרנשיונל	14086110 - 14	62.40	2.60	2.70	67.70	3.58	
		סה"כ צריכה		62.40	2.60	2.70	67.70		
80	8343	בניין B - ק.02 יח' 35 - טלה קלינקות	14086110 - 15	30.20	7.40	15.40	53.00	2.13	
		סה"כ צריכה		30.20	7.40	15.40	53.00		
81	33988	בניין B - ק.02 - - בנק מרכנתיל	13080904 - 7	633.20	193.90	442.80	1,269.90	9.02	
		סה"כ צריכה		633.20	193.90	442.80	1,269.90		
82	44696	בניין B - ק.02 - - סבוי	13080904 - 13	1,398.50	469.80	310.90	2,179.20	23.50	
		סה"כ צריכה		1,398.50	469.80	310.90	2,179.20		
83	47909	בניין B - ק.03 - - אופישנסי	18029660 - 9	11.60	0.00	4.80	16.40	0.89	
		סה"כ צריכה		11.60	0.00	4.80	16.40		
84	32194	בניין B - ק.03 - - איתי לייסר	18029660 - 7	207.90	36.20	0.10	244.20	8.01	
		סה"כ צריכה		207.90	36.20	0.10	244.20		
85	32191	בניין B - ק.03 - - אמריקן לייזר	18029660 - 4	230.80	93.60	100.30	424.70	6.54	
		סה"כ צריכה		230.80	93.60	100.30	424.70		
86	32193	בניין B - ק.03 - - אפרת פקץ - מכון מסלול	18029660 - 6	253.50	115.90	31.90	401.30	7.22	
		סה"כ צריכה		253.50	115.90	31.90	401.30		
87	41189	בניין B - ק.03 - - חברת פרייאט	18029660 - 3	68.10	2.80	3.80	74.70	1.97	
		סה"כ צריכה		68.10	2.80	3.80	74.70		
88	32195	בניין B - ק.03 - - לנבר מהנדסים	18029660 - 8	153.10	41.30	97.80	292.20	3.33	
		סה"כ צריכה		153.10	41.30	97.80	292.20		
89	32159	בניין B - ק.03 - - מריליו ובניו	18029660 - 2	39.20	1.70	0.50	41.40	1.77	
		סה"כ צריכה		39.20	1.70	0.50	41.40		
90	32197	בניין B - ק.03 - - סלקטד	18029660 - 11	113.00	26.85	59.85	199.70	2.55	
		סה"כ צריכה		113.00	26.85	59.85	199.70		
91	40378	בניין B - ק.03 - - עו"ד רפאל	18029660 - 5	120.75	24.45	53.25	198.45	4.01	
		סה"כ צריכה		120.75	24.45	53.25	198.45		
92	27546	בניין B - ק.04 - - אי פי גרופ	15129207 - 3	122.45	39.25	78.00	239.70	2.84	
		סה"כ צריכה		122.45	39.25	78.00	239.70		
93	27278	בניין B - ק.04 - - אייל פתרונות	15129207 - 8	2.90	0.00	0.00	2.90	0.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2.90	0.00	0.00	2.90		
94	27547	בניין B - ק.04 - אייל פתרונות תוכנה	15129207 - 5	336.40	64.40	131.80	532.60	7.01	
			סה"כ צריכה	336.40	64.40	131.80	532.60		
95	27550	בניין B - ק.04 - אפצי פתרונות כח ישראל	15129207 - 6	264.70	69.20	158.10	492.00	5.79	
			סה"כ צריכה	264.70	69.20	158.10	492.00		
96	27556	בניין B - ק.04 - סגל	15129207 - 12	214.90	12.30	28.10	255.30	6.41	
			סה"כ צריכה	214.90	12.30	28.10	255.30		
97	27549	בניין B - ק.04 - פרומדיקס	15129207 - 2	149.15	11.70	27.45	188.30	3.72	
			סה"כ צריכה	149.15	11.70	27.45	188.30		
98	27552	בניין B - ק.04 - פרומדיקס - ימית וגבי חנני	15129207 - 1	132.70	22.90	55.25	210.85	2.88	
			סה"כ צריכה	132.70	22.90	55.25	210.85		
99	27548	בניין B - ק.05 - בנוי התיכון	15129207 - 14	789.00	123.00	276.60	1,188.60	12.55	
			סה"כ צריכה	789.00	123.00	276.60	1,188.60		
100	32198	בניין B - ק.05 - הופמן	18029660 - 13	571.00	148.40	295.00	1,014.40	10.73	
			סה"כ צריכה	571.00	148.40	295.00	1,014.40		
101	32199	בניין B - ק.05 - טריין	18029660 - 14	477.10	43.20	102.20	622.50	10.007	
			סה"כ צריכה	477.10	43.20	102.20	622.50		
102	42381	בניין B - ק.06 - אניוויז'ן	15129207 - 11	1,822.40	641.60	1,316.80	3,780.80	25.18	
			סה"כ צריכה	1,822.40	641.60	1,316.80	3,780.80		
103	7341	בניין B - ק.10 - בנק מרכנתיל	13044076 - 5	768.80	120.60	231.20	1,120.60	13.87	
			סה"כ צריכה	768.80	120.60	231.20	1,120.60		
104	7340	בניין B - ק.10 - קווים	13044076 - 4	939.20	180.00	347.20	1,466.40	17.70	
			סה"כ צריכה	939.20	180.00	347.20	1,466.40		
105	7333	בניין B - ק.11 - בנק מרכנתיל	13044066 - 4	1,998.40	300.80	579.20	2,878.40	30.74	
			סה"כ צריכה	1,998.40	300.80	579.20	2,878.40		
106	7342	בניין B - ק.12 - בנק מרכנתיל	13044076 - 6	3,289.60	1,096.00	1,911.20	6,296.80	45.20	
			סה"כ צריכה	3,289.60	1,096.00	1,911.20	6,296.80		
107	27551	בניין B - רוברט פישר	15129207 - 9	346.50	138.40	311.60	796.50	7.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	346.50	138.40	311.60	796.50		
108	20175	בניין B מיזוג אוויר	13044066 - 2	10,372.00	3,888.00	5,726.00	19,986.00	181.98	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044076 - 2	6,206.00	1,158.00	2,322.00	9,686.00	134.88	
			13044076 - 3	2,371.60	1,196.00	2,339.60	5,907.20	34.16	
			13080928 - 2	7,008.00	412.00	1,198.00	8,618.00	161.68	
			13080928 - 3	7,380.00	2,476.00	4,832.00	14,688.00	100.10	
			13080928 - 5	1,512.00	64.80	146.40	1,723.20	87.40	
			13080928 - 14	1,295.52	610.72	1,101.12	3,007.36	39.29	
			סה"כ צריכה	36,145.12	9,805.52	17,665.12	63,615.76		
109	27563	בניין B ציבורי	13044066 - 1	268.80	153.60	672.00	1,094.40	10.24	
			13044066 - 2	-10,372.00	-3,888.00	-5,726.00	-19,986.00	181.98	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044066 - 4	-1,998.40	-300.80	-579.20	-2,878.40	30.74	
			13044066 - 5	-18.00	-8.60	-20.10	-46.70	1.28	
			13044076 - 1	54,355.20	16,422.40	30,502.40	101,280.00	840.26	
			13044076 - 2	-6,206.00	-1,158.00	-2,322.00	-9,686.00	134.88	
			13044076 - 3	-2,371.60	-1,196.00	-2,339.60	-5,907.20	34.16	
			13044076 - 4	-939.20	-180.00	-347.20	-1,466.40	17.70	
			13044076 - 5	-768.80	-120.60	-231.20	-1,120.60	13.87	
			13044076 - 6	-3,289.60	-1,096.00	-1,911.20	-6,296.80	45.20	
			13044076 - 7	-299.70	-43.70	-101.50	-444.90	6.22	
			13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13080904 - 1	-1,051.20	-432.60	-872.00	-2,355.80	26.81	
			13080904 - 2	-618.80	-239.40	-498.80	-1,357.00	8.93	
			13080904 - 6	-287.40	-208.60	-355.20	-851.20	21.80	
			13080904 - 7	-633.20	-193.90	-442.80	-1,269.90	9.02	
			13080904 - 9	-1,432.80	-808.40	-1,519.20	-3,760.40	32.72	
			13080904 - 10	-184.30	-44.80	-60.60	-289.70	5.35	
			13080904 - 11	-28.80	-9.80	-23.60	-62.20	1.50	
			13080904 - 12	-1,780.40	-212.40	-490.40	-2,483.20	44.06	
			13080904 - 13	-1,398.50	-469.80	-310.90	-2,179.20	23.50	
			13080904 - 14	-648.40	-468.40	-1,174.40	-2,291.20	20.56	
			13080928 - 1	21,747.20	5,452.80	11,206.40	38,406.40	388.86	
			13080928 - 2	-7,008.00	-412.00	-1,198.00	-8,618.00	161.68	
			13080928 - 3	-7,380.00	-2,476.00	-4,832.00	-14,688.00	100.10	
			13080928 - 5	-1,512.00	-64.80	-146.40	-1,723.20	87.40	
			13080928 - 14	-1,295.52	-610.72	-1,101.12	-3,007.36	39.29	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.73	-186.10	-24.80	-10.60	-150.70	14086110 - 1			
	3.18	-100.20	-2.30	-1.60	-96.30	14086110 - 2			
	2.54	-95.60	-9.20	-5.80	-80.60	14086110 - 3			
	1.51	-19.80	-1.00	-0.50	-18.30	14086110 - 4			
	2.52	-136.90	-23.20	-9.60	-104.10	14086110 - 5			
	2.16	-95.20	-10.00	-6.60	-78.60	14086110 - 6			
	1.95	-87.20	0.00	-2.30	-84.90	14086110 - 7			
	2.33	-100.20	-17.60	-6.80	-75.80	14086110 - 8			
	2.49	-112.00	-2.40	-4.20	-105.40	14086110 - 9			
	1.27	-22.90	-1.10	-0.50	-21.30	14086110 - 10			
	1.79	-47.70	-12.90	-6.00	-28.80	14086110 - 11			
	2.15	-92.50	-2.90	-8.60	-81.00	14086110 - 12			
	2.85	-193.40	-60.60	-27.70	-105.10	14086110 - 13			
	3.58	-67.70	-2.70	-2.60	-62.40	14086110 - 14			
	2.13	-53.00	-15.40	-7.40	-30.20	14086110 - 15			
	3.19	-371.50	-120.20	-70.20	-181.10	14118701 - 1			
	2.68	-109.60	-7.60	-12.10	-89.90	14118701 - 3			
	2.12	-102.40	-8.20	-8.20	-86.00	14118701 - 5			
	1.89	-67.80	0.00	-1.70	-66.10	14118701 - 6			
	2.37	-50.60	-0.30	-0.80	-49.50	14118701 - 7			
	2.49	-109.60	-2.20	-7.90	-99.50	14118701 - 9			
	1.53	-35.90	0.00	-0.20	-35.70	14118701 - 11			
	2.52	-130.50	-8.20	-8.80	-113.50	14118701 - 12			
	1.47	-4.40	-1.10	-0.50	-2.80	14118701 - 13			
	5.50	-307.00	-39.20	-19.60	-248.20	15091232 - 1			
	263.85	-503.40	-114.60	-51.00	-337.80	15091232 - 2			
	20.19	-2,057.60	-620.00	-272.40	-1,165.20	15091232 - 3			
	2.88	-210.85	-55.25	-22.90	-132.70	15129207 - 1			
	3.72	-188.30	-27.45	-11.70	-149.15	15129207 - 2			
	2.84	-239.70	-78.00	-39.25	-122.45	15129207 - 3			
	7.01	-532.60	-131.80	-64.40	-336.40	15129207 - 5			
	5.79	-492.00	-158.10	-69.20	-264.70	15129207 - 6			
	0.54	-2.90	0.00	0.00	-2.90	15129207 - 8			
	7.05	-796.50	-311.60	-138.40	-346.50	15129207 - 9			
	7.59	-1,080.00	-419.40	-171.80	-488.80	15129207 - 10			
	25.18	-3,780.80	-1,316.80	-641.60	-1,822.40	15129207 - 11			
	6.41	-255.30	-28.10	-12.30	-214.90	15129207 - 12			
	5.86	-203.60	-34.80	-16.00	-152.80	15129207 - 13			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129207 - 14	-789.00	-123.00	-276.60	-1,188.60	12.55	
			16224424 - 1	-2,398.80	-1,236.60	-2,889.50	-6,524.90		
			18029660 - 2	-39.20	-1.70	-0.50	-41.40	1.77	
			18029660 - 3	-68.10	-2.80	-3.80	-74.70	1.97	
			18029660 - 4	-230.80	-93.60	-100.30	-424.70	6.54	
			18029660 - 5	-120.75	-24.45	-53.25	-198.45	4.01	
			18029660 - 6	-253.50	-115.90	-31.90	-401.30	7.22	
			18029660 - 7	-207.90	-36.20	-0.10	-244.20	8.01	
			18029660 - 8	-153.10	-41.30	-97.80	-292.20	3.33	
			18029660 - 9	-11.60	0.00	-4.80	-16.40	0.89	
			18029660 - 11	-113.00	-26.85	-59.85	-199.70	2.55	
			18029660 - 12	-281.80	-61.80	-115.00	-458.60	7.30	
			18029660 - 13	-571.00	-148.40	-295.00	-1,014.40	10.73	
			18029660 - 14	-477.10	-43.20	-102.20	-622.50	10.007	
			סה"כ צריכה	11,500.43	3,687.93	8,077.78	23,266.14		
110	40550	בניין C - איילון - שלט	15091195 - 5	14.85	7.68	47.23	69.76	0.27	
			סה"כ צריכה	14.85	7.68	47.23	69.76		
111	32271	בניין C - בנק הפועלים - שלט	15091195 - 2	14.46	7.60	46.50	68.56	0.27	
			סה"כ צריכה	14.46	7.60	46.50	68.56		
112	32272	בניין C - הרץ השכרת רכב - שלט	15091195 - 3	12.43	6.45	40.16	59.04	0.23	
			סה"כ צריכה	12.43	6.45	40.16	59.04		
113	20149	בניין C - וייז גרופ	16048023 - 1	437.40	76.00	163.60	677.00	9.02	
			סה"כ צריכה	437.40	76.00	163.60	677.00		
114	19922	בניין C - חומס בהדוס	13044085 - 7	206.10	37.80	80.30	324.20	7.90	
			סה"כ צריכה	206.10	37.80	80.30	324.20		
115	20151	בניין C - צים	16048024 - 1	283.00	52.60	122.00	457.60	5.42	
			סה"כ צריכה	283.00	52.60	122.00	457.60		
116	42359	בניין C - ק.0 - גרצל בר	13044085 - 6	842.60	308.20	419.00	1,569.80	27.18	
			סה"כ צריכה	842.60	308.20	419.00	1,569.80		
117	42360	בניין C - ק.0 - קפה לנדזור - מחסן קירור	13044085 - 4	328.90	190.30	406.90	926.10	5.05	
			סה"כ צריכה	328.90	190.30	406.90	926.10		
118	31636	בניין C - ק.0 - סנוקר	13044085 - 1	445.28	276.80	712.00	1,434.08	13.84	
			סה"כ צריכה	445.28	276.80	712.00	1,434.08		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
119	31635	בניין C - ק.01 - חברת דרכא	17013966 - 1	1,352.10	435.10	987.60	2,774.80		
		סה"כ צריכה		1,352.10	435.10	987.60	2,774.80		
120	22306	בניין C - ק.02-03 - חברת איילון	16224402 - 1	2,168.50	772.60	1,555.40	4,496.50		
		סה"כ צריכה	16224403 - 1	1,243.70	381.20	591.60	2,216.50		
		סה"כ צריכה		3,412.20	1,153.80	2,147.00	6,713.00		
121	38515	בניין C - ק.04 - חברת יונט	16048024 - 3	381.80	61.20	113.40	556.40	7.33	
		סה"כ צריכה		381.80	61.20	113.40	556.40		
122	48076	בניין C - ק.04 - פיינדרס נדלן בע"מ	16048024 - 2	36.50	12.30	29.00	77.80	1.41	
		סה"כ צריכה		36.50	12.30	29.00	77.80		
123	37636	בניין C - ק.04 - שופרסל	16048024 - 4	854.60	163.40	311.40	1,329.40	16.56	
		סה"כ צריכה		854.60	163.40	311.40	1,329.40		
124	20150	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי	16048023 - 2	788.10	237.10	333.00	1,358.20	16.06	
		סה"כ צריכה		788.10	237.10	333.00	1,358.20		
125	32189	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי ממ"ד	14014307 - 1	5.00	4.00	3.90	12.90		
		סה"כ צריכה		5.00	4.00	3.90	12.90		
126	27998	בניין C - ק.05 - הרבולייף	16048023 - 3	351.20	121.30	247.70	720.20	6.18	
		סה"כ צריכה		351.20	121.30	247.70	720.20		
127	31632	בניין C - ק.05 - חברת דרכא	16048023 - 4	12.30	6.00	15.00	33.30	0.73	
		סה"כ צריכה		12.30	6.00	15.00	33.30		
128	16151	בניין C - ק.06 - פרוויקט משרדים שובל	15114149 - 12	1,166.00	207.20	436.40	1,809.60	20.47	
		סה"כ צריכה		1,166.00	207.20	436.40	1,809.60		
129	19967	בניין C - ק.06 יח' 01 - ד'אפולוניה	15114149 - 1	12.65	6.45	14.95	34.05	0.16	
		סה"כ צריכה		12.65	6.45	14.95	34.05		
130	46363	בניין C - ק.06 יח' 02 - יאנה פירסוב	15114149 - 2	14.15	5.65	3.60	23.40	0.86	
		סה"כ צריכה		14.15	5.65	3.60	23.40		
131	40612	בניין C - ק.06 יח' 03 - סנדל מודי ושות' רו"ח	15114149 - 3	216.30	71.75	160.80	448.85	3.37	
		סה"כ צריכה		216.30	71.75	160.80	448.85		
132	16552	בניין C - ק.06 יח' 04 - גישה שרותי אינטרנט	15114149 - 4	23.20	2.50	5.85	31.55	1.69	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	23.20	2.50	5.85	31.55		
133	45729	בניין C - ק.06 יח' 05 - אורון אחזקות והשקעות בע"מ	15114149 - 5	80.55	1.80	3.15	85.50	1.98	
			סה"כ צריכה	80.55	1.80	3.15	85.50		
134	46203	בניין C - ק.06 יח' 06 - אינסייט לוג'יק ב.י בע"מ	15114149 - 6	13.55	0.95	2.30	16.80	0.95	
			סה"כ צריכה	13.55	0.95	2.30	16.80		
135	19966	בניין C - ק.06 יח' 07 - מרינה מזל יוספוב	15114149 - 7	52.45	8.40	9.55	70.40	1.66	
			סה"כ צריכה	52.45	8.40	9.55	70.40		
136	47914	בניין C - ק.06 יח' 08 - אורון גדל"ן	15114149 - 8	75.95	0.00	0.00	75.95	2.11	
			סה"כ צריכה	75.95	0.00	0.00	75.95		
137	46978	בניין C - ק.06 יח' 09 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	15114149 - 9	69.50	3.55	9.50	82.55	1.74	
			סה"כ צריכה	69.50	3.55	9.50	82.55		
138	44050	בניין C - ק.06 יח' 10 - קלרין	15114149 - 10	32.10	0.90	1.35	34.35	1.72	
			סה"כ צריכה	32.10	0.90	1.35	34.35		
139	15516	בניין C - ק.06 יח' 11 - יוסף רון	15114149 - 11	9.60	0.05	0.25	9.90	0.77	
			סה"כ צריכה	9.60	0.05	0.25	9.90		
140	28430	בניין C - ק.06 יח' 12 - אסדרה ליווי וייעוץ פיננסי	15114148 - 1	43.89	2.36	5.72	51.98	1.16	
			סה"כ צריכה	43.89	2.36	5.72	51.98		
141	47418	בניין C - ק.06 יח' 13 - האגודה לקידוד	15114148 - 2	51.50	5.88	13.28	70.66	2.28	
			סה"כ צריכה	51.50	5.88	13.28	70.66		
142	39710	בניין C - ק.06 יח' 15 - ליטל זסלבסקי	15114148 - 4	15.17	2.52	5.98	23.68	1.13	
			סה"כ צריכה	15.17	2.52	5.98	23.68		
143	44697	בניין C - ק.06 יח' 20 - אודי.אל.אל סולזנס	15114148 - 7	50.77	8.87	25.57	85.21	1.39	
			סה"כ צריכה	50.77	8.87	25.57	85.21		
144	47420	בניין C - ק.07 יח' 01 - טומדס בע"מ	16226506 - 1	155.05	17.00	39.05	211.10	3.76	
			סה"כ צריכה	155.05	17.00	39.05	211.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
145	44314	בניין C - ק.07 יח' 02 - ליאור גרבי ואירית טיגר	16226506 - 2	63.30	26.25	8.35	97.90	1.83	
		סה"כ צריכה		63.30	26.25	8.35	97.90		
146	39532	בניין C - ק.07 יח' 03 - אלעד מערכות תוכנה	16226506 - 3	85.05	19.10	43.15	147.30	2.17	
		סה"כ צריכה		85.05	19.10	43.15	147.30		
147	44553	בניין C - ק.07 יח' 04 - שרביט מנהיגות בע"מ	16226506 - 4	30.05	0.90	0.15	31.10	1.68	
		סה"כ צריכה		30.05	0.90	0.15	31.10		
148	44384	בניין C - ק.07 יח' 05 - עו"ד ליטל אסרף	16226506 - 5	23.60	1.70	4.05	29.35	1.35	
		סה"כ צריכה		23.60	1.70	4.05	29.35		
149	44351	בניין C - ק.07 יח' 06 - נטור קליניק	16226506 - 6	64.20	54.10	61.20	179.50	3.30	
		סה"כ צריכה		64.20	54.10	61.20	179.50		
150	43025	בניין C - ק.07 יח' 07 - אגיס רייל	16226506 - 7	84.80	2.65	5.75	93.20	2.72	
		סה"כ צריכה		84.80	2.65	5.75	93.20		
151	47416	בניין C - ק.07 יח' 08 - עינב ומעיין	16226506 - 8	47.35	2.80	6.90	57.05	1.85	
		סה"כ צריכה		47.35	2.80	6.90	57.05		
152	44386	בניין C - ק.07 יח' 09 - אורון נדל"ן בע"מ	16226506 - 9	74.50	2.85	4.95	82.30	2.21	
		סה"כ צריכה		74.50	2.85	4.95	82.30		
153	33781	בניין C - ק.07 יח' 10 - דר' השרוני אמיר משה	16226506 - 10	65.40	7.30	17.00	89.70	2.00	
		סה"כ צריכה		65.40	7.30	17.00	89.70		
154	33853	בניין C - ק.07 יח' 11 - עוז מורן ייעוץ משכנתאות בע"מ	16226506 - 11	177.10	46.60	59.35	283.05	3.67	
		סה"כ צריכה		177.10	46.60	59.35	283.05		
155	45373	בניין C - ק.07 יח' 12 - אורון נדל"ן	16226506 - 12	89.00	2.90	6.00	97.90	2.69	
		סה"כ צריכה		89.00	2.90	6.00	97.90		
156	43107	בניין C - ק.07 יח' 13 - טר ארמה יזום ובינוי בע"מ	16226506 - 13	42.85	1.05	1.35	45.25	2.16	
		סה"כ צריכה		42.85	1.05	1.35	45.25		
157	45330	בניין C - ק.07 יח' 14 - מכון שמיעה צליל וקול	16226506 - 14	95.25	1.15	1.40	97.80	2.73	
		סה"כ צריכה		95.25	1.15	1.40	97.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
158	40627	בניין C - ק. 07 יח' 15 - אורון נדל"ן בע"מ	18029714 - 8	77.20	1.40	0.75	79.35	2.78	
		סה"כ צריכה		77.20	1.40	0.75	79.35		
159	40626	בניין C - ק. 07 יח' 16 - נטסק סיבר קום	18029714 - 9	165.20	34.45	76.25	275.90	2.97	
		סה"כ צריכה		165.20	34.45	76.25	275.90		
160	40625	בניין C - ק. 07 יח' 17 - פנחס פלח	18029714 - 10	112.15	9.10	21.10	142.35	3.41	
		סה"כ צריכה		112.15	9.10	21.10	142.35		
161	45525	בניין C - ק. 07 יח' 18 - הום מדיקס	18029714 - 11	22.70	0.00	0.00	22.70	0.90	
		סה"כ צריכה		22.70	0.00	0.00	22.70		
162	44387	בניין C - ק. 07 יח' 19 - אורון נדל"ן בע"מ	18029714 - 12	54.25	7.50	9.70	71.45	2.21	
		סה"כ צריכה		54.25	7.50	9.70	71.45		
163	22669	בניין C - ק. 08 - הרץ	17013948 - 1	2,383.00	809.80	1,794.90	4,987.70		
		סה"כ צריכה		2,383.00	809.80	1,794.90	4,987.70		
164	22373	בניין C - ק. 09 - בנק דיסקונט	16193912 - 1	698.00	203.80	469.20	1,371.00	14.16	
		סה"כ צריכה		698.00	203.80	469.20	1,371.00		
165	27340	בניין C - ק. 09 - בנק הפועלים	16193912 - 3	461.00	229.00	528.60	1,218.60	7.28	
		סה"כ צריכה		461.00	229.00	528.60	1,218.60		
166	47326	בניין C - ק. 09 - כוכי טבקה	16193912 - 2	133.00	10.40	20.90	164.30	3.00	
		סה"כ צריכה		133.00	10.40	20.90	164.30		
167	27341	בניין C - ק. 09 - פרמיום מגורים	16193912 - 4	87.20	7.00	15.00	109.20	66.07	
		סה"כ צריכה		87.20	7.00	15.00	109.20		
168	29144	בניין C - ק. 10 - בנק הפועלים	17013965 - 1	1,768.00	829.00	1,937.70	4,534.70		
		סה"כ צריכה		1,768.00	829.00	1,937.70	4,534.70		
169	34657	בניין C - ק. 11 יח' 02 - קימייקר בע"מ	18029709 - 1	99.90	13.10	21.90	134.90	2.46	
		סה"כ צריכה		99.90	13.10	21.90	134.90		
170	34658	בניין C - ק. 11 יח' 03 - קימייקר בע"מ	18029709 - 2	104.00	12.50	19.20	135.70	2.11	
		סה"כ צריכה		104.00	12.50	19.20	135.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
171	45058	בניין C - ק. 11 יח' 04 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	18029709 - 3	14.70	13.00	23.70	51.40	0.60	
		סה"כ צריכה		14.70	13.00	23.70	51.40		
172	48077	בניין C - ק. 11 יח' 05 - דו.רה.מי	18029709 - 4	68.00	9.80	0.90	78.70	2.76	
		סה"כ צריכה		68.00	9.80	0.90	78.70		
173	44389	בניין C - ק. 11 יח' Deceptive - 06 bytes	18029709 - 5	24.50	2.10	4.60	31.20	1.32	
		סה"כ צריכה		24.50	2.10	4.60	31.20		
174	44054	בניין C - ק. 11 יח' 07 - אושרת דרעי	18029709 - 6	87.40	0.60	1.40	89.40	2.53	
		סה"כ צריכה		87.40	0.60	1.40	89.40		
175	44554	בניין C - ק. 11 יח' 08 + 10 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	18029709 - 7	49.40	0.40	1.90	51.70	1.63	
		סה"כ צריכה		49.40	0.40	1.90	51.70		
			18029709 - 9	40.50	0.50	1.10	42.10	1.75	
		סה"כ צריכה		89.90	0.90	3.00	93.80		
176	44390	בניין C - ק. 11 יח' Skyiot - 09	18029709 - 8	102.30	28.10	17.30	147.70	2.93	
		סה"כ צריכה		102.30	28.10	17.30	147.70		
177	44391	בניין C - ק. 11 יח' 11 - א.י.יעוץ ולינוי פיננסי	18029709 - 10	111.60	7.80	9.00	128.40	2.94	
		סה"כ צריכה		111.60	7.80	9.00	128.40		
178	40615	בניין C - ק. 11 יח' 13 - אנטרופי יעצים	18029709 - 12	348.00	25.50	52.10	425.60	7.28	
		סה"כ צריכה		348.00	25.50	52.10	425.60		
179	44055	בניין C - ק. 11 יח' 14 - אייהו טכנולוגיות תוכנה בע"מ	18029709 - 13	290.20	21.60	49.80	361.60	5.32	
		סה"כ צריכה		290.20	21.60	49.80	361.60		
180	27560	בניין C - ק. 12 - שובל	17013983 - 1	1,413.10	189.00	370.00	1,972.10		
		סה"כ צריכה		1,413.10	189.00	370.00	1,972.10		
181	7360	בניין C - קפה לנדזור	13044085 - 5	2,442.60	1,065.20	1,259.80	4,767.60	47.02	
		סה"כ צריכה		2,442.60	1,065.20	1,259.80	4,767.60		
182	20177	בניין C מיזוג אוויר	13044085 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091187 - 1	7,420.80	1,624.00	3,430.40	12,475.20	118.16	
			15091187 - 2	867.00	340.20	561.60	1,768.80	38.40	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	198.20	11,440.00	4,086.00	1,432.00	5,922.00	15091196 - 3			
	2,311.61	366.00	0.00	0.00	366.00	15091196 - 4			
	2,545.52	7,712.00	1,358.00	1,212.00	5,142.00	16193925 - 1			
	3,921.78	16,884.00	1,238.00	2,032.00	13,614.00	16225069 - 2			
		50,646.00	10,674.00	6,640.20	33,331.80	סה"כ צריכה			
	13.84	-1,434.08	-712.00	-276.80	-445.28	13044085 - 1	בניין C ציבורי	20237	183
	5.05	-926.10	-406.90	-190.30	-328.90	13044085 - 4			
	47.02	-4,767.60	-1,259.80	-1,065.20	-2,442.60	13044085 - 5			
	27.18	-1,569.80	-419.00	-308.20	-842.60	13044085 - 6			
	7.90	-324.20	-80.30	-37.80	-206.10	13044085 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044085 - 8			
		-12.90	-3.90	-4.00	-5.00	14014307 - 1			
	118.16	-12,475.20	-3,430.40	-1,624.00	-7,420.80	15091187 - 1			
	38.40	-1,768.80	-561.60	-340.20	-867.00	15091187 - 2			
	0.27	-68.56	-46.50	-7.60	-14.46	15091195 - 2			
	0.23	-59.04	-40.16	-6.45	-12.43	15091195 - 3			
	0.27	-69.76	-47.23	-7.68	-14.85	15091195 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091196 - 2			
	198.20	-11,440.00	-4,086.00	-1,432.00	-5,922.00	15091196 - 3			
	2,311.61	-366.00	0.00	0.00	-366.00	15091196 - 4			
	1.16	-51.98	-5.72	-2.36	-43.89	15114148 - 1			
	2.28	-70.66	-13.28	-5.88	-51.50	15114148 - 2			
	1.13	-23.68	-5.98	-2.52	-15.17	15114148 - 4			
	1.39	-85.21	-25.57	-8.87	-50.77	15114148 - 7			
	0.16	-34.05	-14.95	-6.45	-12.65	15114149 - 1			
	0.86	-23.40	-3.60	-5.65	-14.15	15114149 - 2			
	3.37	-448.85	-160.80	-71.75	-216.30	15114149 - 3			
	1.69	-31.55	-5.85	-2.50	-23.20	15114149 - 4			
	1.98	-85.50	-3.15	-1.80	-80.55	15114149 - 5			
	0.95	-16.80	-2.30	-0.95	-13.55	15114149 - 6			
	1.66	-70.40	-9.55	-8.40	-52.45	15114149 - 7			
	2.11	-75.95	0.00	0.00	-75.95	15114149 - 8			
	1.74	-82.55	-9.50	-3.55	-69.50	15114149 - 9			
	1.72	-34.35	-1.35	-0.90	-32.10	15114149 - 10			
	0.77	-9.90	-0.25	-0.05	-9.60	15114149 - 11			
	20.47	-1,809.60	-436.40	-207.20	-1,166.00	15114149 - 12			
	9.02	-677.00	-163.60	-76.00	-437.40	16048023 - 1			
	16.06	-1,358.20	-333.00	-237.10	-788.10	16048023 - 2			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048023 - 3	-351.20	-121.30	-247.70	-720.20	6.18	
			16048023 - 4	-12.30	-6.00	-15.00	-33.30	0.73	
			16048024 - 1	-283.00	-52.60	-122.00	-457.60	5.42	
			16048024 - 2	-36.50	-12.30	-29.00	-77.80	1.41	
			16048024 - 3	-381.80	-61.20	-113.40	-556.40	7.33	
			16048024 - 4	-854.60	-163.40	-311.40	-1,329.40	16.56	
			16193912 - 1	-698.00	-203.80	-469.20	-1,371.00	14.16	
			16193912 - 2	-133.00	-10.40	-20.90	-164.30	3.00	
			16193912 - 3	-461.00	-229.00	-528.60	-1,218.60	7.28	
			16193912 - 4	-87.20	-7.00	-15.00	-109.20	66.07	
			16193925 - 1	-5,142.00	-1,212.00	-1,358.00	-7,712.00	2,545.52	
			16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224402 - 1	-2,168.50	-772.60	-1,555.40	-4,496.50		
			16224403 - 1	-1,243.70	-381.20	-591.60	-2,216.50		
			16225069 - 1	67,296.00	18,316.80	32,531.20	118,144.00	1,123.07	
			16225069 - 2	-13,614.00	-2,032.00	-1,238.00	-16,884.00	3,921.78	
			16226506 - 1	-155.05	-17.00	-39.05	-211.10	3.76	
			16226506 - 2	-63.30	-26.25	-8.35	-97.90	1.83	
			16226506 - 3	-85.05	-19.10	-43.15	-147.30	2.17	
			16226506 - 4	-30.05	-0.90	-0.15	-31.10	1.68	
			16226506 - 5	-23.60	-1.70	-4.05	-29.35	1.35	
			16226506 - 6	-64.20	-54.10	-61.20	-179.50	3.30	
			16226506 - 7	-84.80	-2.65	-5.75	-93.20	2.72	
			16226506 - 8	-47.35	-2.80	-6.90	-57.05	1.85	
			16226506 - 9	-74.50	-2.85	-4.95	-82.30	2.21	
			16226506 - 10	-65.40	-7.30	-17.00	-89.70	2.00	
			16226506 - 11	-177.10	-46.60	-59.35	-283.05	3.67	
			16226506 - 12	-89.00	-2.90	-6.00	-97.90	2.69	
			16226506 - 13	-42.85	-1.05	-1.35	-45.25	2.16	
			16226506 - 14	-95.25	-1.15	-1.40	-97.80	2.73	
			17013948 - 1	-2,383.00	-809.80	-1,794.90	-4,987.70		
			17013965 - 1	-1,768.00	-829.00	-1,937.70	-4,534.70		
			17013966 - 1	-1,352.10	-435.10	-987.60	-2,774.80		
			17013983 - 1	-1,413.10	-189.00	-370.00	-1,972.10		
			18029709 - 1	-99.90	-13.10	-21.90	-134.90	2.46	
			18029709 - 2	-104.00	-12.50	-19.20	-135.70	2.11	
			18029709 - 3	-14.70	-13.00	-23.70	-51.40	0.60	
			18029709 - 4	-68.00	-9.80	-0.90	-78.70	2.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029709 - 5	-24.50	-2.10	-4.60	-31.20	1.32	
			18029709 - 6	-87.40	-0.60	-1.40	-89.40	2.53	
			18029709 - 7	-49.40	-0.40	-1.90	-51.70	1.63	
			18029709 - 8	-102.30	-28.10	-17.30	-147.70	2.93	
			18029709 - 9	-40.50	-0.50	-1.10	-42.10	1.75	
			18029709 - 10	-111.60	-7.80	-9.00	-128.40	2.94	
			18029709 - 12	-348.00	-25.50	-52.10	-425.60	7.28	
			18029709 - 13	-290.20	-21.60	-49.80	-361.60	5.32	
			18029714 - 8	-77.20	-1.40	-0.75	-79.35	2.78	
			18029714 - 9	-165.20	-34.45	-76.25	-275.90	2.97	
			18029714 - 10	-112.15	-9.10	-21.10	-142.35	3.41	
			18029714 - 11	-22.70	0.00	0.00	-22.70	0.90	
			18029714 - 12	-54.25	-7.50	-9.70	-71.45	2.21	
			סה"כ צריכה	10,002.64	4,473.14	7,967.80	22,443.59		
184	40438	בניין D - אוויה - שלט	15091199 - 1	3.30	1.25	22.40	26.95	0.21	
			סה"כ צריכה	3.30	1.25	22.40	26.95		
185	24670	בניין D - בר סלטים	13044090 - 4	297.70	63.30	149.80	510.80	10.81	
			סה"כ צריכה	297.70	63.30	149.80	510.80		
186	42052	בניין D - המאפה של רוני	13044090 - 12	519.60	129.80	310.60	960.00	12.86	
			סה"כ צריכה	519.60	129.80	310.60	960.00		
187	48034	בניין D - הפניקס - שלט	15091199 - 10	4.90	1.85	32.80	39.55	0.30	
			סה"כ צריכה	4.90	1.85	32.80	39.55		
188	40443	בניין D - חברת כנס - שלט	15091198 - 4	6.40	2.40	44.40	53.20	0.41	
			סה"כ צריכה	6.40	2.40	44.40	53.20		
189	40692	בניין D - חוצה ישראל - שלט	15091199 - 12	16.15	6.05	107.80	130.00	1.03	
			סה"כ צריכה	16.15	6.05	107.80	130.00		
190	24787	בניין D - חניות הכיפור	13044090 - 13	90.10	36.00	47.10	173.20	1.79	
			סה"כ צריכה	90.10	36.00	47.10	173.20		
191	7362	בניין D - טיב טעם	13044090 - 1	6,139.60	3,040.00	5,513.20	14,692.80	84.77	
			סה"כ צריכה	6,139.60	3,040.00	5,513.20	14,692.80		
192	28800	בניין D - מיסטינג לובי	13044090 - 7	1,366.40	107.40	244.20	1,718.00	38.05	
			סה"כ צריכה	1,366.40	107.40	244.20	1,718.00		
193	32270	בניין D - מכן העתקות	13044090 - 11	102.30	11.90	30.35	144.55	3.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	102.30	11.90	30.35	144.55		
194	7363	בניין D - מקדונלדס	2 - 13044090	1,418.40	623.60	830.40	2,872.40	22.52	
			סה"כ צריכה	1,418.40	623.60	830.40	2,872.40		
195	40442	בניין D - עמידר - שלט	3 - 15091198	9.25	3.50	63.75	76.50	0.59	
			סה"כ צריכה	9.25	3.50	63.75	76.50		
196	42473	בניין D - פרוו	1 - 17313224	1,409.90	292.00	438.40	2,140.30	32.48	
			סה"כ צריכה	1,409.90	292.00	438.40	2,140.30		
197	39418	בניין D - ק.0 - חברת יונט קרדיט - מסחר	8 - 13044090	75.60	19.30	32.90	127.80	1.63	
			סה"כ צריכה	75.60	19.30	32.90	127.80		
198	7461	בניין D - ק.01 - אוויה - שרתים	1 - 14155699	4,454.40	2,272.80	5,282.40	12,009.60	1,133.96	
			סה"כ צריכה	4,454.40	2,272.80	5,282.40	12,009.60		
199	20132	בניין D - ק.01 - עמידר	1 - 14155727	3,332.00	1,184.00	2,590.00	7,106.00	43.48	
			סה"כ צריכה	3,332.00	1,184.00	2,590.00	7,106.00		
200	30833	בניין D - ק.02 - מיסטינג - מחסן	1 - 17312575	140.50	60.30	143.30	344.10	3.20	
			סה"כ צריכה	140.50	60.30	143.30	344.10		
201	42806	בניין D - ק.02 - סלופארק	1 - 17312916	298.90	178.00	552.60	1,029.50	23.99	
			סה"כ צריכה	298.90	178.00	552.60	1,029.50		
202	47494	בניין D - ק.02 - שופרסל	1 - 21262584	550.30	157.70	356.50	1,064.50	23.22	
			סה"כ צריכה	550.30	157.70	356.50	1,064.50		
203	38525	בניין D - ק.03 - CTV	4 - 18170729	1,063.80	391.40	803.60	2,258.80	15.82	
			סה"כ צריכה	1,063.80	391.40	803.60	2,258.80		
204	33818	בניין D - ק.03 - אקספריטוס	3 - 18170729	334.08	73.76	86.24	494.08	5.61	
			סה"כ צריכה	334.08	73.76	86.24	494.08		
205	33481	בניין D - ק.03 - חברת כנס	1 - 18170729	1,109.20	239.20	544.80	1,893.20	23.63	
			סה"כ צריכה	1,109.20	239.20	544.80	1,893.20		
206	33478	בניין D - ק.03 - חברת כנס ממ"ד	1 - 18247613	4.90	2.00	4.50	11.40	5.25	
			סה"כ צריכה	4.90	2.00	4.50	11.40		
207	33817	בניין D - ק.03 - ליברה	2 - 18170729	822.56	244.80	297.60	1,364.96	12.56	
			סה"כ צריכה	822.56	244.80	297.60	1,364.96		
208	45043	בניין D - ק.03 - נת"ע	1 - 20281986	589.70	276.80	658.20	1,524.70	22.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	589.70	276.80	658.20	1,524.70		
209	34353	בניין D - ק.04 - חוצה ישראל	17312903 - 1	809.03	335.98	2,544.78	3,689.80		
			סה"כ צריכה	809.03	335.98	2,544.78	3,689.80		
210	32407	בניין D - ק.04 - קווסט	17312864 - 1	768.50	159.00	374.70	1,302.20	32.04	
			סה"כ צריכה	768.50	159.00	374.70	1,302.20		
211	31637	בניין D - ק.05 - אלדן	18017330 - 3	611.80	117.60	176.40	905.80	11.01	
			סה"כ צריכה	611.80	117.60	176.40	905.80		
212	28926	בניין D - ק.05 - אלקו מדיה	18017330 - 2	1,080.60	210.60	473.20	1,764.40	15.91	
			סה"כ צריכה	1,080.60	210.60	473.20	1,764.40		
213	38939	בניין D - ק.05 - גרינראוד	18017330 - 4	839.60	260.80	476.40	1,576.80	16.25	
			סה"כ צריכה	839.60	260.80	476.40	1,576.80		
214	48033	בניין D - ק.05 - הפניקס	18017330 - 1	390.80	69.60	168.00	628.40	6.48	
			סה"כ צריכה	390.80	69.60	168.00	628.40		
215	45240	בניין D - ק.05 - חוצה ישראל	20281835 - 1	431.40	48.10	86.30	565.80	20.32	
			סה"כ צריכה	431.40	48.10	86.30	565.80		
216	20143	בניין D - ק.06 - עמידר	15091233 - 1	3,718.00	654.00	1,570.00	5,942.00	57.60	
			סה"כ צריכה	3,718.00	654.00	1,570.00	5,942.00		
217	20147	בניין D - ק.07 - סאפינס - ראשי	15140044 - 1	3,961.10	848.20	1,557.60	6,366.90		
			סה"כ צריכה	3,961.10	848.20	1,557.60	6,366.90		
218	7462	בניין D - ק.08 - אוויה	14155699 - 2	1,302.00	405.20	853.60	2,560.80	18.64	
			סה"כ צריכה	1,302.00	405.20	853.60	2,560.80		
219	21008	בניין D - ק.08 - בקשי	16224401 - 1	323.50	53.30	124.60	501.40		
			סה"כ צריכה	323.50	53.30	124.60	501.40		
220	7464	בניין D - ק.08 - קלי	14155699 - 4	2,144.40	849.60	1,648.80	4,642.80	2,346.38	
			סה"כ צריכה	2,144.40	849.60	1,648.80	4,642.80		
221	48032	בניין D - ק.11 - הפניקס	14155733 - 2	3,508.00	1,140.00	2,492.00	7,140.00	3,916.58	
			סה"כ צריכה	3,508.00	1,140.00	2,492.00	7,140.00		
222	44476	בניין D - ק.12 - סלופארק	20281837 - 1	495.60	104.40	156.80	756.80	26.17	
			סה"כ צריכה	495.60	104.40	156.80	756.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
223	7473	בניין D - ק.12 - קומפיוג'ן	14155733 - 3	5,090.00	1,990.00	4,340.00	11,420.00	3,895.68	
		סה"כ צריכה		5,090.00	1,990.00	4,340.00	11,420.00		
224	43459	בניין D - ק.12 - שבירו	17312727 - 1	201.30	32.90	51.80	286.00	19.41	
		סה"כ צריכה		201.30	32.90	51.80	286.00		
225	40439	בניין D - קומפיוג'ן - שלט	15091199 - 5	4.20	1.55	28.20	33.95	0.26	
		סה"כ צריכה		4.20	1.55	28.20	33.95		
226	19953	בניין D - קומפיוג'ן מחסן	13044090 - 10	340.70	177.50	417.20	935.40	5.48	
		סה"כ צריכה		340.70	177.50	417.20	935.40		
227	40440	בניין D - קלי - שלט	15091199 - 9	4.05	1.55	27.50	33.10	0.26	
		סה"כ צריכה		4.05	1.55	27.50	33.10		
228	44395	בניין D - קרני	13044090 - 6	1,202.00	402.00	853.20	2,457.20	29.00	
		סה"כ צריכה		1,202.00	402.00	853.20	2,457.20		
229	7366	בניין D - ריבר	13044090 - 5	2,765.60	1,507.60	2,292.40	6,565.60	51.26	
		סה"כ צריכה		2,765.60	1,507.60	2,292.40	6,565.60		
230	20176	בניין D מיזוג אוויר	13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	6,892.00	3,392.00	6,066.00	16,350.00	3,781.16	
			14155670 - 2	11,408.00	3,242.00	7,772.00	22,422.00	3,924.44	
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155703 - 2	10,974.00	964.00	246.00	12,184.00	1,403.14	
			14155706 - 2	6,167.50	515.70	112.70	6,795.90	3,784.50	
			14155706 - 3	1,772.80	819.50	207.10	2,799.40	158.16	
			14155706 - 4	-1.56	0.00	-42.12	-43.68		
			15091198 - 1	103.20	0.00	33.60	136.80	1,027.29	
			15091594 - 2	8,700.80	2,636.80	5,411.20	16,748.80	136.35	
			15091594 - 3	3,568.00	796.80	1,829.60	6,194.40	72.97	
			סה"כ צריכה	49,584.74	12,366.80	21,636.08	83,587.62		
231	20238	בניין D ציבורי	13044090 - 1	-6,139.60	-3,040.00	-5,513.20	-14,692.80	84.77	
			13044090 - 2	-1,418.40	-623.60	-830.40	-2,872.40	22.52	
			13044090 - 4	-297.70	-63.30	-149.80	-510.80	10.81	
			13044090 - 5	-2,765.60	-1,507.60	-2,292.40	-6,565.60	51.26	
			13044090 - 6	-1,202.00	-402.00	-853.20	-2,457.20	29.00	
			13044090 - 7	-1,366.40	-107.40	-244.20	-1,718.00	38.05	
			13044090 - 8	-75.60	-19.30	-32.90	-127.80	1.63	
			13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044090 - 10	-340.70	-177.50	-417.20	-935.40	5.48	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13044090 - 11	-102.30	-11.90	-30.35	-144.55	3.13	
			13044090 - 12	-519.60	-129.80	-310.60	-960.00	12.86	
			13044090 - 13	-90.10	-36.00	-47.10	-173.20	1.79	
			14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	-6,892.00	-3,392.00	-6,066.00	-16,350.00	3,781.16	
			14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155670 - 2	-11,408.00	-3,242.00	-7,772.00	-22,422.00	3,924.44	
			14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155699 - 1	-4,454.40	-2,272.80	-5,282.40	-12,009.60	1,133.96	
			14155699 - 2	-1,302.00	-405.20	-853.60	-2,560.80	18.64	
			14155699 - 4	-2,144.40	-849.60	-1,648.80	-4,642.80	2,346.38	
			14155703 - 1	52,806.40	14,956.80	31,232.00	98,995.20	842.82	
			14155703 - 2	-10,974.00	-964.00	-246.00	-12,184.00	1,403.14	
			14155706 - 1	30,659.84	11,495.68	16,494.40	58,649.92	12,273.41	
			14155706 - 2	-6,167.50	-515.70	-112.70	-6,795.90	3,784.50	
			14155706 - 3	-1,772.80	-819.50	-207.10	-2,799.40	158.16	
			14155706 - 4	1.56	0.00	42.12	43.68		
			14155727 - 1	-3,332.00	-1,184.00	-2,590.00	-7,106.00	43.48	
			14155733 - 2	-3,508.00	-1,140.00	-2,492.00	-7,140.00	3,916.58	
			14155733 - 3	-5,090.00	-1,990.00	-4,340.00	-11,420.00	3,895.68	
			15091198 - 1	-103.20	0.00	-33.60	-136.80	1,027.29	
			15091198 - 3	-9.25	-3.50	-63.75	-76.50	0.59	
			15091198 - 4	-6.40	-2.40	-44.40	-53.20	0.41	
			15091199 - 1	-3.30	-1.25	-22.40	-26.95	0.21	
			15091199 - 5	-4.20	-1.55	-28.20	-33.95	0.26	
			15091199 - 9	-4.05	-1.55	-27.50	-33.10	0.26	
			15091199 - 10	-4.90	-1.85	-32.80	-39.55	0.30	
			15091199 - 12	-16.15	-6.05	-107.80	-130.00	1.03	
			15091233 - 1	-3,718.00	-654.00	-1,570.00	-5,942.00	57.60	
			15091594 - 2	-8,700.80	-2,636.80	-5,411.20	-16,748.80	136.35	
			15091594 - 3	-3,568.00	-796.80	-1,829.60	-6,194.40	72.97	
			15140044 - 1	-3,961.10	-848.20	-1,557.60	-6,366.90		
			16224401 - 1	-323.50	-53.30	-124.60	-501.40		
			17312575 - 1	-140.50	-60.30	-143.30	-344.10	3.20	
			17312727 - 1	-201.30	-32.90	-51.80	-286.00	19.41	
			17312864 - 1	-768.50	-159.00	-374.70	-1,302.20	32.04	
			17312903 - 1	-809.03	-335.98	-2,544.78	-3,689.80		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.99	-1,029.50	-552.60	-178.00	-298.90	17312916 - 1			
	32.48	-2,140.30	-438.40	-292.00	-1,409.90	17313224 - 1			
	6.48	-628.40	-168.00	-69.60	-390.80	18017330 - 1			
	15.91	-1,764.40	-473.20	-210.60	-1,080.60	18017330 - 2			
	11.01	-905.80	-176.40	-117.60	-611.80	18017330 - 3			
	16.25	-1,576.80	-476.40	-260.80	-839.60	18017330 - 4			
	23.63	-1,893.20	-544.80	-239.20	-1,109.20	18170729 - 1			
	12.56	-1,364.96	-297.60	-244.80	-822.56	18170729 - 2			
	5.61	-494.08	-86.24	-73.76	-334.08	18170729 - 3			
	15.82	-2,258.80	-803.60	-391.40	-1,063.80	18170729 - 4			
	5.25	-11.40	-4.50	-2.00	-4.90	18247613 - 1			
	20.32	-565.80	-86.30	-48.10	-431.40	20281835 - 1			
	26.17	-756.80	-156.80	-104.40	-495.60	20281837 - 1			
	22.62	-1,524.70	-658.20	-276.80	-589.70	20281986 - 1			
	23.22	-1,064.50	-356.50	-157.70	-550.30	21262584 - 1			
		-38,784.54	-13,811.00	-4,702.91	-20,270.62	סה"כ צריכה			
	6.18	162.30	83.90	39.40	39.00	18247404 - 1	חניון - בי.בי.בי - טעינת אופנועים	34805	232
		162.30	83.90	39.40	39.00	סה"כ צריכה			
		713,718.42	216,962.00	118,087.88	378,668.54	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		713,718.42				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 378,668.54)
■ גבע (Kwh 118,087.88)
■ שפל (Kwh 216,962.00)



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29761	בניין A - ק.01 - גנרטור חירום קומתי	16224436 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	7312	בניין A ראשי שנאי 1	13044057 - 1	50,624.00	19,008.00	39,404.80	109,036.80	850.30	
			סה"כ צריכה	50,624.00	19,008.00	39,404.80	109,036.80		
3	7377	בניין A ראשי שנאי 2	13044100 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	7400	בניין A ראשי שנאי 3	13044111 - 1	23,443.20	7,264.00	11,699.20	42,406.40	491.14	
			סה"כ צריכה	23,443.20	7,264.00	11,699.20	42,406.40		
5	20234	בניין A ראשי שנאי 4	16201588 - 1	33,056.00	7,929.60	10,784.00	51,769.60	528.13	
			סה"כ צריכה	33,056.00	7,929.60	10,784.00	51,769.60		
6	7395	בניין A ראשי שנאי 5	13044110 - 1	44,422.40	17,049.60	32,352.00	93,824.00	707.58	
			סה"כ צריכה	44,422.40	17,049.60	32,352.00	93,824.00		
7	37678	בניין B לוח חשמל חרום	13080928 - 15	3,728.00	1,472.00	2,992.00	8,192.00	1.12	
			סה"כ צריכה	3,728.00	1,472.00	2,992.00	8,192.00		
8	38731	בניין B ראשי שדה חיוני	13080928 - 4	3,512.00	1,008.00	2,025.60	6,545.60	121.09	
			סה"כ צריכה	3,512.00	1,008.00	2,025.60	6,545.60		
9	24672	בניין B ראשי שנאי 1	13044076 - 1	54,355.20	16,422.40	30,502.40	101,280.00	840.26	
			סה"כ צריכה	54,355.20	16,422.40	30,502.40	101,280.00		
10	7330	בניין B ראשי שנאי 2	13044066 - 1	268.80	153.60	672.00	1,094.40	10.24	
			סה"כ צריכה	268.80	153.60	672.00	1,094.40		
11	7422	בניין B ראשי שנאי 3	13080928 - 1	21,747.20	5,452.80	11,206.40	38,406.40	388.86	
			סה"כ צריכה	21,747.20	5,452.80	11,206.40	38,406.40		
12	7355	בניין C ראשי	13044085 - 15	5,451.40	2,403.10	4,093.00	11,947.50	1.18	
			סה"כ צריכה	5,451.40	2,403.10	4,093.00	11,947.50		
13	22307	בניין C ראשי שנאי 1	16225069 - 1	67,296.00	18,316.80	32,531.20	118,144.00	1,123.07	
			סה"כ צריכה	67,296.00	18,316.80	32,531.20	118,144.00		
14	24794	בניין C ראשי שנאי 2	16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	20138	בניין C ראשי שנאי 3	15091196 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	7364	בניין D ראשי	13044090 - 3	16,992.00	7,155.20	12,825.60	36,972.80	243.14	
			סה"כ צריכה	16,992.00	7,155.20	12,825.60	36,972.80		
17	24671	בניין D ראשי חיוני שנאי T3	15091198 - 2	394.80	144.00	1,125.60	1,664.40	72.25	
			סה"כ צריכה	394.80	144.00	1,125.60	1,664.40		
18	20131	בניין D ראשי חיוני שנאי T4	14155671 - 3	4,272.50	1,692.50	3,735.00	9,700.00	54.33	
			סה"כ צריכה	4,272.50	1,692.50	3,735.00	9,700.00		
19	20144	בניין D ראשי חיוני שנאי T5	15091594 - 1	4,321.60	1,046.40	2,420.80	7,788.80	82.74	
			סה"כ צריכה	4,321.60	1,046.40	2,420.80	7,788.80		
20	7457	בניין D ראשי שנאי T1	14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	7465	בניין D ראשי שנאי T2	14155703 - 1	52,806.40	14,956.80	31,232.00	98,995.20	842.82	
			סה"כ צריכה	52,806.40	14,956.80	31,232.00	98,995.20		
22	7455	בניין D ראשי שנאי T3	14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	7459	בניין D ראשי שנאי T4	14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	7467	בניין D ראשי שנאי T5	14155706 - 1	30,659.84	11,495.68	16,494.40	58,649.92	12,273.41	
			סה"כ צריכה	30,659.84	11,495.68	16,494.40	58,649.92		
25	7406	חניון - ראשי שנאי חניון 6 (B)	13044120 - 15	6,912.00	2,688.00	5,600.00	15,200.00	943.68	
			סה"כ צריכה	6,912.00	2,688.00	5,600.00	15,200.00		
26	7345	חניון - ראשי שנאי חניון 7 (B)	13044082 - 15	7,712.00	3,968.00	9,344.00	21,024.00	708.48	
			סה"כ צריכה	7,712.00	3,968.00	9,344.00	21,024.00		
27	7408	חניון לוח קומתי EP1	13044120 - 2	3,433.00	1,408.00	2,891.00	7,732.00	56.17	
			סה"כ צריכה	3,433.00	1,408.00	2,891.00	7,732.00		
28	7347	חניון לוח קומתי חיוני EP1	13044082 - 2	1,619.20	851.10	1,944.60	4,414.90	25.23	
			סה"כ צריכה	1,619.20	851.10	1,944.60	4,414.90		
29	7409	חניון לוח קומתי EP2	13044120 - 3	1,388.00	225.00	254.00	1,867.00	61.85	
			סה"כ צריכה	1,388.00	225.00	254.00	1,867.00		
30	7348	חניון לוח קומתי חיוני EP2	13044082 - 3	729.40	342.90	781.50	1,853.80	11.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	729.40	342.90	781.50	1,853.80		
31	7410	חניון לוח קומתי EP3	13044120 - 4	898.00	409.00	935.00	2,242.00	20.77	
			סה"כ צריכה	898.00	409.00	935.00	2,242.00		
32	7349	חניון לוח קומתי EP3 חיוני	13044082 - 4	1,215.60	583.80	1,379.30	3,178.70	13.96	
			סה"כ צריכה	1,215.60	583.80	1,379.30	3,178.70		
33	7407	חניון לוח קומתי EP4	13044120 - 1	1,012.00	425.00	958.00	2,395.00	16.82	
			סה"כ צריכה	1,012.00	425.00	958.00	2,395.00		
34	7346	חניון לוח קומתי EP4 חיוני	13044082 - 1	1,021.00	496.00	1,162.00	2,679.00	11.37	
			סה"כ צריכה	1,021.00	496.00	1,162.00	2,679.00		

