



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין ברוש

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 13/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30547	אזורי מלל	00010929 - 1	14.92	14.56	19.77	49.25	1.12	
			00010929 - 2	27.62	12.16	29.74	69.51	0.41	
			00024880 - 6	1,572.22	532.29	1,371.62	3,476.13	23.87	
			סה"כ צריכה	1,614.76	559.02	1,421.12	3,594.90		
2	45822	אזורי מלל קומה 04	00009280 - 5	134.39	61.78	152.23	348.41	0.52	
			סה"כ צריכה	134.39	61.78	152.23	348.41		
3	30550	אלפרדו מ"א (28.5%)	00018371 - 3	3,219.27	856.41	1,982.61	6,058.29	96.18	
			סה"כ צריכה	3,219.27	856.41	1,982.61	6,058.29		
4	42054	אריוול	17312849 - 1	0.30	0.00	0.00	0.30	2.96	
			17312850 - 1	0.10	0.00	0.00	0.10	24.28	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	0.00	0.40		
5	32083	וובלנגת קומה 4	00009280 - 2	1,674.13	204.14	470.96	2,349.22	12.02	
			00009280 - 5	-134.39	-61.78	-152.23	-348.41	0.52	
			סה"כ צריכה	1,539.73	142.35	318.73	2,000.81		
6	30551	מ"א - צילרים גג	00015102 - 5	2,978.36	193.86	192.99	3,365.21	150.60	
			00015102 - 6	9,464.08	2,575.09	5,592.18	17,631.35	125.30	
			00018371 - 1	6,568.92	2,747.82	6,593.91	15,910.65	62.95	
			00018371 - 4	7,327.10	758.45	1,633.75	9,719.30	186.38	
			00018371 - 5	11,736.40	3,867.98	6,683.21	22,287.60	175.66	
			סה"כ צריכה	38,074.86	10,143.20	20,696.05	68,914.11		
7	39052	מירקלון	17313043 - 1	255.10	53.00	125.00	433.10		
			סה"כ צריכה	255.10	53.00	125.00	433.10		
8	40008	מלל מא 71.5%	00018371 - 3	8,076.41	2,148.55	4,973.92	15,198.88	96.18	
			סה"כ צריכה	8,076.41	2,148.55	4,973.92	15,198.88		
9	30552	מנטיס ויון קומה 1	00024880 - 5	4,685.05	1,229.60	2,624.70	8,539.34	24.35	
			סה"כ צריכה	4,685.05	1,229.60	2,624.70	8,539.34		
10	39931	משרדי הנהלה קומת קרקע	00010929 - 3	673.74	89.93	173.11	936.79	6.93	
			סה"כ צריכה	673.74	89.93	173.11	936.79		
11	30536	ניהול לוח מרכזי מסחרי	00024880 - 7	15,549.92	6,195.38	13,204.71	34,950.01	90.44	
			סה"כ צריכה	15,549.92	6,195.38	13,204.71	34,950.01		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	30508	סלקום	00009607 - 5	2,316.21	1,028.78	2,474.13	5,819.12	8.28	
			סה"כ צריכה	2,316.21	1,028.78	2,474.13	5,819.12		
13	30554	פארק אזורים - ציבורי	00009280 - 4	5,278.43	2,178.40	4,620.36	12,077.19	20.50	
			00009280 - 7	1,915.10	528.04	1,098.49	3,541.63	11.45	
			00009607 - 2	137.91	55.38	126.35	319.64	0.94	
			00009607 - 3	783.03	254.74	553.62	1,591.39	5.79	
			00009607 - 4	207.03	12.33	14.25	233.61	5.74	
			00009607 - 5	-2,316.21	-1,028.78	-2,474.13	-5,819.12	8.28	
			00010929 - 1	-14.92	-14.56	-19.77	-49.25	1.12	
			00010929 - 2	-27.62	-12.16	-29.74	-69.51	0.41	
			00010929 - 3	-673.74	-89.93	-173.11	-936.79	6.93	
			00015102 - 4	2,704.39	1,045.58	1,703.28	5,453.25	13.18	
			00018371 - 2	758.87	320.17	792.98	1,872.02	4.67	
			00018371 - 6	531.90	223.63	542.54	1,298.07	4.48	
			00024880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024880 - 2	2,191.97	960.88	2,261.01	5,413.86	9.48	
			00024880 - 3	2,035.82	197.84	318.38	2,552.05	11.04	
			00024880 - 4	98.45	42.70	107.39	248.54	6.49	
			סה"כ צריכה	13,610.41	4,674.27	9,441.90	27,726.58		
14	38518	צילר מיריקלון	17312728 - 1	6,508.68	1,215.17	2,835.35	10,559.20	107.76	
			סה"כ צריכה	6,508.68	1,215.17	2,835.35	10,559.20		
15	30537	ק. 2 אלגוסק	00009280 - 3	15,740.93	5,963.57	14,024.08	35,728.58	65.40	
			סה"כ צריכה	15,740.93	5,963.57	14,024.08	35,728.58		
16	39208	קומה 01 - ארייל	00024880 - 8	466.98	31.07	118.26	616.31	19.66	
			סה"כ צריכה	466.98	31.07	118.26	616.31		
17	44604	קומה 03 - דוולר	00015102 - 3	1,782.19	182.54	283.42	2,248.15	11.60	
			00015102 - 8	2,859.24	471.66	859.50	4,190.40	15.17	
			סה"כ צריכה	4,641.43	654.20	1,142.91	6,438.55		
18	36682	קומה 05 - פסיסיס	00015102 - 2	6,002.59	1,494.98	2,989.23	10,486.80	29.50	
			סה"כ צריכה	6,002.59	1,494.98	2,989.23	10,486.80		
19	46165	קומה 08 - פאוורמט	00009280 - 8	2,574.27	331.24	468.59	3,374.11	13.15	
			00018371 - 8	2,256.19	534.16	1,183.65	3,974.00	12.06	
			סה"כ צריכה	4,830.46	865.40	1,652.24	7,348.11		
20	39038	קומה 6 - פרויקט פלאפון	00009280 - 1	3,842.98	1,282.37	2,817.68	7,943.02	19.31	
			סה"כ צריכה	3,842.98	1,282.37	2,817.68	7,943.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	39039	קומה 7- פרוייקט פלאפון	00015102 - 1	3,261.32	1,048.42	2,168.57	6,478.30	17.28	
		סה"כ צריכה		3,261.32	1,048.42	2,168.57	6,478.30		
		סה"כ צריכה		135,045.63	39,737.45	85,336.52	260,119.60		
		חשבון חברת חשמל		134,781.88	40,697.88	87,192.63	262,672.39		
		הפרש בקוטי"ש		263.75	-960.43	-1,856.11	-2,552.79		
		הפרש באחוזים		0.20%	-2.36%	-2.13%	-0.97%		



■ פסגה (Kwh 135,045.63)
■ גבע (Kwh 39,737.45)
■ שפל (Kwh 85,336.52)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42399	למאזן בניין אלון - צילר מיריקלין	17312728 - 1	6,508.68	1,215.17	2,835.35	10,559.20	107.76	
		סה"כ צריכה		6,508.68	1,215.17	2,835.35	10,559.20		
2	42433	ניהול לוח מרכז- מונים נמצאים בבניין אלון	17313083 - 1	4,403.06	2,003.28	4,842.78	11,249.12	20.18	
		סה"כ צריכה		9,446.56	4,265.07	10,324.22	24,035.84	17.10	

