



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אלון

תקופת דוח: (31/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 13/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	54.70	24.16	58.40	137.26	0.39	
			00015790 - 3	3.50	1.59	3.84	8.92	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.004	0.00	0.004	0.008	
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	58.19	25.76	62.24	146.19		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015686 - 7	180.80	80.40	195.67	456.87	4.92	
			00015790 - 2	3.35	1.55	3.74	8.64	0.01	
			סה"כ צריכה	184.15	81.95	199.41	465.51		
3	39618	אזורי מלל קומה 1-	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סיברואן	00015791 - 3	1,673.40	239.64	501.33	2,414.37	8.18	
			00024800 - 2	0.0010	0.00	0.00	0.0010	0.002	
			סה"כ צריכה	1,673.40	239.64	501.33	2,414.37		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	1,325.95	220.58	498.67	2,045.20	8.13	
			סה"כ צריכה	1,325.95	220.58	498.67	2,045.20		
6	30723	אמפרסט	00009004 - 1	1,921.68	871.89	2,094.83	4,888.40	9.12	
			00015686 - 5	8,835.59	1,950.76	3,885.63	14,671.98	49.42	
			00015686 - 6	4,539.48	787.42	1,247.96	6,574.86	26.25	
			00015792 - 4	3.60	1.61	3.89	9.10	0.01	
			00015792 - 6	3.52	1.55	3.84	8.91	0.02	
			00022752 - 1	9,105.96	4,017.75	9,668.59	22,792.30	33.29	
			מגדלי קירור	13,806.73	5,701.45	13,641.72	33,149.90		
			סה"כ צריכה	38,216.55	13,332.43	30,546.45	82,095.44		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00015686 - 3	475.05	181.85	451.48	1,108.38	3.06	
			סה"כ צריכה	475.05	181.85	451.48	1,108.38		
8	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	4,458.90	822.88	1,595.17	6,876.95	27.09	
			00015792 - 5	8.03	1.87	5.03	14.93	0.18	
			סה"כ צריכה	4,466.93	824.74	1,600.20	6,891.88		
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוז	00009277 - 7	5,559.80	2,011.44	8,441.22	16,012.46	33.86	
			00015790 - 1	22,479.25	9,517.21	22,522.35	54,518.81	89.66	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024800 - 3	5,281.57	1,877.05	4,175.62	11,334.24	23.69	
			סה"כ צריכה	33,320.62	13,405.70	35,139.19	81,865.51		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	00024818 - 6	4,707.28	1,045.83	1,930.03	7,683.14	24.18	
			20208198 - 1	4,069.40	1,057.00	2,140.50	7,266.90	38.05	
			סה"כ צריכה	8,776.68	2,102.83	4,070.53	14,950.04		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	00015791 - 8	7,154.68	3,141.78	7,437.96	17,734.42	32.19	
			סה"כ צריכה	7,154.68	3,141.78	7,437.96	17,734.42		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	00024800 - 5	3,468.13	884.63	1,788.10	6,140.87	20.26	
			סה"כ צריכה	3,468.13	884.63	1,788.10	6,140.87		
15	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	3,744.92	779.22	1,232.79	5,756.93	22.70	
			סה"כ צריכה	3,744.92	779.22	1,232.79	5,756.93		
16	30678	חדר בוק	00024295 - 1	463.13	211.04	513.70	1,187.88	2.13	
			סה"כ צריכה	463.13	211.04	513.70	1,187.88		
17	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	1,298.53	277.02	640.24	2,215.79	7.95	
			סה"כ צריכה	1,298.53	277.02	640.24	2,215.79		
18	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	9,648.96	2,829.37	6,003.46	18,481.79	131.09	
			00015792 - 2	12,118.82	4,049.56	8,994.07	25,162.45	84.12	
			00024800 - 4	158.79	73.44	177.04	409.27	0.61	
			00024818 - 3	12,356.86	5,539.12	12,067.61	29,963.58	42.61	
			סה"כ צריכה	34,283.42	12,491.49	27,242.18	74,017.09		
19	45393	מסעדת שומשום	00015686 - 8	4,403.58	341.72	1,049.03	5,794.33	35.42	
			סה"כ צריכה	4,403.58	341.72	1,049.03	5,794.33		
20	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	24,619.61	9,892.84	42,733.85	77,246.29	107.69	
			סה"כ צריכה	24,619.61	9,892.84	42,733.85	77,246.29		
22	42064	מקסילינר	20004190 - 1	235.70	100.10	233.00	568.80	2.26	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	235.70	100.10	233.00	568.80		
23	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	35341	סקיילין 5-A	00015791 - 2	3,671.89	1,047.69	2,148.64	6,868.23	20.28	
			סה"כ צריכה	3,671.89	1,047.69	2,148.64	6,868.23		
25	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	931.59	44.80	67.24	1,043.63	4.42	
			00015791 - 7	3,007.37	396.47	949.12	4,352.96	28.99	
			00015793 - 1	3,570.36	813.12	1,591.32	5,974.81	20.43	
			סה"כ צריכה	7,509.32	1,254.39	2,607.68	11,371.40		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-1,921.68	-871.89	-2,094.83	-4,888.40	9.12	
			00009277 - 1	-24,619.61	-9,892.84	-42,733.85	-77,246.29	107.69	
			00009277 - 7	-5,559.80	-2,011.44	-8,441.22	-16,012.46	33.86	
			00013126 - 1	-54.70	-24.16	-58.40	-137.26	0.39	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	78,696.56	25,796.96	58,727.04	163,220.56	357.12	
			00015686 - 2	-496.79	-66.76	-154.62	-718.17	3.60	
			00015686 - 3	-475.05	-181.85	-451.48	-1,108.38	3.06	
			00015686 - 4	-4,458.90	-822.88	-1,595.17	-6,876.95	27.09	
			00015686 - 5	-8,835.59	-1,950.76	-3,885.63	-14,671.98	49.42	
			00015686 - 6	-4,539.48	-787.42	-1,247.96	-6,574.86	26.25	
			00015686 - 7	-180.80	-80.40	-195.67	-456.87	4.92	
			00015686 - 8	-4,403.58	-341.72	-1,049.03	-5,794.33	35.42	
			00015790 - 1	-22,479.25	-9,517.21	-22,522.35	-54,518.81	89.66	
			00015790 - 2	-3.35	-1.55	-3.74	-8.64	0.01	
			00015790 - 3	-3.50	-1.59	-3.84	-8.92	0.01	
			00015790 - 4	0.00	-0.004	0.00	-0.004	0.008	
			00015790 - 5	0.001	-0.0010	0.00	7.275957614183 4E-12	0.002	
			00015790 - 8	-931.59	-44.80	-67.24	-1,043.63	4.42	
			00015791 - 1	39,287.68	11,896.20	26,084.40	77,268.28	260.88	
			00015791 - 2	-3,671.89	-1,047.69	-2,148.64	-6,868.23	20.28	
			00015791 - 3	-1,673.40	-239.64	-501.33	-2,414.37	8.18	
			00015791 - 4	-9,648.96	-2,829.37	-6,003.46	-18,481.79	131.09	
			00015791 - 5	-1,298.53	-277.02	-640.24	-2,215.79	7.95	
			00015791 - 6	-1,325.95	-220.58	-498.67	-2,045.20	8.13	
			00015791 - 7	-3,007.37	-396.47	-949.12	-4,352.96	28.99	
			00015791 - 8	-7,154.68	-3,141.78	-7,437.96	-17,734.42	32.19	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-12,118.82	-4,049.56	-8,994.07	-25,162.45	84.12	
			00015792 - 4	-3.60	-1.61	-3.89	-9.10	0.01	
			00015792 - 5	-8.03	-1.87	-5.03	-14.93	0.18	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 6	-3.52	-1.55	-3.84	-8.91	0.02	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-3,570.36	-813.12	-1,591.32	-5,974.81	20.43	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-9,105.96	-4,017.75	-9,668.59	-22,792.30	33.29	
			00024295 - 1	-463.13	-211.04	-513.70	-1,187.88	2.13	
			00024800 - 3	-5,281.57	-1,877.05	-4,175.62	-11,334.24	23.69	
			00024800 - 4	-158.79	-73.44	-177.04	-409.27	0.61	
			00024800 - 5	-3,468.13	-884.63	-1,788.10	-6,140.87	20.26	
			00024800 - 6	-371.46	-168.26	-405.51	-945.23	1.77	
			00024800 - 8	-0.002	0.002	0.00	7.275957614183 4E-12	0.004	
			00024818 - 1	89,742.16	35,663.52	82,043.16	207,448.84	346.16	
			00024818 - 2	-13,806.73	-5,701.45	-13,641.72	-33,149.90	74.77	
			00024818 - 3	-12,356.86	-5,539.12	-12,067.61	-29,963.58	42.61	
			00024818 - 4	-3,744.92	-779.22	-1,232.79	-5,756.93	22.70	
			00024818 - 6	-4,707.28	-1,045.83	-1,930.03	-7,683.14	24.18	
			17312728 - 1	-6,508.68	-1,215.17	-2,835.35	-10,559.20	107.76	
			20004190 - 1	-235.70	-100.10	-233.00	-568.80	2.26	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-4,069.40	-1,057.00	-2,140.50	-7,266.90	38.05	
			סה"כ צריכה	20,999.02	11,069.09	2,762.45	34,830.56		
27	46244	קומה 02 אלון B - אזורי מלל	00024800 - 6	371.46	168.26	405.51	945.23	1.77	
			סה"כ צריכה	371.46	168.26	405.51	945.23		
28	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	496.79	66.76	154.62	718.17	3.60	
			סה"כ צריכה	496.79	66.76	154.62	718.17		
			סה"כ צריכה	201,217.72	72,141.51	164,019.25	437,378.48		
			חשבון חברת חשמל	210,892.75	75,118.75	170,677.00	456,688.50		
			הפרש בקוט"ש	-9,675.03	-2,977.24	-6,657.75	-19,310.02		
			הפרש באחוזים	-4.59%	-3.96%	-3.90%	-4.23%		



■ פסגה (Kwh 201,217.72)
■ גבע (Kwh 72,141.51)
■ שפל (Kwh 164,019.25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	19,723.90	8,144.93	19,488.17	47,357.00	74.77	
				19,723.90	8,144.93	19,488.17	47,357.00		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	39,287.68	11,896.20	26,084.40	77,268.28	260.88	
				39,287.68	11,896.20	26,084.40	77,268.28		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	89,742.16	35,663.52	82,043.16	207,448.84	346.16	
				89,742.16	35,663.52	82,043.16	207,448.84		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	78,696.56	25,796.96	58,727.04	163,220.56	357.12	
				78,696.56	25,796.96	58,727.04	163,220.56		

