



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 22/06/22

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (01/06/22 - 18/06/22)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 39770 | *לבדיקה מא (נובה) (מועמס לפי אחוז | 21055537 - 1 | 5,880.40 | 2,200.80 | 3,640.40 | 11,721.60 | 38.24 | |
| | | | 21055537 - 3 | 387.90 | 184.10 | 435.40 | 1,007.40 | 2.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,268.30 | 2,384.90 | 4,075.80 | 12,729.00 | | |
| 2 | 39772 | *לבדיקה מא משותף שעות רגילות +חריוגות = 100% | 21055537 - 4 | 7,487.40 | 3,726.00 | 6,775.20 | 17,988.60 | 212.55 | |
| | | | 21055538 - 2 | 31,555.20 | 12,460.80 | 20,596.80 | 64,612.80 | 306.74 | |
| | | | 21055543 - 4 | 23,053.20 | 10,622.40 | 21,586.20 | 55,261.80 | 172.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 62,095.80 | 26,809.20 | 48,958.20 | 137,863.20 | | |
| 3 | 47258 | *לבדיקה מא משותף שעות רגילות מועמס לפי אחוז רק 75% (נטע) | 21055537 - 4 | 6,667.20 | 11.40 | 129.60 | 6,808.20 | | |
| | | | 21055538 - 2 | 25,518.00 | 146.40 | 1,874.40 | 27,538.80 | | |
| | | | 21055543 - 4 | 18,340.20 | 121.20 | 1,314.90 | 19,776.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 50,525.40 | 279.00 | 3,318.90 | 54,123.30 | | |
| 4 | 39786 | *נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה | 21055538 - 1 | 35,377.50 | 14,680.00 | 30,172.50 | 80,230.00 | 541.40 | |
| | | | 21055540 - 1 | 39,385.00 | 17,847.50 | 38,635.00 | 95,867.50 | 682.25 | |
| | | | 21055538 - 2 | -15,777.60 | -6,230.40 | -10,298.40 | -32,306.40 | 306.74 | |
| | | | 21055538 - 3 | -1.15 | 0.00 | -1.90 | -3.05 | 0.64 | |
| | | | 21055538 - 4 | -6,631.50 | -2,937.90 | -6,606.00 | -16,175.40 | 88.09 | |
| | | | 20065587 - 2 | -4,567.80 | -1,839.30 | -4,045.05 | -10,452.15 | 75.10 | |
| | | | 20065587 - 3 | -2,776.40 | -1,164.60 | -3,220.50 | -7,161.50 | 60.09 | |
| | | | 20065587 - 4 | -1,366.50 | -507.50 | -1,161.40 | -3,035.40 | 24.86 | |
| | | | 21055544 - 1 | -184.83 | -86.57 | -207.60 | -479.00 | 2.55 | |
| | | | 21055544 - 2 | -62.65 | -27.05 | -65.40 | -155.10 | 1.18 | |
| | | | 21055544 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055539 - 1 | -266.00 | -161.43 | -380.73 | -808.17 | 7.20 | |
| | | | 21055539 - 2 | -76.10 | -32.53 | -75.23 | -183.85 | 1.97 | |
| | | | 21055540 - 2 | -6,036.60 | -2,630.70 | -6,063.90 | -14,731.20 | 94.25 | |
| | | | 21055540 - 3 | -6,190.50 | -2,790.30 | -6,922.05 | -15,902.85 | 98.68 | |
| | | | 21055537 - 1 | -2,940.20 | -1,100.40 | -1,820.20 | -5,860.80 | 38.24 | |





| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|----|
| | 2.48 | -503.70 | -217.70 | -92.05 | -193.95 | 21055537 - 3 | | | |
| | 212.55 | -8,994.30 | -3,387.60 | -1,863.00 | -3,743.70 | 21055537 - 4 | | | |
| | 262.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 1 | | | |
| | 12.75 | -1,603.40 | -605.60 | -295.40 | -702.40 | 21055543 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 3 | | | |
| | 12.64 | -697.40 | -266.50 | -126.90 | -304.00 | 21055537 - 2 | | | |
| | 172.19 | -27,630.90 | -10,793.10 | -5,311.20 | -11,526.60 | 21055543 - 4 | | | |
| | | 29,412.93 | 12,668.64 | 5,330.27 | 11,414.03 | סה"כ צריכה | | | |
| | 75.10 | -20,904.30 | -8,090.10 | -3,678.60 | -9,135.60 | 20065587 - 2 | ציבורי 100% לבדיקה | 39784 | 5 |
| | 60.09 | -14,323.00 | -6,441.00 | -2,329.20 | -5,552.80 | 20065587 - 3 | | | |
| | 24.86 | -6,070.80 | -2,322.80 | -1,015.00 | -2,733.00 | 20065587 - 4 | | | |
| | 38.24 | -11,721.60 | -3,640.40 | -2,200.80 | -5,880.40 | 21055537 - 1 | | | |
| | 12.64 | -1,394.80 | -533.00 | -253.80 | -608.00 | 21055537 - 2 | | | |
| | 2.48 | -1,007.40 | -435.40 | -184.10 | -387.90 | 21055537 - 3 | | | |
| | 212.55 | -17,988.60 | -6,775.20 | -3,726.00 | -7,487.40 | 21055537 - 4 | | | |
| | 541.40 | 160,460.00 | 60,345.00 | 29,360.00 | 70,755.00 | 21055538 - 1 | | | |
| | 306.74 | -64,612.80 | -20,596.80 | -12,460.80 | -31,555.20 | 21055538 - 2 | | | |
| | 0.64 | -6.10 | -3.80 | 0.00 | -2.30 | 21055538 - 3 | | | |
| | 88.09 | -32,350.80 | -13,212.00 | -5,875.80 | -13,263.00 | 21055538 - 4 | | | |
| | 7.20 | -1,616.33 | -761.47 | -322.87 | -532.00 | 21055539 - 1 | | | |
| | 1.97 | -367.70 | -150.45 | -65.05 | -152.20 | 21055539 - 2 | | | |
| | 682.25 | 191,735.00 | 77,270.00 | 35,695.00 | 78,770.00 | 21055540 - 1 | | | |
| | 94.25 | -29,462.40 | -12,127.80 | -5,261.40 | -12,073.20 | 21055540 - 2 | | | |
| | 98.68 | -31,805.70 | -13,844.10 | -5,580.60 | -12,381.00 | 21055540 - 3 | | | |
| | 262.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 1 | | | |
| | 12.75 | -3,206.80 | -1,211.20 | -590.80 | -1,404.80 | 21055543 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 3 | | | |
| | 172.19 | -55,261.80 | -21,586.20 | -10,622.40 | -23,053.20 | 21055543 - 4 | | | |
| | 2.55 | -958.00 | -415.20 | -173.15 | -369.65 | 21055544 - 1 | | | |
| | 1.18 | -310.20 | -130.80 | -54.10 | -125.30 | 21055544 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 3 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 4 | | | |
| | | 58,825.87 | 25,337.28 | 10,660.53 | 22,828.05 | סה"כ צריכה | | | |
| | 541.40 | 160,460.00 | 60,345.00 | 29,360.00 | 70,755.00 | 21055538 - 1 | שנאי 1 - לבדיקה | 39741 | 6 |
| | | 160,460.00 | 60,345.00 | 29,360.00 | 70,755.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 682.25 | 191,735.00 | 77,270.00 | 35,695.00 | 78,770.00 | 21055540 - 1 | שנאי 2 - לבדיקה | 39757 | 7 |
| | | 191,735.00 | 77,270.00 | 35,695.00 | 78,770.00 | סה"כ צריכה | | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 47264 | *נובה מא חריג | 21055537 - 4 | 885.00 | 3,507.30 | 7,908.30 | 12,300.60 | | |
| | | | 21055538 - 2 | 3,619.20 | 11,998.80 | 21,364.80 | 36,982.80 | | |
| | | | 21055543 - 4 | 3,277.80 | 10,142.70 | 22,113.00 | 35,533.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,782.00 | 25,648.80 | 51,386.10 | 84,816.90 | | |
| 2 | 39748 | אפלייד חדש ק.3 | 20065587 - 4 | 2,733.00 | 1,015.00 | 2,322.80 | 6,070.80 | 24.86 | |
| | | מא שעות רגילות | | 3,112.36 | 17.19 | 204.44 | 3,334.00 | | |
| | | ציבורי | | 545.45 | 219.72 | 507.83 | 1,273.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 6,390.81 | 1,251.90 | 3,035.08 | 10,677.80 | | |
| 3 | 39785 | אפריקה ישראל (50%) ציבורי | 21055538 - 1 | 35,377.50 | 14,680.00 | 30,172.50 | 80,230.00 | 541.40 | |
| | | | 21055540 - 1 | 39,385.00 | 17,847.50 | 38,635.00 | 95,867.50 | 682.25 | |
| | | | 21055538 - 2 | -15,777.60 | -6,230.40 | -10,298.40 | -32,306.40 | 306.74 | |
| | | | 21055538 - 3 | -1.15 | 0.00 | -1.90 | -3.05 | 0.64 | |
| | | | 21055538 - 4 | -6,631.50 | -2,937.90 | -6,606.00 | -16,175.40 | 88.09 | |
| | | | 20065587 - 2 | -4,567.80 | -1,839.30 | -4,045.05 | -10,452.15 | 75.10 | |
| | | | 20065587 - 3 | -2,776.40 | -1,164.60 | -3,220.50 | -7,161.50 | 60.09 | |
| | | | 20065587 - 4 | -1,366.50 | -507.50 | -1,161.40 | -3,035.40 | 24.86 | |
| | | | 21055544 - 1 | -184.83 | -86.57 | -207.60 | -479.00 | 2.55 | |
| | | | 21055544 - 2 | -62.65 | -27.05 | -65.40 | -155.10 | 1.18 | |
| | | | 21055544 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055539 - 1 | -266.00 | -161.43 | -380.73 | -808.17 | 7.20 | |
| | | | 21055539 - 2 | -76.10 | -32.53 | -75.23 | -183.85 | 1.97 | |
| | | | 21055540 - 2 | -6,036.60 | -2,630.70 | -6,063.90 | -14,731.20 | 94.25 | |
| | | | 21055540 - 3 | -6,190.50 | -2,790.30 | -6,922.05 | -15,902.85 | 98.68 | |
| | | | 21055537 - 1 | -2,940.20 | -1,100.40 | -1,820.20 | -5,860.80 | 38.24 | |
| | | | 21055537 - 3 | -193.95 | -92.05 | -217.70 | -503.70 | 2.48 | |
| | | | 21055537 - 4 | -3,743.70 | -1,863.00 | -3,387.60 | -8,994.30 | 212.55 | |
| | | | 21055543 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.14 | |
| | | | 21055543 - 2 | -702.40 | -295.40 | -605.60 | -1,603.40 | 12.75 | |
| | | | 21055543 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055537 - 2 | -304.00 | -126.90 | -266.50 | -697.40 | 12.64 | |
| | | | 21055543 - 4 | -11,526.60 | -5,311.20 | -10,793.10 | -27,630.90 | 172.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,414.03 | 5,330.27 | 12,668.64 | 29,412.93 | | |
| 4 | 39765 | אפריקה ישראל ק.1 | 21055543 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.14 | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 39743 | אפריקה ישראל ק.1 חדש | 21055538 - 3 | 2.30 | 0.00 | 3.80 | 6.10 | 0.64 | |
| | | מא שעות רגילות | | 1,066.09 | 5.89 | 70.03 | 1,142.00 | | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 6 | 39758 | ביומקס ק.ד. | 21055540 - 2 | 1,068.39 | 5.89 | 73.83 | 1,148.10 | 94.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,073.20 | 47.32 | 562.89 | 29,462.40 | | |
| | | | מא שעות רגילות | 8,569.11 | 698.54 | 1,193.80 | 3,728.32 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 1,835.99 | 1,138.93 | 2,651.51 | 6,199.99 | | |
| | | | ציבורי | 2,409.56 | 7,146.19 | 16,535.99 | 48,570.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 24,887.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 39751 | ביומקס ק.ד. חיוני | 21055544 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | ציבורי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 39759 | ביומקס ק.ה. | 21055540 - 3 | 12,381.00 | 5,580.60 | 13,844.10 | 31,805.70 | 98.68 | |
| | | | מא שעות רגילות | 8,569.11 | 47.32 | 562.89 | 9,179.31 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 1,835.99 | 698.54 | 1,193.80 | 3,728.32 | | |
| | | | ציבורי | 2,470.99 | 1,208.03 | 3,026.74 | 6,705.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 25,257.08 | 7,534.48 | 18,627.53 | 51,419.09 | | |
| | | | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | ציבורי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 39752 | ביומקס ק.ה. חיוני | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | ציבורי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 39753 | חניה | 21055539 - 1 | 532.00 | 322.87 | 761.47 | 1,616.33 | 7.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 532.00 | 322.87 | 761.47 | 1,616.33 | | |
| 11 | 39768 | נובה | 20065587 - 3 | 5,552.80 | 2,329.20 | 6,441.00 | 14,323.00 | 60.09 | |
| | | | 21055543 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מא שעות רגילות | 5,451.69 | 30.10 | 358.11 | 5,839.90 | | |
| | | | ציבורי | 1,108.22 | 504.20 | 1,408.20 | 3,020.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,112.71 | 2,863.50 | 8,207.31 | 23,183.52 | | |
| 12 | 39754 | נובה - לוח קומת גג | 21055539 - 2 | 152.20 | 65.05 | 150.45 | 367.70 | 1.97 | |
| | | | ציבורי | 30.38 | 14.08 | 32.89 | 77.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 182.58 | 79.13 | 183.34 | 445.05 | | |
| 13 | 39766 | נובה ק.1 | 21055543 - 2 | 1,404.80 | 590.80 | 1,211.20 | 3,206.80 | 12.75 | |
| | | | ציבורי | 280.37 | 127.89 | 264.81 | 673.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,685.17 | 718.69 | 1,476.01 | 3,879.86 | | |
| 14 | 39762 | נובה ק.6 - קומת גג - קפיטריה | 21055537 - 2 | 608.00 | 253.80 | 533.00 | 1,394.80 | 12.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 608.00 | 253.80 | 533.00 | 1,394.80 | | |
| 15 | 39745 | נובה ק.קרקע חדש 5ע | 20065587 - 1 | 7,407.20 | 3,197.00 | 7,032.40 | 17,636.60 | 52.52 | |
| | | | מא שעות רגילות | 4,132.98 | 22.82 | 271.49 | 4,427.29 | | |
| | | | ציבורי | 1,478.32 | 692.05 | 1,537.50 | 3,707.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,018.50 | 3,911.87 | 8,841.38 | 25,771.75 | | |
| 16 | 39749 | נובה ק.קרקע חיוני | 21055544 - 1 | 369.65 | 173.15 | 415.20 | 958.00 | 2.55 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | ציבורי | 73.77 | 37.48 | 90.78 | 202.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 443.42 | 210.63 | 505.98 | 1,160.03 | | |
| 17 | 39769 | נובה קומת קרקע | 20065587 - 1 | -7,407.20 | -3,197.00 | -7,032.40 | -17,636.60 | 52.52 | |
| | | | 21055538 - 4 | 13,263.00 | 5,875.80 | 13,212.00 | 32,350.80 | 88.09 | |
| | | | מא שעות רגילות | 3,551.94 | 19.61 | 233.32 | 3,804.87 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 760.97 | 289.53 | 494.80 | 1,545.30 | | |
| | | | ציבורי | 1,168.69 | 579.88 | 1,351.05 | 3,099.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,337.40 | 3,567.82 | 8,258.77 | 23,163.99 | | |
| 18 | 39746 | פתולאב ק.2 | 20065587 - 2 | 9,135.60 | 3,678.60 | 8,090.10 | 20,904.30 | 75.10 | |
| | | | מא שעות רגילות | 8,569.11 | 47.32 | 562.89 | 9,179.31 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 1,835.99 | 698.54 | 1,193.80 | 3,728.32 | | |
| | | | ציבורי | 1,823.27 | 796.30 | 1,768.74 | 4,388.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,363.97 | 5,220.76 | 11,615.53 | 38,200.25 | | |
| 19 | 39750 | פתולאב ק.2 חיוני | 21055544 - 2 | 125.30 | 54.10 | 130.80 | 310.20 | 1.18 | |
| | | | ציבורי | 25.01 | 11.71 | 28.60 | 65.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 150.31 | 65.81 | 159.40 | 375.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 138,234.20 | 64,132.41 | 142,869.35 | 345,235.96 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | | 345,235.96 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 138,234.20) 41%
- גבע (Kwh 64,132.41) 19%
- שפל (Kwh 142,869.35) 40%

