



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה

תקופת דוח: (21/06/22 - 01/06/22)


תאריך הפקה: 23/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46419	TSG	20004194 - 2	38.55	12.25	30.35	81.15	0.43	
			20281601 - 1	8,191.90	3,252.70	8,135.60	19,580.20	88.20	
			חניון	2,947.23	1,240.12	3,053.82	7,241.16		
			סה"כ צריכה	11,177.68	4,505.07	11,219.77	26,902.51		
2	44078	חזי בסון	20004195 - 3	230.34	26.58	22.26	279.18	3.09	
			סה"כ צריכה	230.34	26.58	22.26	279.18		
3	44075	מיזוג אויר	20004196 - 2	10,493.20	3,914.00	7,796.00	22,203.20	112.71	
			20004196 - 3	3,686.80	472.40	1,821.20	5,980.40	70.46	
			20004196 - 4	3,210.40	636.40	1,576.80	5,423.60	57.26	
			סה"כ צריכה	17,390.40	5,022.80	11,194.00	33,607.20		
4	47297	פטיסר שוקולטרי (אביגד מוריס)	20004195 - 4	0.78	0.00	0.00	0.78	0.41	
			סה"כ צריכה	0.78	0.00	0.00	0.78		
5	44220	פיתוח	20004194 - 4	508.92	217.05	524.47	1,250.43	10.46	
			20004195 - 1	89.11	6.62	20.21	115.94	4.45	
			סה"כ צריכה	598.02	223.66	544.68	1,366.37		
6	44219	ציבורי	20004195 - 1	-174.04	-12.92	-39.48	-226.44	4.45	
			20004195 - 3	-230.34	-26.58	-22.26	-279.18	3.09	
			20004195 - 4	-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.41	
			20004196 - 1	29,350.40	8,648.00	20,076.80	58,075.20	217.47	
			20004196 - 2	-10,493.20	-3,914.00	-7,796.00	-22,203.20	112.71	
			20004196 - 3	-3,686.80	-472.40	-1,821.20	-5,980.40	70.46	
			20004196 - 4	-3,210.40	-636.40	-1,576.80	-5,423.60	57.26	
			סה"כ צריכה	11,554.84	3,585.70	8,821.06	23,961.60		
7	46241	צרו בני סחר והשקעות	20004194 - 3	51.15	10.65	25.55	87.35	0.47	
			20004194 - 4	485.06	206.88	499.88	1,191.82	10.46	
			20004195 - 1	84.93	6.30	19.27	110.50	4.45	
			חניון	2,809.07	1,181.98	2,910.68	6,901.74		
			סה"כ צריכה	3,430.22	1,405.82	3,455.38	8,291.41		
			סה"כ צריכה	44,382.28	14,769.63	35,257.15	94,409.05		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				94,409.05		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 44,382.28)
■ גבע (Kwh 14,769.63)
■ שפל (Kwh 35,257.15)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	20004194 - 1	5,846.00	2,445.00	6,020.40	14,311.40	83.45	
			20004194 - 2	-38.55	-12.25	-30.35	-81.15	0.43	
			20004194 - 3	-51.15	-10.65	-25.55	-87.35	0.47	
			סה"כ צריכה	5,756.30	2,422.10	5,964.50	14,142.90		

