

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (21/06/22 - 01/06/22)

תאריך הפקה: 23/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	13,659.96	4,984.36	10,917.82	29,562.13	107.33	
		תוספת צריכה		819.60	299.06	655.07	1,773.73		
		סה"כ צריכה		14,479.56	5,283.42	11,572.88	31,335.86		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-488.20	-172.60	-422.40	-1,083.20		
			1 - 15112930	-985.90	-24.80	-162.70	-1,173.40		
			3 - 81018601	5,219.50	1,229.36	1,689.84	8,138.70	34.88	
			4 - 81018601	8,283.71	2,369.92	4,803.47	15,457.10	60.86	
			5 - 81018601	1,385.89	186.70	245.81	1,818.39	9.20	
		לוח שירותי בית		394.63	206.61	390.94	992.18		
		סה"כ צריכה		13,809.63	3,795.19	6,544.96	24,149.77		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	488.20	172.60	422.40	1,083.20		
			1 - 15112930	985.90	24.80	162.70	1,173.40		
			1 - 20281997	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97	
			6 - 81018601	10,536.34	3,515.50	7,342.30	21,394.13	57.84	
			7 - 81018601	0.00	0.006	0.006	0.01		
			8 - 81018601	50.50	25.10	56.12	131.72	0.28	
		סה"כ צריכה		12,060.94	3,738.00	7,983.52	23,782.46		
		סה"כ צריכה		40,350.12	12,816.60	26,101.36	79,268.08		
		חשבון חברת חשמל				0.00			
		הפרש בקוט"ש				79,268.08			
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (40,350.12 Kwh) 51%
■ גבע (12,816.60 Kwh) 33%
■ שפל (26,101.36 Kwh) 16%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	394.63	206.61	390.94	992.18	2.27	
			סה"כ צריכה	394.63	206.61	390.94	992.18		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	21,105.10	5,748.30	13,029.20	39,882.60	1.49	
			סה"כ צריכה	21,105.10	5,748.30	13,029.20	39,882.60		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	20,610.20	5,611.90	12,740.80	38,962.90	1.46	
			סה"כ צריכה	20,610.20	5,611.90	12,740.80	38,962.90		

