



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (21/06/22 - 01/06/22)

תאריך הפקה: 23/06/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	3,209.87	1,252.60	3,060.62	7,523.09	25.66	
			00009659 - 5	238.13	42.18	77.43	357.75	2.28	
			00018054 - 1	453.04	170.39	415.59	1,039.02	4.19	
			00018065 - 1	3,427.11	1,405.09	3,466.37	8,298.57	27.82	
			00020635 - 1	1,490.35	93.84	151.02	1,735.21	25.09	
			00025413 - 5	1,786.25	160.05	185.28	2,131.57	28.29	
			סה"כ צריכה	10,604.74	3,124.16	7,356.31	21,085.21		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,602.53	625.36	1,528.02	3,755.90	25.66	
			00009659 - 5	118.89	21.06	38.66	178.60	2.28	
			00018054 - 1	226.18	85.07	207.48	518.73	4.19	
			00018065 - 1	1,710.99	701.49	1,730.59	4,143.07	27.82	
			00020635 - 1	744.06	46.85	75.40	866.31	25.09	
			00025413 - 5	891.78	79.90	92.50	1,064.19	28.29	
			סה"כ צריכה	5,294.42	1,559.74	3,672.64	10,526.80		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	3,547.34	501.10	1,112.85	5,161.28	28.09	
			סה"כ צריכה	3,547.34	501.10	1,112.85	5,161.28		
4	30743	אשבל קומה 2 9-12	00009659 - 2	3,326.98	544.03	1,362.07	5,233.08	22.01	
			סה"כ צריכה	3,326.98	544.03	1,362.07	5,233.08		
5	30789	חניון 527	00024701 - 1	3,512.64	1,384.36	3,484.12	8,381.12	54.94	
			סה"כ צריכה	3,512.64	1,384.36	3,484.12	8,381.12		
6	30790	חניון 528	00024701 - 1	3,512.64	1,384.36	3,484.12	8,381.12	54.94	
			סה"כ צריכה	3,512.64	1,384.36	3,484.12	8,381.12		
7	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	758.97	313.96	774.45	1,847.38	3.81	
			סה"כ צריכה	758.97	313.96	774.45	1,847.38		
8	33799	מ"א לחלוקה לידיעה	00021971 - 1	14,881.54	2,502.21	5,520.06	22,903.81	180.99	
			00022684 - 1	71,209.28	18,379.78	36,551.68	126,140.74	504.96	
			סה"כ צריכה	86,090.82	20,881.98	42,071.74	149,044.54		
9	30786	מטריקס	00025154 - 1	3,746.97	1,185.44	2,840.32	7,772.73	22.45	
			00025154 - 4	1,469.19	270.74	644.71	2,384.63	11.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025154 - 8	412.05	128.01	321.52	861.58	3.91	
			סה"כ צריכה	5,628.21	1,584.19	3,806.54	11,018.94		
10	33935	פרוירטי	00009659 - 1	1,986.98	270.86	637.19	2,895.03	14.33	
			סה"כ צריכה	1,986.98	270.86	637.19	2,895.03		
11	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-7,025.28	-2,768.72	-6,968.24	-16,762.24	54.94	
			00025413 - 1	9,747.10	3,755.82	9,397.20	22,900.13	68.13	
			00025413 - 3	1,455.57	378.34	684.85	2,518.75	9.63	
			סה"כ צריכה	4,177.39	1,365.44	3,113.81	8,656.64		
12	45228	קורנית מחסן ק.קרקע	00009659 - 8	1,757.01	642.43	1,541.94	3,941.39	11.42	
			סה"כ צריכה	1,757.01	642.43	1,541.94	3,941.39		
13	45605	קורנית ק.קרקע	00025154 - 2	-0.002	0.01	-0.002	0.008	0.03	
			סה"כ צריכה	-0.002	0.01	-0.002	0.008		
14	47343	קורנית ק.קרקע QL lab	00025154 - 5	1.65	0.74	1.86	4.26	0.85	
			סה"כ צריכה	1.65	0.74	1.86	4.26		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	11,820.05	2,273.26	3,810.92	17,904.23	99.65	
			00023651 - 1	40.26	0.18	1.30	41.74	0.94	
			00023651 - 2	175.81	74.29	164.93	415.03	1.52	
			00023651 - 3	486.57	221.53	515.80	1,223.89	2.83	
			סה"כ צריכה	12,522.69	2,569.25	4,492.95	19,584.89		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00025154 - 3	4.00	1.64	4.05	9.69	0.04	
			סה"כ צריכה	4.00	1.64	4.05	9.69		
17	47697	קורנית קרקע מעבדת כימיה	00025154 - 7	622.20	154.88	343.26	1,120.35	4.03	
			סה"כ צריכה	622.20	154.88	343.26	1,120.35		
			סה"כ צריכה	143,348.68	36,283.13	77,259.91	256,891.72		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				256,891.72		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 143,348.68)
- גבע (Kwh 36,283.13)
- שפל (Kwh 77,259.91)

