



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (27/06/22 - 27/05/22)

תאריך הפקה: 30/06/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	168.96	74.88	184.32	428.16	0.58	
			סה"כ צריכה	168.96	74.88	184.32	428.16		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	174.56	76.80	188.80	440.16	0.59	
			סה"כ צריכה	174.56	76.80	188.80	440.16		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	24,328.80	2,546.40	106.80	26,982.00	158.54	
			סה"כ צריכה	24,328.80	2,546.40	106.80	26,982.00		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	186.60	46.80	0.00	233.40	76.12	
			סה"כ צריכה	186.60	46.80	0.00	233.40		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	5,061.90	1,179.80	2,388.10	8,629.80	58.80	
			סה"כ צריכה	5,061.90	1,179.80	2,388.10	8,629.80		
7	44593	קומה 2 בני השרון	20065478 - 2	351.28	71.76	176.04	599.08	78.17	
			סה"כ צריכה	351.28	71.76	176.04	599.08		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	761.50	50.30	100.60	912.40	5.48	
			סה"כ צריכה	761.50	50.30	100.60	912.40		
9	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	255.64	13.92	37.36	306.92	78.56	
			סה"כ צריכה	255.64	13.92	37.36	306.92		
10	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	988.36	190.76	437.44	1,616.56	77.28	
			סה"כ צריכה	988.36	190.76	437.44	1,616.56		
11	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	289.44	26.72	66.04	382.20	3.38	
			סה"כ צריכה	289.44	26.72	66.04	382.20		
13	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	222.72	21.64	47.28	291.64	3.25	
			סה"כ צריכה	222.72	21.64	47.28	291.64		
14	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	430.20	76.80	160.84	667.84	4.65	
			סה"כ צריכה	430.20	76.80	160.84	667.84		
15	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	313.76	43.44	82.96	440.16	2.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	313.76	43.44	82.96	440.16		
16	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	244.44	21.24	36.88	302.56	2.56	
			סה"כ צריכה	244.44	21.24	36.88	302.56		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	191.88	11.96	25.68	229.52	2.13	
			סה"כ צריכה	191.88	11.96	25.68	229.52		
18	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	348.32	46.84	114.84	510.00	2.67	
			סה"כ צריכה	348.32	46.84	114.84	510.00		
19	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	257.00	33.12	75.48	365.60	2.31	
			סה"כ צריכה	257.00	33.12	75.48	365.60		
20	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	197.64	26.76	62.68	287.08	3.67	
			סה"כ צריכה	197.64	26.76	62.68	287.08		
21	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	696.64	59.00	148.40	904.04	7.33	
			סה"כ צריכה	696.64	59.00	148.40	904.04		
22	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	408.44	63.64	123.80	595.88	3.33	
			סה"כ צריכה	408.44	63.64	123.80	595.88		
23	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	1,728.48	122.56	276.64	2,127.68	9.41	
			סה"כ צריכה	1,728.48	122.56	276.64	2,127.68		
24	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	1,863.04	153.44	389.44	2,405.92	13.37	
			סה"כ צריכה	1,863.04	153.44	389.44	2,405.92		
25	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	272.50	69.20	114.70	456.40	5.60	
			20281613 - 1	160.60	56.00	135.50	352.10	1.04	
			סה"כ צריכה	433.10	125.20	250.20	808.50		
			סה"כ צריכה	39,902.70	5,083.78	5,480.62	50,467.10		
			חשבון חברת חשמל	46,220.00	8,440.00	13,060.00	67,720.00		
			הפרש בקוט"ש	-6,317.30	-3,356.22	-7,579.38	-17,252.90		
			הפרש באחוזים	-13.67%	-39.77%	-58.04%	-25.48%		





■ פסגה (Kwh 39,902.70)
■ גבע (Kwh 5,083.78)
■ שפל (Kwh 5,480.62)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	47,341.40	7,966.60	11,230.50	66,538.50	239.00	
			סה"כ צריכה	47,341.40	7,966.60	11,230.50	66,538.50		

