

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (27/06/22 - 27/05/22)

תאריך הפקה: 30/06/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,443.70	386.10	109.50	1,939.30	78.44	
			סה"כ צריכה	1,443.70	386.10	109.50	1,939.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	8,182.60	2,180.70	1,910.90	12,274.20		
			סה"כ צריכה	8,182.60	2,180.70	1,910.90	12,274.20		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	16,109.40	2,900.30	2,092.60	21,102.30		
			סה"כ צריכה	16,109.40	2,900.30	2,092.60	21,102.30		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	25,326.40	3,459.30	2,613.80	31,399.50		
			סה"כ צריכה	25,326.40	3,459.30	2,613.80	31,399.50		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	41.31	0.00	0.00	41.31	0.40	
			אוויר צח	6.88	1.84	0.52	9.24		
			סה"כ צריכה	48.19	1.84	0.52	50.55		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	20.19	0.27	1.12	21.58	0.15	
			אוויר צח	6.88	1.84	0.52	9.24		
			סה"כ צריכה	27.07	2.11	1.64	30.83		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	14.88	2.21	3.73	20.82	0.22	
			אוויר צח	6.88	1.84	0.52	9.24		
			סה"כ צריכה	21.76	4.05	4.25	30.06		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	260.00	0.00	0.00	260.00	40.46	
			אוויר צח	41.95	11.22	3.18	56.35		
			סה"כ צריכה	301.95	11.22	3.18	316.35		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.45	0.45	0.00	0.90	0.43	
			אוויר צח	10.80	2.89	0.82	14.50		
			סה"כ צריכה	11.24	3.34	0.82	15.40		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	39.94	5.71	0.99	46.64	0.54	
			אוויר צח	10.98	2.94	0.83	14.75		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	50.91	8.65	1.82	61.39		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	58.72	0.00	0.00	58.72	0.46	
		אוויר צח		5.59	1.50	0.42	7.51		
		סה"כ צריכה		64.31	1.50	0.42	66.23		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	10.53	0.00	0.00	10.53	0.42	
		אוויר צח		9.27	2.48	0.70	12.45		
		סה"כ צריכה		19.80	2.48	0.70	22.98		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	41.63	0.13	0.10	41.86	0.29	
		אוויר צח		9.27	2.48	0.70	12.45		
		סה"כ צריכה		50.90	2.61	0.80	54.31		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	102.77	8.19	17.89	128.85	1.20	
		אוויר צח		9.27	2.48	0.70	12.45		
		סה"כ צריכה		112.04	10.67	18.59	141.30		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	28.99	28.29	27.94	85.22	3.00	
		אוויר צח		6.88	1.84	0.52	9.24		
		סה"כ צריכה		35.87	30.13	28.46	94.46		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	89.68	0.03	0.00	89.71	0.71	
		אוויר צח		10.92	2.92	0.83	14.67		
		סה"כ צריכה		100.60	2.95	0.83	104.38		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	32.13	2.59	6.24	40.96	0.55	
		אוויר צח		6.57	1.76	0.50	8.83		
		סה"כ צריכה		38.70	4.35	6.74	49.79		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.43	0.06	0.10	0.59	10.49	
		אוויר צח		6.88	1.84	0.52	9.24		
		סה"כ צריכה		7.31	1.90	0.62	9.83		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	14.83	0.53	0.00	15.36	0.23	
		אוויר צח		6.88	1.84	0.52	9.24		
		סה"כ צריכה		21.71	2.37	0.52	24.60		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	54.75	0.05	0.08	54.88	0.41	
			15129231 - 9	36.32	0.02	0.02	36.35	0.32	
			15129231 - 14	0.86	0.00	0.00	0.86	0.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	39.52	10.57	3.00	53.09		
			סה"כ צריכה	131.46	10.63	3.09	145.18		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	63.45	0.50	0.30	64.25	0.85	
			אוויר צח	25.84	6.91	1.96	34.71		
			סה"כ צריכה	89.29	7.41	2.26	98.96		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	141.95	12.25	6.95	161.15	3.28	
			אוויר צח	24.46	6.54	1.85	32.85		
			סה"כ צריכה	166.41	18.79	8.80	194.00		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.05	0.00	0.00	0.05	0.12	
			אוויר צח	8.77	2.35	0.67	11.78		
			סה"כ צריכה	8.82	2.35	0.67	11.83		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	26.58	0.00	0.00	26.58	0.49	
			אוויר צח	12.52	3.35	0.95	16.82		
			סה"כ צריכה	39.10	3.35	0.95	43.40		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	11.45	0.00	0.00	11.45	1.75	
			אוויר צח	37.51	10.03	2.84	50.38		
			סה"כ צריכה	48.96	10.03	2.84	61.83		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	38.45	8.00	0.00	46.45	0.54	
			אוויר צח	17.97	4.81	1.36	24.14		
			סה"כ צריכה	56.42	12.81	1.36	70.59		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	255.50	89.55	185.25	530.30	2.05	
			אוויר צח	21.67	5.80	1.64	29.11		
			סה"כ צריכה	277.17	95.35	186.89	559.41		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	43.66	0.84	0.40	44.90	1.03	
			אוויר צח	13.88	3.71	1.05	18.64		
			סה"כ צריכה	57.54	4.55	1.45	63.54		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	572.10	49.45	11.90	633.45	3.68	
			אוויר צח	21.23	5.68	1.61	28.52		
			סה"כ צריכה	593.33	55.13	13.51	661.97		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	42.02	10.30	0.00	52.32	0.49	
			אוויר צח	9.87	2.64	0.75	13.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.89	12.94	0.75	65.58		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	9.08	0.00	0.00	9.08	0.10	
			אוויר צח	8.52	2.28	0.65	11.45		
			סה"כ צריכה	17.60	2.28	0.65	20.53		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	127.40	1.30	0.08	128.78	1.16	
			אוויר צח	39.82	10.65	3.02	53.50		
			סה"כ צריכה	167.22	11.95	3.10	182.28		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	69.45	0.55	1.65	71.65	2.28	
			אוויר צח	24.00	6.42	1.82	32.24		
			סה"כ צריכה	93.45	6.97	3.47	103.89		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	5.12	0.00	0.00	5.12	0.33	
			אוויר צח	9.45	2.53	0.72	12.69		
			סה"כ צריכה	14.57	2.53	0.72	17.81		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	74.58	1.26	1.18	77.02	0.58	
			אוויר צח	16.12	4.31	1.22	21.65		
			סה"כ צריכה	90.70	5.57	2.40	98.67		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	80.10	3.20	0.00	83.30	0.65	
			אוויר צח	17.93	4.80	1.36	24.09		
			סה"כ צריכה	98.03	8.00	1.36	107.39		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	84.75	0.05	0.00	84.80	0.62	
			אוויר צח	17.97	4.81	1.36	24.14		
			סה"כ צריכה	102.72	4.86	1.36	108.94		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	44.80	9.05	11.45	65.30	0.76	
			אוויר צח	31.66	8.47	2.40	42.53		
			סה"כ צריכה	76.46	17.52	13.85	107.83		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	60.05	6.75	18.35	85.15	0.50	
			אוויר צח	12.08	3.23	0.92	16.23		
			סה"כ צריכה	72.13	9.98	19.27	101.38		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	6.16	0.16	0.00	6.32	0.57	
			אוויר צח	14.68	3.93	1.11	19.72		
			סה"כ צריכה	20.84	4.09	1.11	26.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	43.10	1.00	0.50	44.60	0.50	
		אוויר צח		21.33	5.70	1.62	28.65		
		סה"כ צריכה		64.43	6.70	2.12	73.25		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	23.88	1.44	3.90	29.22	0.18	
		אוויר צח		4.24	1.13	0.32	5.69		
		סה"כ צריכה		28.12	2.57	4.22	34.91		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	166.80	1.40	0.60	168.80	1.34	
		אוויר צח		59.33	15.87	4.50	79.70		
		סה"כ צריכה		226.13	17.27	5.10	248.50		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	32.34	0.36	0.00	32.70	0.35	
		אוויר צח		10.69	2.86	0.81	14.36		
		סה"כ צריכה		43.03	3.22	0.81	47.06		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	64.00	1.72	0.00	65.72	0.38	
		אוויר צח		9.14	2.44	0.69	12.28		
		סה"כ צריכה		73.14	4.16	0.69	78.00		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	5.28	0.00	0.00	5.28	0.29	
		אוויר צח		11.21	3.00	0.85	15.06		
		סה"כ צריכה		16.49	3.00	0.85	20.34		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		16.12	4.31	1.22	21.65		
		סה"כ צריכה		16.12	4.31	1.22	21.65		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	70.70	0.50	0.00	71.20	0.85	
		אוויר צח		28.59	7.65	2.17	38.40		
		סה"כ צריכה		99.29	8.15	2.17	109.60		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	16.85	0.05	0.00	16.90	0.28	
		אוויר צח		14.00	3.74	1.06	18.81		
		סה"כ צריכה		30.85	3.79	1.06	35.71		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	76.80	2.20	2.50	81.50	0.98	
		אוויר צח		40.20	10.75	3.05	54.01		
		סה"כ צריכה		117.00	12.95	5.55	135.51		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	79.85	6.05	2.15	88.05	0.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	21.21	5.67	1.61	28.49		
			סה"כ צריכה	101.06	11.72	3.76	116.54		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	76.40	1.95	6.10	84.45	5.10	
			אוויר צח	13.69	3.66	1.04	18.39		
			סה"כ צריכה	90.09	5.61	7.14	102.84		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	11.05	2.96	0.84	14.85		
			סה"כ צריכה	11.05	2.96	0.84	14.85		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	19.58	0.84	0.04	20.46	0.23	
			אוויר צח	6.49	1.74	0.49	8.72		
			סה"כ צריכה	26.07	2.58	0.53	29.18		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	11.82	0.06	0.00	11.88	0.23	
			אוויר צח	9.01	2.41	0.68	12.10		
			סה"כ צריכה	20.83	2.47	0.68	23.98		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	51.60	0.40	1.35	53.35	0.71	
			אוויר צח	60.00	16.05	4.55	80.59		
			סה"כ צריכה	111.60	16.45	5.90	133.94		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	79.76	0.00	0.00	79.76	0.74	
			אוויר צח	14.95	4.00	1.13	20.09		
			סה"כ צריכה	94.71	4.00	1.13	99.85		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	83.45	28.90	67.90	180.25	1.00	
			אוויר צח	25.59	6.84	1.94	34.37		
			סה"כ צריכה	109.04	35.74	69.84	214.62		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	59.52	0.14	0.14	59.80	0.83	
			אוויר צח	16.40	4.39	1.24	22.04		
			סה"כ צריכה	75.92	4.53	1.38	81.84		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	104.05	5.35	3.25	112.65	1.10	
			אוויר צח	18.83	5.04	1.43	25.30		
			סה"כ צריכה	122.88	10.39	4.68	137.95		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	88.85	0.45	2.25	91.55	0.72	
			אוויר צח	21.22	5.67	1.61	28.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	110.07	6.12	3.86	120.05		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	91.52	1.30	0.04	92.86	0.99	
			אוויר צח	18.08	4.84	1.37	24.29		
			סה"כ צריכה	109.60	6.14	1.41	117.15		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	10.80	5.70	13.55	30.05	0.12	
			אוויר צח	19.65	5.25	1.49	26.39		
			סה"כ צריכה	30.45	10.95	15.04	56.44		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	162.90	0.30	0.15	163.35	0.79	
			אוויר צח	20.08	5.37	1.52	26.97		
			סה"כ צריכה	182.98	5.67	1.67	190.32		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	11.74	1.46	3.36	16.56	8.78	
			אוויר צח	7.50	2.00	0.57	10.07		
			סה"כ צריכה	19.24	3.46	3.93	26.63		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	47.10	0.04	0.00	47.14	0.37	
			אוויר צח	9.14	2.44	0.69	12.28		
			סה"כ צריכה	56.24	2.48	0.69	59.42		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	4.84	0.70	0.44	5.98	0.36	
			אוויר צח	7.50	2.00	0.57	10.07		
			סה"כ צריכה	12.34	2.70	1.01	16.05		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	22.76	0.42	1.76	24.94	6.19	
			אוויר צח	7.16	1.91	0.54	9.61		
			סה"כ צריכה	29.92	2.33	2.30	34.55		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	2.58	0.00	0.00	2.58	8.52	
			אוויר צח	6.78	1.81	0.51	9.11		
			סה"כ צריכה	9.36	1.81	0.51	11.69		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	42.52	0.00	0.00	42.52	10.49	
			אוויר צח	9.72	2.60	0.74	13.06		
			סה"כ צריכה	52.24	2.60	0.74	55.58		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	75.90	0.00	0.00	75.90	2.03	
			אוויר צח	21.86	5.85	1.66	29.36		
			סה"כ צריכה	97.76	5.85	1.66	105.26		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	
		אוויר צח		13.91	3.72	1.05	18.68		
		סה"כ צריכה		13.91	3.72	1.05	18.68		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	50.02	0.00	0.00	50.02	3.25	
		אוויר צח		9.55	2.55	0.72	12.83		
		סה"כ צריכה		59.57	2.55	0.72	62.85		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	10.84	1.32	0.50	12.66	3.70	
		אוויר צח		14.40	3.85	1.09	19.34		
		סה"כ צריכה		25.24	5.17	1.59	32.00		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	29.44	0.24	0.04	29.72	2.16	
		אוויר צח		13.88	3.71	1.05	18.64		
		סה"כ צריכה		43.32	3.95	1.09	48.36		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	117.70	3.45	0.00	121.15	3.36	
		אוויר צח		21.22	5.67	1.61	28.50		
		סה"כ צריכה		138.92	9.12	1.61	149.65		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	6.42	0.00	0.00	6.42	7.48	
		אוויר צח		6.84	1.83	0.52	9.18		
		סה"כ צריכה		13.26	1.83	0.52	15.60		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	61.62	10.80	9.30	81.72	0.42	
		אוויר צח		7.92	2.12	0.60	10.63		
		סה"כ צריכה		69.54	12.92	9.90	92.35		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	51.10	1.08	3.48	55.66	4.54	
		אוויר צח		9.57	2.56	0.73	12.86		
		סה"כ צריכה		60.67	3.64	4.21	68.52		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	94.46	0.00	0.00	94.46	8.17	
		אוויר צח		19.01	5.08	1.44	25.53		
		סה"כ צריכה		113.47	5.08	1.44	119.99		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	46.46	1.36	0.14	47.96	21.04	
		אוויר צח		13.67	3.66	1.04	18.37		
		סה"כ צריכה		60.13	5.02	1.18	66.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	128.20	0.00	0.00	128.20	0.77	
		אוויר צח		10.43	2.79	0.79	14.00		
		סה"כ צריכה		138.63	2.79	0.79	142.20		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	259.70	23.25	18.90	301.85	2.61	
		אוויר צח		63.81	17.07	4.84	85.72		
		סה"כ צריכה		323.51	40.32	23.74	387.57		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	597.40	60.70	33.80	691.90	5.53	
		אוויר צח		97.36	26.04	7.38	130.79		
		סה"כ צריכה		694.76	86.74	41.18	822.69		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,850.40	715.40	1,018.30	3,584.10	9.42	
		סה"כ צריכה		1,850.40	715.40	1,018.30	3,584.10		
		סה"כ צריכה		58,598.27	10,048.47	8,216.94	76,863.68		
		חשבון חברת חשמל					106,260.00		
		הפרש בקוט"ש					-98,043.06		
		הפרש באחוזים					-92.27%		



- פסגה (Kwh 58,598.27)
- גבע (Kwh 10,048.47)
- שפל (Kwh 8,216.94)

