



**דוח קוט"ש**

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 03/07/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	3,139.20	717.20	1,931.20	5,787.60	26.67	
			סה"כ צריכה	3,139.20	717.20	1,931.20	5,787.60		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	626.50	86.70	221.10	934.30	4.88	
			סה"כ צריכה	626.50	86.70	221.10	934.30		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	2,548.75	466.25	695.75	3,710.75	12.26	
			סה"כ צריכה	2,548.75	466.25	695.75	3,710.75		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	4,068.75	1,106.50	2,313.25	7,488.50	22.73	
			סה"כ צריכה	4,068.75	1,106.50	2,313.25	7,488.50		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	9,512.00	2,594.00	6,099.00	18,205.00	42.87	
			סה"כ צריכה	9,512.00	2,594.00	6,099.00	18,205.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	9,419.00	2,233.00	4,762.00	16,414.00	42.89	
			סה"כ צריכה	9,419.00	2,233.00	4,762.00	16,414.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	6,564.00	1,576.20	3,162.00	11,302.20	25.52	
			סה"כ צריכה	6,564.00	1,576.20	3,162.00	11,302.20		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	1,536.05	384.50	927.95	2,848.50	11.17	
			סה"כ צריכה	1,536.05	384.50	927.95	2,848.50		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	16,635.00	4,321.00	10,120.00	31,076.00	76.30	
			סה"כ צריכה	16,635.00	4,321.00	10,120.00	31,076.00		
			16092185 - 2	1,815.00	231.00	380.00	2,426.00	12.58	
			סה"כ צריכה	18,450.00	4,552.00	10,500.00	33,502.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	690.20	0.00	0.00	690.20	18.01	
			סה"כ צריכה	690.20	0.00	0.00	690.20		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	782.50	121.90	293.80	1,198.20	5.94	
			סה"כ צריכה	156.00	35.20	72.70	263.90	4.88	
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	669.90	112.90	67.40	850.20	4.11	
			סה"כ צריכה	669.90	112.90	67.40	850.20		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	11,620.00	1,816.80	2,922.40	16,359.20	179.66	
			16092185 - 3	24,788.00	6,389.00	10,366.00	41,543.00	1,914.27	
			סה"כ צריכה	36,408.00	8,205.80	13,288.40	57,902.20		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	6,729.60	644.16	1,374.40	8,748.16	48.24	
			סה"כ צריכה	6,729.60	644.16	1,374.40	8,748.16		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	11,320.50	3,305.40	8,091.15	22,717.05	43.22	
			סה"כ צריכה	11,320.50	3,305.40	8,091.15	22,717.05		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	98,106.86	21,971.14	57,257.61	177,335.60	564.38	
			16092160 - 2	-9,419.00	-2,233.00	-4,762.00	-16,414.00	42.89	
			16092160 - 3	-9,512.00	-2,594.00	-6,099.00	-18,205.00	42.87	
			16092160 - 4	-16,635.00	-4,321.00	-10,120.00	-31,076.00	76.30	
			16092161 - 1	-782.50	-121.90	-293.80	-1,198.20	5.94	
			16092161 - 2	-6,564.00	-1,576.20	-3,162.00	-11,302.20	25.52	
			16092161 - 3	-1,536.05	-384.50	-927.95	-2,848.50	11.17	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	-3,139.20	-717.20	-1,931.20	-5,787.60	26.67	
			16092184 - 2	-11,620.00	-1,816.80	-2,922.40	-16,359.20	179.66	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-1,815.00	-231.00	-380.00	-2,426.00	12.58	
			16092185 - 3	-24,788.00	-6,389.00	-10,366.00	-41,543.00	1,914.27	
			16092185 - 4	-11,320.50	-3,305.40	-8,091.15	-22,717.05	43.22	
			19093477 - 1	-2,548.75	-466.25	-695.75	-3,710.75	12.26	
			19093477 - 2	-4,068.75	-1,106.50	-2,313.25	-7,488.50	22.73	
			20004338 - 1	-690.20	0.00	0.00	-690.20	18.01	
			20004338 - 2	-669.90	-112.90	-67.40	-850.20	4.11	
			20004338 - 3	-6,729.60	-644.16	-1,374.40	-8,748.16	48.24	
			סה"כ צריכה	-13,731.60	-4,048.67	3,751.31	-14,028.96		
			סה"כ צריכה	98,106.86	21,971.14	57,257.61	177,335.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				177,335.60		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 98,106.86)  
■ גבע (Kwh 21,971.14)  
■ שפל (Kwh 57,257.61)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	98,106.86	21,971.14	57,257.61	177,335.60	564.38	
			סה"כ צריכה	98,106.86	21,971.14	57,257.61	177,335.60		

