

דוח קוט"ש

עבור: קניין רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניין רמת אביב

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 04/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	563.60	32.00	393.15	988.75	7.40	
			סה"כ צריכה	563.60	32.00	393.15	988.75		
2	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	250.40	32.20	69.50	352.10	1.60	
			מיזוג אוויר	120.30	10.16	53.50	183.96		
			סה"כ צריכה	370.70	42.36	123.00	536.06		
3	33761	IBS* בזק	81018676 - 2	654.15	279.50	660.75	1,594.40	3.10	
			סה"כ צריכה	654.15	279.50	660.75	1,594.40		
4	33772	IBS* ברטק	81037893 - 3	245.20	33.70	251.10	530.00	3.20	
			סה"כ צריכה	245.20	33.70	251.10	530.00		
5	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	81022638 - 4	351.50	24.80	57.05	433.35	5.00	
			מיזוג אוויר	168.87	7.82	43.92	220.61		
			סה"כ צריכה	520.37	32.62	100.97	653.96		
6	33771	IBS* ווינדמן הפקות	81037893 - 1	315.50	33.75	368.50	717.75	8.40	
			סה"כ צריכה	315.50	33.75	368.50	717.75		
7	33767	IBS* מוב טיים משרד	81022638 - 5	229.95	92.10	207.70	529.75	1.65	
			מיזוג אוויר	110.47	29.05	159.89	299.41		
			סה"כ צריכה	340.42	121.15	367.59	829.16		
8	33765	IBS* מרפאת שיניים	81022638 - 3	955.60	106.30	113.80	1,175.70	6.10	
			מיזוג אוויר	459.09	33.53	87.60	580.23		
			סה"כ צריכה	1,414.69	139.83	201.40	1,755.93		
9	33769	IBS* עובד ראובן מזרח	81022638 - 7	136.85	31.75	71.85	240.45	1.60	
			מיזוג אוויר	65.75	10.02	55.31	131.07		
			סה"כ צריכה	202.60	41.77	127.16	371.52		
10	33763	IBS* עמנואל נועה	81022638 - 1	558.40	92.60	210.40	861.40	4.80	
			מיזוג אוויר	268.27	29.21	161.96	459.44		
			סה"כ צריכה	826.67	121.81	372.36	1,320.84		
11	32603	IBS* פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	1,885.70	696.80	1,746.00	4,328.50	7.59	
			סה"כ צריכה	1,885.70	696.80	1,746.00	4,328.50		
12	33762	IBS* ציבורי	81018676 - 1	-2,295.60	-175.00	-2,442.00	-4,912.60	30.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018676 - 2	-654.15	-279.50	-660.75	-1,594.40	3.10	
			81018676 - 4	11,950.80	2,275.20	11,174.40	25,400.40	94.80	
			81022638 - 1	-558.40	-92.60	-210.40	-861.40	4.80	
			81022638 - 2	-2,934.50	-390.90	-470.50	-3,795.90	26.90	
			81022638 - 3	-955.60	-106.30	-113.80	-1,175.70	6.10	
			81022638 - 4	-351.50	-24.80	-57.05	-433.35	5.00	
			81022638 - 5	-229.95	-92.10	-207.70	-529.75	1.65	
			81022638 - 7	-136.85	-31.75	-71.85	-240.45	1.60	
			81022638 - 8	-250.40	-32.20	-69.50	-352.10	1.60	
			81037893 - 1	-315.50	-33.75	-368.50	-717.75	8.40	
			81037893 - 3	-245.20	-33.70	-251.10	-530.00	3.20	
			81037893 - 5	-563.60	-32.00	-393.15	-988.75	7.40	
			סה"כ צריכה	2,459.55	950.60	5,858.10	9,268.25		
13	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	2,934.50	390.90	470.50	3,795.90	26.90	
			סה"כ צריכה	2,934.50	390.90	470.50	3,795.90		
14	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	220.42	71.62	164.32	456.35	0.86	
			מיזוג אויר	2,481.87	746.35	255.84	3,484.07		
			סה"כ צריכה	2,702.29	817.97	420.16	3,940.42		
15	15565	166.n ASH	81014245 - 5	1,322.70	261.31	144.44	1,728.44	0.75	
			מיזוג אויר	466.82	140.38	48.12	655.33		
			סה"כ צריכה	1,789.52	401.69	192.56	2,383.77		
16	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	1,669.92	424.43	193.39	2,287.73	1.00	
			מיזוג אויר	394.58	118.66	40.67	553.91		
			סה"כ צריכה	2,064.50	543.08	234.06	2,841.64		
17	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	5,036.35	1,350.52	1,134.92	7,521.80	4.55	
			מיזוג אויר	1,080.10	324.81	111.34	1,516.25		
			סה"כ צריכה	6,116.45	1,675.33	1,246.26	9,038.05		
18	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	6,723.40	1,549.20	1,431.40	9,704.00	6.40	
			מיזוג אויר	1,945.09	584.93	200.51	2,730.54		
			סה"כ צריכה	8,668.49	2,134.13	1,631.91	12,434.54		
19	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	777.72	157.63	34.60	969.95	0.37	
			סה"כ צריכה	777.72	157.63	34.60	969.95		
20	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	1,623.85	311.51	191.84	2,127.19	0.65	
			מיזוג אויר	364.63	109.65	37.59	511.87		
			סה"כ צריכה	1,988.48	421.16	229.43	2,639.06		
21	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	915.20	225.50	131.20	1,271.90	0.50	
			מיזוג אויר	1,039.24	312.52	107.13	1,458.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,954.44	538.02	238.33	2,730.79		
22	15606	אוטלו ח.174	3 - 81014241	4,260.83	1,871.97	2,524.38	8,657.17	15.41	
			סה"כ צריכה	4,260.83	1,871.97	2,524.38	8,657.17		
23	15544	אופטיק דורון ח.151	5 - 81016191	3,172.04	703.73	302.96	4,178.73	0.85	
			מיזוג אויר	480.55	144.51	49.54	674.60		
			סה"כ צריכה	3,652.59	848.24	352.50	4,853.33		
24	16031	אופטיקנה ח.167	8 - 81016358	1,715.16	497.48	601.71	2,814.35	3.99	
			מיזוג אויר	462.90	139.20	47.72	649.82		
			סה"כ צריכה	2,178.06	636.69	649.43	3,464.18		
25	15576	אוריג'ינלס ח.176	2 - 81015037	3,966.00	969.30	653.70	5,589.00	9.30	
			מיזוג אויר	901.67	271.15	92.95	1,265.78		
			סה"כ צריכה	4,867.67	1,240.45	746.65	6,854.78		
26	15542	איי אופטיק קונספט ח.214	2 - 81014231	1,647.11	393.80	314.25	2,355.16	1.14	
			מיזוג אויר	400.13	120.33	41.25	561.71		
			סה"כ צריכה	2,047.25	514.12	355.50	2,916.87		
27	15577	אילנס דוכן	5 - 81014219	442.77	178.89	322.83	944.49	1.89	
			סה"כ צריכה	442.77	178.89	322.83	944.49		
28	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	2,509.55	560.52	399.52	3,469.59	1.43	
			מיזוג אויר	339.98	102.24	35.05	477.27		
			סה"כ צריכה	2,849.53	662.76	434.57	3,946.86		
29	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	1,371.06	293.27	148.97	1,813.31	0.69	
			מיזוג אויר	361.23	108.63	37.24	507.10		
			סה"כ צריכה	1,732.29	401.90	186.21	2,320.41		
30	15581	אינטימה ח.165	4 - 81016358	1,521.79	378.38	187.84	2,088.00	1.26	
			מיזוג אויר	458.00	137.73	47.21	642.94		
			סה"כ צריכה	1,979.78	516.10	235.05	2,730.94		
31	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	1,409.67	341.13	305.78	2,056.57	3.29	
			מיזוג אויר	265.51	79.85	27.37	372.73		
			סה"כ צריכה	1,675.19	420.97	333.15	2,429.30		
32	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	5,808.50	1,202.20	482.00	7,492.70	1.30	
			מיזוג אויר	2,219.04	667.31	228.75	3,115.11		
			סה"כ צריכה	8,027.54	1,869.51	710.75	10,607.81		
33	15587	אמרקון איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	513.10	164.90	43.10	721.10		
			סה"כ צריכה	513.10	164.90	43.10	721.10		
34	15588	אמרקון איגל ח.248	7 - 81016984	5,623.20	1,995.40	1,050.00	8,668.60	8.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,623.20	1,995.40	1,050.00	8,668.60		
35	15589	אמריקן יונג ח.269	2 - 81016363	1,170.28	338.32	101.90	1,610.50	0.40	
			מיזוג אוויר	398.83	119.94	41.11	559.87		
			סה"כ צריכה	1,569.10	458.26	143.01	2,170.37		
36	15590	אן פונטיין ח.131	3 - 81014245	466.62	103.16	40.61	610.39	0.49	
			מיזוג אוויר	232.69	69.98	23.99	326.65		
			סה"כ צריכה	699.32	173.14	64.60	937.05		
37	23642	אפסילון חיתום קומה 10	6 - 81016834	445.60	70.90	101.40	617.90	2.20	
			סה"כ צריכה	445.60	70.90	101.40	617.90		
38	15592	אפסילון ק.7	2 - 81014871	1,433.60	506.90	1,165.60	3,106.10	4.20	
			סה"כ צריכה	1,433.60	506.90	1,165.60	3,106.10		
39	15594	אפריל ח.156-157	2 - 81016358	2,385.40	521.28	234.26	3,140.94	0.66	
			מיזוג אוויר	750.25	225.62	77.34	1,053.21		
			סה"כ צריכה	3,135.65	746.90	311.60	4,194.15		
40	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	7 - 81016834	1,943.00	367.20	836.40	3,146.60	9.80	
			סה"כ צריכה	1,943.00	367.20	836.40	3,146.60		
41	15596	אקס טי ספנות ק. 8	5 - 81016834	1,048.80	130.50	233.70	1,413.00	6.90	
			סה"כ צריכה	1,048.80	130.50	233.70	1,413.00		
42	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	476.69	57.84	101.45	635.98	2.36	
			מיזוג אוויר	324.29	97.52	33.43	455.24		
			סה"כ צריכה	800.99	155.36	134.88	1,091.22		
43	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	440.20	157.80	184.50	782.50	2.40	
			מיזוג אוויר	762.35	229.25	78.59	1,070.19		
			סה"כ צריכה	1,202.55	387.05	263.09	1,852.69		
44	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	12,489.68	4,057.31	5,882.45	22,429.45	43.33	
			מיזוג אוויר	806.15	242.43	83.10	1,131.68		
			סה"כ צריכה	13,295.83	4,299.74	5,965.56	23,561.13		
45	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	1,643.39	376.31	285.71	2,305.41	1.01	
			מיזוג אוויר	400.13	120.33	41.25	561.71		
			סה"כ צריכה	2,043.52	496.63	326.96	2,867.12		
46	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	3,469.51	1,029.54	783.31	5,282.36	8.14	
			מיזוג אוויר	459.96	138.32	47.41	645.69		
			סה"כ צריכה	3,929.47	1,167.86	830.73	5,928.06		
47	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	2,052.84	527.25	309.72	2,889.81	2.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	366.14	110.10	37.74	513.98		
			סה"כ צריכה	2,418.98	637.35	347.46	3,403.79		
48	15638	בוס ח.224-226	81014212 - 5	3,929.09	1,015.00	515.56	5,459.64	1.57	
			מיזוג אויר	1,483.83	446.22	152.96	2,083.01		
			סה"כ צריכה	5,412.92	1,461.22	668.52	7,542.65		
49	15625	ביונד סקין ח.220	81016347 - 8	72.82	26.42	59.64	158.88	0.44	
			מיזוג אויר	581.89	174.99	59.98	816.87		
			סה"כ צריכה	654.72	201.41	119.63	975.75		
50	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	2,188.61	719.50	415.49	3,323.60	1.14	
			מיזוג אויר	627.99	188.85	64.74	881.57		
			סה"כ צריכה	2,816.60	908.35	480.23	4,205.18		
51	44245	ברניקס	81025708 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	1,564.41	309.32	203.89	2,077.62	2.55	
			מיזוג אויר	466.82	140.38	48.12	655.33		
			סה"כ צריכה	2,031.23	449.70	252.02	2,732.95		
53	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	2,483.06	469.10	284.73	3,236.89	0.85	
			מיזוג	641.00	192.76	66.08	899.84		
			סה"כ צריכה	3,124.06	661.87	350.81	4,136.73		
54	15613	ג'ינג'י צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	398.90	107.36	18.79	525.05	0.007	
			סה"כ צריכה	398.90	107.36	18.79	525.05		
55	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	3,733.40	917.00	557.90	5,208.30	1.60	
			מיזוג אויר	816.94	245.67	84.21	1,146.83		
			סה"כ צריכה	4,550.34	1,162.67	642.11	6,355.13		
56	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,433.97	367.33	111.68	1,912.98	0.95	
			מיזוג אויר	267.15	80.34	27.54	375.02		
			סה"כ צריכה	1,701.12	447.66	139.22	2,288.00		
57	34489	גורניו ארמי	81016191 - 7	1,766.11	471.55	521.15	2,758.81	3.57	
			סה"כ צריכה	1,766.11	471.55	521.15	2,758.81		
58	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	615.20	78.10	183.00	876.30	1.60	
			סה"כ צריכה	615.20	78.10	183.00	876.30		
59	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	1,409.83	323.21	292.95	2,025.99	1.32	
			מיזוג אויר	400.13	120.33	41.25	561.71		
			סה"כ צריכה	1,809.96	443.53	334.20	2,587.70		
60	44244	דוקן ארקפה	20281881 - 1	763.90	248.30	631.90	1,644.10		
			סה"כ צריכה	763.90	248.30	631.90	1,644.10		
61	15622	דוקן גביות באשר	81016600 - 6	1,986.90	735.11	1,074.91	3,796.92	5.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,986.90	735.11	1,074.91	3,796.92		
62	15616	דוקן דינמיקה	1 - 81025453	239.81	101.70	228.57	570.08		
			סה"כ צריכה	239.81	101.70	228.57	570.08		
63	15619	דוקן סחוט ח.207	4 - 81014231	1,493.49	535.23	918.79	2,947.52	4.33	
			סה"כ צריכה	1,493.49	535.23	918.79	2,947.52		
64	44070	דוקן פייס	1 - 17313403	124.80	46.90	118.80	290.50	1.80	
			סה"כ צריכה	124.80	46.90	118.80	290.50		
65	44243	דוקן פרחים	1 - 20281935	8.00	2.70	7.20	17.90	132,382.72	
			סה"כ צריכה	8.00	2.70	7.20	17.90		
66	15623	דומו ח.138	2 - 81014241	3,247.22	920.60	399.13	4,566.95	6.55	
			סה"כ צריכה	3,247.22	920.60	399.13	4,566.95		
67	35291	דורית שדה חדש	5 - 81014210	456.68	100.12	73.16	629.96	0.25	
			מיזוג אוויר	163.45	49.15	16.85	229.46		
			סה"כ צריכה	620.13	149.27	90.009	859.41		
68	15626	דיזל ח.141	2 - 81016321	5,466.22	1,392.14	357.18	7,215.54	0.82	
			מיזוג אוויר	1,428.58	429.61	147.27	2,005.45		
			סה"כ צריכה	6,894.80	1,821.74	504.45	9,221.00		
69	15627	דנה אשכנזי ח.230	7 - 81016935	393.46	86.47	47.93	527.85	0.18	
			מיזוג אוויר	163.45	49.15	16.85	229.46		
			סה"כ צריכה	556.91	135.62	64.78	757.31		
70	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	1,345.44	250.02	122.71	1,718.16	0.80	
			מיזוג אוויר	400.13	120.33	41.25	561.71		
			סה"כ צריכה	1,745.58	370.34	163.95	2,279.87		
71	15545	דר זרחה ק.3	6 - 81015040	62.00	18.00	40.10	120.10	0.20	
			סה"כ צריכה	62.00	18.00	40.10	120.10		
72	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	4 - 81016441	4,326.59	1,131.95	788.39	6,246.94	17.33	
			מיזוג	993.80	298.86	102.45	1,395.10		
			סה"כ צריכה	5,320.39	1,430.81	890.84	7,642.04		
73	15633	היינס ח.213	1 - 81014231	1,897.55	511.51	319.79	2,728.85	1.01	
			מיזוג אוויר	433.48	130.36	44.69	608.52		
			סה"כ צריכה	2,331.03	641.86	364.47	3,337.37		
74	15635	הפנינג ח.278	4 - 81016351	3,182.13	771.26	221.16	4,174.54	0.91	
			מיזוג אוויר	682.38	205.21	70.34	957.94		
			סה"כ צריכה	3,864.51	976.47	291.50	5,132.48		
75	15636	הצורפים ח.128	4 - 81014174	1,317.26	370.83	398.92	2,087.02	1.53	
			מיזוג אוויר	344.56	103.62	35.52	483.70		
			סה"כ צריכה	1,661.82	474.45	434.44	2,570.71		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	15637	ואנס ח. 217	81016347 - 6	1,226.28	314.17	201.63	1,742.09	1.76	
			מיזוג אוויר	396.86	119.35	40.91	557.12		
			סה"כ צריכה	1,623.15	433.51	242.55	2,299.21		
77	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	1,110.24	217.52	94.92	1,422.69	0.27	
			מיזוג אוויר	628.64	189.05	64.80	882.49		
			סה"כ צריכה	1,738.89	406.57	159.72	2,305.18		
78	15639	זארה ח. 102-107	81014241 - 4	32,679.75	9,185.03	10,042.67	51,907.44	134.53	
			סה"כ צריכה	32,679.75	9,185.03	10,042.67	51,907.44		
79	15548	זארה מחסן ח. 285	81016899 - 1	5,182.20	1,220.80	304.80	6,707.80	2.00	
			סה"כ צריכה	5,182.20	1,220.80	304.80	6,707.80		
80	42944	ח. 181 לקוסט	81016984 - 2	3,245.10	817.30	443.50	4,505.90	1.70	
			מיזוג אוויר	745.80	224.28	76.88	1,046.97		
			סה"כ צריכה	3,990.90	1,041.58	520.38	5,552.87		
81	44718	ח. 222 DJ (די גי איי)	81016347 - 2	1,261.65	288.01	373.68	1,923.35	1.29	
			מיזוג אוויר	413.54	124.36	42.63	580.53		
			סה"כ צריכה	1,675.19	412.37	416.31	2,503.87		
82	42945	ח. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	2,169.17	574.01	294.03	3,037.21	0.88	
			מיזוג אוויר	679.97	204.48	70.09	954.54		
			סה"כ צריכה	2,849.13	778.49	364.13	3,991.75		
83	42942	ח. 254 פורלה	81016441 - 8	2,048.13	504.51	330.75	2,883.39	2.91	
			מיזוג אוויר	392.29	117.97	40.44	550.70		
			סה"כ צריכה	2,440.41	622.48	371.19	3,434.08		
84	42943	ח. 287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	4,319.20	1,276.60	1,269.80	6,865.60	11.40	
			סה"כ צריכה	4,319.20	1,276.60	1,269.80	6,865.60		
85	15550	ח. 208-209 - מנגו	81016785 - 4	13,102.53	3,608.82	918.10	17,629.45	16.34	
			מיזוג אוויר	2,674.10	804.16	275.66	3,753.91		
			סה"כ צריכה	15,776.63	4,412.98	1,193.76	21,383.36		
86	15571	ח. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	15551	ח. 267 - אמפרוי ארמני	81016331 - 6	3,722.50	866.93	278.16	4,867.59	0.59	
			מיזוג אוויר	796.34	239.48	82.09	1,117.91		
			סה"כ צריכה	4,518.85	1,106.40	360.25	5,985.50		
88	15641	טוליפ גלארי ח. 215	81014231 - 3	1,542.53	341.64	123.43	2,007.60	0.38	
			מיזוג אוויר	400.46	120.43	41.28	562.17		
			סה"כ צריכה	1,942.99	462.07	164.71	2,569.77		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
89	15725	טומי הילפיגר 136.ח	81016887 - 2	7,560.40	2,008.37	979.02	10,547.78	27.06	
			סה"כ צריכה	8,952.23	2,426.92	1,122.50	12,501.65		
90	15765	טורקז משלוחים	81022015 - 1	240.30	39.52	24.13	303.95	0.69	
			סה"כ צריכה	240.30	39.52	24.13	303.95		
91	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	4,775.00	1,956.06	660.01	7,391.07	13.34	
			סה"כ צריכה	4,775.00	1,956.06	660.01	7,391.07		
92	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	87.10	2.60	6.20	95.90	43.67	
			סה"כ צריכה	87.10	2.60	6.20	95.90		
93	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	1,779.10	505.41	279.50	2,564.01	0.87	
			מיזוג אויר	355.15	106.80	36.61	498.56		
			סה"כ צריכה	2,134.25	612.21	316.11	3,062.57		
94	44069	כספומט	20281882 - 1	253.50	96.10	246.10	595.70	1.64	
			סה"כ צריכה	253.50	96.10	246.10	595.70		
95	15650	לאונידיס	81026474 - 1	281.28	101.74	239.50	622.53		
			סה"כ צריכה	281.28	101.74	239.50	622.53		
96	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	1,568.93	356.39	119.00	2,044.32	0.30	
			מיזוג אויר	279.18	83.96	28.78	391.91		
			סה"כ צריכה	1,848.11	440.34	147.78	2,436.23		
97	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	11,477.60	3,589.20	1,753.80	16,820.60	9.60	
			סה"כ צריכה	11,477.60	3,589.20	1,753.80	16,820.60		
98	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	530.80	152.50	164.60	847.90	2.00	
			סה"כ צריכה	530.80	152.50	164.60	847.90		
99	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.01	0.00	0.00	0.01		
			סה"כ צריכה	0.01	0.00	0.00	0.01		
100	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	41,982.55	16,232.60	26,185.05	84,400.20	116.80	
			סה"כ צריכה	41,982.55	16,232.60	26,185.05	84,400.20		
101	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	3,828.67	1,030.52	330.38	5,189.56	0.73	
			מיזוג אויר	815.30	245.18	84.05	1,144.53		
			סה"כ צריכה	4,643.97	1,275.70	414.42	6,334.09		
102	15591	לנדוור ח.139	81016785 - 2	5,200.10	1,540.60	1,311.33	8,052.03	6.69	
			מיזוג אויר	300.10	90.25	30.94	421.28		
			סה"כ צריכה	5,500.20	1,630.85	1,342.27	8,473.32		
103	15652	מ"א בגג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	12,180.47	3,435.92	1,068.33	16,684.72	14.02	
			סה"כ צריכה	12,180.47	3,435.92	1,068.33	16,684.72		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
105	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	2,318.88	585.53	828.72	3,733.13	8.16	
			מיוזג אויר	540.05	162.40	55.67	758.13		
			סה"כ צריכה	2,858.93	747.94	884.39	4,491.26		
106	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	1,003.30	434.60	1,010.00	2,447.90	3.40	
			סה"כ צריכה	1,003.30	434.60	1,010.00	2,447.90		
107	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	4,389.46	1,468.31	2,092.38	7,950.15	8.27	
			סה"כ צריכה	4,389.46	1,468.31	2,092.38	7,950.15		
108	15655	מגדל משרדים אפסילון ק.7	81016834 - 3	1,508.60	196.90	454.10	2,159.60	7.80	
			סה"כ צריכה	1,508.60	196.90	454.10	2,159.60		
109	15657	מגדל משרדים אייקון 4.ק	81015040 - 2	199.30	34.00	66.00	299.30	1.00	
			סה"כ צריכה	199.30	34.00	66.00	299.30		
110	15658	מגדל משרדים אפסילון 5.ק	81014871 - 4	638.20	112.40	264.30	1,014.90	1.40	
			סה"כ צריכה	638.20	112.40	264.30	1,014.90		
111	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	1,260.80	261.00	581.80	2,103.60	2.40	
			סה"כ צריכה	1,260.80	261.00	581.80	2,103.60		
112	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4.ק	81015040 - 3	1,652.60	605.10	1,186.00	3,443.70	7.30	
			סה"כ צריכה	1,652.60	605.10	1,186.00	3,443.70		
113	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	1,502.10	355.10	529.90	2,387.10	10.50	
			סה"כ צריכה	1,502.10	355.10	529.90	2,387.10		
114	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	458.40	46.10	94.10	598.60	0.60	
			סה"כ צריכה	458.40	46.10	94.10	598.60		
115	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	1,089.30	359.20	340.10	1,788.60	3.60	
			סה"כ צריכה	1,089.30	359.20	340.10	1,788.60		
116	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	790.70	185.70	456.40	1,432.80	4.30	
			סה"כ צריכה	790.70	185.70	456.40	1,432.80		
117	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,366.00	495.20	859.60	2,720.80	8.40	
			סה"כ צריכה	1,366.00	495.20	859.60	2,720.80		
118	31405	מגדל קירור 15 %	81014232 - 6	13,529.04	4,068.48	1,394.64	18,992.16	28.80	
			סה"כ צריכה	13,529.04	4,068.48	1,394.64	18,992.16		
119	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	76.95	19.50	53.80	150.25	3.12	
			סה"כ צריכה	76.95	19.50	53.80	150.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
120	28178	מחסן ארמי	17313208 - 1	187.40	29.30	30.80	247.50	1.54	
			סה"כ צריכה	187.40	29.30	30.80	247.50		
121	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	2,537.69	944.90	1,797.98	5,280.57	8.63	
			סה"כ צריכה	2,537.69	944.90	1,797.98	5,280.57		
122	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	368.75	60.60	76.45	505.80	2.26	
			סה"כ צריכה	368.75	60.60	76.45	505.80		
123	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	611.30	253.55	584.00	1,448.85	5.40	
			סה"כ צריכה	611.30	253.55	584.00	1,448.85		
124	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	197.90	71.40	186.30	455.60	85,196.80	
			סה"כ צריכה	197.90	71.40	186.30	455.60		
125	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	225.50	85.80	198.20	509.50		
			סה"כ צריכה	225.50	85.80	198.20	509.50		
126	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	265.90	35.90	45.90	347.70	4.93	
			סה"כ צריכה	265.90	35.90	45.90	347.70		
127	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	439.35	197.85	504.65	1,141.85	1.95	
			סה"כ צריכה	439.35	197.85	504.65	1,141.85		
128	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	515.40	172.10	420.90	1,108.40	4.16	
			סה"כ צריכה	515.40	172.10	420.90	1,108.40		
129	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	762.50	275.00	705.30	1,742.80	4.13	
			סה"כ צריכה	762.50	275.00	705.30	1,742.80		
130	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	704.62	185.35	232.60	1,122.57	2.52	
			סה"כ צריכה	704.62	185.35	232.60	1,122.57		
131	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	355.20	52.40	2.50	410.10	3.34	
			סה"כ צריכה	355.20	52.40	2.50	410.10		
132	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	511.40	139.80	92.00	743.20	3.11	
			סה"כ צריכה	511.40	139.80	92.00	743.20		
133	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	440.80	185.40	440.20	1,066.40	2.05	
			סה"כ צריכה	440.80	185.40	440.20	1,066.40		
134	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	120.70	40.10	40.15	200.95	1.25	
			סה"כ צריכה	120.70	40.10	40.15	200.95		
136	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	4,569.42	1,164.87	738.60	6,472.88	3.28	
		מיזוג אויר		1,254.67	377.31	129.34	1,761.31		
			סה"כ צריכה	5,824.08	1,542.17	867.93	8,234.19		
137	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	2,242.02	443.39	124.61	2,810.02	0.75	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	371.24	111.64	38.27	521.14		
			סה"כ צריכה	2,613.25	555.03	162.88	3,331.16		
138	15678	מיסטר קויק ח.ק.	81016321 - 6	2,932.43	357.27	153.74	3,443.45	0.81	
			מיזוג אויר	477.28	143.53	49.20	670.01		
			סה"כ צריכה	3,409.71	500.80	202.94	4,113.46		
139	15680	ממטר יועצים ק. 5	81014871 - 3	25.20	8.20	18.90	52.30	0.10	
			סה"כ צריכה	25.20	8.20	18.90	52.30		
140	45763	מסך איימולס	20281640 - 1	505.90	185.70	475.60	1,167.20	2.86	
			סה"כ צריכה	505.90	185.70	475.60	1,167.20		
141	15681	מעלית	81016984 - 6	57.50	23.30	51.50	132.30	0.50	
			סה"כ צריכה	57.50	23.30	51.50	132.30		
142	15682	מקדונולדס ח.ק.	81016785 - 5	8,383.31	3,119.96	3,617.52	15,120.79	24.51	
			מיזוג אויר	621.12	186.79	64.03	871.94		
			סה"כ צריכה	9,004.43	3,306.75	3,681.54	15,992.73		
143	15554	מרי נעלים ח.ק.	81016363 - 5	1,176.01	288.71	204.51	1,669.24	0.71	
			מיזוג אויר	394.58	118.66	40.67	553.91		
			סה"כ צריכה	1,570.59	407.37	245.19	2,223.15		
144	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	81016947 - 7	4,379.60	833.60	1,081.00	6,294.20	6.40	
			סה"כ צריכה	4,379.60	833.60	1,081.00	6,294.20		
145	15684	מרק קיין ח.ק.	81016347 - 1	3,102.42	621.25	432.44	4,156.12	1.82	
			מיזוג אויר	394.58	118.66	40.67	553.91		
			סה"כ צריכה	3,497.00	739.91	473.12	4,710.03		
146	23643	משרדי הנהלה ק. 12	81016947 - 8	1,034.80	162.60	295.80	1,493.20	1.70	
			סה"כ צריכה	1,034.80	162.60	295.80	1,493.20		
147	43897	נארס	81016191 - 6	2,405.18	697.83	289.23	3,392.24	0.78	
			מיזוג אויר	723.12	217.46	74.54	1,015.12		
			סה"כ צריכה	3,128.30	915.29	363.77	4,407.35		
148	15687	נור מד ק. 6	81014871 - 6	1,309.80	342.00	683.40	2,335.20	3.80	
			סה"כ צריכה	1,309.80	342.00	683.40	2,335.20		
149	15686	נור מד ק. 3	81016878 - 4	38,855.74	13,118.29	24,828.72	76,802.75	113.47	
			סה"כ צריכה	38,855.74	13,118.29	24,828.72	76,802.75		
150	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	6,385.18	1,789.92	1,400.07	9,575.17	5.28	
			מיזוג אוויר	1,876.44	564.29	193.43	2,634.16		
			סה"כ צריכה	8,261.63	2,354.21	1,593.50	12,209.33		
151	15689	נספרוס ח.ק. 234	81016935 - 3	3,864.74	1,208.97	1,157.86	6,231.58	15.80	
			מיזוג אויר	750.38	225.66	77.35	1,053.39		
			סה"כ צריכה	4,615.12	1,434.63	1,235.22	7,284.97		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
152	15690	סאלקס ח.118	81014174 - 8	2,688.50	726.08	386.71	3,801.30	0.44	
			מיזוג אויר	679.97	204.48	70.09	954.54		
			סה"כ צריכה	3,368.47	930.56	456.81	4,755.84		
153	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	1,842.09	470.00	204.10	2,516.19	0.77	
			מיזוג אויר	596.02	179.24	61.44	836.69		
			סה"כ צריכה	2,438.11	649.23	265.54	3,352.88		
154	15692	סוורבסקי ח.170	81016321 - 5	1,141.89	267.93	159.58	1,569.40	0.44	
			מיזוג אויר	277.22	83.37	28.58	389.16		
			סה"כ צריכה	1,419.11	351.29	188.15	1,958.56		
155	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	23,274.19	9,753.70	20,055.05	53,082.94	81.24	
			מיזוג אויר	4,284.76	1,288.52	441.69	6,014.98		
			סה"כ צריכה	27,558.95	11,042.23	20,496.75	59,097.93		
156	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	3,489.78	936.70	279.64	4,706.12	1.09	
			מיזוג אויר	922.40	277.39	95.09	1,294.87		
			סה"כ צריכה	4,412.18	1,214.08	374.73	6,000.99		
157	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	1,270.29	343.67	145.71	1,759.68	0.63	
			מיזוג אויר	631.06	189.77	65.05	885.89		
			סה"כ צריכה	1,901.35	533.44	210.76	2,645.56		
158	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	3,054.52	877.57	378.62	4,310.72	3.93	
			מיזוג אויר	698.93	210.18	72.05	981.16		
			סה"כ צריכה	3,753.45	1,087.75	450.67	5,291.87		
159	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	2,092.43	895.15	2,044.87	5,032.46	7.62	
			סה"כ צריכה	2,092.43	895.15	2,044.87	5,032.46		
160	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	281.70	117.75	222.30	621.75	0.90	
			סה"כ צריכה	281.70	117.75	222.30	621.75		
161	15612	סמסוניט ח.258	81014219 - 8	1,547.46	339.63	248.41	2,135.50	0.72	
			מיזוג אויר	292.32	87.91	30.13	410.36		
			סה"כ צריכה	1,839.78	427.54	278.55	2,545.86		
162	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	668.10	250.60	647.70	1,566.40		
			סה"כ צריכה	668.10	250.60	647.70	1,566.40		
163	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	1,600.67	376.14	248.93	2,225.74	1.30	
			מיזוג אויר	666.89	200.55	68.75	936.18		
			סה"כ צריכה	2,267.56	576.69	317.67	3,161.93		
164	15583	פאטי באטו ח.218-219	81016347 - 7	1,363.85	343.80	309.13	2,016.78	1.84	
			מיזוג אויר	596.54	179.39	61.49	837.43		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,960.39	523.19	370.63	2,854.21		
165	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	1,646.83	254.61	127.14	2,028.58	0.57	
			מיזוג אויר	184.90	55.60	19.06	259.56		
			סה"כ צריכה	1,831.73	310.21	146.20	2,288.14		
166	15701	פאם קליניק ניל ח.243A	3 - 81014211	688.61	94.52	15.20	798.33	0.15	
			מיזוג אויר	661.33	198.88	68.17	928.38		
			סה"כ צריכה	1,349.94	293.40	83.37	1,726.71		
167	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	3,777.50	1,110.99	1,336.62	6,225.12	4.44	
			מיזוג אויר	784.58	235.94	80.88	1,101.39		
			סה"כ צריכה	4,562.08	1,346.93	1,417.50	7,326.51		
168	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	1,421.20	372.18	91.56	1,884.94	0.27	
			מיזוג אויר	264.86	79.65	27.30	371.81		
			סה"כ צריכה	1,686.06	451.83	118.87	2,256.75		
169	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	4,635.90	1,365.20	565.90	6,567.00	1.60	
			מיזוג אויר	1,474.22	443.33	151.97	2,069.52		
			סה"כ צריכה	6,110.12	1,808.53	717.87	8,636.52		
170	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	2,191.38	480.02	347.18	3,018.58	1.07	
			מיזוג אויר	600.85	180.69	61.94	843.48		
			סה"כ צריכה	2,792.23	660.71	409.12	3,862.07		
171	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	2,990.39	701.96	221.20	3,913.55	0.80	
			מיזוג אויר	733.38	220.54	75.60	1,029.53		
			סה"כ צריכה	3,723.77	922.51	296.80	4,943.08		
172	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	3,114.60	842.20	296.20	4,253.00	1.00	
			סה"כ צריכה	3,114.60	842.20	296.20	4,253.00		
173	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	1,370.87	585.83	1,298.20	3,254.91	5.58	
			סה"כ צריכה	1,370.87	585.83	1,298.20	3,254.91		
174	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	1,561.07	348.46	229.21	2,138.73	3.47	
			מיזוג אויר	323.31	97.23	33.33	453.87		
			סה"כ צריכה	1,884.38	445.68	262.54	2,592.60		
175	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	687.83	292.09	617.97	1,597.90	2.19	
			סה"כ צריכה	687.83	292.09	617.97	1,597.90		
176	15585	פלמינגו קידס ח.277	5 - 81016351	316.16	74.56	32.55	423.27	0.80	
			מיזוג אויר	169.99	51.12	17.52	238.64		
			סה"כ צריכה	486.15	125.68	50.08	661.91		
177	15715	פנוי	6 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	2,922.80	602.03	601.32	4,126.15	10.32	
			מיזוג אויר	925.28	278.25	95.38	1,298.91		
			סה"כ צריכה	3,848.08	880.29	696.70	5,425.06		
180	38734	פקטורי	81014211 - 5	4,579.93	991.11	340.99	5,912.02	14.73	
			מיזוג אויר	924.43	278.00	95.29	1,297.72		
			סה"כ צריכה	5,504.35	1,269.10	436.28	7,209.73		
181	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	4,742.77	1,205.10	663.50	6,611.37	2.16	
			מיזוג אויר	1,954.25	587.69	201.45	2,743.39		
			סה"כ צריכה	6,697.01	1,792.79	864.95	9,354.75		
182	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,779.91	383.99	161.86	2,325.76	0.49	
			מיזוג אויר	395.56	118.95	40.78	555.29		
			סה"כ צריכה	2,175.47	502.94	202.63	2,881.05		
183	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	426.04	102.73	32.07	560.85	1.09	
			מיזוג אויר	96.11	28.90	9.91	134.92		
			סה"כ צריכה	522.15	131.64	41.98	695.77		
184	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	1,961.35	813.97	1,679.56	4,454.88	7.85	
			סה"כ צריכה	1,961.35	813.97	1,679.56	4,454.88		
185	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	3,921.89	1,269.93	1,135.13	6,326.95	5.88	
			מיזוג אויר	322.33	96.93	33.23	452.49		
			סה"כ צריכה	4,244.22	1,366.86	1,168.36	6,779.44		
186	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	8,269.69	3,151.22	3,841.59	15,262.50	25.78	
			סה"כ צריכה	8,269.69	3,151.22	3,841.59	15,262.50		
187	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	14,629.60	4,901.65	4,741.20	24,272.45	24.44	
			סה"כ צריכה	14,629.60	4,901.65	4,741.20	24,272.45		
188	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	16,699.03	6,882.76	14,345.55	37,927.34	51.26	
			סה"כ צריכה	16,699.03	6,882.76	14,345.55	37,927.34		
189	23470	ציבורי א1 - א7 , ב12	81014211 - 4	17,334.94	5,359.12	3,847.13	26,541.19	22.22	
			סה"כ צריכה	-12,180.47	-3,435.92	-1,068.33	-16,684.72	14.02	
			סה"כ צריכה	5,154.47	1,923.20	2,778.80	9,856.47		
190	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	23,222.00	7,926.00	13,244.00	44,392.00	66.00	
			סה"כ צריכה	-1,003.30	-434.60	-1,010.00	-2,447.90	3.40	
			סה"כ צריכה	-17,037.60	-5,028.00	-4,854.00	-26,919.60	27.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,181.10	2,463.40	7,380.00	15,024.50		
191	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	4,953.60	1,968.00	3,626.24	10,547.84	15.04	
			סה"כ צריכה	4,953.60	1,968.00	3,626.24	10,547.84		
192	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	16,586.77	3,947.22	688.48	21,222.46	0.94	
			סה"כ צריכה	16,586.77	3,947.22	688.48	21,222.46		
193	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	13,296.00	3,902.40	416.40	17,614.80	1.20	
			סה"כ צריכה	13,296.00	3,902.40	416.40	17,614.80		
194	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	16,622.40	4,993.20	1,596.00	23,211.60	4.80	
			סה"כ צריכה	16,622.40	4,993.20	1,596.00	23,211.60		
195	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	30,662.40	8,273.20	9,898.00	48,833.60	57.60	
			סה"כ צריכה	30,662.40	8,273.20	9,898.00	48,833.60		
196	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	17,037.60	5,028.00	4,854.00	26,919.60	27.60	
			סה"כ צריכה	17,037.60	5,028.00	4,854.00	26,919.60		
197	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	19,042.00	6,474.00	11,218.00	36,734.00	58.00	
			סה"כ צריכה	19,042.00	6,474.00	11,218.00	36,734.00		
198	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	45,162.96	4,847.88	698.22	50,709.06	2.28	
			סה"כ צריכה	45,162.96	4,847.88	698.22	50,709.06		
199	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	483.82	121.95	49.84	655.61	0.24	
			מיזוג אויר	177.84	53.48	18.33	249.65		
			סה"כ צריכה	661.66	175.43	68.17	905.26		
200	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	161.30	33.30	79.20	273.80	0.70	
			סה"כ צריכה	161.30	33.30	79.20	273.80		
201	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	3,576.00	892.20	650.10	5,118.30	3.80	
			מיזוג אויר	1,018.64	306.33	105.01	1,429.98		
			סה"כ צריכה	4,594.64	1,198.53	755.11	6,548.28		
202	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	1,198.53	312.40	326.70	1,837.63	1.72	
			מיזוג אויר	255.64	76.88	26.35	358.87		
			סה"כ צריכה	1,454.17	389.28	353.05	2,196.51		
203	15742	קסטרו נשים ח.115-116	81016441 - 5	12,554.55	3,791.59	1,533.89	17,880.04	24.80	
			מיזוג אויר	2,677.63	805.22	276.02	3,758.87		
			סה"כ צריכה	15,232.18	4,596.82	1,809.91	21,638.91		
204	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	2,189.70	889.85	1,970.90	5,050.45	8.80	
			סה"כ צריכה	2,189.70	889.85	1,970.90	5,050.45		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
205	15743	קפה אלברט מסעדה ח. 135	81016878 - 5	11,027.72	3,013.04	2,637.01	16,677.76	11.25	
		מיזוג אויר		173.26	52.10	17.86	243.22		
		סה"כ צריכה		11,200.98	3,065.14	2,654.87	16,920.99		
206	15727	קפה גרין ח. 266	81016363 - 8	3,712.64	916.95	993.56	5,623.15	6.92	
		מיזוג אויר		201.37	60.56	20.76	282.69		
		סה"כ צריכה		3,914.02	977.51	1,014.32	5,905.84		
207	15745	קפה טורקוז	81014232 - 5	30,746.00	12,743.60	17,179.60	60,669.20	80.40	
		סה"כ צריכה		30,746.00	12,743.60	17,179.60	60,669.20		
208	15746	קרביץ ח. 108A	81014174 - 5	3,144.05	760.66	686.68	4,591.40	2.21	
		מיזוג אויר		664.54	199.84	68.50	932.88		
		סה"כ צריכה		3,808.59	960.50	755.19	5,524.28		
209	15747	קרולינה הררה ח. 260	81016331 - 2	2,089.19	422.80	158.60	2,670.59	0.71	
		מיזוג אויר		601.38	180.85	61.99	844.22		
		סה"כ צריכה		2,690.57	603.65	220.59	3,514.81		
210	15749	קרייז ליין ח. 271	81016363 - 4	1,095.74	329.82	324.92	1,750.48	1.08	
		מיזוג אויר		400.13	120.33	41.25	561.71		
		סה"כ צריכה		1,495.87	450.15	366.16	2,312.19		
211	15750	ראשי לוח איזור חנונים	81016878 - 7	5,600.21	1,807.86	3,827.18	11,235.25	28.77	
		סה"כ צריכה		5,600.21	1,807.86	3,827.18	11,235.25		
212	15756	רביד ח. 169	81016321 - 4	466.60	106.33	33.49	606.42	0.22	
		מיזוג אויר		137.30	41.29	14.15	192.74		
		סה"כ צריכה		603.90	147.62	47.65	799.16		
213	15757	רויליטי ח. 145	81016191 - 1	1,162.73	281.20	144.94	1,588.87	0.42	
		מיזוג אויר		238.97	71.86	24.63	335.47		
		סה"כ צריכה		1,401.70	353.06	169.58	1,924.34		
214	15610	רולקס ח. 252	81014232 - 4	1,679.10	417.60	327.10	2,423.80	1.30	
		מיזוג אויר		359.60	108.14	37.07	504.81		
		סה"כ צריכה		2,038.70	525.74	364.17	2,928.61		
215	38194	רוק חן ח. 275	81016331 - 8	929.77	240.30	101.82	1,271.89	1.10	
		מיזוג אויר		400.13	120.33	41.25	561.71		
		סה"כ צריכה		1,329.90	360.63	143.07	1,833.60		
216	15758	רזילי ח. 109	81016441 - 2	1,401.63	379.51	188.46	1,969.59	0.58	
		מיזוג אויר		666.89	200.55	68.75	936.18		
		סה"כ צריכה		2,068.51	580.05	257.20	2,905.77		
217	15759	ריפליי ח. 265	81016331 - 5	2,021.65	340.85	374.16	2,736.66	1.29	
		מיזוג אויר		722.46	217.26	74.48	1,014.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,744.11	558.12	448.64	3,750.86		
218	15760	רלף לוח 124-126.ח	1 - 81014241	3,932.19	757.02	274.96	4,964.17	2.94	
			מיזוג אויר	1,650.68	496.40	170.16	2,317.24		
			סה"כ צריכה	5,582.87	1,253.41	445.12	7,281.41		
219	15630	שאנל ח.129	1 - 81014245	884.52	213.38	201.16	1,299.06	0.97	
			מיזוג אויר	343.91	103.42	35.45	482.78		
			סה"כ צריכה	1,228.43	316.80	236.61	1,781.84		
220	15679	שופרא ח.161	5 - 81016358	1,844.31	421.37	118.47	2,384.15	0.30	
			מיזוג אויר	468.39	140.86	48.28	657.53		
			סה"כ צריכה	2,312.70	562.23	166.75	3,041.68		
221	15766	שילב ח.242-243	3 - 81014212	3,600.22	937.35	310.53	4,848.09	0.65	
			מיזוג אויר	1,353.39	407.00	139.51	1,899.90		
			סה"כ צריכה	4,953.61	1,344.34	450.04	6,747.99		
222	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	2,296.21	996.85	2,294.87	5,587.94	13.26	
			סה"כ צריכה	2,296.21	996.85	2,294.87	5,587.94		
			סה"כ צריכה	902,821.72	264,517.34	284,148.74	1,451,487.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,451,487.80		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 902,821.72)
■ גבע (Kwh 264,517.34)
■ שפל (Kwh 284,148.74)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33777	*מ"א על הגג IBS	1 - 81018676	2,295.60	175.00	2,442.00	4,912.60	30.40	
			סה"כ צריכה	2,295.60	175.00	2,442.00	4,912.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	15668	*מגדלי קרור מועמס 85 %	81014232 - 6	76,664.56	23,054.72	7,902.96	107,622.24	28.80	
		סה"כ צריכה		76,664.56	23,054.72	7,902.96	107,622.24		
3	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	6,418.40	910.40	1,376.00	8,704.80	44.00	
		סה"כ צריכה		6,418.40	910.40	1,376.00	8,704.80		
4	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	11,950.80	2,275.20	11,174.40	25,400.40	94.80	
		סה"כ צריכה		11,950.80	2,275.20	11,174.40	25,400.40		
5	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	39350	יחידות DX	15091184 - 1	1,030.40	275.80	0.00	1,306.20	26.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091184 - 2	7,018.50	1,605.10	0.00	8,623.60	28.86	
			15091184 - 3	3,502.80	567.50	0.00	4,070.30	28.85	
			15091184 - 4	1,663.80	429.30	0.00	2,093.10	36.60	
			16193811 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16193811 - 2	1,705.50	373.80	0.00	2,079.30	36.15	
			16193811 - 3	9,749.50	3,486.00	9,266.90	22,502.40	39.63	
			סה"כ צריכה	24,670.50	6,737.50	9,266.90	40,674.90		
32	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	28,837.20	7,240.40	3,504.00	39,581.60	22.40	
			סה"כ צריכה	28,837.20	7,240.40	3,504.00	39,581.60		
33	34263	מגדלי קירור 100%	81014232 - 6	90,193.60	27,123.20	9,297.60	126,614.40	28.80	
			סה"כ צריכה	90,193.60	27,123.20	9,297.60	126,614.40		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	287.80	61.10	128.80	477.70	1.60	
			סה"כ צריכה	287.80	61.10	128.80	477.70		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15714	פנוי	81014210 - 8	25,064.95	7,455.48	4,534.50	37,054.93	16.75	
			סה"כ צריכה	25,064.95	7,455.48	4,534.50	37,054.93		
37	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15717	פנוי	81014871 - 1	0.20	0.20	0.40	0.80		
			סה"כ צריכה	0.20	0.20	0.40	0.80		
39	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15566	פנוי אמפוריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15547	פנוי ונליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	1,734.04	448.38	758.31	2,940.73	5.17	
		סה"כ צריכה		1,734.04	448.38	758.31	2,940.73		
47	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	79.16	9.19	21.71	110.05	0.31	
		סה"כ צריכה		79.16	9.19	21.71	110.05		
49	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
50	15729	צוקה ח.206-פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	16,669.22	5,425.76	7,736.77	29,831.76	47.66	
		סה"כ צריכה		16,669.22	5,425.76	7,736.77	29,831.76		
52	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	11,690.00	4,014.00	6,260.00	21,964.00	24.00	
		סה"כ צריכה		11,690.00	4,014.00	6,260.00	21,964.00		
53	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	146,381.85	37,775.05	49,223.30	233,380.20	195.80	
		סה"כ צריכה		146,381.85	37,775.05	49,223.30	233,380.20		
54	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	188,281.52	61,147.20	78,398.00	327,826.72	307.00	
		סה"כ צריכה		188,281.52	61,147.20	78,398.00	327,826.72		
55	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	157,483.83	47,280.80	53,501.13	258,265.75	210.00	
		סה"כ צריכה		157,483.83	47,280.80	53,501.13	258,265.75		
56	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	187,692.65	57,370.67	44,091.95	289,155.28	251.80	
		סה"כ צריכה		187,692.65	57,370.67	44,091.95	289,155.28		
57	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	225,307.48	60,840.60	45,164.10	331,312.18	161.20	
		סה"כ צריכה		225,307.48	60,840.60	45,164.10	331,312.18		
58	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		