



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 04/07/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	48.03	13,143.60	2,872.80	1,105.20	9,165.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		13,143.60	2,872.80	1,105.20	9,165.60	סה"כ צריכה			
		13,143.60	2,872.80	1,105.20	9,165.60	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	13,143.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (9,165.60 Kwh) 70%
- גבע (1,105.20 Kwh) 22%
- שפל (2,872.80 Kwh) 8%

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	100.88	11,951.20	2,171.80	846.50	8,932.90	20281854 - 1	צילר 1	45044	1
		11,951.20	2,171.80	846.50	8,932.90	סה"כ צריכה			

