



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 05/07/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	633.53	-262,004.40	-89,909.40	-39,547.20	-132,547.80	14155681 - 3	חניונים	14870	1
	6.04	-2,168.45	-772.90	-298.95	-1,096.60	14155681 - 4			
		263,466.20	58,321.10	50,761.70	154,383.40	14158969 - 1			
	530,841.60	-1,863.00	-252.20	-189.20	-1,421.60	17313057 - 1			
	524.22	-1.20	-1.20	0.00	0.00	18170718 - 1			
	520.80	-2,326.80	-323.20	-142.80	-1,860.80	18170718 - 2			
	0.88	-494.00	-203.60	-78.80	-211.60	18170718 - 3			
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת			
		-11,591.65	-33,141.40	10,504.75	17,245.00	סה"כ צריכה			
	7.24	119.20	0.90	0.20	118.10	18247537 - 1	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	37471	2
		119.20	0.90	0.20	118.10	סה"כ צריכה			
		70.80	0.00	0.00	70.80	13199836 - 1	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	29022	3
		70.80	0.00	0.00	70.80	סה"כ צריכה			
		1,902.00	137.07	67.30	1,697.63	18075346 - 1	טעינת רכבים חניון	44190	4
		1,902.00	137.07	67.30	1,697.63	סה"כ צריכה			
	0.88	494.00	203.60	78.80	211.60	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	5
		494.00	203.60	78.80	211.60	סה"כ צריכה			
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4	לח-6 מפלס ביניים	32873	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	153.11	21,537.20	5,746.80	2,913.20	12,877.20	15091220 - 1	מיזוג אוויר	14899	7
	6.53	2,316.00	959.20	389.20	967.60	15091220 - 2			
	155.69	20,330.40	7,359.20	2,754.40	10,216.80	15091220 - 3			
	1,499.63	52,962.80	20,323.20	8,144.00	24,495.60	15091220 - 4			
	61.94	2,434.40	955.20	357.60	1,121.60	15091221 - 1			
	164.14	35,539.20	9,479.60	4,134.80	21,924.80	15091222 - 1			
	226.63	62,677.60	18,741.60	8,443.60	35,492.40	15091222 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091222 - 3			
	1,048.21	23,656.80	6,712.40	3,324.40	13,620.00	15091222 - 4			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	3,804.00	884.00	1,904.80	6,592.80	70.98	
			15091228 - 1	35,944.80	11,060.00	24,676.00	71,680.80	227.30	
			15091228 - 2	18,451.20	4,625.60	9,616.80	32,693.60	159.07	
			15091228 - 3	6,661.60	1,675.20	3,548.80	11,885.60	101.48	
			15091228 - 4	6,645.20	2,457.60	6,349.20	15,452.00	26.07	
			16224404 - 1	1,226.30	505.00	639.60	2,370.90		
			16224406 - 1	6,580.30	2,323.10	2,894.20	11,797.60		
			16224407 - 1	8,110.40	2,982.30	3,420.70	14,513.40		
			16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224409 - 1	1,874.60	631.00	768.10	3,273.70		
			סה"כ צריכה	210,014.40	57,605.00	124,095.40	391,714.80		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,421.60	189.20	252.20	1,863.00	530,841.60	
			סה"כ צריכה	1,421.60	189.20	252.20	1,863.00		
9	20366	משאבה F2	16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	6,580.30	2,323.10	2,894.20	11,797.60		
			סה"כ צריכה	6,580.30	2,323.10	2,894.20	11,797.60		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,596.30	508.70	684.40	2,789.40		
			סה"כ צריכה	1,596.30	508.70	684.40	2,789.40		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	22.00	8.40	10.80	41.20		
			סה"כ צריכה	22.00	8.40	10.80	41.20		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	5,376.40	2,102.10	4,467.60	11,946.10	92.52	
			סה"כ צריכה	5,376.40	2,102.10	4,467.60	11,946.10		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	2,483.30	939.40	2,407.00	5,829.70	11.17	
			סה"כ צריכה	2,483.30	939.40	2,407.00	5,829.70		
15	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	83.70	31.70	81.80	197.20	0.48	
			סה"כ צריכה	83.70	31.70	81.80	197.20		
16	12170	קומה 1- חברת סולר	14155681 - 2	1,877.90	706.00	1,816.70	4,400.60	6.79	
			סה"כ צריכה	1,877.90	706.00	1,816.70	4,400.60		
17	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	1,096.60	298.95	772.90	2,168.45	6.04	
			סה"כ צריכה	1,096.60	298.95	772.90	2,168.45		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	510.80	100.40	270.60	881.80	4.66	
			סה"כ צריכה	510.80	100.40	270.60	881.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	4,367.20	273.20	876.00	5,516.40	46.56	
			סה"כ צריכה	4,367.20	273.20	876.00	5,516.40		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	450.60	75.80	200.00	726.40	261.26	
			סה"כ צריכה	450.60	75.80	200.00	726.40		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	2,555.40	601.20	1,582.40	4,739.00	14.40	
			14155676 - 4	3,059.20	945.60	2,344.00	6,348.80	15.00	
			16045505 - 1	2,876.60	671.00	1,224.60	4,772.20	120.51	
			סה"כ צריכה	8,491.20	2,217.80	5,151.00	15,860.00		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,616.40	382.80	1,015.20	3,014.40	11.39	
			14155682 - 4	982.00	289.60	762.80	2,034.40	5.04	
			16045506 - 1	642.40	180.00	416.40	1,238.80	6.54	
			16048017 - 2	1,484.00	542.40	1,420.80	3,447.20	5.32	
			סה"כ צריכה	4,724.80	1,394.80	3,615.20	9,734.80		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	3,836.80	1,215.90	3,135.70	8,188.40	17.18	
			סה"כ צריכה	3,836.80	1,215.90	3,135.70	8,188.40		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	833.00	276.00	663.00	1,772.00	8.90	
			סה"כ צריכה	833.00	276.00	663.00	1,772.00		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	1,573.60	371.00	863.10	2,807.70	6.97	
			סה"כ צריכה	1,573.60	371.00	863.10	2,807.70		
26	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	1,385.40	241.70	591.80	2,218.90	9.62	
			סה"כ צריכה	1,385.40	241.70	591.80	2,218.90		
27	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	487.50	68.40	178.20	734.10	4.93	
			סה"כ צריכה	487.50	68.40	178.20	734.10		
28	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	933.60	268.80	690.20	1,892.60	525.12	
			16045503 - 2	3,041.50	643.00	1,319.90	5,004.40	20.80	
			סה"כ צריכה	3,975.10	911.80	2,010.10	6,897.00		
29	47359	קומה 16 אוונטיס טים מזרח	20281561 - 1	1,263.20	309.40	639.60	2,212.20	7.89	
			סה"כ צריכה	1,263.20	309.40	639.60	2,212.20		
30	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	2,765.40	492.10	854.40	4,111.90	12.83	
			16045504 - 4	2,332.90	586.00	1,308.60	4,227.50	15.53	
			16193819 - 1	0.80	0.00	0.00	0.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ביקוש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,099.10	1,078.10	2,163.00	8,340.20		
31	19570	קומה 17+16 סיסנס מ"א	16045502 - 1	1,141.20	400.00	1,085.20	2,626.40	7.88	
			16045502 - 4	388.60	134.00	350.50	873.10	7.08	
			סה"כ צריכה	1,529.80	534.00	1,435.70	3,499.50		
32	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,366.00	783.80	2,061.60	6,211.40	17.60	
			סה"כ צריכה	3,366.00	783.80	2,061.60	6,211.40		
33	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	975.60	195.20	498.00	1,668.80	6.10	
			סה"כ צריכה	975.60	195.20	498.00	1,668.80		
34	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,471.10	133.50	385.30	1,989.90	12.42	
			סה"כ צריכה	1,471.10	133.50	385.30	1,989.90		
35	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,228.20	204.20	515.60	1,948.00	9.06	
			סה"כ צריכה	1,228.20	204.20	515.60	1,948.00		
36	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	408.90	103.58	169.35	681.83	3.52	
			סה"כ צריכה	408.90	103.58	169.35	681.83		
37	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	108.70	18.72	25.48	152.90	1.25	
			סה"כ צריכה	108.70	18.72	25.48	152.90		
38	44507	קומה 2 פיודיוור	17312642 - 1	0.70	0.00	0.40	1.10	7.07	
			17313187 - 1	2,223.10	506.30	1,222.50	3,951.90	36.86	
			סה"כ צריכה	2,223.80	506.30	1,222.90	3,953.00		
39	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	902.50	182.70	278.10	1,363.30	8.25	
			סה"כ צריכה	902.50	182.70	278.10	1,363.30		
40	24649	קומה 20 אקווה סקיוריטי ב.חיוני	16048029 - 4	1,395.80	414.80	1,030.40	2,841.00	8.92	
			סה"כ צריכה	1,395.80	414.80	1,030.40	2,841.00		
41	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	1,491.25	389.75	1,096.65	2,977.65	7.01	
			14155678 - 1	7.55	1.45	4.55	13.55	0.26	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			14155679 - 1	565.95	124.80	354.80	1,045.55	5.22	
			סה"כ צריכה	2,064.75	516.00	1,456.00	4,036.75		
42	47408	קומה 20 פליופס מ"א	14155659 - 1	104.40	31.20	60.00	195.60	1.19	
			סה"כ צריכה	104.40	31.20	60.00	195.60		
43	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,886.30	826.10	1,720.10	5,432.50	12.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,886.30	826.10	1,720.10	5,432.50		
44	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	425.00	70.40	51.40	546.80	7.72	
			סה"כ צריכה	425.00	70.40	51.40	546.80		
45	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי.ב.חינוי	16048029 - 2	2,003.90	275.20	735.60	3,014.70	11.63	
			סה"כ צריכה	2,003.90	275.20	735.60	3,014.70		
46	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי.מ"א	14155667 - 3	614.40	55.20	141.40	811.00	7.51	
			סה"כ צריכה	614.40	55.20	141.40	811.00		
47	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,860.80	142.80	323.20	2,326.80	520.80	
			סה"כ צריכה	1,860.80	142.80	323.20	2,326.80		
48	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	978.00	345.60	852.20	2,175.80	4.71	
			סה"כ צריכה	978.00	345.60	852.20	2,175.80		
49	22314	קומה 22 טאבולה ב.חינוי	14155660 - 2	2,588.40	622.80	1,596.90	4,808.10	13.93	
			סה"כ צריכה	2,588.40	622.80	1,596.90	4,808.10		
50	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	863.25	49.35	129.30	1,041.90	68.74	
			סה"כ צריכה	863.25	49.35	129.30	1,041.90		
51	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	3,854.40	1,149.10	2,887.70	7,891.20	20.94	
			סה"כ צריכה	3,854.40	1,149.10	2,887.70	7,891.20		
52	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	985.00	82.00	240.00	1,307.00	7.20	
			סה"כ צריכה	985.00	82.00	240.00	1,307.00		
53	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חינוי	16045510 - 1	4,512.50	1,089.80	2,553.40	8,155.70	18.70	
			סה"כ צריכה	4,512.50	1,089.80	2,553.40	8,155.70		
54	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	1,018.20	66.40	81.80	1,166.40	5.76	
			סה"כ צריכה	1,018.20	66.40	81.80	1,166.40		
55	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	1,711.30	472.40	1,193.30	3,377.00	11.76	
			14155672 - 1	3,830.00	1,238.80	3,157.60	8,226.40	16.83	
			סה"כ צריכה	5,541.30	1,711.20	4,350.90	11,603.40		
56	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	812.40	40.40	67.60	920.40	8.46	
			סה"כ צריכה	812.40	40.40	67.60	920.40		
57	40042	קומה 27 ארניקס	14155690 - 3	2,473.80	245.30	589.40	3,308.50	13.23	
			16254101 - 1	113.40	41.60	110.20	265.20	65.79	
			16254101 - 2	117.50	43.40	112.20	273.10	1.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,704.70	330.30	811.80	3,846.80		
58	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	782.20	108.40	261.20	1,151.80	265.09	
			סה"כ צריכה	782.20	108.40	261.20	1,151.80		
59	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,835.60	938.80	2,389.60	6,164.00	14.84	
			14155745 - 1	53.75	12.50	31.70	97.95	0.49	
			14155745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	2,889.35	951.30	2,421.30	6,261.95		
60	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	652.40	230.20	588.20	1,470.80	6.27	
			סה"כ צריכה	652.40	230.20	588.20	1,470.80		
61	7567	קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	2,609.10	462.90	1,087.00	4,159.00	14.59	
			14155709 - 3	338.00	127.60	332.00	797.60	524.85	
			14155745 - 3	53.65	17.20	45.60	116.45	0.27	
			14155745 - 4	21.75	8.30	21.05	51.10	0.07	
			סה"כ צריכה	3,022.50	616.00	1,485.65	5,124.15		
62	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	16224961 - 3	657.20	45.60	0.60	703.40	157.74	
			סה"כ צריכה	657.20	45.60	0.60	703.40		
63	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	4,170.40	1,246.00	3,200.00	8,616.40	17.50	
			14155709 - 1	77.60	28.10	73.25	178.95	0.44	
			14155709 - 2	110.95	40.95	106.35	258.25	33.19	
			14155709 - 4	3,560.40	1,327.20	3,417.60	8,305.20	12.87	
			סה"כ צריכה	7,919.35	2,642.25	6,797.20	17,358.80		
64	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	668.40	158.00	388.80	1,215.20	316.20	
			סה"כ צריכה	668.40	158.00	388.80	1,215.20		
65	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	925.60	34.00	110.80	1,070.40	7.84	
			16048033 - 1	1,202.40	130.80	408.40	1,741.60	8.98	
			16048033 - 2	924.80	56.00	177.20	1,158.00	8.90	
			סה"כ צריכה	3,052.80	220.80	696.40	3,970.00		
66	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	2,241.77	694.45	1,790.32	4,726.55	9.34	
			סה"כ צריכה	2,241.77	694.45	1,790.32	4,726.55		
67	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	4,204.20	1,155.90	3,023.80	8,383.90	19.59	
			16045511 - 2	5,348.50	1,704.80	4,407.60	11,460.90	25.70	
			סה"כ צריכה	9,552.70	2,860.70	7,431.40	19,844.80		
68	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,723.60	456.47	1,186.95	3,367.02	6.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,723.60	456.47	1,186.95	3,367.02		
69	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,156.80	1,101.20	2,828.00	7,086.00	521.45	
			סה"כ צריכה	3,156.80	1,101.20	2,828.00	7,086.00		
70	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	686.88	79.27	176.00	942.15	6.53	
			סה"כ צריכה	686.88	79.27	176.00	942.15		
71	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,676.80	435.60	1,272.00	4,384.40	14.25	
			16254138 - 3	906.68	141.10	377.30	1,425.08	4.95	
			סה"כ צריכה	3,583.47	576.70	1,649.30	5,809.47		
72	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	972.80	128.40	403.20	1,504.40	7.39	
			16048033 - 4	1,823.20	653.20	1,673.20	4,149.60	8.58	
			סה"כ צריכה	2,796.00	781.60	2,076.40	5,654.00		
73	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,443.20	971.70	2,050.80	6,465.70	13.79	
			16048030 - 1	2,808.40	834.00	1,745.60	5,388.00	14.81	
			סה"כ צריכה	6,251.60	1,805.70	3,796.40	11,853.70		
74	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	2,804.00	944.00	2,474.40	6,222.40	13.82	
			סה"כ צריכה	2,804.00	944.00	2,474.40	6,222.40		
75	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,596.80	1,458.40	3,740.40	9,795.60	19.76	
			סה"כ צריכה	4,596.80	1,458.40	3,740.40	9,795.60		
76	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	670.40	28.80	208.00	907.20	7.78	
			סה"כ צריכה	670.40	28.80	208.00	907.20		
77	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	1,053.20	114.00	268.80	1,436.00	6.53	
			סה"כ צריכה	1,053.20	114.00	268.80	1,436.00		
78	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,218.20	426.80	1,102.20	3,747.20	10.94	
			סה"כ צריכה	2,218.20	426.80	1,102.20	3,747.20		
79	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,108.00	381.40	1,004.40	3,493.80	12.12	
			20281961 - 1	0.30	0.00	0.00	0.30	1.18	
			סה"כ צריכה	2,108.30	381.40	1,004.40	3,494.10		
80	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	342.80	5.60	23.00	371.40	3.13	
			סה"כ צריכה	342.80	5.60	23.00	371.40		
81	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	526.50	116.80	239.00	882.30	3.65	
			סה"כ צריכה	526.50	116.80	239.00	882.30		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	13102	קומה 40 אנרגיקס בע"מ ב.חינוי	16048030 - 2	2,791.70	448.60	1,173.30	4,413.60	68.26	
			סה"כ צריכה	2,791.70	448.60	1,173.30	4,413.60		
83	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	3.00	0.40	0.00	3.40	3.57	
			סה"כ צריכה	3.00	0.40	0.00	3.40		
84	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חינוי	16193841 - 1	472.90	67.35	176.15	716.40	3.47	
			סה"כ צריכה	472.90	67.35	176.15	716.40		
85	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חינוי מ"א	16048026 - 3	719.40	107.60	238.80	1,065.80	133.18	
			סה"כ צריכה	719.40	107.60	238.80	1,065.80		
86	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	18.70	4.40	11.15	34.25	0.20	
			סה"כ צריכה	407.60	95.70	202.70	706.00	4.58	
			סה"כ צריכה	426.30	100.10	213.85	740.25		
87	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	4,352.60	1,307.20	3,390.80	9,050.60	21.24	
			סה"כ צריכה	4,359.90	1,309.55	3,391.30	9,060.75		
			16048008 - 1	7.30	2.35	0.50	10.15	1.85	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
88	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	867.20	231.80	627.40	1,726.40	9.92	
			סה"כ צריכה	867.20	231.80	627.40	1,726.40		
89	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חינוי	16045505 - 3	4,628.00	1,323.40	3,143.60	9,095.00	114.89	
			סה"כ צריכה	4,628.00	1,323.40	3,143.60	9,095.00		
90	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	602.40	73.60	2.40	678.40	9.12	
			סה"כ צריכה	602.40	73.60	2.40	678.40		
91	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	372.00	118.00	414.80	904.80	13.37	
			סה"כ צריכה	372.00	118.00	414.80	904.80		
92	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	4,649.00	1,285.20	2,597.40	8,531.60	215.10	
			סה"כ צריכה	4,649.00	1,285.20	2,597.40	8,531.60		
93	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	1.20	1.20	524.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.20	1.20		
			סה"כ צריכה	418,171.06	116,248.60	205,336.72	733,556.38		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				733,556.38		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 418,171.06)
- גבע (Kwh 116,248.60)
- שפל (Kwh 205,336.72)

