



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין דקל

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 05/07/22


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.55	17,093.89	5,655.37	2,372.98	9,065.54	00006068 - 3	*פארק אזורים	11792	1
		17,093.89	5,655.37	2,372.98	9,065.54	סה"כ צריכה			
	53.76	33,306.05	13,672.34	5,413.15	14,220.55	00006068 - 2	*פלאפון (2)	47943	2
	22.26	-4,446.50	-1,740.89	-689.03	-2,016.59	00021940 - 1			
	22.49	-11,043.64	-4,591.64	-1,796.20	-4,655.80	00021940 - 2			
	21.79	-4,365.13	-1,707.96	-675.85	-1,981.32	00021940 - 3			
	22.36	-6,456.39	-2,759.73	-1,122.30	-2,574.36	00021940 - 4			
	1.17	259.25	87.81	33.04	138.40	00022139 - 3			
	0.70	66.79	24.74	9.08	32.98	00022139 - 4			
	1.38	352.25	90.73	52.85	208.67	00022139 - 5			
	1.32	691.58	346.44	115.43	229.71	00022139 - 7			
	4.18	589.47	197.18	95.35	296.94	00022139 - 8			
	2.66	1,194.51	487.82	190.95	515.75	00022585 - 5			
	1.08	66.97	27.04	10.91	29.02	00022585 - 6			
	6.06	2,002.81	846.05	314.43	842.32	00022585 - 7			
	0.02	13.37	5.59	2.16	5.62	00024690 - 1			
	1.44	141.90	57.70	22.30	61.90	17313494 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 3			
		12,373.26	5,043.22	1,976.25	5,353.79	סה"כ צריכה			
	63.60	6,305.38	158.96	56.14	6,090.28	00006068 - 1	ת"א גג	11794	3
	8.07	45.81	2.93	1.09	41.79	00006068 - 8			
	134.11	54,641.98	19,043.03	8,674.39	26,924.56	00006366 - 1			
	0.58	362.33	149.23	58.52	154.57	00006366 - 7			
	22.26	4,446.50	1,740.89	689.03	2,016.59	00021940 - 1			
	22.49	11,043.64	4,591.64	1,796.20	4,655.80	00021940 - 2			
	21.79	4,365.13	1,707.96	675.85	1,981.32	00021940 - 3			
	22.36	6,456.39	2,759.73	1,122.30	2,574.36	00021940 - 4			
	0.08	56.56	22.92	9.08	24.55	00022129 - 1			
	37.16	543.28	157.07	61.37	324.83	00022139 - 1			
		88,266.99	30,334.37	13,143.98	44,788.64	סה"כ צריכה			
	9.90	537.60	62.80	18.70	456.10	20281548 - 1	עמדת טעינה	47003	4



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	456.10	18.70	62.80	537.60		
5	47013	עמדת טעינה 2	20281547 - 1	897.30	50.60	216.80	1,164.70	13.51	
			20281548 - 1	-456.10	-18.70	-62.80	-537.60	9.90	
			סה"כ צריכה	441.20	31.90	154.00	627.10		
6	39034	פרוייקט פלאפון	00006068 - 4	7,665.88	1,672.49	4,159.79	13,498.15	31.85	
			00006068 - 5	1,255.40	169.32	412.11	1,836.83	8.26	
			00006068 - 6	1,724.64	147.32	387.55	2,259.51	10.87	
			00006366 - 2	1,994.15	328.20	843.60	3,165.95	12.22	
			00006366 - 3	1,844.08	138.00	313.34	2,295.42	11.27	
			00006366 - 4	6,461.70	744.68	1,950.47	9,156.85	70.90	
			00006366 - 6	1,394.14	116.09	299.36	1,809.59	9.26	
			00021940 - 6	65.76	2.19	5.48	73.44	2.33	
			00021940 - 7	327.92	84.89	177.90	590.71	1.79	
			00021940 - 8	145.03	17.21	65.13	227.37	5.17	
			00022129 - 4	146.41	21.84	50.20	218.45	0.93	
			00022129 - 5	222.35	54.70	105.37	382.43	1.08	
			00022129 - 6	235.95	59.65	112.65	408.25	1.13	
			00022129 - 7	81.89	17.49	46.90	146.28	0.58	
			00022129 - 8	62.73	1.78	2.66	67.17	0.57	
			00022139 - 6	1,060.07	399.45	1,020.74	2,480.25	4.64	
			00022585 - 1	149.60	27.94	30.10	207.64	0.94	
			00022585 - 2	156.52	43.65	94.35	294.53	0.95	
			00022585 - 3	81.48	11.47	7.24	100.18	0.60	
			00022585 - 4	210.69	53.08	128.81	392.57	1.58	
			17312760 - 1	497.20	109.90	163.30	770.40	223,477.76	
			17313253 - 1	7,239.20	2,506.70	6,324.70	16,070.60	2,213,806.08	
			סה"כ צריכה	33,022.81	6,728.05	16,701.71	56,452.57		
7	11793	קומה 07 - קיסייט	00006366 - 5	5,895.80	1,257.14	3,198.77	10,351.71	25.98	
			00021940 - 5	3,208.09	455.04	1,187.87	4,851.00	16.18	
			00022129 - 2	383.12	115.64	304.60	803.36	2.70	
			00022129 - 3	3,481.36	1,293.87	3,299.45	8,074.68	12.50	
			00022139 - 2	-227.15	-84.95	-216.56	-528.65	0.89	
			18170708 - 1	383.00	115.40	305.20	803.60	2.72	
			סה"כ צריכה	13,124.23	3,152.15	8,079.33	24,355.70		
			סה"כ צריכה	106,252.31	27,424.01	66,030.80	199,707.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				199,707.12		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 106,252.31)
■ גבע (Kwh 27,424.01)
■ שפל (Kwh 66,030.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	59,796.29	16,417.66	38,491.52	114,705.47	273.22	
			סה"כ צריכה	59,796.29	16,417.66	38,491.52	114,705.47		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	45,368.40	10,771.60	26,880.40	83,020.40	465.60	
			סה"כ צריכה	45,368.40	10,771.60	26,880.40	83,020.40		

