



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (30/06/22 - 01/06/22)


תאריך הפקה: 05/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	7,136.96	2,632.14	2,432.59	12,201.69	91.30	
			81007765 - 2	17,571.46	4,625.17	11,884.62	34,081.25	165.25	
			81007907 - 1	1,945.90	489.56	1,219.51	3,654.97	17.84	
			81007907 - 2	15,872.24	3,373.93	7,022.66	26,268.84	154.37	
			81007907 - 3	2,165.25	721.90	2,211.33	5,098.47	18.56	
			81007907 - 4	2,451.11	495.30	1,201.53	4,147.95	17.38	
			81007907 - 8	18,413.83	3,421.35	7,058.43	28,893.61	165.12	
			סה"כ צריכה	65,556.75	15,759.35	33,030.68	114,346.77		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	3,226.66	866.89	1,723.41	5,816.96	13.37	
			81007805 - 2	274.75	56.34	123.66	454.75	1.06	
			81007805 - 8	11,599.45	3,536.30	7,241.83	22,377.57	43.94	
			81007907 - 5	-79.04	-75.08	-259.60	-413.72	1.03	
			סה"כ צריכה	15,021.82	4,384.45	8,829.30	28,235.57		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-339.03	-140.09	-326.95	-806.06	1.17	
			81007765 - 6	4,880.53	1,143.42	2,205.81	8,229.76	17.22	
			סה"כ צריכה	4,541.50	1,003.34	1,878.86	7,423.70		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	1,047.66	152.82	375.97	1,576.45	5.46	
			סה"כ צריכה	1,047.66	152.82	375.97	1,576.45		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	117.68	48.17	112.17	278.02	0.38	
			סה"כ צריכה	117.68	48.17	112.17	278.02		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	339.03	140.09	326.95	806.06	1.17	
			81007765 - 3	4,843.60	760.26	1,773.07	7,376.93	18.62	
			81007765 - 8	-1,047.66	-152.82	-375.97	-1,576.45	5.46	
			סה"כ צריכה	4,134.97	747.52	1,724.05	6,606.54		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	6,026.20	2,128.90	5,329.20	13,484.30	35.46	
			סה"כ צריכה	6,026.20	2,128.90	5,329.20	13,484.30		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטוור	81007765 - 4	6,616.02	2,209.78	4,616.93	13,442.72	23.38	
			81007765 - 5	6,283.73	1,792.37	3,970.91	12,047.01	22.88	
			סה"כ צריכה	12,899.74	4,002.14	8,587.84	25,489.73		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	3,073.05	759.09	1,666.74	5,498.87	15.72	
			סה"כ צריכה	3,073.05	759.09	1,666.74	5,498.87		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	2,855.52	472.85	1,281.56	4,609.93	10.09	
			סה"כ צריכה	2,855.52	472.85	1,281.56	4,609.93		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	32,526.40	12,982.37	29,322.28	74,831.05	114.11	
			סה"כ צריכה	32,526.40	12,982.37	29,322.28	74,831.05		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	6,076.84	2,161.20	4,684.44	12,922.48	23.40	
			סה"כ צריכה	6,076.84	2,161.20	4,684.44	12,922.48		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	876.50	341.90	777.32	1,995.73	6.36	
			סה"כ צריכה	876.50	341.90	777.32	1,995.73		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	8,055.30	2,375.94	5,392.46	15,823.70	28.51	
			סה"כ צריכה	8,055.30	2,375.94	5,392.46	15,823.70		
			סה"כ צריכה	162,809.94	47,320.05	102,992.86	313,122.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				313,122.84		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 162,809.94)
■ גבע (Kwh 47,320.05)
■ שפל (Kwh 102,992.86)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	65,645.57	16,929.02	33,686.08	116,260.67	224.77	
			סה"כ צריכה	65,645.57	16,929.02	33,686.08	116,260.67		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	59,571.07	20,809.02	45,976.83	126,356.93	211.46	
			סה"כ צריכה	59,571.07	20,809.02	45,976.83	126,356.93		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	40,164.22	10,505.41	24,411.01	75,080.64	238.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	40,164.22	10,505.41	24,411.01	75,080.64		

