



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 05/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא בנין 1 חשמל	81017127 - 5	380.00	86.10	78.40	544.50	2.40	
			סה"כ צריכה	380.00	86.10	78.40	544.50		
2	40084	א.דוד יבוא בנין 1 מ"א	81018679 - 2	135.40	15.00	7.60	158.00	0.80	
			צילרים	1,604.38	156.51	41.23	1,802.12		
			סה"כ צריכה	1,739.78	171.51	48.83	1,960.12		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	249.80	4.00	1.60	255.40	1.60	
			צילרים	2,959.92	41.74	8.68	3,010.34		
			סה"כ צריכה	3,209.72	45.74	10.28	3,265.74		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	3,145.60	392.80	686.40	4,224.80	17.20	
			סה"כ צריכה	3,145.60	392.80	686.40	4,224.80		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	3,088.30	507.00	234.00	3,829.30	31.00	
			סה"כ צריכה	3,088.30	507.00	234.00	3,829.30		
6	40098	גרום פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	237.00	62.00	100.30	399.30	1.30	
			צילרים	2,808.25	646.92	544.15	3,999.32		
			סה"כ צריכה	3,045.25	708.92	644.45	4,398.62		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	194.10	23.00	2.60	219.70	1.40	
			צילרים	2,299.92	239.99	14.11	2,554.02		
			סה"כ צריכה	2,494.02	262.99	16.71	2,773.72		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	114.70	10.40	26.60	151.70	1.40	
			סה"כ צריכה	114.70	10.40	26.60	151.70		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	41.20	0.90	2.00	44.10	0.40	
			צילרים	488.19	9.39	10.85	508.43		
			סה"כ צריכה	529.39	10.29	12.85	552.53		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	673.00	289.20	446.70	1,408.90	3.40	
			סה"כ צריכה	673.00	289.20	446.70	1,408.90		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	368.10	26.00	78.80	472.90	6.30	
			81037892 - 7	254.30	29.20	71.00	354.50	1.80	
			סה"כ צריכה	622.40	55.20	149.80	827.40		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	19.20	2.20	3.30	24.70	6.90	
			ציילרים	227.50	22.96	17.90	268.36		
			סה"כ צריכה	246.70	25.16	21.20	293.06		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	85.60	14.40	46.50	146.50	2.70	
			סה"כ צריכה	85.60	14.40	46.50	146.50		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	188.20	80.20	185.60	454.00	1.20	
			סה"כ צריכה	188.20	80.20	185.60	454.00		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	45460	מ. רהיטי האחוזה בניין 1	81017127 - 8	5,389.90	832.50	400.00	6,622.40	24.70	
			סה"כ צריכה	5,389.90	832.50	400.00	6,622.40		
17	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	569.60	52.70	32.45	654.75	3.90	
			סה"כ צריכה	569.60	52.70	32.45	654.75		
18	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	97.45	17.25	38.95	153.65	0.95	
			סה"כ צריכה	97.45	17.25	38.95	153.65		
19	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	193.40	28.75	47.05	269.20	1.45	
			סה"כ צריכה	193.40	28.75	47.05	269.20		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	625.60	211.40	461.20	1,298.20	4.00	
			ציילרים	7,412.83	2,205.80	2,502.10	12,120.73		
			סה"כ צריכה	8,038.43	2,417.20	2,963.30	13,418.93		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,834.60	271.00	468.40	2,574.00	12.80	
			סה"כ צריכה	1,834.60	271.00	468.40	2,574.00		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	482.40	62.40	116.40	661.20	2.80	
			ציילרים	5,716.03	651.10	631.49	6,998.62		
			סה"כ צריכה	6,198.43	713.50	747.89	7,659.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	932.40	100.00	148.80	1,181.20	6.80	
		צילרים		11,048.16	1,043.42	807.27	12,898.85		
		סה"כ צריכה		11,980.56	1,143.42	956.07	14,080.05		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,562.70	254.90	527.40	2,345.00	8.30	
		סה"כ צריכה		1,562.70	254.90	527.40	2,345.00		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	261.10	2.70	1.70	265.50	1.90	
		צילרים		3,093.82	28.17	9.22	3,131.21		
		סה"כ צריכה		3,354.92	30.87	10.92	3,396.71		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-85.60	-14.40	-46.50	-146.50	2.70	
			81017127 - 4	627.20	209.40	501.00	1,337.60	5.20	
			81037892 - 1	-114.70	-10.40	-26.60	-151.70	1.40	
			סה"כ צריכה	426.90	184.60	427.90	1,039.40		
			סה"כ צריכה	59,209.55	8,606.60	9,228.65	77,044.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				77,044.80		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (59,209.55 Kwh)
■ גבע (8,606.60 Kwh)
■ שפל (9,228.65 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	37,659.00	5,046.00	4,587.00	47,292.00	390.00	
		סה"כ צריכה		37,659.00	5,046.00	4,587.00	47,292.00		

