



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 06/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	286.94	22.76	48.06	357.76	3.82	
			סה"כ צריכה	286.94	22.76	48.06	357.76		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,121.43	364.63	837.28	3,323.34	9.87	
			סה"כ צריכה	2,121.43	364.63	837.28	3,323.34		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	983.31	267.45	647.39	1,898.15	11.21	
			00023364 - 8	1,426.65	286.94	721.14	2,434.72	12.66	
			סה"כ צריכה	2,409.96	554.38	1,368.53	4,332.87		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	8,337.65	2,063.34	4,800.40	15,201.38	55.25	
			00021300 - 7	-2,685.76	-693.48	-1,700.54	-5,079.78	29.39	
			00021300 - 8	-2,061.72	-363.67	-762.21	-3,187.60	36.87	
			סה"כ צריכה	3,590.17	1,006.19	2,337.65	6,934.01		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,685.76	693.48	1,700.54	5,079.78	29.39	
			סה"כ צריכה	2,685.76	693.48	1,700.54	5,079.78		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,061.72	363.67	762.21	3,187.60	36.87	
			סה"כ צריכה	2,061.72	363.67	762.21	3,187.60		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	713.81	271.11	693.43	1,678.35	2.67	
			סה"כ צריכה	713.81	271.11	693.43	1,678.35		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,648.57	390.29	993.18	3,032.05	10.28	
			00021300 - 2	1,797.38	52.82	131.31	1,981.51	160.11	
			00021300 - 3	34,281.98	6,639.83	14,032.01	54,953.82	230.96	
			00021300 - 4	94.90	35.76	89.02	219.68	0.35	
			00021300 - 5	5,616.33	2,037.92	5,052.08	12,706.33	32.22	
			סה"כ צריכה	43,439.15	9,156.62	20,297.61	72,893.38		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	50,226.56	10,617.20	23,169.04	84,012.80	398.80	
			00020900 - 1	-2,121.43	-364.63	-837.28	-3,323.34	9.87	
			00021300 - 1	-1,648.57	-390.29	-993.18	-3,032.05	10.28	
			00021300 - 2	-1,797.38	-52.82	-131.31	-1,981.51	160.11	
			00021300 - 3	-34,281.98	-6,639.83	-14,032.01	-54,953.82	230.96	
			00021300 - 4	-94.90	-35.76	-89.02	-219.68	0.35	
			00021300 - 5	-5,616.33	-2,037.92	-5,052.08	-12,706.33	32.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	26,601.80	6,723.60	16,857.04	50,182.44	119.36	
			00022181 - 1	-286.94	-22.76	-48.06	-357.76	3.82	
			00023361 - 1	-2,740.76	-773.27	-1,892.79	-5,406.82	17.86	
			00023361 - 2	-2,220.41	-598.86	-1,481.83	-4,301.10	11.91	
			00023361 - 3	-5,054.63	-1,063.14	-2,629.23	-8,747.00	22.62	
			00023361 - 4	-2,830.05	-725.14	-1,820.93	-5,376.11	17.39	
			00023361 - 5	-3,008.31	-909.35	-2,298.16	-6,215.82	15.60	
			00023361 - 6	-3,048.47	-866.23	-2,190.76	-6,105.46	16.46	
			00023361 - 7	-2,465.19	-759.07	-1,907.33	-5,131.59	12.66	
			00023364 - 1	-2,248.47	-455.30	-909.37	-3,613.13	17.27	
			00023364 - 2	-268.02	-43.38	-111.36	-422.76	2.32	
			00023364 - 3	-123.08	-9.59	-23.94	-156.60	1.39	
			00023364 - 4	-283.58	-41.32	-96.26	-421.16	2.61	
			00023364 - 5	-527.69	-80.23	-196.46	-804.38	3.83	
			00023364 - 6	-217.62	-19.14	-49.47	-286.23	2.31	
			00023364 - 7	-179.11	-21.98	-55.20	-256.28	1.68	
			סה"כ צריכה	5,765.45	1,430.81	3,180.04	10,376.30		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,740.76	773.27	1,892.79	5,406.82	17.86	
			00023361 - 8	-983.31	-267.45	-647.39	-1,898.15	11.21	
			00023364 - 1	2,248.47	455.30	909.37	3,613.13	17.27	
			00023364 - 8	-1,426.65	-286.94	-721.14	-2,434.72	12.66	
			סה"כ צריכה	2,579.27	674.18	1,433.63	4,687.08		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	0.004	0.00	0.00	0.004	0.004	
			00023322 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.004	0.00	0.00	0.004		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,220.41	598.86	1,481.83	4,301.10	11.91	
			00023364 - 2	268.02	43.38	111.36	422.76	2.32	
			סה"כ צריכה	2,488.43	642.24	1,593.19	4,723.86		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,054.63	1,063.14	2,629.23	8,747.00	22.62	
			00023364 - 5	527.69	80.23	196.46	804.38	3.83	
			סה"כ צריכה	5,582.32	1,143.36	2,825.69	9,551.38		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,008.31	909.35	2,298.16	6,215.82	15.60	
			00023364 - 3	123.08	9.59	23.94	156.60	1.39	
			סה"כ צריכה	3,131.38	918.94	2,322.10	6,372.42		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,048.47	866.23	2,190.76	6,105.46	16.46	
			00023364 - 4	283.58	41.32	96.26	421.16	2.61	
			סה"כ צריכה	3,332.05	907.55	2,287.02	6,526.62		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,465.19	759.07	1,907.33	5,131.59	12.66	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	179.11	21.98	55.20	256.28	1.68	
			סה"כ צריכה	2,644.30	781.04	1,962.53	5,387.87		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,830.05	725.14	1,820.93	5,376.11	17.39	
			00023364 - 6	217.62	19.14	49.47	286.23	2.31	
			סה"כ צריכה	3,047.67	744.28	1,870.40	5,662.34		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	45,578.66	13,031.49	32,932.74	91,542.88	195.71	
			סה"כ צריכה	45,578.66	13,031.49	32,932.74	91,542.88		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	138,837.75	51,713.95	131,480.15	322,031.85	504.50	
			סה"כ צריכה	138,837.75	51,713.95	131,480.15	322,031.85		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	50,829.70	14,606.50	35,708.70	101,144.90		
			סה"כ צריכה	50,829.70	14,606.50	35,708.70	101,144.90		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	24,012.10	1,960.70	6,874.95	32,847.75	508.80	
			סה"כ צריכה	24,012.10	1,960.70	6,874.95	32,847.75		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	75,168.20	23,525.45	51,491.70	150,185.35	514.70	
			סה"כ צריכה	75,168.20	23,525.45	51,491.70	150,185.35		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	133,390.25	47,835.05	114,646.85	295,872.15	471.80	
			סה"כ צריכה	133,390.25	47,835.05	114,646.85	295,872.15		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	50,226.56	10,617.20	23,169.04	84,012.80	398.80	
			סה"כ צריכה	50,226.56	10,617.20	23,169.04	84,012.80		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	26,601.80	6,723.60	16,857.04	50,182.44	119.36	
			סה"כ צריכה	26,601.80	6,723.60	16,857.04	50,182.44		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	19,070.68	3,529.36	8,205.08	30,805.12	169.68	
			סה"כ צריכה	19,070.68	3,529.36	8,205.08	30,805.12		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	7,181.12	428.80	1,567.92	9,177.84	236.00	
			סה"כ צריכה	7,181.12	428.80	1,567.92	9,177.84		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	52,958.60	15,561.92	37,308.16	105,828.68	262.16	
			00023317 - 1	-0.004	0.00	0.00	-0.004	0.004	
			סה"כ צריכה	52,958.60	15,561.92	37,308.16	105,828.68		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	177,124.65	67,007.40	309,847.15	553,979.20	870.70	
			סה"כ צריכה	177,124.65	67,007.40	309,847.15	553,979.20		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	149,515.00	58,852.40	156,421.90	364,789.30		
			סה"כ צריכה	149,515.00	58,852.40	156,421.90	364,789.30		
			סה"כ צריכה	950,495.06	315,393.82	926,511.38	2,192,400.26		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	996,480.00	349,680.00	884,880.00	2,231,040.00		
			הפרש בקוט"ש	-45,984.94	-34,286.18	41,631.38	-38,639.74		
			הפרש באחוזים	-4.61%	-9.81%	4.70%	-1.73%		



- פסגה (Kwh 950,495.06)
- גבע (Kwh 315,393.82)
- שפל (Kwh 926,511.38)

