



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 06/07/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30337 | מיזוג אוויר | 15140015 - 1 | 14,704.30 | 2,398.40 | 2,790.20 | 19,892.90 | | |
| | | | 15140017 - 1 | 10,678.30 | 2,687.60 | 3,864.90 | 17,230.80 | | |
| | | | 16224440 - 1 | 21,950.30 | 1,963.70 | 5,110.60 | 29,024.60 | | |
| | | | 17013924 - 1 | 17,634.40 | 3,304.30 | 5,656.10 | 26,594.80 | | |
| | | | 17313060 - 1 | 10,415.70 | 2,293.70 | 4,166.80 | 16,876.20 | 141.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 75,383.00 | 12,647.70 | 21,588.60 | 109,619.30 | | |
| 2 | 33408 | קומה 0 - גימס | 18029625 - 3 | 5,216.90 | 1,277.60 | 2,842.70 | 9,337.20 | 28.15 | |
| | | | 18029700 - 2 | 1,414.00 | 240.20 | 320.60 | 1,974.80 | 5.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,630.90 | 1,517.80 | 3,163.30 | 11,312.00 | | |
| 3 | 34014 | קומה 01 - סטודיו יעל ענתי | 18029625 - 13 | 103.60 | 36.80 | 8.80 | 149.20 | 2.85 | |
| | | | 18029700 - 10 | 153.00 | 53.30 | 0.00 | 206.30 | 3.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 256.60 | 90.10 | 8.80 | 355.50 | | |
| 4 | 34008 | קומה 02 - מכבי דנט | 18029625 - 7 | 6,031.30 | 1,274.90 | 850.00 | 8,156.20 | 29.36 | |
| | | | 18029700 - 12 | 1,206.30 | 251.80 | 0.30 | 1,458.40 | 8.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,237.60 | 1,526.70 | 850.30 | 9,614.60 | | |
| 5 | 33634 | קומה 03 - איילה אונקולוגיה | 18029625 - 11 | 2,970.40 | 769.12 | 1,984.00 | 5,723.52 | 15.81 | |
| | | | 18029700 - 6 | 692.16 | 190.40 | 475.20 | 1,357.76 | 3.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,662.56 | 959.52 | 2,459.20 | 7,081.28 | | |
| 6 | 47239 | קומה 03 - קולפלאנט | 18029625 - 12 | 1,000.20 | 241.60 | 613.30 | 1,855.10 | 9.70 | |
| | | | 18029700 - 7 | 104.30 | 18.10 | 44.50 | 166.90 | 1.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,104.50 | 259.70 | 657.80 | 2,022.00 | | |
| 7 | 40571 | קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 16254156 - 4 | 543.60 | 41.20 | 12.20 | 597.00 | 2.96 | |
| | | | 18029700 - 14 | 1,984.60 | 239.90 | 475.00 | 2,699.50 | 11.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,528.20 | 281.10 | 487.20 | 3,296.50 | | |
| 8 | 47240 | קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 21055273 - 2 | 175.80 | 17.20 | 38.40 | 231.40 | 5.14 | |
| | | | 21055274 - 2 | 247.00 | 12.60 | 30.00 | 289.60 | 8.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 422.80 | 29.80 | 68.40 | 521.00 | | |
| 9 | 30336 | קומה 06 - ריגיוס | 16254156 - 1 | 3,310.80 | 709.60 | 1,604.00 | 5,624.40 | 17.26 | |
| | | | 18040260 - 1 | 991.20 | 76.00 | 75.60 | 1,142.80 | 6.30 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 4,302.00 | 785.60 | 1,679.60 | 6,767.20 | | |
| 10 | 30490 | קומה 07 - אקסג'ט | 18029625 - 1 | 4,521.40 | 944.80 | 2,353.20 | 7,819.40 | 24.81 | |
| | | | 18040260 - 2 | 4,437.60 | 1,458.60 | 3,618.60 | 9,514.80 | 22.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,959.00 | 2,403.40 | 5,971.80 | 17,334.20 | | |
| 11 | 30338 | קומה 08 - אקסג'ט | 16254156 - 2 | 2,260.40 | 538.40 | 1,202.00 | 4,000.80 | 12.57 | |
| | | | 18040260 - 3 | 903.60 | 115.80 | 225.60 | 1,245.00 | 7.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,164.00 | 654.20 | 1,427.60 | 5,245.80 | | |
| 12 | 30901 | קומה 09 - אמ קי אס | 18029625 - 2 | 8,267.20 | 2,481.00 | 6,338.00 | 17,086.20 | 34.14 | |
| | | | 18040260 - 4 | 273.20 | 8.20 | 20.20 | 301.60 | 2.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,540.40 | 2,489.20 | 6,358.20 | 17,387.80 | | |
| 13 | 30900 | קומה 10 - אמ קי אס | 16254156 - 3 | 7,248.60 | 1,857.00 | 4,506.80 | 13,612.40 | 34.08 | |
| | | | 18029700 - 1 | 2,048.20 | 649.80 | 1,659.00 | 4,357.00 | 9.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,296.80 | 2,506.80 | 6,165.80 | 17,969.40 | | |
| 14 | 32824 | קומה 11 - קולפלאנט | 18029625 - 9 | 5,244.40 | 1,012.80 | 2,545.60 | 8,802.80 | 32.63 | |
| | | | 18029700 - 8 | 1,028.60 | 217.80 | 561.00 | 1,807.40 | 10.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,273.00 | 1,230.60 | 3,106.60 | 10,610.20 | | |
| 15 | 32825 | קומה 12 - צ'אג | 18029625 - 10 | 3,392.20 | 352.00 | 831.80 | 4,576.00 | 19.41 | |
| | | | 18029700 - 9 | 910.40 | 20.60 | 29.20 | 960.20 | 5.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,302.60 | 372.60 | 861.00 | 5,536.20 | | |
| 16 | 48095 | קומה 14 - בקסין | 20004326 - 4 | 1,474.65 | 312.35 | 815.00 | 2,602.00 | 11.20 | |
| | | | 20004327 - 4 | 408.35 | 32.20 | 80.75 | 521.30 | 2.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,883.00 | 344.55 | 895.75 | 3,123.30 | | |
| 17 | 42183 | קומה 14 - פרפל ביוטק | 20004326 - 1 | 906.36 | 92.52 | 228.42 | 1,227.30 | 4.31 | |
| | | | 20004327 - 1 | 158.46 | 4.74 | 11.34 | 174.54 | 1.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,064.82 | 97.26 | 239.76 | 1,401.84 | | |
| 18 | 42934 | קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש) | 20004326 - 2 | 113.52 | 33.72 | 90.80 | 238.04 | 78.41 | |
| | | | 20004327 - 2 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 29.08 | 7.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 142.60 | 33.72 | 90.80 | 267.12 | | |
| 19 | 43529 | קומה 14 - קיורספונס | 20004326 - 3 | 1,716.80 | 279.32 | 641.12 | 2,637.24 | 76.81 | |
| | | | 20004327 - 3 | 410.52 | 138.32 | 340.64 | 889.48 | 2.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,127.32 | 417.64 | 981.76 | 3,526.72 | | |
| 20 | 44776 | קומה 15 - ביו דבש | 20065441 - 2 | 1,259.20 | 190.30 | 481.10 | 1,930.60 | 8.17 | |
| | | | 20065442 - 2 | 3,903.40 | 1,048.40 | 2,800.50 | 7,752.30 | 23.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,162.60 | 1,238.70 | 3,281.60 | 9,682.90 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| 21 | 44775 | קומה 15 - ביו מילק | 20065441 - 1 | 2,300.40 | 487.20 | 1,237.20 | 4,024.80 | 18.53 | |
| | | | 20065442 - 1 | 2,231.60 | 321.40 | 803.10 | 3,356.10 | 11.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,532.00 | 808.60 | 2,040.30 | 7,380.90 | | |
| 22 | 46105 | קומה 17 - IBF | 20065441 - 4 | 693.70 | 70.80 | 134.10 | 898.60 | 5.60 | |
| | | | 20065442 - 4 | 228.50 | 11.80 | 8.50 | 248.80 | 2.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 922.20 | 82.60 | 142.60 | 1,147.40 | | |
| 23 | 46104 | קומה 17 - אניון | 20065441 - 3 | 1,562.40 | 188.90 | 409.30 | 2,160.60 | 11.83 | |
| | | | 20065442 - 3 | 343.50 | 17.40 | 87.70 | 448.60 | 9.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,905.90 | 206.30 | 497.00 | 2,609.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 159,804.40 | 30,984.19 | 63,023.77 | 253,812.36 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 326,458.00 | 326,458.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | -263,434.23 | -72,645.64 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -80.69% | -22.25% | | |



- פסגה (Kwh 159,804.40)
- גבע (Kwh 30,984.19)
- שפל (Kwh 63,023.77)

