



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (03/07/22 - 01/06/22)

תאריך הפקה: 12/07/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	720.56	189,215.08	70,068.32	28,619.04	90,527.72	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		189,215.08	70,068.32	28,619.04	90,527.72	סה"כ צריכה			
		95,382.10	37,478.50	13,620.90	44,282.70	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		95,382.10	37,478.50	13,620.90	44,282.70	סה"כ צריכה			
		284,597.18	107,546.82	42,239.94	134,810.42	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		284,597.18				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (134,810.42 Kwh)
■ גבע (42,239.94 Kwh)
■ שפל (107,546.82 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.60	4,142.73	1,699.90	645.56	1,797.27	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		4,142.73	1,699.90	645.56	1,797.27	סה"כ צריכה			
	89.04	19,603.54	3,341.90	3,508.88	12,752.76	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		19,603.54	3,341.90	3,508.88	12,752.76	סה"כ צריכה			
	720.56	189,215.08	70,068.32	28,619.04	90,527.72	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		95,382.10	37,478.50	13,620.90	44,282.70	13127926 - 1			
		284,597.18	107,546.82	42,239.94	134,810.42	סה"כ צריכה			

