



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (26/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 28/07/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	66.62	34,372.48	18,955.99	7,269.29	8,147.20	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		2,062.35	1,137.36	436.16	488.83	תוספת צריכה			
		36,434.82	20,093.35	7,705.45	8,636.03	סה"כ צריכה			
		-619.60	-179.90	-143.70	-296.00	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-1,952.20	-155.30	-600.60	-1,196.30	15112930 - 1			
	38.56	10,971.63	3,759.07	2,804.14	4,408.42	81018601 - 3			
	54.78	19,058.20	7,701.03	4,669.34	6,687.83	81018601 - 4			
	9.05	2,585.45	806.12	681.86	1,097.47	81018601 - 5			
		1,520.81	840.93	312.89	366.99	לוח שירותי בית			
		31,564.29	12,771.95	7,723.93	11,068.41	סה"כ צריכה			
		619.60	179.90	143.70	296.00	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		1,952.20	155.30	600.60	1,196.30	15112930 - 1			
	14.97	3,507.60	1,873.10	811.80	822.70	20281997 - 1			
	104.64	26,271.82	10,520.78	5,915.06	9,835.97	81018601 - 6			
	0.23	84.37	46.24	19.24	18.89	81018601 - 7			
	0.30	135.08	80.97	27.52	26.59	81018601 - 8			
		32,570.67	12,856.29	7,517.93	12,196.44	סה"כ צריכה			
		100,569.78	45,721.59	22,947.31	31,900.88	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		100,569.78				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (31,900.88 Kwh)
■ גבע (22,947.31 Kwh)
■ שפל (45,721.59 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	366.99	312.89	840.93	1,520.81	3.07	
			סה"כ צריכה	366.99	312.89	840.93	1,520.81		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	16,298.60	10,850.40	23,730.40	50,879.40	1.49	
			סה"כ צריכה	16,298.60	10,850.40	23,730.40	50,879.40		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	15,915.40	10,604.50	23,194.20	49,714.10	1.46	
			סה"כ צריכה	15,915.40	10,604.50	23,194.20	49,714.10		

