



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (26/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 28/07/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	2,070.37	2,100.31	5,877.18	10,047.86	27.38	
			00009659 - 5	162.24	141.32	151.10	454.67	2.49	
			00018054 - 1	282.96	258.59	728.84	1,270.39	4.20	
			00018065 - 1	1,989.81	2,013.02	5,941.63	9,944.46	25.86	
			00020635 - 1	1,227.08	699.74	304.15	2,230.97	24.48	
			00025413 - 5	1,408.90	942.90	715.91	3,067.71	30.98	
			סה"כ צריכה	7,141.35	6,155.89	13,718.82	27,016.05		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,033.63	1,048.58	2,934.19	5,016.40	27.38	
			00009659 - 5	81.00	70.56	75.44	226.99	2.49	
			00018054 - 1	141.27	129.10	363.87	634.24	4.20	
			00018065 - 1	993.41	1,005.00	2,966.36	4,964.77	25.86	
			00020635 - 1	612.62	349.35	151.85	1,113.81	24.48	
			00025413 - 5	703.39	470.74	357.42	1,531.55	30.98	
			סה"כ צריכה	3,565.32	3,073.33	6,849.13	13,487.78		
3	32768	אקווא מעוף טכנולוגיות מדנים בע"מ	00009659 - 6	2,745.75	1,749.71	1,895.53	6,390.98	27.78	
			סה"כ צריכה	2,745.75	1,749.71	1,895.53	6,390.98		
4	30743	אשבל קומה 2 9-12	00009659 - 2	2,433.42	1,942.02	1,928.23	6,303.67	22.72	
			סה"כ צריכה	2,433.42	1,942.02	1,928.23	6,303.67		
5	30789	חניון 527	00024701 - 1	2,090.14	2,170.57	6,239.67	10,500.38	54.37	
			סה"כ צריכה	2,090.14	2,170.57	6,239.67	10,500.38		
6	30790	חניון 528	00024701 - 1	2,090.14	2,170.57	6,239.67	10,500.38	54.37	
			סה"כ צריכה	2,090.14	2,170.57	6,239.67	10,500.38		
7	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	463.94	472.31	1,408.50	2,344.75	4.07	
			סה"כ צריכה	463.94	472.31	1,408.50	2,344.75		
8	33799	מ"א לחלוקה לידיעה	00021971 - 1	14,363.52	8,018.18	11,417.60	33,799.30	303.36	
			00022684 - 1	57,938.75	41,110.34	72,999.42	172,048.51	550.02	
			סה"כ צריכה	72,302.27	49,128.51	84,417.02	205,847.81		
9	30786	מטריקס	00025154 - 1	2,494.88	2,177.20	5,220.01	9,892.10	25.86	
			00025154 - 4	921.56	670.06	976.23	2,567.84	9.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025154 - 8	354.85	349.00	957.85	1,661.71	4.05	
			סה"כ צריכה	3,771.30	3,196.26	7,154.09	14,121.65		
10	33935	פריריטי	00009659 - 1	1,493.64	1,107.66	1,461.85	4,063.15	15.91	
			סה"כ צריכה	1,493.64	1,107.66	1,461.85	4,063.15		
11	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-4,180.28	-4,341.14	-12,479.34	-21,000.75	54.37	
			00025413 - 1	5,737.57	5,880.70	16,781.90	28,400.18	65.31	
			00025413 - 3	1,040.03	852.21	1,309.44	3,201.68	9.60	
			סה"כ צריכה	2,597.32	2,391.78	5,612.01	10,601.10		
12	45228	קורנית מחסן ק.קרקע	00009659 - 8	1,237.27	1,203.80	3,378.96	5,820.03	12.57	
			סה"כ צריכה	1,237.27	1,203.80	3,378.96	5,820.03		
13	45605	קורנית ק.קרקע	00025154 - 2	0.02	-0.002	0.02	0.03	0.04	
			סה"כ צריכה	0.02	-0.002	0.02	0.03		
14	47343	קורנית ק.קרקע QL lab	00025154 - 5	67.76	34.09	18.21	120.06	3.77	
			סה"כ צריכה	67.76	34.09	18.21	120.06		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	8,450.94	6,304.75	7,874.02	22,629.71	101.40	
			00023651 - 1	57.29	49.64	60.69	167.61	0.94	
			00023651 - 2	134.46	119.37	338.47	592.30	1.49	
			00023651 - 3	296.80	274.16	785.97	1,356.93	2.82	
			סה"כ צריכה	8,939.49	6,747.92	9,059.14	24,746.55		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00025154 - 3	2.41	2.52	7.31	12.25	0.14	
			סה"כ צריכה	2.41	2.52	7.31	12.25		
17	47697	קורנית קרקע מעבדת כימיה	00025154 - 7	425.53	297.57	166.67	889.78	6.82	
			סה"כ צריכה	425.53	297.57	166.67	889.78		
			סה"כ צריכה	111,367.07	81,844.51	149,554.84	342,766.41		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				342,766.41		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 111,367.07)
- גבע (Kwh 81,844.51)
- שפיל (Kwh 149,554.84)

