



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (26/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 28/07/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	235.20	251.00	741.20	1,227.40	6.01	
			15129203 - 3	1,502.80	1,371.20	3,090.20	5,964.20	13.15	
			סה"כ צריכה	1,738.00	1,622.20	3,831.40	7,191.60		
2	8046	מיוזג אוויר	14152667 - 1	65,351.60	57,474.40	136,656.30	259,482.30		
			סה"כ צריכה	65,351.60	57,474.40	136,656.30	259,482.30		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-59.50	-51.60	-158.20	-269.30		
			13148443 - 1	-48.70	-50.20	-122.90	-221.80		
			13199892 - 1	-54.20	-30.60	-65.00	-149.80		
			13199896 - 1	-49.10	-50.90	-150.90	-250.90		
			15129203 - 2	-235.20	-251.00	-741.20	-1,227.40	6.01	
			15129203 - 3	-1,502.80	-1,371.20	-3,090.20	-5,964.20	13.15	
			15129203 - 5	-4,307.20	-3,855.20	-7,679.20	-15,841.60	42.29	
			15129203 - 8	-24,174.00	-23,608.00	-66,780.00	-114,562.00	210.84	
			15129203 - 9	-996.80	-882.80	-611.20	-2,490.80	16.15	
			15129203 - 10	-4,979.40	-4,985.40	-14,618.80	-24,583.60	40.27	
			15129203 - 11	-1,142.40	-1,035.60	-2,088.00	-4,266.00	14.61	
			15129203 - 15	47,350.00	45,000.00	117,200.00	209,550.00		
			15129226 - 2	-2,139.60	-1,465.20	-775.20	-4,380.00	25.20	
			15129226 - 3	-24,454.00	-23,846.00	-68,232.00	-116,532.00	218.02	
			15129226 - 4	-14,008.00	-13,052.00	-35,266.00	-62,326.00	146.62	
			15129226 - 8	-1,686.40	-1,227.40	-2,186.60	-5,100.40	20.71	
			15129226 - 15	42,285.30	39,678.90	107,533.70	189,497.90	5.24	
			17312755 - 1	-2,227.60	-1,624.80	-1,644.40	-5,496.80	58.44	
			17313552 - 1	-3,767.10	-3,561.60	-10,143.00	-17,471.70	80.72	
			סה"כ צריכה	3,803.30	3,729.40	10,380.90	17,913.60		
4	32784	קומה (-1) אדווה- מעבדה	15129203 - 10	4,979.40	4,985.40	14,618.80	24,583.60	40.27	
			סה"כ צריכה	4,979.40	4,985.40	14,618.80	24,583.60		
5	15378	קומה (-1) מלאנוקס	15129226 - 4	14,008.00	13,052.00	35,266.00	62,326.00	146.62	
			סה"כ צריכה	14,008.00	13,052.00	35,266.00	62,326.00		
6	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,686.40	1,227.40	2,186.60	5,100.40	20.71	
			סה"כ צריכה	1,686.40	1,227.40	2,186.60	5,100.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	24,454.00	23,846.00	68,232.00	116,532.00	218.02	
			סה"כ צריכה	24,454.00	23,846.00	68,232.00	116,532.00		
8	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	49.10	50.90	150.90	250.90		
			סה"כ צריכה	49.10	50.90	150.90	250.90		
9	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	24,174.00	23,608.00	66,780.00	114,562.00	210.84	
			סה"כ צריכה	24,174.00	23,608.00	66,780.00	114,562.00		
10	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	48.70	50.20	122.90	221.80		
			סה"כ צריכה	48.70	50.20	122.90	221.80		
11	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	2,139.60	1,465.20	775.20	4,380.00	25.20	
			סה"כ צריכה	2,139.60	1,465.20	775.20	4,380.00		
12	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	54.20	30.60	65.00	149.80		
			סה"כ צריכה	54.20	30.60	65.00	149.80		
13	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	1,142.40	1,035.60	2,088.00	4,266.00	14.61	
			סה"כ צריכה	1,142.40	1,035.60	2,088.00	4,266.00		
14	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	996.80	882.80	611.20	2,490.80	16.15	
			סה"כ צריכה	996.80	882.80	611.20	2,490.80		
15	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	59.50	51.60	158.20	269.30		
			סה"כ צריכה	59.50	51.60	158.20	269.30		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	3,767.10	3,561.60	10,143.00	17,471.70	80.72	
			סה"כ צריכה	3,767.10	3,561.60	10,143.00	17,471.70		
17	33280	קומה 6 ריווק רובוטיקס חדש	17312755 - 1	2,227.60	1,624.80	1,644.40	5,496.80	58.44	
			סה"כ צריכה	2,227.60	1,624.80	1,644.40	5,496.80		
18	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	4,307.20	3,855.20	7,679.20	15,841.60	42.29	
			סה"כ צריכה	4,307.20	3,855.20	7,679.20	15,841.60		
			סה"כ צריכה	154,986.90	142,153.30	361,390.00	658,530.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				658,530.20		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 154,986.90)
■ גבע (Kwh 142,153.30)
■ שפל (Kwh 361,390.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	47,350.00	45,000.00	117,200.00	209,550.00		
			סה"כ צריכה	47,350.00	45,000.00	117,200.00	209,550.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	42,285.30	39,678.90	107,533.70	189,497.90	5.24	
			סה"כ צריכה	42,285.30	39,678.90	107,533.70	189,497.90		

