

**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (26/07/22 - 28/06/22)

תאריך הפקה: 31/07/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	870.10	523.10	408.10	1,801.30	156.88	
			סה"כ צריכה	870.10	523.10	408.10	1,801.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	7,887.00	4,145.10	6,241.80	18,273.90		
			סה"כ צריכה	7,887.00	4,145.10	6,241.80	18,273.90		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	13,442.50	8,313.30	4,040.50	25,796.30		
			סה"כ צריכה	13,442.50	8,313.30	4,040.50	25,796.30		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	14,776.10	6,690.50	3,741.40	25,208.00		
			סה"כ צריכה	14,776.10	6,690.50	3,741.40	25,208.00		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	34.88	6.93	0.00	41.81	0.66	
			אוויר צח	4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	39.03	9.42	1.94	50.39		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	13.04	0.78	0.00	13.82	0.31	
			אוויר צח	4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	17.19	3.28	1.94	22.41		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	18.03	3.38	1.95	23.36	0.47	
			אוויר צח	4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	22.18	5.87	3.90	31.94		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	200.00	74.00	6.00	280.00	27.14	
			אוויר צח	25.28	15.20	11.86	52.34		
			סה"כ צריכה	225.28	89.20	17.86	332.34		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	2.43	0.08	0.00	2.51	0.42	
			אוויר צח	6.51	3.91	3.05	13.47		
			סה"כ צריכה	8.94	3.99	3.05	15.98		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	19.26	17.42	3.07	39.76	1.57	
			אוויר צח	6.62	3.98	3.10	13.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25.88	21.40	6.18	53.46		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	44.78	16.13	2.91	63.82	0.80	
		אוויר צח		3.37	2.03	1.58	6.98		
			סה"כ צריכה	48.16	18.15	4.49	70.80		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.38	0.00	0.00	0.38	0.42	
		אוויר צח		5.59	3.36	2.62	11.57		
			סה"כ צריכה	5.97	3.36	2.62	11.95		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	37.66	12.58	0.35	50.59	0.59	
		אוויר צח		5.59	3.36	2.62	11.57		
			סה"כ צריכה	43.25	15.94	2.97	62.16		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	93.78	32.74	33.87	160.38	2.19	
		אוויר צח		5.59	3.36	2.62	11.57		
			סה"כ צריכה	99.36	36.10	36.49	171.95		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	11.54	0.02	0.00	11.55	4.06	
		אוויר צח		4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	15.68	2.51	1.94	20.14		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	90.48	35.30	6.37	132.14	2.28	
		אוויר צח		6.58	3.96	3.09	13.63		
			סה"כ צריכה	97.06	39.25	9.46	145.77		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	44.42	12.38	7.58	64.38	1.15	
		אוויר צח		3.96	2.38	1.86	8.20		
			סה"כ צריכה	48.38	14.77	9.44	72.58		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.16	0.37	0.06	0.59	10.58	
		אוויר צח		4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	4.31	2.86	2.01	9.18		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	13.95	2.48	0.00	16.43	0.43	
		אוויר צח		4.15	2.49	1.94	8.58		
			סה"כ צריכה	18.10	4.97	1.94	25.02		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	40.64	17.71	1.94	60.29	0.68	
			15129231 - 9	26.75	7.47	0.27	34.50	0.43	
			15129231 - 14	0.10	0.03	0.00	0.13	0.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	23.82	14.32	11.17	49.31		
			סה"כ צריכה	91.31	39.54	13.38	144.22		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	47.55	15.20	3.40	66.15	1.32	
			אוויר צח	15.57	9.36	7.30	32.24		
			סה"כ צריכה	63.12	24.56	10.70	98.39		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	97.75	42.80	16.20	156.75	1.60	
			אוויר צח	14.74	8.86	6.91	30.51		
			סה"כ צריכה	112.49	51.66	23.11	187.26		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.30	0.00	0.00	0.30	0.46	
			אוויר צח	5.29	3.18	2.48	10.95		
			סה"כ צריכה	5.59	3.18	2.48	11.25		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	39.56	9.40	1.86	50.82	1.10	
			אוויר צח	7.55	4.54	3.54	15.62		
			סה"כ צריכה	47.11	13.94	5.40	66.44		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	97.15	52.95	65.00	215.10	3.59	
			אוויר צח	22.61	13.59	10.60	46.80		
			סה"כ צריכה	119.76	66.54	75.60	261.90		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חוינה ברקו	16226525 - 7	26.70	11.65	3.95	42.30	0.51	
			אוויר צח	10.83	6.51	5.08	22.42		
			סה"כ צריכה	37.53	18.16	9.03	64.72		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	172.35	133.95	263.20	569.50	3.04	
			אוויר צח	13.06	7.85	6.13	27.04		
			סה"כ צריכה	185.41	141.80	269.33	596.54		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	22.76	6.04	1.36	30.16	1.65	
			אוויר צח	8.36	5.03	3.92	17.31		
			סה"כ צריכה	31.12	11.07	5.28	47.47		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	434.00	221.00	41.80	696.80	6.58	
			אוויר צח	12.79	7.69	6.00	26.49		
			סה"כ צריכה	446.79	228.69	47.80	723.29		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	21.90	27.48	7.14	56.52	0.97	
			אוויר צח	5.95	3.58	2.79	12.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	27.85	31.06	9.93	68.84		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	8.40	3.04	0.00	11.44	0.26	
			אוויר צח	5.14	3.09	2.41	10.63		
			סה"כ צריכה	13.54	6.13	2.41	22.07		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	103.60	29.70	1.48	134.78	2.41	
			אוויר צח	24.00	14.43	11.26	49.69		
			סה"כ צריכה	127.60	44.13	12.74	184.47		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	96.95	59.95	9.10	166.00	4.69	
			אוויר צח	14.47	8.70	6.78	29.95		
			סה"כ צריכה	111.42	68.65	15.88	195.95		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.20	0.62	0.00	0.82	0.33	
			אוויר צח	5.70	3.42	2.67	11.79		
			סה"כ צריכה	5.90	4.04	2.67	12.61		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	64.94	17.32	1.68	83.94	1.07	
			אוויר צח	9.71	5.84	4.56	20.11		
			סה"כ צריכה	74.65	23.16	6.24	104.05		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	61.80	20.95	0.80	83.55	1.27	
			אוויר צח	10.81	6.50	5.07	22.37		
			סה"כ צריכה	72.61	27.45	5.87	105.92		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	65.75	30.40	0.15	96.30	1.15	
			אוויר צח	10.83	6.51	5.08	22.42		
			סה"כ צריכה	76.58	36.91	5.23	118.72		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	93.00	46.05	13.55	152.60	1.66	
			אוויר צח	19.08	11.47	8.95	39.50		
			סה"כ צריכה	112.08	57.52	22.50	192.10		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	41.95	19.85	30.10	91.90	0.99	
			אוויר צח	7.28	4.38	3.41	15.07		
			סה"כ צריכה	49.23	24.23	33.51	106.97		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	7.32	3.28	11.10	21.70	0.73	
			אוויר צח	8.85	5.32	4.15	18.32		
			סה"כ צריכה	16.17	8.60	15.25	40.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	46.75	13.00	3.85	63.60	1.11	
		אוויר צח		12.85	7.73	6.03	26.61		
		סה"כ צריכה		59.60	20.73	9.88	90.21		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	21.50	7.26	3.60	32.36	0.35	
		אוויר צח		2.55	1.54	1.20	5.29		
		סה"כ צריכה		24.05	8.80	4.80	37.65		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	119.40	59.10	44.90	223.40	2.20	
		אוויר צח		35.76	21.50	16.77	74.03		
		סה"כ צריכה		155.16	80.60	61.67	297.43		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	21.52	8.64	0.00	30.16	0.61	
		אוויר צח		6.44	3.87	3.02	13.34		
		סה"כ צריכה		27.96	12.51	3.02	43.50		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	43.36	19.18	4.00	66.54	0.59	
		אוויר צח		5.51	3.31	2.58	11.40		
		סה"כ צריכה		48.87	22.49	6.58	77.94		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	5.54	1.12	0.00	6.66	0.35	
		אוויר צח		6.76	4.06	3.17	13.98		
		סה"כ צריכה		12.30	5.18	3.17	20.64		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		9.71	5.84	4.56	20.11		
		סה"כ צריכה		9.71	5.84	4.56	20.11		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	53.15	15.75	0.10	69.00	1.64	
		אוויר צח		17.23	10.36	8.08	35.67		
		סה"כ צריכה		70.38	26.11	8.18	104.67		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	8.95	2.20	0.00	11.15	0.50	
		אוויר צח		8.44	5.07	3.96	17.47		
		סה"כ צריכה		17.39	7.27	3.96	28.62		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	75.70	29.95	7.30	112.95	1.89	
		אוויר צח		24.23	14.57	11.36	50.16		
		סה"כ צריכה		99.93	44.52	18.66	163.11		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	64.95	21.85	4.75	91.55	1.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	12.78	7.69	6.00	26.47		
			סה"כ צריכה	77.73	29.54	10.75	118.02		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	63.40	20.80	12.10	96.30	1.25	
			אוויר צח	8.25	4.96	3.87	17.08		
			סה"כ צריכה	71.65	25.76	15.97	113.38		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.72	0.06	0.18	0.96	0.47	
			אוויר צח	6.66	4.01	3.12	13.79		
			סה"כ צריכה	7.38	4.07	3.30	14.75		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	13.76	4.28	0.00	18.04	0.46	
			אוויר צח	3.91	2.35	1.83	8.10		
			סה"כ צריכה	17.67	6.63	1.83	26.14		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	9.78	2.34	0.58	12.70	0.34	
			אוויר צח	5.43	3.27	2.55	11.24		
			סה"כ צריכה	15.21	5.61	3.13	23.94		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	44.15	8.50	1.90	54.55	1.19	
			אוויר צח	36.16	21.74	16.96	74.86		
			סה"כ צריכה	80.31	30.24	18.86	129.41		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	62.32	15.12	0.88	78.32	1.19	
			אוויר צח	9.01	5.42	4.23	18.66		
			סה"כ צריכה	71.33	20.54	5.11	96.98		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	49.25	31.15	84.40	164.80	1.49	
			אוויר צח	15.42	9.27	7.23	31.93		
			סה"כ צריכה	64.67	40.42	91.63	196.73		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	49.52	14.04	0.00	63.56	1.46	
			אוויר צח	9.89	5.94	4.64	20.47		
			סה"כ צריכה	59.41	19.98	4.64	84.03		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	72.40	29.65	2.75	104.80	2.19	
			אוויר צח	11.35	6.82	5.32	23.50		
			סה"כ צריכה	83.75	36.47	8.07	128.30		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	67.45	27.65	0.65	95.75	1.41	
			אוויר צח	12.79	7.69	6.00	26.48		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	80.24	35.34	6.65	122.23		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	79.74	21.32	1.10	102.16	1.78	
			אוויר צח	10.90	6.55	5.11	22.56		
			סה"כ צריכה	90.64	27.87	6.21	124.72		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	11.84	7.12	5.55	24.51		
			סה"כ צריכה	11.84	7.12	5.55	24.51		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	107.85	48.20	1.20	157.25	1.56	
			אוויר צח	12.10	7.27	5.67	25.05		
			סה"כ צריכה	119.95	55.47	6.87	182.30		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	8.96	2.96	1.78	13.70	0.59	
			אוויר צח	4.52	2.72	2.12	9.35		
			סה"כ צריכה	13.48	5.68	3.90	23.05		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	26.56	8.16	0.04	34.76	0.73	
			אוויר צח	5.51	3.31	2.58	11.40		
			סה"כ צריכה	32.07	11.47	2.62	46.16		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	20.10	4.80	0.00	24.90	0.59	
			אוויר צח	4.52	2.72	2.12	9.35		
			סה"כ צריכה	24.62	7.52	2.12	34.25		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	27.52	8.44	3.56	39.52	2.50	
			אוויר צח	4.31	2.59	2.02	8.93		
			סה"כ צריכה	31.83	11.03	5.58	48.45		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.36	0.18	0.00	0.54	0.28	
			אוויר צח	4.09	2.46	1.92	8.46		
			סה"כ צריכה	4.45	2.64	1.92	9.00		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	28.48	10.40	0.00	38.88	0.64	
			אוויר צח	5.86	3.52	2.75	12.13		
			סה"כ צריכה	34.34	13.92	2.75	51.01		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	46.02	19.08	0.68	65.78	1.24	
			אוויר צח	13.17	7.92	6.18	27.27		
			סה"כ צריכה	59.19	27.00	6.86	93.05		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
		אוויר צח		8.38	5.04	3.93	17.35		
		סה"כ צריכה		8.38	5.04	3.93	17.35		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	32.68	15.00	0.00	47.68	0.91	
		אוויר צח		5.76	3.46	2.70	11.92		
		סה"כ צריכה		38.44	18.46	2.70	59.60		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	14.70	6.02	0.18	20.90	0.76	
		אוויר צח		8.68	5.22	4.07	17.96		
		סה"כ צריכה		23.38	11.24	4.25	38.86		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	18.56	2.90	0.02	21.48	0.70	
		אוויר צח		8.36	5.03	3.92	17.32		
		סה"כ צריכה		26.92	7.93	3.94	38.80		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	88.95	41.05	0.75	130.75	2.12	
		אוויר צח		12.79	7.69	6.00	26.48		
		סה"כ צריכה		101.74	48.74	6.75	157.23		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	1.44	0.46	0.00	1.90	0.40	
		אוויר צח		4.12	2.48	1.93	8.53		
		סה"כ צריכה		5.56	2.94	1.93	10.43		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	46.02	15.18	19.68	80.88	0.71	
		אוויר צח		4.77	2.87	2.24	9.88		
		סה"כ צריכה		50.79	18.05	21.92	90.76		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	34.16	12.64	3.72	50.52	0.62	
		אוויר צח		5.77	3.47	2.71	11.94		
		סה"כ צריכה		39.93	16.11	6.43	62.46		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	60.96	22.98	1.44	85.38	1.63	
		אוויר צח		11.46	6.89	5.37	23.72		
		סה"כ צריכה		72.42	29.87	6.81	109.10		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	37.52	7.74	0.32	45.58	0.92	
		אוויר צח		8.24	4.95	3.87	17.06		
		סה"כ צריכה		45.76	12.69	4.19	62.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	86.40	29.00	0.20	115.60	1.67	
		אוויר צח		6.28	3.78	2.95	13.01		
		סה"כ צריכה		92.68	32.78	3.15	128.61		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	171.45	79.15	25.70	276.30	4.37	
		אוויר צח		38.46	23.12	18.04	79.62		
		סה"כ צריכה		209.91	102.27	43.74	355.92		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	370.90	206.60	69.30	646.80	8.72	
		אוויר צח		58.68	35.28	27.52	121.48		
		סה"כ צריכה		429.58	241.88	96.82	768.28		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	993.30	812.70	1,446.00	3,252.00	18.84	
		סה"כ צריכה		993.30	812.70	1,446.00	3,252.00		
		סה"כ צריכה		42,368.12	22,370.02	16,715.66	81,453.80		
		חשבון חברת חשמל					109,200.00		
		הפרש בקוט"ש					-92,484.34		
		הפרש באחוזים					-84.69%		



- פסגה (42,368.12 Kwh) 52%
- גבע (22,370.02 Kwh) 27%
- שפל (16,715.66 Kwh) 21%

