



**דוח קוט"ש**

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 01/08/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	1,733.20	1,354.40	2,998.40	6,086.00	29.02	
			סה"כ צריכה	1,733.20	1,354.40	2,998.40	6,086.00		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	489.90	251.50	406.00	1,147.40	6.36	
			סה"כ צריכה	489.90	251.50	406.00	1,147.40		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	1,166.75	1,021.50	1,118.75	3,307.00	10.56	
			סה"כ צריכה	1,166.75	1,021.50	1,118.75	3,307.00		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	1,431.25	1,352.75	1,753.50	4,537.50	13.30	
			סה"כ צריכה	1,431.25	1,352.75	1,753.50	4,537.50		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	4,830.00	3,978.00	9,829.00	18,637.00	44.80	
			סה"כ צריכה	4,830.00	3,978.00	9,829.00	18,637.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	4,868.00	4,399.00	7,104.00	16,371.00	46.58	
			סה"כ צריכה	4,868.00	4,399.00	7,104.00	16,371.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	3,351.60	3,261.00	5,403.60	12,016.20	25.76	
			סה"כ צריכה	3,351.60	3,261.00	5,403.60	12,016.20		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	1,051.05	808.70	1,624.60	3,484.35	10.90	
			סה"כ צריכה	1,051.05	808.70	1,624.60	3,484.35		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	9,286.00	7,514.00	16,278.00	33,078.00	75.25	
			סה"כ צריכה	10,415.00	8,300.00	17,098.00	35,813.00	13.31	
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	600.80	180.60	0.10	781.50	25.39	
			סה"כ צריכה	600.80	180.60	0.10	781.50		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	596.80	317.70	480.50	1,395.00	6.79	
			סה"כ צריכה	106.90	66.20	74.50	247.60	6.36	
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	460.20	222.80	173.20	856.20	4.52	
			סה"כ צריכה	460.20	222.80	173.20	856.20		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	10,522.40	8,009.60	8,297.60	26,829.60	195.22	
			16092185 - 3	17,110.00	5,330.00	20,305.00	42,745.00	1,883.80	
			סה"כ צריכה	27,632.40	13,339.60	28,602.60	69,574.60		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	3,652.16	2,818.72	2,144.64	8,615.52	49.42	
			סה"כ צריכה	3,652.16	2,818.72	2,144.64	8,615.52		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	5,782.65	5,092.05	12,280.65	23,155.35	42.79	
			סה"כ צריכה	5,782.65	5,092.05	12,280.65	23,155.35		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	57,104.29	53,068.03	88,337.83	198,510.15	610.14	
			16092160 - 2	-4,868.00	-4,399.00	-7,104.00	-16,371.00	46.58	
			16092160 - 3	-4,830.00	-3,978.00	-9,829.00	-18,637.00	44.80	
			16092160 - 4	-9,286.00	-7,514.00	-16,278.00	-33,078.00	75.25	
			16092161 - 1	-596.80	-317.70	-480.50	-1,395.00	6.79	
			16092161 - 2	-3,351.60	-3,261.00	-5,403.60	-12,016.20	25.76	
			16092161 - 3	-1,051.05	-808.70	-1,624.60	-3,484.35	10.90	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			16092184 - 1	-1,733.20	-1,354.40	-2,998.40	-6,086.00	29.02	
			16092184 - 2	-10,522.40	-8,009.60	-8,297.60	-26,829.60	195.22	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			16092185 - 2	-1,129.00	-786.00	-820.00	-2,735.00	13.31	
			16092185 - 3	-17,110.00	-5,330.00	-20,305.00	-42,745.00	1,883.80	
			16092185 - 4	-5,782.65	-5,092.05	-12,280.65	-23,155.35	42.79	
			17313286 - 1	17,049.70	5,349.30	9,037.50	31,436.50	191.76	
			19093477 - 1	-1,166.75	-1,021.50	-1,118.75	-3,307.00	10.56	
			19093477 - 2	-1,431.25	-1,352.75	-1,753.50	-4,537.50	13.30	
			20004338 - 1	-600.80	-180.60	-0.10	-781.50	25.39	
			20004338 - 2	-460.20	-222.80	-173.20	-856.20	4.52	
			20004338 - 3	-3,652.16	-2,818.72	-2,144.64	-8,615.52	49.42	
			סה"כ צריכה	6,582.13	11,970.51	6,763.79	25,316.43		
			סה"כ צריכה	74,153.99	58,417.33	97,375.33	229,946.65		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				229,946.65		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 74,153.99)  
■ גבע (Kwh 58,417.33)  
■ שפל (Kwh 97,375.33)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	17,049.70	5,349.30	9,037.50	31,436.50	191.76	
			סה"כ צריכה	17,049.70	5,349.30	9,037.50	31,436.50		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	57,104.29	53,068.03	88,337.83	198,510.15	610.14	
			סה"כ צריכה	57,104.29	53,068.03	88,337.83	198,510.15		

