



דוח קוט"ש

עבור: קנית

דוח מסכם עבור: דיור מוגן להבים

תקופת דוח: (01/07/22 - 30/07/22)


תאריך הפקה: 01/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39068	בלתי חיוני קומת גג מ"א B2	18029675 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	39065	חדר אוכל בלתי חיוני	18029675 - 1	1,420.40	1,318.40	4,156.00	6,894.80	13.28	
			סה"כ צריכה	1,420.40	1,318.40	4,156.00	6,894.80		
3	39058	חיוני מ"א גג בניין C	18029673 - 6	696.80	700.60	2,215.30	3,612.70	5.36	
			סה"כ צריכה	696.80	700.60	2,215.30	3,612.70		
4	39071	חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 7	1,893.90	1,569.50	4,350.60	7,814.00	23.93	
			סה"כ צריכה	1,893.90	1,569.50	4,350.60	7,814.00		
5	43328	חיוני קומת מרתף חדר אוכל	18029675 - 12	340.00	308.64	898.24	1,546.88	2.85	
			סה"כ צריכה	340.00	308.64	898.24	1,546.88		
6	39070	לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 6	4,489.20	3,055.20	5,800.20	13,344.60	86.30	
			סה"כ צריכה	4,489.20	3,055.20	5,800.20	13,344.60		
7	39062	לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני	17313340 - 1	6,794.80	6,553.60	19,376.90	32,725.30	62.28	
			סה"כ צריכה	6,794.80	6,553.60	19,376.90	32,725.30		
8	39063	לוח חדר משאבות חיוני	17313339 - 1	1,367.90	1,400.70	4,187.20	6,955.80	21.92	
			סה"כ צריכה	1,367.90	1,400.70	4,187.20	6,955.80		
9	39064	לוח חירום ראשי מחזן משדה בלתי חיוני	17313446 - 1	3,523.80	3,434.00	5,317.70	12,275.50	59.52	
			סה"כ צריכה	3,523.80	3,434.00	5,317.70	12,275.50		
10	39059	לוח משאבות חיוני מ"א	18029673 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	39057	לוח משאבות מ"א	18029673 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	39061	לוח צ'ילר 1 בילתי חיוני גג בניין C	18029673 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	39055	לוח צילר 2 גג בניין C	18029673 - 3	25,771.20	20,085.60	50,500.00	96,356.80	244.97	
		סה"כ צריכה		25,771.20	20,085.60	50,500.00	96,356.80		
14	39053	מכבסה בניין C קומת מרתף	18029673 - 1	1,568.40	719.20	1,770.00	4,057.60	77.18	
		סה"כ צריכה		1,568.40	719.20	1,770.00	4,057.60		
15	39066	מערכות חימום צריכה למטבח	18029675 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	39054	מערכות מיים חמים גג בניין C	18029673 - 2	2,178.00	2,159.20	6,565.40	10,902.60	35.76	
		סה"כ צריכה		2,178.00	2,159.20	6,565.40	10,902.60		
17	39056	מפסק ראשי שדה בלתי חיוני	18029673 - 4	8,764.00	7,936.00	22,980.00	39,680.00	88.24	
		סה"כ צריכה		8,764.00	7,936.00	22,980.00	39,680.00		
18	39060	צילר 3 חיוני גג בניין C	18029673 - 8	4,682.40	3,889.60	11,912.00	20,484.00	55.79	
		סה"כ צריכה		4,682.40	3,889.60	11,912.00	20,484.00		
19	39067	קומת מרתף אזור כביסה דיירים	18029675 - 3	50.72	55.20	34.24	140.16	9.19	
		סה"כ צריכה		50.72	55.20	34.24	140.16		
20	39069	קומת מרתף מערכות חימום מיים בריכה	18029675 - 5	24.40	60.00	129.40	213.80	1.92	
		סה"כ צריכה		24.40	60.00	129.40	213.80		
		סה"כ צריכה		63,565.92	53,245.44	140,193.18	257,004.54		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					257,004.54		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 63,565.92)
■ גבע (Kwh 53,245.44)
■ שפל (Kwh 140,193.18)

