



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין דקל

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 01/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.82	17,730.10	8,825.24	4,239.47	4,665.38	00006068 - 3	*פארק אזורים	11792	1
		17,730.10	8,825.24	4,239.47	4,665.38	סה"כ צריכה			
	81.41	14,296.73	388.20	4,103.44	9,805.09	00006068 - 1	מ"א גג	11794	2
	1.14	7.70	4.62	1.46	1.61	00006068 - 8			
	138.50	66,652.21	38,238.24	13,282.68	15,131.29	00006366 - 1			
	0.58	375.31	226.99	74.46	73.86	00006366 - 7			
	22.28	16,072.42	9,653.84	3,181.08	3,237.51	00021940 - 1			
	0.008	0.05	0.04	0.003	0.005	00021940 - 2			
	21.92	15,802.27	9,483.08	3,128.33	3,190.86	00021940 - 3			
	0.008	0.004	-0.001	0.003	0.002	00021940 - 4			
	0.09	59.33	35.60	11.92	11.82	00022129 - 1			
	0.90	392.93	238.08	77.83	77.02	00022139 - 1			
		113,658.96	58,268.69	23,861.19	31,529.07	סה"כ צריכה			
	9.94	244.10	32.60	177.70	33.80	20281548 - 1	עמדת טעינה	47003	3
		244.10	32.60	177.70	33.80	סה"כ צריכה			
	13.51	417.00	29.80	285.30	101.90	20281547 - 1	עמדת טעינה 2	47013	4
	9.94	-244.10	-32.60	-177.70	-33.80	20281548 - 1			
		172.90	-2.80	107.60	68.10	סה"כ צריכה			
	54.02	39,083.40	23,490.72	7,738.25	7,854.43	00006068 - 2	פלאפון (2)	47943	5
	22.28	-16,072.42	-9,653.84	-3,181.08	-3,237.51	00021940 - 1			
	0.008	-0.05	-0.04	-0.003	-0.005	00021940 - 2			
	21.92	-15,802.27	-9,483.08	-3,128.33	-3,190.86	00021940 - 3			
	0.008	-0.004	0.001	-0.003	-0.002	00021940 - 4			
	1.18	277.75	127.74	57.36	92.65	00022139 - 3			
	0.70	177.26	105.93	34.97	36.36	00022139 - 4			
	1.08	343.69	147.62	98.22	97.84	00022139 - 5			
	1.32	706.56	477.33	131.84	97.39	00022139 - 7			
	8.73	2,634.43	1,161.78	632.34	840.32	00022139 - 8			
	2.03	1,162.60	672.19	241.68	248.73	00022585 - 5			
	1.18	69.40	41.49	13.65	14.25	00022585 - 6			
	6.52	2,300.67	1,333.24	478.14	489.29	00022585 - 7			
	0.02	12.74	7.94	2.44	2.35	00024690 - 1			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.44	167.90	101.90	33.30	32.70	17313494 - 1			
	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 2			
	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 3			
		15,061.65	8,530.93	3,152.77	3,377.94	סה"כ צריכה			
	32.28	14,109.43	6,461.74	3,415.81	4,231.88	00006068 - 4	פרוייקט פלאפון	39034	6
	7.26	1,911.65	647.39	524.23	740.03	00006068 - 5			
	14.68	2,469.37	625.13	701.44	1,142.80	00006068 - 6			
	11.94	3,819.38	1,591.88	918.94	1,308.57	00006366 - 2			
	9.40	2,505.24	646.75	758.38	1,100.12	00006366 - 3			
	32.62	8,375.86	3,055.34	2,149.52	3,170.99	00006366 - 4			
	9.19	2,005.02	517.37	561.15	926.49	00006366 - 6			
	0.43	68.19	8.18	22.58	37.43	00021940 - 6			
	3.90	668.90	333.86	163.53	171.51	00021940 - 7			
	5.06	256.55	110.50	64.48	81.57	00021940 - 8			
	1.21	287.66	124.12	69.96	93.59	00022129 - 4			
	1.09	439.72	202.03	104.42	133.27	00022129 - 5			
	1.13	518.96	246.69	123.25	149.02	00022129 - 6			
	0.58	161.70	75.25	37.90	48.55	00022129 - 7			
	0.57	68.19	5.36	21.98	40.85	00022129 - 8			
	4.26	2,534.91	1,545.18	494.85	494.88	00022139 - 6			
	0.95	201.37	58.04	60.71	82.62	00022585 - 1			
	0.81	267.50	121.45	65.94	80.12	00022585 - 2			
	0.60	98.99	19.79	33.06	46.14	00022585 - 3			
	1.02	423.19	202.58	105.43	115.18	00022585 - 4			
	3.41	786.80	298.40	243.10	245.30	17312760 - 1			
	33.78	16,310.20	9,438.70	3,298.30	3,573.20	17313253 - 1			
		58,288.78	26,335.72	13,938.95	18,014.11	סה"כ צריכה			
	25.55	10,774.64	4,921.98	2,609.06	3,243.59	00006366 - 5	קומה 07 - קיסייט	11793	7
	15.74	5,209.11	1,950.52	1,339.38	1,919.22	00021940 - 5			
	2.30	766.80	408.30	160.83	197.66	00022129 - 2			
	12.86	8,253.39	4,844.68	1,687.06	1,721.65	00022129 - 3			
	1.04	-571.29	-341.49	-115.46	-114.33	00022139 - 2			
	193.88	762.00	405.80	159.80	196.40	18170708 - 1			
		25,194.64	12,189.79	5,840.67	7,164.18	סה"כ צריכה			
		230,351.12	114,180.18	51,318.35	64,852.59	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		230,351.12				הפרש בקוט"ש			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 64,852.59)
- גבע (Kwh 51,318.35)
- שפל (Kwh 114,180.18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	32,597.34	27,458.50	68,308.16	128,364.00	256.77	
			סה"כ צריכה	32,597.34	27,458.50	68,308.16	128,364.00		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	31,938.40	23,332.40	45,024.80	100,295.60	465.60	
			סה"כ צריכה	31,938.40	23,332.40	45,024.80	100,295.60		

