



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)


תאריך הפקה: 01/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	985.48	664.90	1,380.16	3,030.54	107.23	
			81007765 - 2	12,497.14	9,206.70	13,108.51	34,812.35	163.71	
			81007907 - 1	2,031.21	1,799.81	4,702.23	8,533.25	17.79	
			81007907 - 2	13,495.73	10,067.51	21,488.43	45,051.67	145.82	
			81007907 - 3	1,400.21	1,188.00	2,668.79	5,257.00	18.22	
			81007907 - 4	1,990.39	1,795.34	4,491.85	8,277.58	15.71	
			81007907 - 8	17,779.54	12,365.35	19,181.59	49,326.47	124.03	
			סה"כ צריכה	50,179.69	37,087.61	67,021.56	154,288.87		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,764.68	1,637.90	2,528.14	5,930.72	12.95	
			81007805 - 2	117.41	120.45	238.77	476.63	1.19	
			81007805 - 8	5,846.78	5,583.57	12,084.96	23,515.31	44.06	
			81007907 - 5	0.00	-78.73	-344.74	-423.47	1.03	
			סה"כ צריכה	7,728.87	7,263.20	14,507.13	29,499.20		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-171.45	-164.73	-487.05	-823.23	1.20	
			81007765 - 6	2,586.37	2,213.36	3,575.74	8,375.47	17.65	
			סה"כ צריכה	2,414.92	2,048.63	3,088.70	7,552.25		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	586.58	356.85	440.36	1,383.79	5.58	
			סה"כ צריכה	586.58	356.85	440.36	1,383.79		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	64.15	56.17	167.00	287.32	0.38	
			סה"כ צריכה	64.15	56.17	167.00	287.32		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	171.45	164.73	487.05	823.23	1.20	
			81007765 - 3	2,893.98	1,904.24	2,699.58	7,497.81	19.92	
			81007765 - 8	-586.58	-356.85	-440.36	-1,383.79	5.58	
			סה"כ צריכה	2,478.85	1,712.13	2,746.27	6,937.25		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	3,032.40	2,864.40	8,216.90	14,113.70	35.88	
			סה"כ צריכה	3,032.40	2,864.40	8,216.90	14,113.70		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	3,361.70	3,125.46	6,607.28	13,094.43	22.32	
			81007765 - 5	3,284.14	2,866.13	5,830.38	11,980.66	22.80	
			סה"כ צריכה	6,645.84	5,991.58	12,437.66	25,075.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	1,688.38	1,328.85	2,240.94	5,258.18	12.75	
			סה"כ צריכה	1,688.38	1,328.85	2,240.94	5,258.18		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	1,718.80	1,275.95	2,004.29	4,999.03	11.10	
			סה"כ צריכה	1,718.80	1,275.95	2,004.29	4,999.03		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	16,493.60	16,190.14	44,073.26	76,757.00	115.78	
			סה"כ צריכה	16,493.60	16,190.14	44,073.26	76,757.00		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,356.36	3,158.52	7,748.40	14,263.28	26.96	
			סה"כ צריכה	3,356.36	3,158.52	7,748.40	14,263.28		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	474.24	397.50	957.57	1,829.30	6.94	
			סה"כ צריכה	474.24	397.50	957.57	1,829.30		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	4,418.76	3,827.13	8,702.85	16,948.74	32.93	
			סה"כ צריכה	4,418.76	3,827.13	8,702.85	16,948.74		
			סה"כ צריכה	101,281.45	83,558.65	174,352.89	359,192.98		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				359,192.98		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 101,281.45)  
■ גבע (Kwh 83,558.65)  
■ שפל (Kwh 174,352.89)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	47,073.41	36,061.12	72,811.90	155,946.43	349.44	
			סה"כ צריכה	47,073.41	36,061.12	72,811.90	155,946.43		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	30,980.67	29,277.95	70,894.78	131,153.41	210.43	
			סה"כ צריכה	30,980.67	29,277.95	70,894.78	131,153.41		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	24,664.26	19,333.82	31,716.93	75,715.01	215.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	24,664.26	19,333.82	31,716.93	75,715.01		

