



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 02/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	70.42	41,514.01	23,184.88	8,612.82	9,716.32	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		2,490.84	1,391.09	516.77	582.98	תוספת צריכה			
		44,004.85	24,575.97	9,129.59	10,299.29	סה"כ צריכה			
		-699.80	-185.60	-167.60	-346.60	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-2,288.30	-183.80	-701.30	-1,403.20	15112930 - 1			
	38.56	12,726.61	4,301.38	3,244.35	5,180.88	81018601 - 3			
	54.78	22,502.25	9,244.08	5,443.19	7,814.98	81018601 - 4			
	9.14	3,000.98	928.82	792.80	1,279.36	81018601 - 5			
		1,789.99	1,005.13	360.39	424.47	לוח שירותי בית			
		37,031.73	15,110.004	8,971.83	12,949.89	סה"כ צריכה			
		699.80	185.60	167.60	346.60	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		2,288.30	183.80	701.30	1,403.20	15112930 - 1			
	14.97	3,507.60	1,873.10	811.80	822.70	20281997 - 1			
	104.64	30,538.10	12,428.74	6,870.58	11,238.79	81018601 - 6			
	0.23	84.38	46.25	19.24	18.89	81018601 - 7			
	0.30	135.34	81.18	27.56	26.60	81018601 - 8			
		37,253.53	14,798.66	8,598.08	13,856.78	סה"כ צריכה			
		118,290.11	54,484.64	26,699.50	37,105.97	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		118,290.11				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (37,105.97 Kwh)
■ גבע (26,699.50 Kwh)
■ שפל (54,484.64 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	424.47	360.39	1,005.13	1,789.99	3.07	
			סה"כ צריכה	424.47	360.39	1,005.13	1,789.99		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	18,844.90	12,700.20	28,281.20	59,826.30	1.49	
			סה"כ צריכה	18,844.90	12,700.20	28,281.20	59,826.30		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	18,407.00	12,417.90	27,668.60	58,493.50	1.46	
			סה"כ צריכה	18,407.00	12,417.90	27,668.60	58,493.50		

