



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 02/08/22


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.01	1,458.40	890.00	292.20	276.20	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	1
	13.15	7,090.20	3,732.80	1,602.00	1,755.40	15129203 - 3			
		8,548.60	4,622.80	1,894.20	2,031.60	סה"כ צריכה			
		305,910.20	163,456.00	66,504.80	75,949.40	14152667 - 1	מיוזג אוויר	8046	2
		305,910.20	163,456.00	66,504.80	75,949.40	סה"כ צריכה			
		-319.50	-189.90	-60.60	-69.00	13129381 - 1	ציבורי	10122	3
		-273.90	-156.40	-60.30	-57.20	13148443 - 1			
		-177.60	-82.10	-35.20	-60.30	13199892 - 1			
		-315.00	-191.60	-61.80	-61.60	13199896 - 1			
	6.01	-1,458.40	-890.00	-292.20	-276.20	15129203 - 2			
	13.15	-7,090.20	-3,732.80	-1,602.00	-1,755.40	15129203 - 3			
	42.29	-18,866.40	-9,328.80	-4,512.80	-5,024.80	15129203 - 5			
	210.84	-136,732.00	-80,776.00	-27,652.00	-28,304.00	15129203 - 8			
	16.15	-3,080.40	-872.40	-1,041.60	-1,166.40	15129203 - 9			
	40.27	-29,367.20	-17,729.40	-5,822.00	-5,815.80	15129203 - 10			
	14.61	-4,987.60	-2,459.20	-1,202.00	-1,326.40	15129203 - 11			
		250,050.00	142,000.00	52,650.00	55,400.00	15129203 - 15			
	25.20	-5,062.80	-894.00	-1,686.00	-2,482.80	15129226 - 2			
	218.02	-137,062.00	-81,256.00	-27,562.00	-28,244.00	15129226 - 3			
	146.62	-69,814.00	-39,952.00	-14,430.00	-15,432.00	15129226 - 4			
	20.71	-6,059.20	-2,691.80	-1,420.00	-1,947.40	15129226 - 8			
	5.24	219,430.90	126,117.30	45,209.40	48,104.20	15129226 - 15			
	58.44	-6,530.40	-1,997.60	-1,910.00	-2,622.80	17312755 - 1			
	80.72	-20,822.60	-12,302.10	-4,144.50	-4,376.00	17313552 - 1			
		21,461.70	12,615.20	4,364.40	4,482.10	סה"כ צריכה			
	40.27	29,367.20	17,729.40	5,822.00	5,815.80	15129203 - 10	קומה (-1) אדווה- מעבדה	32784	4
		29,367.20	17,729.40	5,822.00	5,815.80	סה"כ צריכה			
	146.62	69,814.00	39,952.00	14,430.00	15,432.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	5
		69,814.00	39,952.00	14,430.00	15,432.00	סה"כ צריכה			
	20.71	6,059.20	2,691.80	1,420.00	1,947.40	15129226 - 8	קומה 0 רינשו	21215	6
		6,059.20	2,691.80	1,420.00	1,947.40	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	28,244.00	27,562.00	81,256.00	137,062.00	218.02	
			סה"כ צריכה	28,244.00	27,562.00	81,256.00	137,062.00		
8	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	61.60	61.80	191.60	315.00		
			סה"כ צריכה	61.60	61.80	191.60	315.00		
9	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	28,304.00	27,652.00	80,776.00	136,732.00	210.84	
			סה"כ צריכה	28,304.00	27,652.00	80,776.00	136,732.00		
10	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	57.20	60.30	156.40	273.90		
			סה"כ צריכה	57.20	60.30	156.40	273.90		
11	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	2,482.80	1,686.00	894.00	5,062.80	25.20	
			סה"כ צריכה	2,482.80	1,686.00	894.00	5,062.80		
12	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	60.30	35.20	82.10	177.60		
			סה"כ צריכה	60.30	35.20	82.10	177.60		
13	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	1,326.40	1,202.00	2,459.20	4,987.60	14.61	
			סה"כ צריכה	1,326.40	1,202.00	2,459.20	4,987.60		
14	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	1,166.40	1,041.60	872.40	3,080.40	16.15	
			סה"כ צריכה	1,166.40	1,041.60	872.40	3,080.40		
15	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	69.00	60.60	189.90	319.50		
			סה"כ צריכה	69.00	60.60	189.90	319.50		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	4,376.00	4,144.50	12,302.10	20,822.60	80.72	
			סה"כ צריכה	4,376.00	4,144.50	12,302.10	20,822.60		
17	33280	קומה 6 ריווק רובוטיקס חדש	17312755 - 1	2,622.80	1,910.00	1,997.60	6,530.40	58.44	
			סה"כ צריכה	2,622.80	1,910.00	1,997.60	6,530.40		
18	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	5,024.80	4,512.80	9,328.80	18,866.40	42.29	
			סה"כ צריכה	5,024.80	4,512.80	9,328.80	18,866.40		
			סה"כ צריכה	179,453.60	164,364.20	431,573.30	775,391.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				775,391.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 179,453.60)
■ גבע (Kwh 164,364.20)
■ שפל (Kwh 431,573.30)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	55,400.00	52,650.00	142,000.00	250,050.00		
			סה"כ צריכה	55,400.00	52,650.00	142,000.00	250,050.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	48,104.20	45,209.40	126,117.30	219,430.90	5.24	
			סה"כ צריכה	48,104.20	45,209.40	126,117.30	219,430.90		

