



דוח קוט"ש


עבור: רמות שער יוקנעם

דוח מסכם עבור: שער יוקנעם חרמון+רימון+שנאים+תבור

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 02/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6403	הזנה ללוח גיוון קומה 2	16254191 - 4	20,257.86	18,044.28	42,046.90	80,349.04	159.12	
			סה"כ צריכה	20,257.86	18,044.28	42,046.90	80,349.04		
2	6400	הזנה ללוח גיוון קומה 3	16254191 - 1	17,431.66	14,690.48	31,096.06	63,218.20	142.00	
			סה"כ צריכה	17,431.66	14,690.48	31,096.06	63,218.20		
3	43815	מיזוג אוויר מלאנוקס חדש על הגג (16)	16254191 - 2	39,587.38	37,045.24	99,440.56	176,073.18	292.50	
			סה"כ צריכה	39,587.38	37,045.24	99,440.56	176,073.18		
4	45544	צילרים 2-15 קומה א חרמון	16254191 - 3	9,887.71	8,534.86	16,695.62	35,118.19	99.95	
			סה"כ צריכה	9,887.71	8,534.86	16,695.62	35,118.19		
			סה"כ צריכה	87,164.61	78,314.86	189,279.14	354,758.61		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					354,758.61		
		הפרש באחוזים							



- פסגה (Kwh 87,164.61)
- גבע (Kwh 78,314.86)
- שפל (Kwh 189,279.14)

