



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 03/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בניין 1 חשמל	5 - 81017127	252.30	88.90	117.70	458.90	2.40	
			סה"כ צריכה	252.30	88.90	117.70	458.90		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בניין 1 מ"א	2 - 81018679	135.20	31.20	27.40	193.80	0.80	
			צילרים	1,554.55	409.92	221.01	2,185.48		
			סה"כ צריכה	1,689.75	441.12	248.41	2,379.28		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	5 - 81018679	190.40	81.20	14.80	286.40	2.00	
			צילרים	2,189.25	1,066.84	119.38	3,375.47		
			סה"כ צריכה	2,379.65	1,148.04	134.18	3,661.87		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	3 - 81037892	1,931.00	1,094.80	1,306.60	4,332.40	19.00	
			סה"כ צריכה	1,931.00	1,094.80	1,306.60	4,332.40		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	7 - 81017127	3,212.70	656.50	890.50	4,759.70	30.70	
			סה"כ צריכה	3,212.70	656.50	890.50	4,759.70		
6	40098	גרום פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	8 - 81018866	142.60	99.90	187.50	430.00	1.20	
			צילרים	1,639.64	1,312.53	1,512.41	4,464.57		
			סה"כ צריכה	1,782.24	1,412.43	1,699.91	4,894.57		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	2 - 81018866	199.10	77.50	39.90	316.50	1.40	
			צילרים	2,289.28	1,018.23	321.84	3,629.35		
			סה"כ צריכה	2,488.38	1,095.73	361.74	3,945.85		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	1 - 81037892	70.80	48.40	42.90	162.10	1.10	
			סה"כ צריכה	70.80	48.40	42.90	162.10		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	4 - 81018679	29.20	17.50	3.00	49.70	0.30	
			צילרים	335.75	229.92	24.20	589.87		
			סה"כ צריכה	364.95	247.42	27.20	639.57		
10	40082	חניונים בניין 1	7 - 81018564	330.90	329.30	775.50	1,435.70	3.20	
			סה"כ צריכה	330.90	329.30	775.50	1,435.70		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	62.60	63.90	217.40	343.90	4.30	
			81037892 - 7	14.40	6.70	19.10	40.20		
			סה"כ צריכה	77.00	70.60	236.50	384.10		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	4.30	1.10	11.10	16.50		
			צילרים	49.44	14.45	89.53	153.43		
			סה"כ צריכה	53.74	15.55	100.63	169.93		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	50.30	49.10	110.20	209.60	1.80	
			סה"כ צריכה	50.30	49.10	110.20	209.60		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	117.80	110.40	328.00	556.20	1.20	
			סה"כ צריכה	117.80	110.40	328.00	556.20		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	45460	מ. רהיטי האחוזה בניין 1	81017127 - 8	3,637.50	2,389.00	1,221.50	7,248.00	24.40	
			סה"כ צריכה	3,637.50	2,389.00	1,221.50	7,248.00		
17	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	519.25	182.30	115.50	817.05	3.90	
			סה"כ צריכה	519.25	182.30	115.50	817.05		
18	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	50.65	43.55	64.30	158.50	0.80	
			סה"כ צריכה	50.65	43.55	64.30	158.50		
19	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	114.45	89.90	80.20	284.55	1.40	
			סה"כ צריכה	114.45	89.90	80.20	284.55		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	419.80	381.00	1,103.20	1,904.00	3.80	
			צילרים	4,826.93	5,005.73	8,898.60	18,731.26		
			סה"כ צריכה	5,246.73	5,386.73	10,001.80	20,635.26		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	921.80	759.40	712.00	2,393.20	13.60	
			סה"כ צריכה	921.80	759.40	712.00	2,393.20		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	359.60	116.80	16.40	492.80	4.40	
			צילרים	4,134.74	1,534.56	132.29	5,801.59		
			סה"כ צריכה	4,494.34	1,651.36	148.69	6,294.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	731.60	450.00	358.80	1,540.40	7.60	
		צילרים		8,412.05	5,912.28	2,894.14	17,218.47		
		סה"כ צריכה		9,143.65	6,362.28	3,252.94	18,758.87		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	954.80	675.10	929.20	2,559.10	8.00	
		סה"כ צריכה		954.80	675.10	929.20	2,559.10		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	175.80	101.50	9.00	286.30	2.00	
		צילרים		2,021.38	1,333.55	72.60	3,427.52		
		סה"כ צריכה		2,197.18	1,435.05	81.60	3,713.82		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-50.30	-49.10	-110.20	-209.60	1.80	
			81017127 - 4	332.80	308.20	788.20	1,429.20	3.80	
			81037892 - 1	-70.80	-48.40	-42.90	-162.10	1.10	
			סה"כ צריכה	211.70	210.70	635.10	1,057.50		
			סה"כ צריכה	42,293.55	25,993.65	23,622.80	91,910.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				91,910.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (42,293.55 Kwh)
■ גבע (25,993.65 Kwh)
■ שפל (23,622.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	27,453.00	17,838.00	14,286.00	59,577.00	450.00	
		סה"כ צריכה		27,453.00	17,838.00	14,286.00	59,577.00		

