

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 03/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק	
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	3,943.20	3,761.60	8,916.40	16,621.20	35.54		
				סה"כ צריכה	3,943.20	3,761.60	8,916.40	16,621.20		
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	617.80	565.80	1,591.80	2,775.40	4.75		
				סה"כ צריכה	617.80	565.80	1,591.80	2,775.40		
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	2,974.00	2,816.40	6,254.40	12,044.80	33.60		
				סה"כ צריכה	2,974.00	2,816.40	6,254.40	12,044.80		
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	4,708.00	4,204.80	8,196.80	17,109.60	44.96		
				סה"כ צריכה	4,708.00	4,204.80	8,196.80	17,109.60		
5	44466	און סמיקונדקטור 4.ק	14154711 - 3	1,937.80	1,534.20	3,732.60	7,204.60	16.97		
				סה"כ צריכה	1,937.80	1,534.20	3,732.60	7,204.60		
6	34767	ביו ראד קבוע	14154704 - 4	4,076.80	3,140.80	8,398.80	15,616.40	41.62		
				סה"כ צריכה	4,076.80	3,140.80	8,398.80	15,616.40		
7	33469	חניון A1	18170568 - 1	1,069.90	1,059.50	1,764.90	3,894.30	8.00		
				18170568 - 3	169.00	140.60	383.30	692.90	1.76	
				18170568 - 4	246.60	248.10	773.20	1,267.90	10.12	
				סה"כ צריכה	1,485.50	1,448.20	2,921.40	5,855.10		
8	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	6,412.00	5,004.80	8,884.00	20,300.80	61.02		
				13044093 - 2	8,527.00	8,524.20	25,842.60	42,893.80	60.34	
				13044093 - 3	9,263.60	7,522.80	15,822.40	32,608.80	88.98	
				13044093 - 4	9,512.80	7,796.80	16,713.20	34,022.80	98.87	
				13044093 - 5	8,908.40	6,778.00	14,427.60	30,114.00	137.03	
				13044093 - 6	22,196.40	17,775.60	41,240.00	81,212.00	203.83	
				13044093 - 7	1,807.00	1,790.00	4,760.60	8,357.60	12.70	
				13044093 - 8	1,855.40	1,853.60	5,656.00	9,365.00	13.00	
				13044093 - 9	11,095.20	8,418.40	19,841.20	39,354.80	136.95	
סה"כ צריכה	79,577.80	65,464.20	153,187.60	298,229.60						
9	21533	מיידאפ - קומה 3	14154706 - 4	1,190.80	581.20	86.80	1,858.80	12.36		
				סה"כ צריכה	1,190.80	581.20	86.80	1,858.80		
10	20121	סונבה קומה 5	14154697 - 3	2,834.80	1,739.40	1,809.60	6,383.80	27.76		
				סה"כ צריכה	2,834.80	1,739.40	1,809.60	6,383.80		
11	27495	סינטה בר	14154711 - 2	620.40	412.40	479.40	1,512.20	5.35		
				סה"כ צריכה	620.40	412.40	479.40	1,512.20		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	19,027.60	16,614.00	41,039.20	76,680.80	173.41	
			סה"כ צריכה	19,027.60	16,614.00	41,039.20	76,680.80		
13	21535	ציבורי	13044093 - 1	-6,412.00	-5,004.80	-8,884.00	-20,300.80	61.02	
			13044093 - 2	-8,527.00	-8,524.20	-25,842.60	-42,893.80	60.34	
			13044093 - 3	-9,263.60	-7,522.80	-15,822.40	-32,608.80	88.98	
			13044093 - 4	-9,512.80	-7,796.80	-16,713.20	-34,022.80	98.87	
			13044093 - 5	-8,908.40	-6,778.00	-14,427.60	-30,114.00	137.03	
			13044093 - 6	-22,196.40	-17,775.60	-41,240.00	-81,212.00	203.83	
			13044093 - 7	-1,807.00	-1,790.00	-4,760.60	-8,357.60	12.70	
			13044093 - 8	-1,855.40	-1,853.60	-5,656.00	-9,365.00	13.00	
			13044093 - 9	-11,095.20	-8,418.40	-19,841.20	-39,354.80	136.95	
			13044093 - 15	87,690.90	73,037.50	171,986.30	332,714.70	3.84	
			14154697 - 2	-206.00	-121.20	-37.20	-364.40	4.52	
			14154697 - 3	-2,834.80	-1,739.40	-1,809.60	-6,383.80	27.76	
			14154697 - 4	-2,974.00	-2,816.40	-6,254.40	-12,044.80	33.60	
			14154704 - 4	-4,076.80	-3,140.80	-8,398.80	-15,616.40	41.62	
			14154705 - 3	-19,027.60	-16,614.00	-41,039.20	-76,680.80	173.41	
			14154705 - 6	-923.25	-578.75	-571.25	-2,073.25	16.45	
			14154706 - 3	-8,481.20	-8,116.40	-23,621.20	-40,218.80	69.03	
			14154706 - 4	-1,190.80	-581.20	-86.80	-1,858.80	12.36	
			14154706 - 5	-1,872.00	-1,413.20	-2,183.60	-5,468.80	18.42	
			14154709 - 1	-4,708.00	-4,204.80	-8,196.80	-17,109.60	44.96	
			14154710 - 8	-511.30	-375.00	-585.30	-1,471.60	5.02	
			14154711 - 2	-620.40	-412.40	-479.40	-1,512.20	5.35	
			14154711 - 3	-1,937.80	-1,534.20	-3,732.60	-7,204.60	16.97	
			14154711 - 4	-3,943.20	-3,761.60	-8,916.40	-16,621.20	35.54	
			16193859 - 1	43,791.96	51,312.54	139,360.44	234,464.94	416.90	
			16193859 - 4	-617.80	-565.80	-1,591.80	-2,775.40	4.75	
			18170568 - 1	-1,069.90	-1,059.50	-1,764.90	-3,894.30	8.00	
			18170568 - 3	-169.00	-140.60	-383.30	-692.90	1.76	
			18170568 - 4	-246.60	-248.10	-773.20	-1,267.90	10.12	
			סה"כ צריכה	-3,505.39	11,462.49	47,733.39	55,690.49		
14	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	923.25	578.75	571.25	2,073.25	16.45	
			סה"כ צריכה	923.25	578.75	571.25	2,073.25		
15	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	511.30	375.00	585.30	1,471.60	5.02	
			סה"כ צריכה	511.30	375.00	585.30	1,471.60		
16	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	1,872.00	1,413.20	2,183.60	5,468.80	18.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	24884	קומה 3 לונה	3 - 14154706	1,872.00	1,413.20	2,183.60	5,468.80	69.03	
			סה"כ צריכה	8,481.20	8,116.40	23,621.20	40,218.80		
18	25625	קומה 5 לונה	2 - 14154697	206.00	121.20	37.20	364.40	4.52	
			סה"כ צריכה	131,482.86	124,350.04	311,346.74	567,179.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				567,179.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 131,482.86)
■ גבע (Kwh 124,350.04)
■ שפל (Kwh 311,346.74)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	1 - 16193859	43,791.96	51,312.54	139,360.44	234,464.94	416.90	
			סה"כ צריכה	87,690.90	73,037.50	171,986.30	332,714.70		
2	20265	ראשי T2 של מא	15 - 13044093	87,690.90	73,037.50	171,986.30	332,714.70	3.84	
			סה"כ צריכה						

