



דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)


תאריך הפקה: 03/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28782	*חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	397.20	288.70	310.00	995.90	3.14	
			סה"כ צריכה	397.20	288.70	310.00	995.90		
2	29033	*מיזוג אוויר	18050251 - 1	1,724.00	1,793.00	1,239.00	4,756.00	165.28	
			סה"כ צריכה	1,724.00	1,793.00	1,239.00	4,756.00		
3	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	1,183.43	1,226.84	3,789.84	6,200.11	8.98	
			סה"כ צריכה	1,183.43	1,226.84	3,789.84	6,200.11		
4	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	1,329.40	976.20	1,186.40	3,492.00	11.61	
			סה"כ צריכה	1,329.40	976.20	1,186.40	3,492.00		
5	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	1,014.90	778.80	1,090.90	2,884.60	9.39	
			סה"כ צריכה	1,014.90	778.80	1,090.90	2,884.60		
6	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	799.60	186.40	343.60	1,329.60	73.31	
			סה"כ צריכה	799.60	186.40	343.60	1,329.60		
7	28781	חיים פנחס (שוגון)	18040253 - 4	181.15	39.10	22.90	243.15	1.99	
			18040256 - 3	60.80	98.50	440.86	600.16	3.83	
			סה"כ צריכה	241.95	137.60	463.76	843.31		
8	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,048.90	693.30	915.90	2,658.10	8.97	
			סה"כ צריכה	1,048.90	693.30	915.90	2,658.10		
9	48317	צילר	18050251 - 4	20,115.60	13,694.40	5,498.40	39,308.40	232.96	
			סה"כ צריכה	20,115.60	13,694.40	5,498.40	39,308.40		
10	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	163.46	200.27	627.74	991.46	3.19	
			סה"כ צריכה	163.46	200.27	627.74	991.46		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 BE - ALL	18040256 - 2	822.05	832.22	2,663.40	4,317.67	7.02	
			סה"כ צריכה	822.05	832.22	2,663.40	4,317.67		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	856.40	664.90	954.30	2,475.60	8.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	856.40	664.90	954.30	2,475.60	6.51	
			סה"כ צריכה	396.20	360.80	483.00	1,240.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	633.40	389.90	334.90	1,358.20	6.15	
			סה"כ צריכה	633.40	389.90	334.90	1,358.20		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	2,250.60	2,055.20	5,180.40	9,486.20	18.47	
			סה"כ צריכה	2,250.60	2,055.20	5,180.40	9,486.20		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	1,548.50	1,422.30	3,360.40	6,331.20	15.73	
			סה"כ צריכה	1,548.50	1,422.30	3,360.40	6,331.20		
18	29039	קומה 9 - פינגסולה	18040254 - 3	1,766.80	1,228.50	1,744.20	4,739.50	15.23	
			סה"כ צריכה	1,766.80	1,228.50	1,744.20	4,739.50		
			סה"כ צריכה	36,292.38	26,929.33	30,186.13	93,407.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				93,407.84		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (36,292.38 Kwh)
■ גבע (26,929.33 Kwh)
■ שפל (30,186.13 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	20,300.00	16,515.00	31,320.00	68,135.00	242.53	
			סה"כ צריכה	20,300.00	16,515.00	31,320.00	68,135.00		

