



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (26/07/22 - 28/06/22)


תאריך הפקה: 04/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	93.44	73.76	221.76	388.96	1.13	
			סה"כ צריכה	93.44	73.76	221.76	388.96		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	96.32	75.68	227.20	399.20	1.16	
			סה"כ צריכה	96.32	75.68	227.20	399.20		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	15,910.80	7,551.60	2,737.80	26,200.20	320.31	
			סה"כ צריכה	15,910.80	7,551.60	2,737.80	26,200.20		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	2,825.40	1,747.20	679.80	5,252.40	177.50	
			סה"כ צריכה	2,825.40	1,747.20	679.80	5,252.40		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	3,896.00	2,069.60	2,975.90	8,941.50	117.60	
			סה"כ צריכה	3,896.00	2,069.60	2,975.90	8,941.50		
7	44593	קומה 2 בני השרון	20065478 - 2	254.60	108.20	247.00	609.80	156.12	
			סה"כ צריכה	254.60	108.20	247.00	609.80		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	509.00	190.80	138.70	838.50	10.88	
			סה"כ צריכה	509.00	190.80	138.70	838.50		
9	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	202.96	82.44	46.92	332.32	156.92	
			סה"כ צריכה	202.96	82.44	46.92	332.32		
10	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	636.20	357.76	510.12	1,504.08	154.26	
			סה"כ צריכה	636.20	357.76	510.12	1,504.08		
11	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	263.64	71.04	83.72	418.40	8.11	
			סה"כ צריכה	263.64	71.04	83.72	418.40		
13	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	193.40	60.32	80.56	334.28	5.16	
			סה"כ צריכה	193.40	60.32	80.56	334.28		
14	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	282.28	123.40	201.76	607.44	6.82	
			סה"כ צריכה	282.28	123.40	201.76	607.44		
15	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	163.40	91.60	128.40	383.40	4.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	163.40	91.60	128.40	383.40		
16	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	170.20	82.96	53.52	306.68	4.71	
			סה"כ צריכה	170.20	82.96	53.52	306.68		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	143.44	50.68	35.96	230.08	4.54	
			סה"כ צריכה	143.44	50.68	35.96	230.08		
18	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	250.48	98.16	125.64	474.28	5.25	
			סה"כ צריכה	250.48	98.16	125.64	474.28		
19	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	207.04	82.16	79.16	368.36	5.92	
			סה"כ צריכה	207.04	82.16	79.16	368.36		
20	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	157.56	70.40	91.44	319.40	4.16	
			סה"כ צריכה	157.56	70.40	91.44	319.40		
21	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	446.52	224.56	191.60	862.68	11.92	
			סה"כ צריכה	446.52	224.56	191.60	862.68		
22	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	254.92	141.52	174.64	571.08	5.77	
			סה"כ צריכה	254.92	141.52	174.64	571.08		
23	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	-8,297.12	-520.64	-5,390.24	-14,208.00	19.04	
			סה"כ צריכה	-8,297.12	-520.64	-5,390.24	-14,208.00		
24	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	-7,412.80	-787.36	-2,501.12	-10,701.28	23.43	
			סה"כ צריכה	-7,412.80	-787.36	-2,501.12	-10,701.28		
25	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	288.60	218.00	259.70	766.30	12.32	
			20281613 - 1	102.30	79.90	166.90	349.10	2.08	
			סה"כ צריכה	390.90	297.90	426.60	1,115.40		
			סה"כ צריכה	11,638.58	12,343.74	1,566.84	25,549.16		
			חשבון חברת חשמל	32,740.00	15,320.00	17,260.00	65,320.00		
			הפרש בקוט"ש	-21,101.42	-2,976.26	-15,693.16	-39,770.84		
			הפרש באחוזים	-64.45%	-19.43%	-90.92%	-60.89%		



■ פסגה (11,638.58 Kwh)  
■ גבע (12,343.74 Kwh)  
■ שפל (1,566.84 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	34,743.40	18,249.90	17,685.70	70,679.00	506.50	
			סה"כ צריכה	34,743.40	18,249.90	17,685.70	70,679.00		

