



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 04/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	674.77	-261,970.80	-138,070.80	-58,749.60	-65,150.40	14155681 - 3	חניונים	14870	1
	5.99	-2,134.20	-1,126.70	-466.00	-541.50	14155681 - 4			
		338,159.50	176,276.90	76,806.50	85,076.10	14158969 - 1			
	8.10	-1,894.60	-491.70	-675.90	-727.00	17313057 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 1			
	9.83	-2,304.00	-573.60	-764.00	-966.40	18170718 - 2			
	0.75	-511.00	-309.80	-99.80	-101.40	18170718 - 3			
	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת			
		63,144.90	35,704.30	16,051.20	17,589.40	סה"כ צריכה			
	7.24	1.40	0.90	0.20	0.30	18247537 - 1	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	37471	2
		1.40	0.90	0.20	0.30	סה"כ צריכה			
		112.00	8.70	3.50	99.80	13199836 - 1	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	29022	3
		112.00	8.70	3.50	99.80	סה"כ צריכה			
		3,293.10	544.20	1,047.30	1,701.60	18075346 - 1	טעינת רכבים חניון	44190	4
		3,293.10	544.20	1,047.30	1,701.60	סה"כ צריכה			
	0.75	511.00	309.80	99.80	101.40	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	5
		511.00	309.80	99.80	101.40	סה"כ צריכה			
	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4	לח-6 מפלס ביניים	32873	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	160.43	40,456.80	18,463.20	9,706.40	12,287.20	15091220 - 1	מיזוג אוויר	14899	7
	6.53	3,426.40	1,947.20	724.80	754.40	15091220 - 2			
	166.94	48,739.20	21,760.80	11,823.20	15,155.20	15091220 - 3			
	1,478.69	77,975.20	42,229.60	16,641.60	19,104.00	15091220 - 4			
	87.43	3,216.80	1,858.40	556.00	802.40	15091221 - 1			
	194.69	48,348.80	24,668.00	10,209.60	13,471.20	15091222 - 1			
	233.14	69,848.00	33,391.20	16,055.20	20,401.60	15091222 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091222 - 3			
	1,048.20	22,244.00	8,974.40	5,627.20	7,642.40	15091222 - 4			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	4,020.80	2,977.60	2,263.20	9,261.60	75.80	
			15091228 - 1	18,616.00	14,874.40	38,587.20	72,077.60	239.22	
			15091228 - 2	10,369.60	8,244.80	16,043.20	34,657.60	171.35	
			15091228 - 3	570.40	560.80	1,974.40	3,105.60	6.55	
			15091228 - 4	3,226.40	3,144.00	9,432.00	15,802.40	25.89	
			16224404 - 1	697.40	653.40	1,172.80	2,523.60		
			16224406 - 1	3,865.80	3,401.90	5,884.80	13,152.50		
			16224407 - 1	4,413.30	4,042.00	7,662.90	16,118.20		
			16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224409 - 1	1,029.60	893.40	1,462.90	3,385.90		
			סה"כ צריכה	136,427.70	110,136.30	237,776.20	484,340.20		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	727.00	675.90	491.70	1,894.60	8.10	
			סה"כ צריכה	727.00	675.90	491.70	1,894.60		
9	20366	משאבה F2	16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	3,865.80	3,401.90	5,884.80	13,152.50		
			סה"כ צריכה	3,865.80	3,401.90	5,884.80	13,152.50		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	881.90	722.10	1,236.80	2,840.80		
			סה"כ צריכה	881.90	722.10	1,236.80	2,840.80		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	11.75	11.45	18.39	41.59		
			סה"כ צריכה	11.75	11.45	18.39	41.59		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	3,087.70	2,664.60	6,633.00	12,385.30	92.52	
			סה"כ צריכה	3,087.70	2,664.60	6,633.00	12,385.30		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	1,178.40	1,182.30	3,628.90	5,989.60	11.17	
			סה"כ צריכה	1,178.40	1,182.30	3,628.90	5,989.60		
15	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	39.95	40.10	122.90	202.95	0.28	
			סה"כ צריכה	39.95	40.10	122.90	202.95		
16	12170	קומה 1- חברת סולר	14155681 - 2	1,047.20	1,038.00	3,075.60	5,160.80	8.41	
			סה"כ צריכה	1,047.20	1,038.00	3,075.60	5,160.80		
17	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	541.50	466.00	1,126.70	2,134.20	5.99	
			סה"כ צריכה	541.50	466.00	1,126.70	2,134.20		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	203.40	209.80	541.20	954.40	5.83	
			סה"כ צריכה	203.40	209.80	541.20	954.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	1,393.60	2,426.40	1,456.40	5,276.40	45.74	
			סה"כ צריכה	1,393.60	2,426.40	1,456.40	5,276.40		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	187.20	244.00	420.40	851.60	261.31	
			סה"כ צריכה	187.20	244.00	420.40	851.60		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	1,419.00	1,027.60	2,218.20	4,664.80	16.86	
			14155676 - 4	1,575.40	1,301.20	3,379.20	6,255.80	15.02	
			16045505 - 1	1,487.40	1,216.40	3,149.40	5,853.20	14.08	
			סה"כ צריכה	4,481.80	3,545.20	8,746.80	16,773.80		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	885.60	668.40	992.40	2,546.40	12.55	
			14155682 - 4	558.40	470.80	1,267.20	2,296.40	5.33	
			16045506 - 1	488.80	465.60	1,275.20	2,229.60	7.63	
			16048017 - 2	705.20	672.00	2,166.80	3,544.00	5.22	
			סה"כ צריכה	2,638.00	2,276.80	5,701.60	10,616.40		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	1,970.20	1,721.40	4,877.00	8,568.60	16.10	
			סה"כ צריכה	1,970.20	1,721.40	4,877.00	8,568.60		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	289.20	256.40	665.20	1,210.80	6.18	
			סה"כ צריכה	289.20	256.40	665.20	1,210.80		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	815.80	689.10	1,333.60	2,838.50	7.26	
			סה"כ צריכה	815.80	689.10	1,333.60	2,838.50		
26	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	844.20	614.60	788.80	2,247.60	9.19	
			סה"כ צריכה	844.20	614.60	788.80	2,247.60		
27	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	323.40	244.20	284.00	851.60	7.96	
			סה"כ צריכה	323.40	244.20	284.00	851.60		
28	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	202.40	161.20	264.80	628.40	524.68	
			16045503 - 2	1,729.20	1,518.60	2,335.60	5,583.40	15.11	
			סה"כ צריכה	1,931.60	1,679.80	2,600.40	6,211.80		
29	47359	קומה 16 אוונטיס טים מזרח	20281561 - 1	766.60	595.40	1,184.10	2,546.10	7.89	
			סה"כ צריכה	766.60	595.40	1,184.10	2,546.10		
30	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	1,502.80	1,245.60	2,183.40	4,931.80	12.76	
			16045504 - 4	1,184.60	1,043.00	2,101.20	4,328.80	14.24	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,687.40	2,288.60	4,284.60	9,260.60		
31	19570	קומה 17+16 סיסנס מ"א	16045502 - 1	461.60	446.80	1,325.60	2,234.00	6.01	
			16045502 - 4	151.80	149.20	484.60	785.60	2.92	
			סה"כ צריכה	613.40	596.00	1,810.20	3,019.60		
32	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,879.20	1,370.60	3,348.20	6,598.00	17.73	
			סה"כ צריכה	1,879.20	1,370.60	3,348.20	6,598.00		
33	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	616.80	398.80	860.80	1,876.40	7.53	
			סה"כ צריכה	616.80	398.80	860.80	1,876.40		
34	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,125.00	770.60	950.40	2,846.00	15.03	
			סה"כ צריכה	1,125.00	770.60	950.40	2,846.00		
35	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ בחיוני	14155679 - 2	654.80	483.60	796.60	1,935.00	8.73	
			סה"כ צריכה	654.80	483.60	796.60	1,935.00		
36	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד בחיוני	16045503 - 3	193.70	140.45	296.10	630.25	3.02	
			סה"כ צריכה	193.70	140.45	296.10	630.25		
37	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	47.05	38.80	57.45	143.30	1.13	
			סה"כ צריכה	47.05	38.80	57.45	143.30		
38	44507	קומה 2 פיודויר	17312642 - 1	0.10	0.30	0.60	1.00	7.07	
			17313187 - 1	1,243.70	974.20	1,900.20	4,118.10	36.86	
			סה"כ צריכה	1,243.80	974.50	1,900.80	4,119.10		
39	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	600.40	303.90	503.40	1,407.70	8.97	
			סה"כ צריכה	600.40	303.90	503.40	1,407.70		
40	24649	קומה 20 אקווה סקויריטי בחיוני	16048029 - 4	755.80	639.80	1,470.00	2,865.60	9.04	
			סה"כ צריכה	755.80	639.80	1,470.00	2,865.60		
41	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	811.00	780.25	2,043.90	3,635.15	6.75	
			14155678 - 1	15.10	14.80	56.10	86.00	0.27	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155679 - 1	350.70	330.65	885.70	1,567.05	5.66	
			סה"כ צריכה	1,176.80	1,125.70	2,985.70	5,288.20		
42	47408	קומה 20 פליופס מ"א	14155659 - 1	57.50	54.60	28.40	140.50	0.97	
			סה"כ צריכה	57.50	54.60	28.40	140.50		
43	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	1,422.40	1,323.60	2,675.80	5,421.80	12.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,422.40	1,323.60	2,675.80	5,421.80		
44	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	4 - 14155667	244.20	206.00	118.60	568.80	12.34	
			סה"כ צריכה	244.20	206.00	118.60	568.80		
45	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי.ב.חיוני	2 - 16048029	1,139.20	768.80	1,032.20	2,940.20	12.11	
			סה"כ צריכה	1,139.20	768.80	1,032.20	2,940.20		
46	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי.מ"א	3 - 14155667	435.40	273.80	113.60	822.80	7.97	
			סה"כ צריכה	435.40	273.80	113.60	822.80		
47	32871	קומה 21 לוח מעליות	2 - 18170718	966.40	764.00	573.60	2,304.00	9.83	
			סה"כ צריכה	966.40	764.00	573.60	2,304.00		
48	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	4 - 14155659	517.20	473.20	1,313.80	2,304.20	4.43	
			סה"כ צריכה	517.20	473.20	1,313.80	2,304.20		
49	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	2 - 14155660	1,499.60	1,130.80	2,556.40	5,186.80	14.30	
			סה"כ צריכה	1,499.60	1,130.80	2,556.40	5,186.80		
50	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	1 - 14155660	552.30	346.60	164.00	1,062.90	67.08	
			סה"כ צריכה	552.30	346.60	164.00	1,062.90		
51	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	4 - 14155660	2,065.40	1,687.40	4,344.20	8,097.00	21.70	
			סה"כ צריכה	2,065.40	1,687.40	4,344.20	8,097.00		
52	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	2 - 14155665	572.40	407.20	365.20	1,344.80	6.93	
			סה"כ צריכה	572.40	407.20	365.20	1,344.80		
53	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חיוני	1 - 16045510	2,256.40	2,117.60	4,472.60	8,846.60	19.05	
			סה"כ צריכה	2,256.40	2,117.60	4,472.60	8,846.60		
54	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	1 - 16045509	602.80	485.20	453.20	1,541.20	8.70	
			סה"כ צריכה	602.80	485.20	453.20	1,541.20		
55	13110	קומה 26 ארניקס	3 - 14155660	874.40	716.80	1,792.80	3,384.00	12.52	
			1 - 14155672	1,966.00	1,870.00	5,116.00	8,952.00	15.75	
			סה"כ צריכה	2,840.40	2,586.80	6,908.80	12,336.00		
56	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	3 - 14155665	757.60	558.80	423.20	1,739.60	8.62	
			סה"כ צריכה	757.60	558.80	423.20	1,739.60		
57	40042	קומה 27 ארניקס	3 - 14155690	1,415.80	1,118.40	893.60	3,427.80	13.42	
			1 - 16254101	49.40	49.70	155.80	254.90	65.79	
			2 - 16254101	53.90	54.40	162.00	270.30	0.75	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,519.10	1,222.50	1,211.40	3,953.00		
58	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	394.20	331.00	508.20	1,233.40	265.88	
			סה"כ צריכה	394.20	331.00	508.20	1,233.40		
59	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	1,407.00	1,285.40	3,511.00	6,203.40	13.97	
			14155745 - 1	27.10	25.10	56.35	108.55	0.49	
			14155745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	1,434.10	1,310.50	3,567.35	6,311.95		
60	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	407.20	396.00	1,295.20	2,098.40	7.96	
			סה"כ צריכה	407.20	396.00	1,295.20	2,098.40		
61	7567	קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	1,421.80	1,139.20	1,860.40	4,421.40	15.31	
			14155709 - 3	166.00	160.00	508.00	834.00	524.74	
			14155745 - 3	29.65	29.45	92.05	151.15	0.28	
			14155745 - 4	10.45	10.25	32.25	52.95	0.07	
			סה"כ צריכה	1,627.90	1,338.90	2,492.70	5,459.50		
62	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	16224961 - 3	381.00	339.60	18.80	739.40	6.49	
			סה"כ צריכה	381.00	339.60	18.80	739.40		
63	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	1,991.60	1,826.80	4,190.00	8,008.40	16.86	
			14155709 - 1	38.80	37.15	112.35	188.30	0.44	
			14155709 - 2	57.60	54.05	163.40	275.05	33.28	
			14155709 - 4	1,807.20	1,737.60	5,426.40	8,971.20	12.56	
			סה"כ צריכה	3,895.20	3,655.60	9,892.15	17,442.95		
64	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	368.80	298.80	493.20	1,160.80	6.22	
			סה"כ צריכה	368.80	298.80	493.20	1,160.80		
65	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	362.80	371.60	1,234.80	1,969.20	7.15	
			16048033 - 1	584.00	643.20	2,210.00	3,437.20	11.32	
			16048033 - 2	450.40	460.40	1,460.80	2,371.60	6.45	
			סה"כ צריכה	1,397.20	1,475.20	4,905.60	7,778.00		
66	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	1,163.00	491.90	3,510.50	5,165.40	9.28	
			סה"כ צריכה	1,163.00	491.90	3,510.50	5,165.40		
67	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	2,314.60	1,983.60	5,394.60	9,692.80	19.67	
			16045511 - 2	2,778.40	2,499.60	7,082.80	12,360.80	25.42	
			סה"כ צריכה	5,093.00	4,483.20	12,477.40	22,053.60		
68	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	804.20	344.70	2,144.30	3,293.20	6.35	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	804.20	344.70	2,144.30	3,293.20		
69	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,492.40	1,445.20	4,257.60	7,195.20	521.38	
			סה"כ צריכה	1,492.40	1,445.20	4,257.60	7,195.20		
70	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	422.50	150.80	297.50	870.80	5.12	
			סה"כ צריכה	422.50	150.80	297.50	870.80		
71	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	1,403.60	1,140.80	1,823.60	4,368.00	14.28	
			16254138 - 3	486.60	218.50	864.90	1,570.00	4.91	
			סה"כ צריכה	1,890.20	1,359.30	2,688.50	5,938.00		
72	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	571.60	473.00	629.60	1,674.20	7.02	
			16048033 - 4	949.20	876.40	2,577.20	4,402.80	7.97	
			סה"כ צריכה	1,520.80	1,349.40	3,206.80	6,077.00		
73	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	1,715.80	1,578.00	3,478.40	6,772.20	14.22	
			16048030 - 1	1,411.20	1,169.60	3,074.80	5,655.60	15.08	
			סה"כ צריכה	3,127.00	2,747.60	6,553.20	12,427.80		
74	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,152.80	1,081.20	3,399.60	5,633.60	12.56	
			סה"כ צריכה	1,152.80	1,081.20	3,399.60	5,633.60		
75	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	2,351.20	2,025.60	5,597.20	9,974.00	19.62	
			סה"כ צריכה	2,351.20	2,025.60	5,597.20	9,974.00		
76	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	468.40	392.40	263.20	1,124.00	9.22	
			סה"כ צריכה	468.40	392.40	263.20	1,124.00		
77	22416	קומה 39 וולטסטון החזקות מ"א	15091221 - 2	704.80	398.40	286.40	1,389.60	8.12	
			סה"כ צריכה	704.80	398.40	286.40	1,389.60		
78	22417	קומה 39 וולטסטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	1,272.80	897.20	1,242.00	3,412.00	11.17	
			סה"כ צריכה	1,272.80	897.20	1,242.00	3,412.00		
79	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	1,129.80	840.40	1,595.40	3,565.60	12.15	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	1,129.80	840.40	1,595.40	3,565.60		
80	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	215.20	95.20	30.00	340.40	3.54	
			סה"כ צריכה	215.20	95.20	30.00	340.40		
81	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	309.20	216.10	66.00	591.30	3.37	
			סה"כ צריכה	309.20	216.10	66.00	591.30		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	13102	קומה 40 אנרגיקס בע"מ ב.חינוי	16048030 - 2	1,624.50	1,156.00	1,838.10	4,618.60	71.54	
			סה"כ צריכה	1,624.50	1,156.00	1,838.10	4,618.60		
83	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חינוי	16193841 - 1	270.75	196.45	250.65	717.85	4.29	
			סה"כ צריכה	270.75	196.45	250.65	717.85		
85	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חינוי מ"א	16048026 - 3	406.80	242.20	359.80	1,008.80	5.57	
			סה"כ צריכה	406.80	242.20	359.80	1,008.80		
86	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	8.30	6.35	13.95	28.60	0.21	
			16193841 - 2	225.30	152.40	326.60	704.30	4.74	
			סה"כ צריכה	233.60	158.75	340.55	732.90		
87	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	1,936.00	1,595.20	4,133.60	7,664.80	17.69	
			16048008 - 1	6.10	3.35	5.65	15.10	2.01	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			סה"כ צריכה	1,942.10	1,598.55	4,139.25	7,679.90		
88	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	351.60	248.40	588.60	1,188.60	4.03	
			סה"כ צריכה	351.60	248.40	588.60	1,188.60		
89	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חינוי	16045505 - 3	2,343.60	2,180.20	6,237.40	10,761.20	20.75	
			סה"כ צריכה	2,343.60	2,180.20	6,237.40	10,761.20		
90	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	454.80	400.00	48.80	903.60	4.92	
			סה"כ צריכה	454.80	400.00	48.80	903.60		
91	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	248.00	231.20	603.60	1,082.80	4.83	
			סה"כ צריכה	248.00	231.20	603.60	1,082.80		
92	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	2,561.60	2,314.20	5,178.00	10,053.80	22.99	
			סה"כ צריכה	2,561.60	2,314.20	5,178.00	10,053.80		
93	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	255,649.10	211,772.15	461,555.19	922,776.44		
		חשבון חברת חשמל		314,457.00	267,362.00	581,135.00	1,162,954.00		
		הפרש בקוט"ש		-58,807.90	-55,589.85	-119,579.81	-240,177.56		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	-18.70%	-20.79%	-20.58%	-20.65%		



- פסגה (Kwh 255,649.10)
- גבע (Kwh 211,772.15)
- שפל (Kwh 461,555.19)

