



דוח קוט"ש


עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: עוגן רחובות 1

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 04/08/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 36460 | *מיקרופס | 20065307 - 2 | 585.50 | 460.70 | 1,341.10 | 2,387.30 | 13.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 585.50 | 460.70 | 1,341.10 | 2,387.30 | | |
| 2 | 33292 | *מכבי מ"א | 20065307 - 3 | 8,236.00 | 6,564.80 | 8,026.00 | 22,826.80 | 88.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,236.00 | 6,564.80 | 8,026.00 | 22,826.80 | | |
| 3 | 33288 | לוח לובי וגלריית המלון | 20065308 - 3 | 547.00 | 313.30 | 839.10 | 1,699.40 | 7.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 547.00 | 313.30 | 839.10 | 1,699.40 | | |
| 4 | 33286 | לוח מטבח במרתף 1- | 20065308 - 1 | 1,459.40 | 1,465.20 | 4,126.40 | 7,051.00 | 12.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,459.40 | 1,465.20 | 4,126.40 | 7,051.00 | | |
| 5 | 33289 | מטבח חיוני במרתף 1- | 20065308 - 4 | 921.25 | 803.00 | 2,294.65 | 4,018.90 | 9.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 921.25 | 803.00 | 2,294.65 | 4,018.90 | | |
| 6 | 33287 | מסעדה מלון פאתל | 20065308 - 2 | 1,787.20 | 2,173.20 | 5,549.20 | 9,509.60 | 88.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,787.20 | 2,173.20 | 5,549.20 | 9,509.60 | | |
| 7 | 33290 | ראשי מסעדה חיוני מרתף 1- | 20065307 - 1 | 109.15 | 160.70 | 484.90 | 754.75 | 2.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 109.15 | 160.70 | 484.90 | 754.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,645.50 | 11,940.90 | 48,247.75 | 22,661.35 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 91,314.00 | 91,314.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | -43,066.25 | -68,652.65 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -47.16% | -75.18% | | |



■ פסגה (13,645.50 Kwh)
■ גבע (11,940.90 Kwh)
■ שפל (22,661.35 Kwh)

